

Број: 2017-58284/9

Датум: 19.04.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1

ПРЕДМЕТ: Обавештење број 1. за јавну набавку мале вредности услуге мерења нејонизујућег зрачења, бр. ЈН: 10/2017

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, путем е-mail-а, приспело питање за Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности услуге мерења нејонизујућег зрачења, бр. ЈН: 10/2017

1. Питање:


У Конкурсној документацији за ЈН 10/2017 - услуге мерења нејонизујућег зрачења - Наручилац захтева да понуђач поседује акредитацију за испитивања нивоа изложености људи нејонизујућим зрачењима. Циљ поменутих испитивања је утврђивање највећег могућег нивоа изложености и оцењивање усаглашености са прописаним границама излагања. Трансформаторска станица чији је ниво зрачења потребно испитати биће произвољно оптерећена у време када се спроводе мерења нејонизујућих зрачења. Подаци о оптерећењу трансформаторске станице морају се довести у везу са измереним вредностима нејонизујућих зрачења да би се могао израчунати највећи могући ниво изложености који би наступио при максималном оптерећењу трансформаторске станице. Питање: Да ли ће понуђач сопственом опремом вршити мерења струја оптерећења трансформаторске станице или ће ове податке обезбедити Наручилац?

- 1. Одговор:** С обзиром да је предмет набавке услуга мерења нејонизујућег зрачења, подразумева се да је Понуђач у обавези да спроведе све неопходне припреме, односно неопходне радње како би се предметна јавна услуга реализовала и сачинио Извештај о испитивању нивоа нејонизујућег зрачења, као што је наведено у Конкурсној документацији.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Данијела Веизовић