



Јавно предузеће „Пошта Србије”
ПАК 135403 Београд, Таковска 2
e-mail: postanabavka@ptt.rs

Број: 2017-75283/12
Датум: 22.06.2017. године

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2.

Додатно појашњење Конкурсне документације за јавну набавку Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа бр. ЈН: 74/2017.

Обавештавамо вас да су у року утврђеним чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама, дана 20.06.2017. године путем e-mail-а стигла питања којима се тражи додатно појашњење Конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1:

1. На страни 90 поз. 4 климатизација, описан је клима уређај
Молим Вас да нам појасните шта тачно треба:
1. Monosplit DC inverter Klima, ili
2. Multisplit DC inverter klima, ili
3. Toplotna pumpa Vazduh-voda inverter.

Одговор и објашњење на питање 1.

Конкурсном документацијом није предвиђен ниједан од типова клима уређаја који се наводе у питању, већ је предвиђен “обичан” клима уређај „сплит” извођења са могућношћу грејања тј. топлотна пумпа следећих карактеристика:

Капацитет хлађења и грејања клима уређаја најмање 7.1/7.8kW

Радни флуид уређаја R-410A,

Ел. напајање (V,Hz,PH) 220-240,50,1

EER(W/W) најмање 3,22

COP(W/W) најмање 3,53

како је описано позицијом 1 у тачки 4. КЛИМАТИЗАЦИЈА, на страни 90/159.

У напомени на истој страни Конкурсне документације је детаљније објашњено да је обавеза понуђача да испоручи унутрашњу и спољашњу јединицу са осталим елементима и радовима који су детаљно описани.

Није захтевано да клима уређај буде инвертер.

НАПОМЕНА: Објашњење број 2 биће објављено на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Смиља Тасић, дипл.правник