

Број: 2017-110114/16

Датум: 08.09.2017.године

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

**III ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ВИШЕ ОБЈЕКТА
ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СУ У ЗАКУПУ ТЕЛЕКОМА, ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДУЗЕЋА КОЈИ СЕ
ЗАЈЕДНИЧКИ КОРИСТЕ СА ТЕЛЕКОМОМ, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

БРОЈ ЈН: 225/2017

У Конкурсној документацији за јавну набавку Извођење радова на инвестиционом одржавању више објекта Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, број ЈН 225/2017, у одељку 3. Техничке карактеристике (спецификација), Преглед позиција са јединицама мере и јединичним ценама, Опште напомене које важе уз предмер и предрачун, на странама број 7 од 166, 36 од 166, 42 од 166, 49 од 166, 55 од 166 и 100 од 166, тачка 5. се мења и сада гласи:

„ 5. Све радове координирати са представницима ЈП „Пошта Србије“ преко вршиоца стручног надзора.“

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

У прилогу Измене конкурсне документације достављамо вам оригиналне измењене странице Опште напомене које важе уз предмер и предрачун, на странама број 7 од 166, 36 од 166, 42 од 166, 49 од 166, 55 од 166 и 100 од 166 конкурсне документације за предметну јавну набавку које је потребно приложити уз достављену понуду.

НАПОМЕНА:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави Опште напомене које важе уз предмер и предрачун, на странама број 7 од 166, 36 од 166, 42 од 166, 49 од 166, 55 од 166 и 100 од 166 конкурсне документације за предметну јавну набавку који се налази у прилогу ове измене и допуне а који је саставни део исте.

Образложење

У конкурсној документацији за јавну набавку Извођење радова на инвестиционом одржавању више објекта Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, број ЈН 225/2017, објављеној на Порталу јавних набавки дана 14.08.2017. године, извршена је измена и допуна, као у диспозитиву, у циљу презизнијег дефинисања предметне конкурсне документације а све у циљу обезбеђивања шире конкуренције међу понуђачима.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", као Наручилац, извршило је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца (www.posta.rs).

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**



Данијела Станковић



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

"Код постојећег ГРО у приземљу објекта демонтирати завршетке напојних каблова, који полазе из МРО, наставити их на прописан начин и инсталирати нове каблове, бајпас орман агрегата и осигурачке комплете код агрегата. Предметну кабловску инсталацију полагати на нове кабловске регале и челичне цеве према датом предмеру. Све каблове за клима уређаје свести у нови РО. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атеста по СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клемама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Нову кабловску инсталацију и расклопну опрему за напајање агрегата и агрегатско напајање инсталације испробати у номиналном режиму симулирајући испад мрежног напајања.

Опште напомене:

1. Приликом извођења свих радова у свему се придржавати СРПС стандарда.
2. Сва опрема мора бити заштићена од случајног додира делова под напоном.
3. Сва нова опрема мора бити прописно обележена у и на орманима према СРПС стандардима.
4. Све демонтажно-монтажне радове, безнапонска и напонска испитивања и снимања струјних кругова изводити ноћу или викендом и то у време када предметни радови не ремете технолошки ред „Поште Србија“ и „Телекома Србија“ а.д.
5. Све радове координирати са представницима ЈП „Пошта Србије“ преко вршиоца стручног надзора.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Код постојећег ГРО у приземљу објекта демонтирати завршетке напојних каблова, који полазе из МРО, наставити их на прописан начин и инсталирати нове каблове, бајпас орман агрегата и осигурачке комплете код агрегата. Предметну кабловску инсталацију полагати на нове кабловске регале и челичне цеви према датом предмеру. Све каблове за клима уређаје свести у нови РО. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атеста по СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клемама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Нову кабловску инсталацију и расклопну опрему за напајање агрегата и агрегатско напајање инсталације испробати у номиналном режиму симулирајући испад мрежног напајања.

Опште напомене:

1. Приликом извођења свих радова у свему се придржавати СРПС стандарда.
2. Сва опрема мора бити заштићена од случајног додира делова под напоном.
3. Сва нова опрема мора бити прописно обележена у и на орманима према СРПС стандардима.
4. Све демонтажно-монтажне радове, безнапонска и напонска испитивања и снимања струјних кругова изводити ноћу или викендом и то у време када предметни радови не ремете технолошки ред „Поште Србија“ и „Телекома Србија“ а.д.
5. Све радове координирати са представницима ЈП „Пошта Србије“ преко вршиоца стручног надзора.

Se



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Код постојећег ГРО у приземљу објекта демонтирати завршетке напојних каблова, који полазе из МРО, наставити их на прописан начин и инсталирати нове каблове, бајпас орман агрегата и осигурачке комплете код агрегата. Предметну кабловску инсталацију полагати на нове кабловске регале и челичне цеви према датом предмјеру. Све каблове за клима уређаје свести у нови РО. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атестапо СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клемама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Нову кабловску инсталацију и расклопну опрему за напајање агрегата и агрегатско напајање инсталације испробати у номиналном режиму симулирајући испад мрежног напајања.

Опште напомене:

1. Приликом извођења свих радова у свему се придржавати СРПС стандарда.
2. Сва опрема мора бити заштићена од случајног додира делова под напоном.
3. Сва нова опрема мора бити прописно обележена у и на орманима према СРПС стандардима.
4. Све демонтажно-монтажне радове, безнапонска и напонска испитивања и снимања струјних кругова изводити ноћу или викендом и то у време када предметни радови не ремете технолошки ред „Поште Србија“ и „Телекома Србија“ а.д.
5. Све радове координирати са представницима ЈП „Пошта Србије“ преко вршиоца стручног надзора.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Код постојећег ГРО у приземљу објекта демонтирати завршетке напојних каблова, који полазе из МРО, наставити их на прописан начин и инсталирати нове каблове, бајпас орман агрегата и осигурачке комплете код агрегата. Предметну кабловску инсталацију полагати на нове кабловске регале и челичне цеви према датом предмеру. Све каблове за клима уређаје свести у нови РО. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атестапо СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клемама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Нову кабловску инсталацију и расклопну опрему за напајање агрегата и агрегатско напајање инсталације испробати у номиналном режиму симулирајући испад мрежног напајања.

Опште напомене:

1. Приликом извођења свих радова у свему се придржавати СРПС стандарда.
2. Сва опрема мора бити заштићена одслучајног додира делова под напоном.
3. Сва нова опрема мора бити прописно обележена у и на орманима према СРПС стандардима.
4. Све демонтажно-монтажне радове, безнапонска и напонска испитивања и снимања струјних кругова изводити ноћу или викендом и то у време када предметни радови не ремете технолошки ред „Поште Србија“ и „Телекома Србија“ а.д.
5. Све радове координирати са представницима ЈП „Пошта Србије“ преко вршиоца стручног надзора.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Код постојећег ГРО у приземљу објекта демонтирати завршетке напојних каблова, који полазе из МРО, наставити их на прописан начин и инсталирати нове каблове, бајпас орман агрегата и осигурачке комплете код агрегата. Предметну кабловску инсталацију полагати на нове кабловске регале и челичне цеви према датом предмеру. Све каблове за клима уређаје свести у нови РО. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атестапо СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клеммама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Нову кабловску инсталацију и расклопну опрему за напајање агрегата и агрегатско напајање инсталације испробати у номиналном режиму симулирајући испад мрежног напајања.

Опште напомене:

1. Приликом извођења свих радова у свему се придржавати СРПС стандарда.
2. Сва опрема мора бити заштићена од случајног додира делова под напоном.
3. Сва нова опрема мора бити прописно обележена у и на орманима према СРПС стандардима.
4. Све демонтажно-монтажне радове, безнапонска и напонска испитивања и снимања струјних кругова изводити ноћу или викендом и то у време када предметни радови не ремете технолошки ред „Поште Србија“ и „Телекома Србија“ а.д.
5. Све радове координирати са представницима ЈП „Пошта Србије“ преко вршиоца стручног надзора.



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ КОЈЕ ВАЖЕ УЗ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Јединична цена обухвата набавку материјала, опреме и потрошног материјала, транспорт, испоруку на објекат са уградњом, повезивањем, полагањем, монтажом и пуштањем у исправан рад, тј. обрачун по комплетно извршеној позицији.

Код постојећег ГРО у приземљу објекта демонтирати завршетке напојних каблова, који полазе из МРО, наставити их на прописан начин и инсталирати нове каблове, бајпас орман агрегата и осигурачке комплете код агрегата. Предметну кабловску инсталацију полагати на нове кабловске регале и челичне цеви према датом предмеру. Све каблове за клима уређаје свести у нови РО. Снимити постојеће струјне кругове пре набавке и уградње нове опреме. Након завршетка свих радова извршити сва мерења, испитивања и доставу атестапо СРПС стандардима, укључујући и израду ажурне једнополне шеме. Предвидети 15% резерве у осигурачима, клемама, и уводницама, као и место за нови мерни део ормана. Нову кабловску инсталацију и расклопну опрему за напајање агрегата и агрегатско напајање инсталације испробати у номиналном режиму симулирајући испад мрежног напајања.

Опште напомене:

1. Приликом извођења свих радова у свему се придржавати СРПС стандарда.
2. Сва опрема мора бити заштићена одслучајног додира делова под напоном.
3. Сва нова опрема мора бити прописно обележена у и на орманима према СРПС стандардима.
4. Све демонтажно-монтажне радове, безнапонска и напонска испитивања и снимања струјних кругова изводити ноћу или викендом и то у време када предметни радови не ремете технолошки ред „Поште Србија“ и „Телекома Србија“ а.д.
5. Све радове координирати са представницима ЈП „Пошта Србије“ преко вршиоца стручног надзора.