

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

Београд, Таковска 2


www.posta.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку

ЕЛЕКТРО И ПРАТЕЋЕГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРУГО

Број ЈН:236/2017



САДРЖАЈ:

1. Општи подаци о јавној набавци.....	стр. 3
2. Подаци о предмету јавне набавке.....	стр. 3
3. Техничке карактеристике (спецификације)	стр. 4
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и чл. 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова	стр. 24
4.4 Изјава понуђача	стр. 29
4.5 Изјава понуђача	стр. 30
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду	стр. 31
5.20 Образац изјаве о непромењеном садржају конкурсне документације.....	стр. 41
6. Образац понуде	стр. 42
7. Модел уговора	стр. 91
8. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни.....	стр. 100
8.1 Образац структуре понуђене цене	стр. 100
8.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене.....	стр. 141
9. Образац трошкова припреме понуде.....	стр. 142
10. Образац Изјаве о независној понуди	стр. 143
11. Менично овлашћење.....	стр. 144

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“

(у даљем тексту: Наручилац), Таковска 2, 11101 Београд, ПAK 135403



на интернет страни Наручиоца www.posta.rs, на Порталу јавних набавки - Управе за јавне набавке и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, објавило је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15; у даљем тексту: Закон) и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке су добра – Електро и пратећи потрошни материјал и друго, Бр. ЈН: 236/2017, за потребе Наручиоца.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

За спровођење јавне набавке надлежна је Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, број факса: +381 11 3022-198.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Предмет јавне набавке је електро и пратећи потрошни материјал и друго, Бр. ЈН: 236/2017.

Назив и ознака из општег речника набавке: Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета - 3100000-6.

Предмет јавне набавке је обликован по партијама:

Партија 1- Расвета

Партија 2- Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи и бојлера




3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Партија 1 - Расвета

Ред. број	Назив	Јед. мере	Оквирна количина
ЛЕД СВЕТИЉКЕ			
1	Vodootporna led svetiljka u kućištu od alumin., 600mm, 40W, 6000°K, IP65, ≥3600Lm	Kom	50
2	Vodootporna led svetiljka u kućištu od aluminijuma, 1200mm, 60W, 6000°K, IP65, ≥5000Lm	Kom	50
3	Vodootporna led svetiljka u kućištu od aluminijuma, 1500mm, 70W, 6000°K, IP65, ≥6300Lm	Kom	50
4	Vodootporna led svetiljka u kućištu od polikarbonata, 600mm, 40W, 6000°K, IP65, ≥3600Lm	Kom	50
5	Vodootporna led svetiljka u kućištu od polikarb., 1200mm, 60W, 6000°K, IP65, ≥5000Lm	Kom	50
6	Vodootporna led svetiljka u kućištu od polikarb., 1500mm, 70W, 6000°K, IP65, ≥6300Lm	Kom	50
7	Led reflektor sa nosačem (konzolom) 60W, 230V sa sekundarnom optikom	Kom	50
8	Led reflektor sa nosačem (konzolom) 40W, 230V sa sekundarnom optikom	Kom	1
9	Led plafonjera 25W, 6500°K, 230V, ≥1400Lm	Kom	20
10	Ulična svetiljka led 50W, 4500 lm, 4000K, sočivo 120, prihvatač za liru FI 42-48mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V	Kom	20
11	Ulična svetiljka led 80W, 7200 lm, 4000K, sočivo 120, prihvatač za liru FI 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V	Kom	20
12	Ulična svetiljka led 100W, 10000 lm, 4000K, sočivo 120, prihvatač za liru FI 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V	Kom	10
13	Ulična svetiljka led 150W, 13500 lm, 4000K, sočivo 120, prihvatač za liru FI 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V	Kom	10
14	Reflektor led 9020 20W SMD 6400K, sa priborom za vešanje	Kom	30
15	Reflektor led 9050 50W SMD 6400K, sa priborom za vešanje	Kom	30
16	Reflektor led 9100 100W SMD 6400K, sa priborom za vešanje	Kom	10
17	Dekoratívni cob led reflektor 10W, 6000K, 1000lm, Ra>80, Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 210-230V, IP65, 50000h	Kom	30
18	Dekoratívni cob led reflektor 30W, 6000K, 3000lm, Ra>80, Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 210-230V, IP65, 50000h	Kom	30
19	Dekoratívni cob led reflektor 50W, 6000K, 5000lm, Ra>80, Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 210-230V, IP65, 50000h	Kom	30
20	Reflektor led cob 10W 3000K, Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 950Lm 50.000h IP65	Kom	30
21	Reflektor led cob 30W 3000K, Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 2850Lm 50.000h IP65	Kom	30
22	Reflektor led viseći 157W 19000Lm 4000K, LIEP 218404, sa priborom za vešanje	Kom	1
23	Reflektor 4 led viseći 120W sa mogućnošću usmeravanja svetla	Kom	1

24	Svetiljka Led panel (sa opremom za montažu) 24W, 300x300mm, ugradna	Kom	30
25	Svetiljka Led panel (sa opremom za montažu) 24W, fi 300mm, ugradna	Kom	30
26	Panel nadgradni 12W 4000K KRUG 1140Lm 50000h fi173	Kom	50
27	Panel nadgradni 12W 6000K KRUG 1200Lm 50000h fi173	Kom	50
28	Panel beli nadgradni 20W 4000K KRUG 1900Lm 50000h fi225	Kom	27
29	Panel beli nadgradni 20W 6000K KRUG 2000Lm 50000h fi225	Kom	30
30	Panel beli nadgradni 24W 4000K KRUG 2280Lm 50000h fi300	Kom	30
31	Panel beli nadgradni 24W 6000K KRUG 2400Lm 50000h fi300	Kom	30
32	Panel beli nadgradni 20W 4000K KVADRAT 1900Lm 50000h 223x223	Kom	20
33	Panel beli nadgradni 20W 6000K KVADRAT 2000Lm 50000h 223x223	Kom	20
34	Panel beli nadgradni 24W 4000K KVADRAT 2280Lm 50000h 298x298	Kom	20
35	Panel beli nadgradni 24W 6000K KVADRAT 2400Lm 50000h 298x298	Kom	20
36	Panel ugradni led 6W 4000K krug fi108 570Lm	Kom	20
37	Panel ugradni led 6W 6000K krug fi108 600Lm	Kom	20
38	Panel ugradni led 12W 4000K krug fi145 1140Lm	Kom	10
39	Panel ugradni led 12W 6000K krug fi145 1200Lm	Kom	10
40	Panel ugradni led 18W 4000K krug fi205 1710Lm	Kom	20
41	Panel ugradni led 18W 6000K krug fi205 1800Lm	Kom	20
42	Panel ugradni led 18W 4000K kvadrat 1710Lm 204x204	Kom	20
43	Panel ugradni led 18W 6000K kvadrat 1800Lm 204x204	Kom	20
44	Panel ugradni led 20W 4000K krug fi=170,min 1500Lm, 45000h	Kom	20
45	Panel ugradni led 24W 4000K KRUG fi280 2280Lm	Kom	20
46	Panel ugradni led 24W 6000K KRUG fi280 2400Lm	Kom	20
47	Panel ugradni led 24W 4000K KVADRAT 2280Lm 276x276	Kom	20
48	Panel ugradni led 24W 6000K KVADRAT 2400Lm 276x276	Kom	20
49	Svetiljka Led panel (sa opremom za montažu) 40W, fi 600mm, nadgradna	Kom	30
50	Led panel(komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥65W 1200x600mm, 3000°K, 230V,≥5400Lm, nadgradni	Kom	40
51	Led panel(komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥48W 1200x300mm, 6400°K, 230V,≥5400Lm, nadgradni	Kom	40
52	Led panel(komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥22W 600x300mm, 6400°K, 185-265V,≥1750Lm, nadgradni	Kom	40
53	Led panel(sa opremom za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V,≥5400Lm, nadgradni	Kom	50
54	LED PANEL nadgradni 596x596mm 40W 4000K 3150Lm 50000h Ra≥80	Kom	10
55	Led panel nadgradni 596x596mm 40W 6500K 3200Lm 50000h Ra≥80	Kom	10
56	Led panel nadgradni 1200x300mm 40W 4000K 185-265V 50/60HZ 3200Lm	Kom	10



57	Led panel nadgradni 1200x300mm 40W 6400K 185-265V 50/60HZ 3200Lm	Kom	10
58	Led panel nadgradni 1200x600mm 65W 4000K 185-265V 50/60HZ 5200Lm	Kom	10
59	Led panel nadgradni 1200x600mm 65W 6400K 185-265V 50/60HZ 5200Lm	Kom	10
60	Led panel nadgradni 1200x600mm 72W 4000K 4300Lm	Kom	10
61	Led panel nadgradni 1200x600mm 72W 6000K 4300Lm	Kom	10
62	Svetiljka Led panel (sa opremom za montažu) 40W 600x600mm, ugradna Ra≥80	Kom	50
63	Panel ugradni led 40W 4000K 595x595 3150Lm 50000h Ra≥80	Kom	50
64	Panel ugradni led 40W 6500K 595x595 3200Lm 50000h Ra≥80	Kom	50
65	Led panel(komplet za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V, ≥5400Lm, ugradni	Kom	50
66	Led panel ugradni 600X300mm 22W 4000K 185-265V 50/60HZ 1750 Lm	Kom	10
67	Led panel ugradni 600X300mm 22W 6400K 185-265V 50/60HZ 1750 Lm	Kom	20
68	Led panel ugradni (sa opremom za montažu) 40W 1200x300mm, 4000°K, 185-265V, ≥3200Lm, ugradni	Kom	40
69	Led panel ugradni (sa opremom za montažu) 40W 1200x300mm, 6400°K, 185-265V, ≥3200Lm, ugradni	Kom	40
70	Led panel ugradni (sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 4000°K, 185-265V, ≥5200Lm, ugradni	Kom	40
71	Led panel ugradni(sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 6400°K, 185-265V, ≥5200Lm, ugradni	Kom	40
72	Led panel ugradni 1200X600mm 72W 6500K AC100-240V 4300Lm	Kom	15
73	Led panel ugradni 1200X600mm 72W 4000K AC100-240V 4300Lm	Kom	10
СВЕТИЉКЕ			
74	Reflektor za halogeni izvor svetlosti max 500W R7s IP54	Kom	4
75	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x18W bele boje, Strela	Kom	3
76	Brodaska armatura, E27, 100W	Kom	4
77	Brodaska armatura, E27, 200W	Kom	5
78	Grlo pokretno sa rozetnom fi 81mm za rupu fi 75mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu GU5.3 (MR-16) (Brilium DL-5 ili odgovarajuće)	Kom	15
79	Grlo statično fi 30mm za rupu 26mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu G4 (Brilium M-30 ili odgovarajuće)	Kom	4
80	Staklo zaštitno kugla za živinu sijalicu 125W	Kom	5
81	Staklo zaštitno opal kugle 180MM E-27	Kom	6
82	Svetiljka panik sa led diodama, 3 časa autonomije	Kom	5
83	Svetiljka sa inkadescetnim izvorom svetlosti, sa kuglom od opal stakla 60W, E27 - plafonska	Kom	5


84	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 2x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna	Kom	17
85	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 3x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna	Kom	10
86	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18w,nadgradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	10
87	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18w, ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	5
88	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18w, ugradna, sjajni raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	5
89	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2X36W nadgradnja otvorena	Kom	5
90	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 3X36W nadgradnja otvorena	Kom	5
91	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 4x18w, ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima D=0.6mm, savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	5
92	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x36W bele boje, Strela	Kom	3
93	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W od polikarbonata sa kapom IP65	Kom	10
94	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W otvorena	Kom	5
95	svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W od polikarbonata sa kapom IP65	Kom	40
96	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	20
97	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	20
98	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem plastificiran beli	Kom	20



99	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	20
100	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	20
101	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	20
102	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	20
103	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	20
104	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	5
105	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	1
106	Svetiljka za kompaktne fluo sijalice 2X18W sa 2-pina FI 220mm	Kom	4
107	Svetiljka za kompaktni fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 28W u zaštiti IP54	Kom	5
108	Svetiljka za met.hal.izvor svetlosti 1x70W,Rx7s, FI-160mm sa difuzorom od kaljenog stakla-ugradna	Kom	1
109	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od al. I difuzorom od stakla -kosa	Kom	5
110	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od al. I difuzorom od stakla -plafonska	Kom	5
111	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 100W	Kom	5
112	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 200W	Kom	5
ЛЕД СИЈАЛИЦЕ			
113	Led cev 10W 4000K 600mm 800lm 30000h	Kom	1
114	Led cev 10W 6400K 600mm 800lm 30000h	Kom	1



115	Led cev 18W 4000K 1200mm 1600lm 30000h	Kom	1
116	Led cev 18W 6400K 1200mm 1600lm 30000h	Kom	1
117	Led cev 25W 4000K 1500mm 2100lm 30000h	Kom	1
118	Led cev 25W 6400K 1500mm 2100lm 30000h	Kom	1
119	Sijalica led E14 B35 6W, 2700K, Ra>80, min 484Lm, 35000h	Kom	1
120	Sijalica led E14 B35 6W, 4000K, Ra>80, min 506Lm, 35000h	Kom	1
121	Sijalica led E14 G45 6W, 4000K, Ra>80, min 512Lm, 35000h	Kom	1
122	Sijalica led E27 A60 8W 4000K GLOBUS-2	Kom	200
123	Sijalica led E27 A60 10W, 2700K, Ra>80,min 855Lm, 25000h	Kom	1
124	Sijalica led E27 A60 10W, 4000K, Ra>80,min 908Lm, 25000h	Kom	50
125	Sijalica led E27 A60 10W, 6400K, Ra>80, min 957Lm, 25000h	Kom	1
126	Sijalica led E27 A60 7,7W, 4000K, Ra>80, min 694Lm, 25000h	Kom	1
127	Sijalica led E27 A60 7,7W, 6400K, Ra>80, min 732Lm, 25000h	Kom	1
128	Sijalica led E27 G45 6W 4000K ORBILED-2	Kom	50
129	Sijalica led E27 G45 6W 2700K Ra>80 488Lm 35000h	Kom	1
130	Sijalica led E27 G45 6W 4000K Ra>80 512Lm 35000h	Kom	1
131	Sijalica led E27 G45 6W 6400K Ra>80 533Lm 35000h	Kom	1
132	Sijalica led G4 2,5W 2700K 220V Ra>80 250Lm 15000h	Kom	1
133	Sijalica led G9 4W CAPSULED 2700K 220V	Kom	40
134	Sijalica led G9 4W 6400K 220V Ra>80 450Lm 35000h	Kom	1
135	Sijalica led GU10 6W 2700K 220V Ra>80 479Lm 35000h	Kom	1
136	Sijalica led GU5.3 6W 4000K 220V SPOTLED-2	Kom	20
137	Sijalica led GU5.3 6W 2700K 220V 9LENS Ra>80 486Lm 35000h	Kom	1
138	Sijalica led GU5.3 6W 6400K 220V 9LENS Ra>80 528Lm 35000h	Kom	1
139	Sijalica led R7S 118mm 9W 900lm 2700K	Kom	1
140	Sijalica led R7S 78mm 4W 380lm 2700K	Kom	1
141	Cevasta led sijalica L=78mm, 5,5W, 4000°K, R7s, 230V	Kom	10
142	Led sijalica 1,6W, G4, 2700°K, 15 000h	Kom	50
143	Led sijalica 11W, 3000°K, E27, 25000h	Kom	220
144	Led sijalica 16W, E27, 3000°K, 15 000h, min.1520lm	Kom	50
145	Led traka, 7,2W/m, 230V, IP44, Ra>80 / 1m. Komplet sa priborom	m	10
146	Led traka, 14,4W/m, sa silikonskom zaštitom od vlage 12V, IP54, Ra>80/1m, komplet sa priborom	m	10
147	NVC sijalica led PAR30A 12W 4000K	Kom	40
148	Cevasta led sijalica L=118mm, 7,5W, 4000°K,R7s	Kom	1
СИЈАЛИЦЕ			
149	Sijalica PLC Master 10W,G24d-1, 4000°K ili odgovarajuće	Kom	200
150	Sijalica PLC Master 15W,G24d, 4000°K ili odgovarajuće	Kom	100
151	Fluo cev TL5 Master 14W/840 HE G5 ili odgovarajuće	Kom	17
152	Fluo cev TL-D Super 80 18W/840 ili odgovarajuće	Kom	10
153	Fluo cev TL-D Super 80 36W/835 ili odgovarajuće	Kom	10




154	Fluo cev TL-E 32W/54 G10q-okrugle	Kom	11
155	Kompakt Sijalica Master PL-E POLAR 20W/827, E27 ili odgovarajuće	Kom	10
156	Kompakt fluo sijalica Duralamp 18W/840 2P G24d2 4000K DURALUX D ili odgovarajuće	Kom	50
157	Kompakt fluo sijalica 26W G24Q-3,4000K, T11X2 DULUX ili odgovarajuće	Kom	50
158	Natrijumova sijalica SON-H 110W, E27, min.8000lm, 28 000h	Kom	52
159	Sijalica MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942, G8.5 ili odgovarajuće	Kom	3
160	Sijalica fluo 3-CEV. 32W 4PINA; GX24q-3	Kom	50
161	Sijalica fluo 3-CEVNA 26W 4 PINA GX24q-3	Kom	50
162	Sijalica fluo T5 24W 840 G5 16X549mm	Kom	50
163	Sijalica fluo T5 28W 840 G5 16X1149mm	Kom	50
164	Sijalica fluo T5 35W 840 G5 16X1449mm	Kom	50
165	Sijalica fluo T5 39W 840 G5 16X849mm	Kom	50
166	Sijalica fluo T5 54W/840 L=1149mm	Kom	50
167	Sijalica fluo T5, 54W, FI 16mm, 4000°K, 4450 lm	Kom	50
168	Sijalica Fluo Kompakt 13W 4000°K, G24D-1 4-CEVNA	Kom	20
169	Sijalica Fluo.Kompakt 20W E27 standard	Kom	10
170	Sijalica Fluo.Kompakt 2-CEVNA 36W 2G11	Kom	50
171	Sijalica Fluo.Kompakt 9W G23 SA 2-PIN	Kom	50
172	Sijalica Fluores.T5 14W I=549MM, fi 16 MM	Kom	50
173	Sijalica Fluoresc.T8 18W/840 G13, min.1350lm, L=600mm, 20 000h	Kom	4000
174	Sijalica Fluoresc.T8 36W/840 G13, min.3350lm, L=1200mm, 20 000h	Kom	4000
175	Sijalica Fluoresc.T8 58W/840 G13, min.5150lm, L=1500mm, 20 000h	Kom	700
176	Sijalica fluorescentna 8W	Kom	10
177	Sijalica fluorescentna PL-S 11W/840	Kom	50
178	Sijalica HPI-T plus MTH 250W/645 E-40	Kom	18
179	Sijalica HPI-T plus MTH 400W/645 E-40	Kom	20
180	Sijalica Metal Halog. 2 PODN. 150W, RX7S, min.13250lm, 9 000h	Kom	50
181	Sijalica Metal Halog.2 PODNOŽ. 70W, RX7S, min.6 000lm, 9 000h	Kom	40
182	Sijalica metal halogena cevasta 250W E40	Kom	20
183	Sijalica metal halogena elipsoidna. 400W, E40, min 30 000lm, 20 000h	Kom	5
184	Sijalica metalhalog.150W, G12, 4200°, min.13 500lm, 18 000h G2	Kom	40
185	Sijalica metalhalog.400W, E-40 CEV.TUBUL., min.30 000lm, 20 000h	Kom	10
186	Sijalica MHN-TD STANDARD 70W/842 Rx7s ili odgovarajuće	Kom	40
187	Sijalica MTH CMH-TT 150W E27 GE 38749 ili odgovarajuće	Kom	25
188	Sijalica MTH Master CDM-T 150W/942 G12 ili odgovarajuće	Kom	40

189	Sijalica PL-C Master 13W/830/4P G24q1 ili odgovarajuće	Kom	50
190	Sijalica pl-c master 18W/840/4P G24q2 ili odgovarajuće	Kom	50
191	Sijalica PL-C MASTER 26W/830/2P G24d3 ili odgovarajuće	Kom	50
192	Sijalica PL-C MASTER 26W/840/4P G24q2 ili odgovarajuće	Kom	10
193	Sijalica PL-L MASTER 36W/840/4P 2G11 ili odgovarajuće	Kom	100
194	Sijalica PL-Q Pro 16W/835 2P ili odgovarajuće	Kom	50
195	Sijalica PL-Q Pro 28W/840/4P ili odgovarajuće	Kom	50
196	Sijalica PL-S MASTER 7W/840/2P G23 ili odgovarajuće	Kom	10
197	Sijalica PL-S MASTER 9W/840/2P G23 ili odgovarajuće	Kom	50
198	Sijalica PL-S MASTER 11W/840/4P G27 ili odgovarajuće	Kom	10
199	Sijalica reflektora NR63 60W E27 FR ili odgovarajuće	Kom	50
200	Sijalica štedna 12W GRLO E27, 4000°K	Kom	500
201	Sijalica štedna 2D 16W 2-PIN, 3500°K, min.1100lm, 12 00h	Kom	50
202	Sijalica štedna 2D 28W 2-PIN, 2700°K, min.2150lm, 12 000h	Kom	50
203	Sijalica štedna E27 T2 15W 6400K	Kom	10
204	Starter S10 4-65W 6400010	Kom	3800
205	Starter za fluo cev 4-22W	Kom	4000
206	Starter za fluo cev 4-65W	Kom	4000


Партија 2 - Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи и бојлера

Ред. број	Назив	Јед. мере	Оквирна количина
Електроинсталациони материјал			
1	ARMATUR.SIJ.SA POR.GR.RAVNA E27 250V 60W	Ком	10
2	ARMATURA SIJ.SA POR.GR.E27 KOSA 250V 60W	Ком	10
3	BALAST ELEKT.220/12V 150W ZA NN.HAL.SIJ.	Ком	20
4	BALAST ELEKTRONSKI ZA ARMATURU 2X58W	Ком	10
5	BALAST ELEKTRONSKI ZA FLUO SVETILJ 2X36W	Ком	10
6	BALAST ELEKTRONSKI ZA FLUO SVETILJ 4X18W	Ком	10
7	BALAST ZA FLUO CEV 1X36W 2X18W2D 1X40W	Ком	10
8	BALAST ZA FLUO CEV 1X58W	Ком	10
9	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 9MM	Ком	50
10	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 11MM	Ком	50
11	BALAST ZA ŽIV.SIJ.1X125W ZATVORENA	Ком	5
12	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 13,5MM	m	50
13	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 16MM	m	50
14	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 23MM	m	50
15	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 29MM	m	50
16	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 13,5MM	m	50
17	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 19MM	m	50
18	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 21MM	m	50




19	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 23MM	m	50
20	BUŽIR SPIRALNI 19-21MM	m	50
21	SPREJ CINK ZA ZAŠTITU METAL.POVRŠ.400ML	Kom	3
22	REGULATOR JAČ.SVETL.NAIZMENIČNI 40-300W	Kom	2
23	DOZNA INSTALACIONA 95X95MM	Kom	10
24	DOZNA INSTALACIONA FI 100X150MM	Kom	10
25	DOZNA INSTALACIONA FI 150X150MM	Kom	10
26	DOZNA MONTAŽNA FI 60MM	Kom	50
27	DOZNA OG SA 6 UVODA I ZAŠT.OD PRSK.VODE	Kom	5
28	DOZNA INSTALACIONA FI 78MM	Kom	50
29	DOZNA SIL.OG 4 UVODA I ZAŠT.OD PRS.VOD	Kom	5
30	DOZNA MONT. FI63,5MM ZA PREG.GIPS.ZIDOVE	Kom	50
31	FOTO RELE SA SONDOM ZA RASVETU	Kom	1
32	GRLO GU 10 ZA HAL. SIJALICU 50W 240V KER	Kom	10
33	GRLO SIJAL.ZA HALOGENU SIJALICU GY6.35	Kom	10
34	GRLO SIJALIČNO E-27 PORCELANSKO VISEĆE	Kom	50
35	GRLO SIJL. E27 4A 250V SA METAL. DRŽAČEM	Kom	50
36	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 3X16A, NADGRADNA	Kom	2
37	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A, NADGRADNA	Kom	2
38	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A,PRENOSNA	Kom	2
39	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 3X16A, PRENOSNI	Kom	10
40	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5X16A, PRENOSNI	Kom	10
41	SKLOPKA 1-POLNA NA ZID SILUMIN.16A 230V	Kom	2
42	KANAL PVC 2000X30X20 NEŠLICOVAN	Kom	20
43	KANAL PVC 25X40X2000MM ŠLICOVANI	Kom	20
44	KANAL PVC 40X40X2000MM ŠLICOVANI	Kom	20
45	KANAL PVC 100X40X2000MM NEŠLICOVANI	Kom	20
46	KANAL PVC SA POKL.18X13MM NEŠL.SAMOLEPLJ	m	20
47	KANAL PVC SA POKL.32X15MM NEŠL.SAMOLEPLJ	m	50
48	KAPA OSIGURAČA D0-1	Kom	50
49	KAPA OSIGURAČA DO-2	Kom	50
50	KAPA OSIGURAČA KD III 63A	Kom	30
51	KAPA TOPLJIVIH OSIGURAČA KD II 25A	Kom	100
52	KLEMA NULTA MS IZOLOVANA 2/12	Kom	50
53	KLEMA PORCELANSKA 2X2,5 MM2	Kom	50
54	KLEMA REDNA PVC 12/10MM2	Kom	20
55	KLEMA REDNA PVC 12X1,5 MM2	Kom	20
56	KLEMA STRUJNA 4-POL.1,5-6MM2 ZA DIN ŠINU	Kom	50
57	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 16(4-16MM2)	Kom	50
58	KLEMA STRUJNA PETOPOLNA RSB 6(1,5-6MM2)	Kom	50
59	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 35/4(25-35MM2)	Kom	30
60	KLEMA PORCELANSKA 4X2,5 MM2	Kom	20
61	KLEMA REDNA PVC 12X4MM2	Kom	40


62	KLEMA REDNA PVC 12X2,5MM2	KOM	40
63	KLEMA ZA NIZANJE VS 10	KOM	30
64	KLEMA ZA NIZANJE VS 16	KOM	50
65	KLEMA ZA NIZANJE VS 6	KOM	30
66	KLEMA ZA NIZANJE VS 25-35	KOM	50
67	KLEMA ZA NIZANJE VS 50	KOM	50
68	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 1,5MM2	KOM	1.000
69	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 2,5MM2	KOM	1.000
70	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-1,5MM2	KOM	1.000
71	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-2,5MM2	KOM	1.000
72	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-6MM2	KOM	1.000
73	KONTAKT ZAVRTANJ KU 16A	KOM	100
74	KONTAKT ZAVRTANJ KU 6A	KOM	100
75	KONTAKT ZAVRTANJ KU 10A	KOM	100
76	KONTAKT ZAVRTANJ KU 20A	KOM	100
77	KONTAKT ZAVRTANJ KU 25A	KOM	100
78	KONTAKT ZAVRTANJ KU 35A	KOM	100
79	KONTAKT ZAVRTANJ KU 50A	KOM	150
80	KONTAKT ZAVRTANJ KU 63A	KOM	100
81	KONTAKTOR 10A 220 V 50HZ	KOM	20
82	KONTAKTOR 16 220V 50HZ	KOM	30
83	KONTAKTOR 25A 220 50HZ	KOM	30
84	KONTAKTOR 63A 220V 50HZ	KOM	20
85	KUTIJA ZA IZJEDNAČ.POTENC.100X150MMPS49	KOM	20
86	KABL PRODUŽNI 6 UTIČNICA 5M BELI SA PREK	KOM	20
87	KANAL PVC 10X10X2000MM NEŠLICOVAN	KOM	100
88	KANAL PVC 30X10X2000MM NEŠLICOVAN	KOM	100
89	KANAL PVC 20X20X2000MM NEŠLICOVAN	KOM	100
90	KANAL PVC 40X20X2000MM NEŠLICOVAN	KOM	100
91	KANAL PVC 40X40X2000MM NEŠLICOVAN	KOM	100
92	KANAL PVC 60X60X2000MM NEŠLICOVAN	KOM	100
93	KANAL PVC 60X40X2000MM NEŠLICOVAN	KOM	100
94	LIMITATOR TROP. 16A MC32 C 6000A U KUĆIŠ	KOM	10
95	LIMITATOR TROP. 32A MC32 C 6000A U KUĆ.	KOM	10
96	LIMITATOR TROP.40A MC32 C 60000A U KUĆ.	KOM	5
97	MASKA 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
98	MASKA 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
99	MASKA 3M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
100	MASKA 4M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
101	MASKA 5M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
102	MASKA 7M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
103	STARTER MEKI ZA MOTOR DO 15KW XFR 1015	KOM	1
104	RAM MONTAŽNI 1 ELEMENT ZA DOZNU FI 60MM	KOM	20



105	RAM MONTAŽNI 2 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM	Ком	20
106	RAM MONTAŽNI 3 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM	Ком	20
107	RAM MONTAŽNI 4 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM	Ком	20
108	RAM MONTAŽNI 5 ELEMENATA ZA DOZNU FI 60	Ком	20
109	RAM MONTAŽNI 7 ELEMENATA ZA DOZNU FI 60	Ком	20
110	MEHANIČKA ZAŠTITA ZA GROM.SPUST 25X4	Ком	100
111	NGO 24 POTPORA ZA KR.VOD B JUS N.B4.922P	Ком	50
112	NGO 75 POTPORA SA TIPILOM P-T, L-80	Ком	50
113	NGO12 KUTIJA MERNOG SPOJA	Ком	50
114	NGO36 POTPORA ZA KROV.VOD C 120	Ком	50
115	NGO36 POTPORA ZA KROVNI VOD C 10X120 O	Ком	50
116	NGO52 UKRSNI KOMAD 60X60 TRAKA-TRAKA	Ком	500
117	NGO17 OBUJMICE ZA CEV 2"ZA TRAK.VOD	Ком	100
118	NGO 8 STEZALJKA ZA OLUK ZA TRAKU	Ком	550
119	UZEMLJIVAČ CEVNI NGO 56 2"X2M	Ком	100
120	NGO56 CEVNI UZEMLJ.2000/2,5	Ком	100
121	NGO79 POTP.ZA VODOVE SA BET.KOCKOM PSK	Ком	100
122	NGO15 OBUJMICA ZA OLUK A120	Ком	50
123	BROJAČ UDARA GROMA SLSC	Ком	2
124	OBUJMICA ZA CEVNI UZEMLJIVAČ 2,5"	Ком	100
125	NATIKAČ 10A 250V DVOP.PORCEL.SA KON.UZEM	Ком	30
126	SPREJ ODVIJAČ EKEKOLOŠKI 200ML GEACHEM	Ком	20
127	Razvodni orman dimen. 400X400x200mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima,sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.	Ком	5
128	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 500X500X200MM	Ком	5
129	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 600X400X200MM	Ком	5
130	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 250X250X180MM	Ком	5
131	ODVODNIK PRENAPONA PROTEC KLASA C, TN-C, 255VAC, 25KA, KOMPLET	Ком	1
132	ODVODNIK PRENAPONA KLASA C, TN-C, 255VAC, 20KA, KOMPLET	Ком	1
133	PAPUČICA KABL.ZA GNJEČ.AL,CU 25/8	Ком	30
134	PAPUČICA ZA GNJEČENJE 16MM2/M10	Ком	30
135	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8-2,5MM2	Ком	30
136	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8-4MM2	Ком	30
137	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOVANJE 10-35MM2	Ком	30
138	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOV. 10-50MM2	Ком	30
139	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-50MM2	Ком	30
140	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-70MM2	Ком	20
141	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-95MM2	Ком	20
142	PAPUČICA KABL.OKASTA ZA PRES.6-10MM2	Ком	50
143	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA PRES. 8- 25MM2	Ком	30




144	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA PRES. 8-6MM2	KOM	50
145	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL.4-6MM2	KOM	50
146	PAPUČ. KABL. VILJ. IZOL. 5-6MM2	KOM	50
147	PAPUČICA KABLOVSKA CU 10MM/M8	KOM	50
148	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00-63A	KOM	20
149	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 80A	KOM	20
150	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 16A	KOM	50
151	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 250A	KOM	10
152	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 63A	KOM	30
153	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 35A	KOM	30
154	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 50A	KOM	30
155	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT 00 125A	KOM	10
156	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 100A	KOM	10
157	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT 00 50A	KOM	30
158	PATRON NOŽASTIH OSIGURAČA NVT 00 35A	KOM	30
159	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 10A	KOM	1.000
160	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 16A	KOM	1.000
161	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 50A	KOM	100
162	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 6A	KOM	200
163	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 25A	KOM	1.000
164	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 20A	KOM	1.000
165	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 63A	KOM	50
166	POSTOLJE NOŽASTOG OSIG. NVP I/III 250A	KOM	10
167	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/3 160A	KOM	10
168	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 00/3 125A	KOM	10
169	RUČICA ZA VAĐENJE NOŽASTIH OSIGURAČA	KOM	3
170	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 35A	KOM	100
171	OSIGURAČ FRA 16-16A	KOM	100
172	OSIGURAČ FRA 16-10A	KOM	100
173	PLOČA PERTINAKS 1,5MM	m ²	30
174	PERTINAKS PLOČA 2MM	m ²	30
175	PERTINAKS PLOČA 5MM	m ²	20
176	PLETENICA BAKARNA 25MM2 300MM M8	KOM	50
177	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI FI 78MM	KOM	2.000
178	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI 100X100MM	KOM	200
179	POKLOPAC SKLOPKE 2M ALING CONEL ILI ODG.	KOM	20
180	POTPORA KROVNA ZA SLEMENJ.A 280X120MM	KOM	50
181	MODUL PRAZAN ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆI	KOM	20
182	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 B 6000A	KOM	800
183	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 C 6000A	KOM	200
184	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 B 6000A	KOM	1.000
185	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 C 6000A	KOM	200
186	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.20A MC32 B 6000A	KOM	500




187	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 B 6000A	KOM	20
188	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 C 6000A	KOM	50
189	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.32A MC32 C 6000A	KOM	10
190	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/1 160A	KOM	3
191	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 B 6000A	KOM	10
192	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 C 6000A	KOM	10
193	PREKIDAČ AUTOMATSKI 63A MC 32 C 6000A	KOM	10
194	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 100A C 6000	KOM	20
195	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 80A C 6000	KOM	20
196	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 25A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.	KOM	1
197	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 32A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.	KOM	1
198	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 40A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.	KOM	1
199	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 50A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.	KOM	1
200	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 63A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.	KOM	1
201	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 80A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.	KOM	1
202	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 100A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.	KOM	1
203	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 125A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.	KOM	1
204	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 160A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.	KOM	1
205	PREKIDAČ BOJLERSKI ZA U ZID 16A,250V	KOM	5
206	SKLOPKA JEDNOP.10A 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
207	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 1M BEZ POKLOPCA	KOM	20
208	SKLOPKA JEDNOP.10A 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
209	SKLOPKA JEDNOP.16A 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
210	SKLOPKA JEDNOPOLNA 16A 1M BEZ POKLOPCA	KOM	20
211	SKLOPKA NAIZM.10A 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
212	SKLOPKA NAIZM.10A 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	10
213	SKLOPKA UNAKR.10A 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	10
214	Prihvatnik interfonski elektromagnetni	KOM	1
215	PRIKLJ.3-POLNA 16A 380V U ZID	KOM	51
216	PRIKLJ.TROP.16A 380V NA ZID I ZOPV	KOM	5

217	PRIKLJUČN.2-POL.SILUM.250V NA ZID ZOPV	Ком	10
218	PRIKLJUČNICA 2-POL.DUPLA 10/16A 250VU Z	Ком	10
219	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V OG DUPLA	Ком	10
220	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V OG	Ком	10
221	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V U ZID	Ком	10
222	PRIKLJUČNICA 3-POL.SILUM.380V NA ZID POK	Ком	5
223	PRIKLJUČNICA DVOP.16A SA ZAŠT.KONT.BELA	Ком	5
224	PRIKLJUČNICA DVOP.16A SA ZAŠT.KONT.CRVEN	Ком	5
225	PRIKLJUČNICA PRENOSNA 5M 5GNEZDA SA PR.	Ком	5
226	PRIKLJUČNICA PRENOS.SA 6 GNEZDA ZA RACK	Ком	5
227	PRIKLJUČNICA TELEFONSKA OBIČNA	Ком	3
228	PRIKLJUČNICA 2-POL.10/16A 250V SA ZAŠT.	Ком	5
229	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko gnezda 10/16a, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, crno aluminijsko kućište otporno na oštećenja, spoljni plastični delovi od abs plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samogasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije.	Ком	5
230	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko gnezda 10/16, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, crno aluminijsko kućište otporno na oštećenja, spoljni plastični delovi od abs plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samogasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije.	Ком	5
231	KUTIJA RAZVODNA 81X81MM IP 54	Ком	20
232	Razvodni orman dimen. 300X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.	Ком	1
233	Razvodni orman dimen. 400X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima i mogućnošću zaključavanja.	Ком	1
234	Razvodni orman dimen. 400X300x250mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.	Ком	1
235	Razvodni orman dimen. 600X500x200mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.	Ком	1
236	RELE BIMETALNO 0,95-1,6 A	Ком	5
237	RELE BIMETALNO 1,5-2,6	Ком	5
238	RELE BIMETALNO 2,4-4,0A	Ком	5
239	RELE BIMETALNO 3,8-6,0A	Ком	5
240	RELE BIMETALNO 5,5-8 A	Ком	5
241	RELE BIMETALNO 6-12A	Ком	5
242	RELE IMPULSNI	Ком	1
243	RELE VREMENSKI TRE 1400 220V AC	Ком	1




244	SABIRNICA ZA NULU SA 20 PRIKLJUČAKA	KOM	
245	SABIRNICA ZA ZEMLJU SA 20 PRIKLJUČAKA	KOM	
246	SKLOPKA GREB.TROP.SA 0-POL.4G-200-53U	KOM	
247	SKLOPKA GREB.TROP.SA NUL.POL. GS 100-53U	KOM	1
248	SKLOPKA GREB.TROP.SA NUL.POL. GS 16-53 U	KOM	5
249	SKLOPKA GREBENASTA TROPOLNA GS-40-10U	KOM	1
250	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 25-10 U	KOM	2
251	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 63-10 U	KOM	2
252	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 250V ZA U ZID	KOM	5
253	SKLOPKA NAIZM.10A,250V U ZID	KOM	20
254	SKLOPKA NAIZMENENIČNA 10A 250V ZA NA ZID	KOM	10
255	SKLOPKA UNAKRSNA 10A 250V ZA NA ZID	KOM	10
256	SKLOPKA ZA KUPATILO 16A,250V SA IND.HORZ	KOM	5
257	SKLOPKA ZA KUPATILO 16A,250V SA IND.VERT	KOM	5
258	SKLOPKA SERIJSKA 10A,250V ZA U ZID	KOM	5
259	SKLOPKA TROPOLNA TERETNA 160A 1-0-2	KOM	1
260	SKLOPKA VAZDUŠNA MC5-13 13BAR"E"	KOM	1
261	SKLOPKA VAZDUŠNA MCS 4,5-22 BARA	KOM	1
262	SPREJ WD 40 200ML	KOM	2
263	SPREJ ZA KONTAKTE 300 ML.	KOM	5
264	STALNI KONTAKT ZA DOZNU FI 60MM	KOM	10
265	ŠINA RAZ.ZA AUT. PREK.MC32 25MM2 RT25	KOM	10
266	ŠINA ZA NOŠENJE AUTOMATSKIH OSIGURAČA	KOM	10
267	ŠINA ZA NOŠENJE VS KLEMA	KOM	10
268	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUT.PREKID.NAD	KOM	1
269	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUTOM.PREK. UGR	KOM	1
270	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK. UGR.	KOM	1
271	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK.NADG.	KOM	1
272	TABLA ELEKTROINST. ZA 36 AUT.PREK. UGR.	KOM	2
273	TABLA ELEKTROINST. ZA 8 AUT.PREKID.NAD	KOM	2
274	TABLA EL.INST.ZA 8 AUTOM.PREKID. UGRADNA	KOM	2
275	TABLA ELEKTROINS. 36 AUTOPREKIDAČA NADGR	KOM	2
276	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 1M	KOM	3
277	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 2M	KOM	3
278	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 1M	KOM	3
279	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 2M	KOM	3
280	TASTER ZA NA ZID ZA OTVARANJE VRATA	KOM	5
281	TASTER ZA SVETLO 10A 250V ZA U ZID	KOM	20
282	TRAKA IZOLACIONA PVC ŠIRINE 5CM	KOM	30
283	TRAKA IZOLACIONA PVC	KOM	20
284	TRAKA PERFORIRANA 15X1X2000MM FI 6MM	KOM	30
285	TRAKA PERFORIRANA 20X1,5X2000MM FI 6MM	KOM	30
286	TRAKA POCINK.FEZN 20X3MM	kg	10

287	TRAKA POCINKOVANA FEZN 25X4MM	m	10
288	TRAKA POCINKOVANA PERFORIRANA 0,5X17MM	m	10
289	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 200VA	KOM	5
290	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 300VA	KOM	1
291	TRANSFORM.ZA NN.HAL.SIJ.230/12V OTV.75W	KOM	2
292	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-20W	KOM	3
293	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-50W	KOM	5
294	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=500MA	KOM	1
295	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 40A ID=500MA	KOM	1
296	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 63A ID=500MA	KOM	1
297	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=30MA	KOM	1
298	UREDJAJ DIF.STR.2-POLNI 311N25A ID=500MA	KOM	1
299	UTIKAČ DVOP.GUM.10/16A 250V SA KONT.UZEM	KOM	3
300	UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO 10/16A 250V "L"	KOM	5
301	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5 X 32A PRENOSNI	KOM	5
302	UTIKAČ TROPOLNI 16A 380V L IZVEDBA	KOM	3
303	UTIKAČ UTO-UKO PETOPOLNI 5X16A	KOM	5
304	RELE 901 ZA ELEKTROMECHANICKU BRAVU	KOM	1
305	AUTOMAT STEPENIŠNI 16A/250V 3000W	KOM	2
306	UVODNIK KABLOVSKI GUMENI PG16	KOM	50
307	VEZICA 200X4.8 MM	KOM	1.000
308	VEZICA 160X2,5MM	KOM	1.000
309	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A NA ZID	KOM	5
310	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A NA ZID	KOM	5
311	VEZICA 250X5MM	KOM	1.000
312	VEZICA KABLOVSKA 100X2,5	KOM	1.000
313	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL. 6-4MM2	KOM	100
314	PNK RAVNA SPOJNICA 160mm	KOM	20
315	NOSAČ KABLOVA PERFORIR.PNK-160/50/2000mm	KOM	20
316	KONVERTOR ZA SIJALIČNO GRLO E40-E27	KOM	5
Проводници енергетски инсталациони			
317	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X1,5MM2	m	10
318	PROVODNIK ENERG. INST.P/F 4mm2 CRNI	m	10
319	PROVODNIK ENERG. INST. P/F 6mm2 PLAVI	m	10
320	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 4mm2 ŽUTO-ZELEN	m	10
321	PROVODNIK ENERG.INST.S/F 1,5MM2 PLAVI	m	50
322	PROVODNIK ENEG. INST S/F 2,5mm2 BRAON	m	50
323	PROVODNIK ENERG.INST.S/F 4MM2 CRNI	m	50
324	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X1,5mm2	m	50
325	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X1,5mm2	m	50
326	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X6mm2	m	10
327	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X2,5mm2	m	50
328	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X2,5mm2	m	50



329	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X4mm2	m	50
330	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X10mm2	m	50
331	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X16mm2	m	50
332	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X1,5MM2	m	50
333	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X0,75MM2	m	50
334	PROVODNIK ENERG.INST.P 4MM2 CRNI	m	50
335	PROVODNIK ENERG.INST.P 10MM2 CRNI	m	50
336	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X1,5MM2	m	50
337	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X2,5MM2	m	1
338	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10MM2 CRNI	m	10
339	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X2,5MM2	m	50
340	PROVODNIK ENERG.INSTAL. GG/J 3X1,5MM2	m	10
341	PROVODNIK ENERG.INST. P 2,5MM2 CRNI	m	10
342	PROVODNIK ENERG.INST.P 6MM2 CRNI	m	10
343	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X6MM2	m	10
344	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X1,5MM2	m	50
345	PROVODNIK ENERG.INST.PPY 5X2,5MM2	m	50
346	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X4MM2	m	10
347	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5MM2 Ž.-ZEL.	m	100
348	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6mm2 ŽUTO ZELEN	m	10
349	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5MM2 CRNI	m	10
350	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6MM2 CRNI	m	10
351	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 3X1,5MM2	m	10
352	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X1,5MM2	m	50
353	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X2,5MM2	m	200
354	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X4MM2	m	20
355	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI NHXHX 3x2,5MM2	m	20
356	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI NHXHX 5x2,5 MM2	m	20
357	PROVODNIK ENERG.INS.N2XH 3X1,5mm2 BEZ HA	m	20
358	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 3x2,5MM2	m	20
359	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 4x1,5MM2	m	20
360	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x1,5MM2	m	20
361	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x2,5MM2	m	100
362	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x4MM2	m	10
363	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x6MM2	m	10
364	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10MM2 Ž-ZELENI	m	10
365	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 16mm2 Ž.-ZELENI	m	10
366	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x16mm ²	m	10
367	HALOGENFRI KANALICE 60x40 mm	m	5
368	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x 6mm ²	m	30
369	PROVODNIK ENERG.INST. GG/J 5X2,5 MM2	m	50
370	PROVODNIK ENERG.INST.GG/J 3X2,5 MM2	m	50
Потрошни материјал за одржавање термоакумулационих пећи			



371	VENTILATOR SA MOTOROM LEVI ZA TA PEĆ	KOM	
372	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 660W MAGNOHROM	KOM	
373	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1166W MAGNOHROM	KOM	
374	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 833W MAGNOHROM	KOM	5
375	PREKIDAČ ZA KVARCNU PEĆ	KOM	5
376	VENTILATOR SA MOT DESNI ZA TA PEĆ MAG,EL	KOM	2
377	TERMOSTAT ZA TA PEĆ SOBNI	KOM	2
378	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 833W MAGNOHROM	KOM	2
379	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 2250W ELIND	KOM	2
380	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W MAGN.	KOM	2
381	GREJAČ ZA TA CEVASTI 1666W MAGN.	KOM	2
382	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W MAGNOHROM	KOM	2
383	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W MAGNOHROM	KOM	2
384	GREJAČ ZA TA PEĆI CEVASTI 1250W	KOM	2
385	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1666W CER ČAČAK	KOM	2
386	GRIF ZA TERMOSTAT TA PEĆI MK	KOM	10
387	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1333W MAGNOHROM	KOM	3
388	VENTILATOR SA MOT.LEVI ZA TA PEĆ CER	KOM	3
389	VENTILATOR SA MOT.DESNI ZA TA PEĆ CER	KOM	3
390	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1333W MAGN.	KOM	3
391	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W MAGN.	KOM	3
392	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 1750W MAGN.	KOM	3
393	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W CER.	KOM	3
394	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W CER.	KOM	3
395	TERMOSTAT ZA TA PEĆ MONOF.20-230°C	KOM	2
396	GREJAČ ZA TA PEĆ ŠAMOTNI 2000W ELIND	KOM	2
397	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI ZAŠTITNI	KOM	2
398	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W CER	KOM	2
399	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. ELIND	KOM	5
400	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. MAGN.	KOM	5
401	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI 20-230°C RADNI	KOM	5
402	MOTOR VENTILATORA DESNI ZA TA PEĆ MK,EV	KOM	10
403	MOTOR VENTILATORA LEVI ZA TA PEĆ MK,EV	KOM	10
404	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEĆ	KOM	10
405	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEĆ	KOM	10
406	KOMPLET GUMICEZA VENTILATOR TA PEĆI	KOM	10
407	TERMOSTAT ZA BOJL.RADNI SA KAPILAR.95°	KOM	5
408	TERMOSTAT ZA BOJL.SIG. 16A,250V, 85°C T 115-10°	KOM	4
409	TERMOSTAT ZA BOJL.ŠTAPNI TIP DT 127B/METALFLEKS 85°C 16A, 250V	KOM	4
410	TERMOSTAT ZA BOJL.REGULACIONI 77/15 KT-METALFLEKS	KOM	5
411	TERMIČKI OSIGURAČ SA ŽICOM (ZA BOJLER“MK“)	KOM	5

412	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W ELIND	Ком	5
Потрошни материјал за одржавање бојлера			
413	TERMOSTAT ZA BOJLERADNI SA KAPILAR.95°	Ком	5
414	TERMOSTAT ŠIPKASTI ZA GREJAČ ZA BOJLER SA NAVOJEM Ø5/4“	Ком	5
415	TERMOSTAT ZA BOJLER.SIGURN. 10-115°C	Ком	5
416	GREJAČ ZA VERTIKALNI BOJLER ARISTON, 2000W	Ком	5
417	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI BOJLER MAGNOHROM, 10l NISKOMONTAŽNI, 2000W	Ком	4
418	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI BOJLER MAGNOHROM, 5l NISKOMONTAŽNI, 2000W	Ком	8
419	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA VERTIKALNI BOJLER MAGNOHROM, 2000W	Ком	5
420	GREJAČ ZA PROTOČNI BOJLER GORENJE NT, 10l, 2000W	Ком	10

Напомена:

Начин и рок плаћања: - плаћање се врши у року од минимално 20 (двадесет) дана / максимално 42 (четрдесетдва) дана од дана потписивања Записника о квалитативном пријему, а на основу достављеног уредног рачуна.

Рок испоруке за добра која су предвиђена Понудом: максимално 5 (пет) радних дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

Рок испоруке за добра која нису дата у спецификацији: максимално 15 дана од дана пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail).

Место испоруке: ФЦО магацин Наручиоца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12.

Испорука се врши возилом чија укупна висина на прелази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Ђорђа Вајферта 12.

Гарантни рок за Партију 1 - Расвета, за ставке 1-73, 82 и 113-148 мора бити минимално 2 (две) године од дана испоруке.

Понуђена добра морају бити нова (некоришћена, неизлагана по продавницама или сајмовима, некоришћена за презентације и слично), технички исправна, без производних недостатака, у оригиналној амбалажи без икаквих оштећења, са произвођачком декларацијом.

Основ за испостављање рачуна: Записник о квалитативном пријему, оверен печатом Понуђача и отпремница.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим количинама добара.

Наручилац ће испостављати налоге за набавку у року од 36 (тридесетшест) месеци од дана закључења уговора.

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У оквиру Понуде, понуђач је дужан да за сав понуђени материјал упише назив произвођача и тип или ознаку артикла која га једнозначног одређује.



Уговор се закључује на износ до процењене вредности јавне набавке. ^{Процењена} вредност је проглашена пословном тајном до јавног отварања понуда.

Количине добара дате су оквирно, дате су на бази искуства Наручиоца. ^а реализоваће се путем Налога за набавку у количини добара коју дефинишу ^{стварне} потребе Наручиоца (а највише до укупне уговорене вредности. Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим количинама добара. У случају потребе за добрима која нису предвиђена Понудом, понуђач је дужан да на захтев Наручиоца исто испоручи, по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене за територију Републике Србије, на паритету ФЦО магацин Наручиоца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.

Укупна вредност свих добара које Наручилац може поручити, који нису предвиђени Понудом, за којима се укаже потреба током реализације уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности уговора.

Понуђач је дужан да 2 (два) радна дана пре предвиђене и планиране испоруке, достави Наручиоцу податке о роби спремној за испоруку, због благовремене припреме складишног простора.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена програмом пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Наручилац неће одговарати за евентуалну штету Понуђачу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА



Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, као и додатне услове, сагласно члану 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

4.1.1 Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

4.2.1 Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона:

1. Да понуђена добра из спецификације, из одељка 3. конкурсне документације у потпуности испуњавају све захтеване техничке карактеристике.

4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.3.1 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Доказ:
 - 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка



страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Напомена: Уколико уверења Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је, поред уверења Основног суда, доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано као члан организоване криминалне групе.

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). **Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.**

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ПРАВНО ЛИЦЕ КАО ПОНУЂАЧ доказује достављањем следећих доказа:

1. Изјаве из одељка 4.5 конкурсне документације дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђена добра из спецификације из одељка 3. испуњавају све захтеване техничке карактеристике.

4.3.2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,



кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија, да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази из ове тачке, не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаву понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ПРЕДУЗЕТНИК КАО ПОНУЂАЧ доказује достављањем следећих доказа:

1. Изјаве из одељка 4.5 конкурсне документације дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђена добра из спецификације из одељка 3. испуњавају све захтеване техничке карактеристике.

4.3.3 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

2. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда .

3. Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КАО ПОНУЂАЧ доказује достављањем следећих доказа:

1. Изјаве из одељка 4.5 конкурсне документације дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђена добра из спецификације из одељка 3. испуњавају све захтеване техничке карактеристике.



4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и Изјаву из одељка 4.4 конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче

- **правна лица** достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1 подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **предузетнике** достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2 подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **физичка лица** достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3 подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача **мора** да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и Изјаву из одељка 4.4 конкурсне документације, а додатне услове испуњавају заједно, што доказује достављањем

- **за правно лице као члана групе понуђача**, доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1 подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за предузетника као члана групе понуђача**, доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2 подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за физичко лице као члана групе понуђача**, доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3 подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, из пододељка 4.2. ове конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача, испуњавају заједно, односно довољно је да један понуђач из групе испуњава додатне услове.

4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа.


Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тј. услова из одељка 4.1, тачке од 1. до 3. ове конкурсне документације.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страни Агенције за привредне регистре и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страни Народне банке Србије као доказ о ликвидности понуђача.

4.3.9 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. Закона.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 9. Закона.



4.4 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач / члан групе понуђача / подизвођач

(пословно име и седиште понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача)

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.

(Место и датум)

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.



4.5 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

(назив и седиште понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача)


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да понуђена добра из спецификације, из одељка 3. конкурсне документације, за јавну набавку електро и пратећег потрошног материјала и друго, обликовану по партијама, бр. ЈН: 236/2017, за партију _____ испуњавају све захтеване техничке карактеристике.

М.П.

Место и датум

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.



5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

5.1 Понуде се припремају и подnose у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, писарница (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од 25 (двадесетпет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до ПОНЕДЕЉКА, 11.09.2017. године, најкасније до 09:00 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРО И ПРАТЕЋЕГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРУГО, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА број ЈН: 236/2017 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

5.2 Понуђач може да поднесе само једну понуду.

5.3 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.4 У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозов понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРО И ПРАТЕЋЕГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРУГО, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА број ЈН: 236/2017 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.

5.5 Понуде ће бити отворене јавно, у ПОНЕДЕЉАК, 11.09.2017. године, у 10:00 часова, на адреси: Београд, Таковска број 2, канцеларија број 11. Представници понуђача, који ће присуствовати јавном отварању понуда, изузев директора предузећа, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће присуствовати јавном отварању понуда, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за улазак у службене просторије које се налазе на адреси Наручиоца, а у којима ће понуде бити јавно отворене, са назначеним даном и часом када ће присуствовати јавном отварању понуда.

Захтев из претходног става подноси се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, Писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, најкасније 15 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев обавезно мора да садржи: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног



држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

5.6 Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се, као први дан рока, узима први наредни дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, ако је последњи дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче првог наредног радног дана.

5.7 Форма и језик понуде. Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује, да је понуда коју подноси, дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (Одељак 5.22).

Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана од стране понуђача при врху стране и то на следећи начин: број стране/укупан број страна.

Пожељно је да свака страна буде оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија понуде на српском језику.

У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписан податак, потребно је да исправку овери печатом.

5.8 Садржај понуде

Понуда мора да садржи следеће елементе:

- 1. Образац понуде** - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача (Одељак 6. Конкурсне документације);
- 2. Доказе којима доказује испуњеност услова за учешће у поступку набавке,** наведених у Одељку 4 - Услови за учешће у поступку набавке и упутство како се доказује испуњеност услова, Конкурсне документације;
- 3. Изјаве понуђача из одељка 4.4 и 4.5 Конкурсне документације** - попуњене, оверене печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
- 4. Модел уговора из Одељка 7. Конкурсне документације** - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора;
- 5. Образац структуре понуђене цене** - попуњен у складу са упутством из Одељака 8. Конкурсне документације, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
- 6. Изјаву о независној понуди,** из Одељка 10. Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
- 7. Изјаву о непромењеном садржају Конкурсне документације** из Одељка 5.22 Конкурсне документације, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
- 8. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:** бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозива банкарска гаранција.



Напомена: Понуђачи који достављају понуду за више партија, могу да доставе једну бланко сопствену меницу за све партије за које подносе понуду или по једну бланко сопствену меницу за сваку партију посебно.

5.8.1 Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.8.2 Образац понуде понуђач мора да попуни тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу), податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (**Одељак 6. Конкурсне документације**). Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну **Обрасца понуде** са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача потребно је да копира страну **Обрасца понуде** са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

5.8.3 Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање **Обрасца структуре понуђене цена** (**Одељак 8. Конкурсне документације**).

5.8.4 Понуђач може у оквиру понуде, да достави **Образац трошкова припреме понуда** (**Одељак 9. Конкурсне документације**) у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља **Образац трошкова припреме понуда** исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.

5.8.5 Изјавом о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

5.8.6 Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.



Понуђачи који подносу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно ^{према} Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.8.7 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

5.9 Захтеви набавке за партију 1 и 2:

Цена може бити изражена у динарима или у еврима. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан када је започето отварања понуда.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити закључен у еврима.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

Цене морају бити дате на паритету ФЦО магацин Наручиоца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Начин и рок плаћања: - плаћање се врши у року од минимално 20 (двадесет) дана / максимално 42 (четрдесетдва) дана од дана потписивања Записника о квалитативном пријему, а на основу достављеног уредног рачуна.

Рок испоруке за робу која је предвиђена Понудом: максимално 5 (пет) радних дана од дана достављања Налога за набавку, а на основу закљученог уговора.

Рок испоруке за робу која није дата у спецификацији: максимално 15 (петнаест) дана од дана достављања Налога за набавку, а на основу закљученог уговора.



Место испоруке: ФЦО магацин Наручиоца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12.

Испорука се врши возилом чија укупна висина на прелази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Ђорђа Вајферта 12.

Гарантни рок: Гарантни рок за Партију 1 - Расвета, за ставке 1-73, 82 и 113-148 мора бити минимално 2 (две) године од дана испоруке

Понуђена добра морају бити нова (некоришћена, неизлагана по продавницама или сајмовима, некоришћена за презентације и слично), технички исправна, без производних недостатака, у оригиналној амбалажи без икаквих оштећења, са произвођачком декларацијом.

Основ за испостављање рачуна: Записник о квалитативном пријему, оверен печатом Продавца и отпремница.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим количинама добара.

Наручилац ће испостављати налоге за набавку у року од 36 (тридесетшест) месеци од дана закључења уговора.

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У оквиру Понуде, понуђач је дужан да за сав понуђени материјал упише назив произвођача и тип или ознаку артикла која га једнозначног одређује.

Уговор се закључује на износ до процењене вредности јавне набавке. Процењена вредност је проглашена пословном тајном до јавног отварања понуда.

Количине добара дате су оквирно, дате су на бази искуства Наручиоца реализоваће се путем Налога за набавку у количини добара коју дефинишу стварне потребе Наручиоца а највише до укупне уговорене вредности. Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим количинама добара. У случају потребе за добрима која нису предвиђена Понудом, понуђач је дужан да на захтев Наручиоца о испоручи, по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене за територију Републике Србије, на паритету ФЦО магацин Наручиоца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.

Укупна вредност свих добара које Наручилац може поручити, који нису предвиђени Понудом, за којима се укаже потреба током реализације уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности уговора.

Понуђач је дужан да 2 (два) радна дана пре предвиђене и планиране испоруке, достави Наручиоцу податке о роби спремној за испоруку, због благовремене припреме складишног простора.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије" до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена програмом пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“ за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Наручилац неће одговарати за евентуалну штету Понуђачу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

5.10 Предмет јавне набавке обликован је по партијама. Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда, која се подноси за обе партије мора бити достављена у једној коверти или кутији. Понуда мора да обухвати најмање једну



целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију. У случају да понуђач да понуду за једну или обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију засебно.

Уколико понуђач подноси понуду за обе партије, доказе о испуњености услова, који су исти за партије за које се подноси понуда, није у обавези да доставља посебно за сваку партију.

Свака партија је предмет посебног уговора. Партије су недељиве, тако да понуђач мора понудити целокупну тражену количину. Парцијалне понуде за делимичне количине, биће искључене из разматрања и одбијене као неприхватљиве.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

5.11 Попуст који нуди понуђач: Уговори ће бити додељивани по појединачним партијама. Уколико понуђач подноси понуду за обе партије и уколико буде најповољнији у једној партији, може дати попуст и за другу партију у којој није најповољнији, чиме се може остварити могућност да са урачунатим попустом буде најповољнији и у другој партији. Попуст мора бити јасно назначен за сваку појединачну партију и коначан износ са урачунатим попустом мора бити наведен, тако да може бити прочитан на јавном отварању понуда. Попуст који понуђач нуди за одређену партију и услови под којима даје попуст, уписују се у предвиђеном простору у Обрасцу понуде за ту партију. У случају неслагања попушта датог у процентуалном и номиналном износу признаваће се процентуални износ попушта.

5.12 Средства финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за партију 1 и 2:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави (једну) бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за озбиљност понуде.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буду оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да понуду подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију** на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.



Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да Понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла за партију 1 и 2:

Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да Купцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Београд, Таковска 2, Писарница, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.

Бланко сопствене менице, из претходног става, морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица. Уз менице мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.


У случају да је изабрани најповољнији понуђач физичко лице обавезан је да достави 2 бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.



Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају, Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења.

По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Понуђача.

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року за партију 1:

Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да Купцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Београд, Таковска 2, Писарница, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави 1 (једну) бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Меница из претходног става, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо, на износ од 10% од укупне уговорене вредности, без обрачунаог ПДВ-а и копија картона депонованих потписа, издата од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Понуђач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења менице, достави нову меницу и одговарајуће менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.

У случају да је изабрани најповољнији понуђач физичко лице обавезан је да достави 1 (једну) бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року приложити неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да понуђач не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на захтев понуђача.

5.13 Заштита података. Наручилац је дужан да чува као поверљиве, све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.14 Критеријум за оцену понуда је "најнижа понуђена цена" по партији.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања.

5.15 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

5.16 Наручилац задржава право провере достављене документације. Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

5.17 Негативне референце: Наручилац може одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. став 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

5.18 Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року који не може бити дужи од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници www.posta.rs у року од 3 (три) дана од дана доношења.

5.19 Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

5.20 Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права (а копију истовремено доставља Републичкој комисији) у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом

није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеним чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити;

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, на чија се уплата врши;
- (4) број рачуна 840-30678845-06;
- (5) шифра плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.


3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавезна садржина.

5.21 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде (при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца: ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска 2, писарница, 11120 Београд, ПАК 135403, електронске поште (postanabavka@ptt.rs), или путем телефакса (број: 011-302-21-98), сваког радног дана у времену од 07.30 до 15.30 часова.

Напомена: Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.



5.22 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку електро и пратећег потрошног материјала и друго, обликовану по партијама, број ЈН: 236/2017, Наручиоца Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.

М.П.

Место и датум

(потпис овлашћеног лица)

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку електро и пратећег потрошног материјала и друго, обликовану по партијама,
Бр. ЈН: 236/2017, Партија 1 - Расвета
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Назив понуђача (односно назив члана групе понуђача):

2. Адреса: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс: _____
10. Е-маил: _____
11. Текући рачун: _____
12. Назив банке: _____



НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
(у случају да понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу)

1. Пословно име (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):


2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс: _____
10. Е-маил: _____
11. Текући рачун: _____
12. Назив банке: _____




НАПОМЕНА: Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

ПОНУДА БРОЈ _____


Ред. број	Назив	Назив произвођача	Тип или ознака артикла	Јед. мере	Оквирна количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
ЛЕД СВЕТИЉКЕ							
1	Vodootporna led svetiljka u kućištu od alumin., 600mm, 40W, 6000°K, IP65, ≥3600Lm			Kom	50		
2	Vodootporna led svetiljka u kućištu od aluminijuma, 1200mm, 60W, 6000°K, IP65, ≥5000Lm			Kom	50		
3	Vodootporna led svetiljka u kućištu od aluminijuma, 1500mm, 70W, 6000°K, IP65, ≥6300Lm			Kom	50		
4	Vodootporna led svetiljka u kućištu od polikarbonata, 600mm, 40W, 6000°K, IP65, ≥3600Lm			Kom	50		
5	Vodootporna led svetiljka u kućištu od polikarb., 1200mm, 60W, 6000°K, IP65, ≥5000Lm			Kom	50		
6	Vodootporna led svetiljka u kućištu od polikarb., 1500mm, 70W, 6000°K, IP65, ≥6300Lm			Kom	50		
7	Led reflektor sa nosačem (konzolom) 60W, 230V sa sekundarnom optikom			Kom	50		
8	Led reflektor sa nosačem (konzolom) 40W, 230V sa sekundarnom optikom			Kom	1		
9	Led plafonjera 25W, 6500°K, 230V, ≥1400Lm			Kom	20		
10	Ulična svetiljka led 50W, 4500 lm, 4000K, sočivo 120, prihvatač za liru FI 42-48mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V			Kom	20		




11	Улична светилјка led 80W, 7200 lm, 4000K, сочиво 120, прихват за лину FI 50-58mm, IP65, min 300000h, AC 85-265V			Kom	20	
12	Улична светилјка led 100W, 10000 lm, 4000K, сочиво 120, прихват за лину FI 50-58mm, IP65, min 300000h, AC 85-265V			Kom	10	
13	Улична светилјка led 150W, 13500 lm, 4000K, сочиво 120, прихват за лину FI 50-58mm, IP65, min 300000h, AC 85-265V			Kom	10	
14	Reflektor led 9020 20W SMD 6400K, sa priborom za vešanje			Kom	30	
15	Reflektor led 9050 50W SMD 6400K, sa priborom za vešanje			Kom	30	
16	Reflektor led 9100 100W SMD 6400K, sa priborom za vešanje			Kom	10	
17	Dekoratívni cob led reflektor 10W, 6000K, 1000lm, Ra>80, Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 210-230V, IP65, 50000h			Kom	30	
18	Dekoratívni cob led reflektor 30W, 6000K, 3000lm, Ra>80, Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 210-230V, IP65, 50000h			Kom	30	
19	Dekoratívni cob led reflektor 50W, 6000K, 5000lm, Ra>80, Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 210-230V, IP65, 50000h			Kom	30	
20	Reflektor led cob 10W 3000K, Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 950Lm 50.000h IP65			Kom	30	
21	Reflektor led cob 30W 3000K Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 2850Lm 50.000h IP65			Kom	30	
22	Reflektor led viseći 157W 19000Lm 4000K, LIEP 218404, sa priborom za vešanje			Kom	1	



23	Reflektor 4 led viseći 120W sa mogućnošću usmeravanja svetla			Kom	1	
24	Svetiljka Led panel (sa opremom za montažu) 24W, 300x300mm, ugradna			Kom	30	
25	Svetiljka Led panel (sa opremom za montažu) 24W, fi 300mm, ugradna			Kom	30	
26	Panel nadgradni 12W 4000K KRUG 1140Lm 50000h fi173			Kom	50	
27	Panel nadgradni 12W 6000K KRUG 1200Lm 50000h fi173			Kom	50	
28	Panel beli nadgradni 20W 4000K KRUG 1900Lm 50000h fi225			Kom	27	
29	Panel beli nadgradni 20W 6000K KRUG 2000Lm 50000h fi225			Kom	30	
30	Panel beli nadgradni 24W 4000K KRUG 2280Lm 50000h fi300			Kom	30	
31	Panel beli nadgradni 24W 6000K KRUG 2400Lm 50000h fi300			Kom	30	
32	Panel beli nadgradni 20W 4000K KVADRAT 1900Lm 50000h 223x223			Kom	20	
33	Panel beli nadgradni 20W 6000K KVADRAT 2000Lm 50000h 223x223			Kom	20	
34	Panel beli nadgradni 24W 4000K KVADRAT 2280Lm 50000h 298x298			Kom	20	
35	Panel beli nadgradni 24W 6000K KVADRAT 2400Lm 50000h 298x298			Kom	20	
36	Panel ugradni led 6W 4000K krug fi108 570Lm			Kom	20	
37	Panel ugradni led 6W 6000K krug fi108 600Lm			Kom	20	
38	Panel ugradni led 12W 4000K krug fi145 1140Lm			Kom	10	




39	Panel ugradni led 12W 6000K krug fi145 1200Lm			Kom	10	
40	Panel ugradni led 18W 4000K krug fi205 1710Lm			Kom	20	
41	Panel ugradni led 18W 6000K krug fi205 1800Lm			Kom	20	
42	Panel ugradni led 18W 4000K kvadrat 1710Lm 204x204			Kom	20	
43	Panel ugradni led 18W 6000K kvadrat 1800Lm 204x204			Kom	20	
44	Panel ugradni led 20W 4000K krug fi=170,min 1500Lm, 45000h			Kom	20	
45	Panel ugradni led 24W 4000K KRUG fi280 2280Lm			Kom	20	
46	Panel ugradni led 24W 6000K KRUG fi280 2400Lm			Kom	20	
47	Panel ugradni led 24W 4000K KVADRAT 2280Lm 276x276			Kom	20	
48	Panel ugradni led 24W 6000K KVADRAT 2400Lm 276x276			Kom	20	
49	Svetiljka Led panel (sa opremom za montažu) 40W, fi 600mm, nadgradna			Kom	30	
50	Led panel(komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥65W 1200x600mm, 3000°K, 230V, ≥5400Lm, nadgradni			Kom	40	
51	Led panel(komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥48W 1200x300mm, 6400°K, 230V, ≥5400Lm, nadgradni			Kom	40	
52	Led panel(komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥22W 600x300mm, 6400°K, 185-265V, ≥1750Lm, nadgradni			Kom	40	
53	Led panel (sa opremom za montažu) 45W 595 x 595mm, 3000°K, 230V, ≥5400Lm, nadgradni			Kom	50	




54	LED PANEL nadgradni 596x596mm 40W 4000K 3150Lm 50000h Ra≥80				Kom	10	
55	Led panel nadgradni 596x596mm 40W 6500K 3200Lm 50000h Ra≥80				Kom	10	
56	Led panel nadgradni 1200x300mm 40W 4000K 185-265V 50/60HZ 3200Lm				Kom	10	
57	Led panel nadgradni 1200x300mm 40W 6400K 185-265V 50/60HZ 3200Lm				Kom	10	
58	Led panel nadgradni 1200x600mm 65W 4000K 185-265V 50/60HZ 5200Lm				Kom	10	
59	Led panel nadgradni 1200x600mm 65W 6400K 185-265V 50/60HZ 5200Lm				Kom	10	
60	Led panel nadgradni 1200x600mm 72W 4000K 4300Lm				Kom	10	
61	Led panel nadgradni 1200x600mm 72W 6000K 4300Lm				Kom	10	
62	Svetiljka Led panel (sa opremom za montažu) 40W 600x600mm, ugradna Ra≥80				Kom	50	
63	Panel ugradni led 40W 4000K 595x595 3150Lm 50000h Ra≥80				Kom	50	
64	Panel ugradni led 40W 6500K 595x595 3200Lm 50000h Ra≥80				Kom	50	
65	Led panel(komplet za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V, ≥5400Lm, ugradni				Kom	50	
66	Led panel ugradni 600X300mm 22W 4000K 185-265V 50/60HZ 1750 Lm				Kom	10	
67	Led panel ugradni 600X300mm 22W 6400K 185-265V 50/60HZ 1750 Lm				Kom	20	
68	Led panel ugradni (sa opremom za montažu) 40W 1200 x 300mm, 4000°K, 185 -265V, ≥3200Lm, ugradni				Kom	40	



69	Led panel ugradni (sa opremom za montažu) 40W 1200x300mm, 6400°K, 185- 265V, ≥3200Lm, ugradni	Kom	40	
70	Led panel ugradni (sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 4000°K, 185- 265V, ≥5200Lm, ugradni	Kom	40	
71	Led panel ugradni(sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 6400°K, 185- 265V, ≥5200Lm, ugradni	Kom	40	
72	Led panel ugradni 1200X600mm 72W 6500K AC100-240V 4300Lm	Kom	15	
73	Led panel ugradni 1200X600mm 72W 4000K AC100-240V 4300Lm	Kom	10	
СВЕТИЉКЕ				
74	Reflektor za halogeni izvor svetlosti max 500W R7s IP54	Kom	4	
75	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x18W bele boje, Strela	Kom	3	
76	Brodskа armatura, E27, 100W	Kom	4	
77	Brodskа armatura, E27, 200W	Kom	5	
78	Grlo pokretno sa rozetnom fi 81mm za rupu fi 75mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu GU5.3 (MR-16) (Brilium DL-5 ili odgovarajuće)	Kom	15	
79	Grlo statično fi 30mm za rupu 26mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu G4 (Brilium M-30 ili odgovarajuće)	Kom	4	
80	Staklo zaštitno kugla za živinu sijalicu 125W	Kom	5	
81	Staklo zaštitno opal kugle 180MM E-27	Kom	6	
82	Svetiljka panik sa led diodama, 3 časa autonomije	Kom	5	
83	Svetiljka sa inkandescentnim izvorom svetlosti,	Kom	5	




84	sa kuglom od opal stakla 60W, E27 - plafonska Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 2x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna	Kom	17		
85	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 3x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna	Kom	10		
86	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18w,nadgradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	10		
87	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18w,ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	5		
88	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18w,ugradna, sjajni raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	5		
89	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2X36W nadgradnja otvorena	Kom	5		
90	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 3X36W nadgradnja otvorena	Kom	5		
91	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 4x18w, ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke	Kom	5		




	od čeličnog lima D=0.6mm, savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji					
92	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x36W bele boje, Strela	Kom	3			
93	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W od polikarbonata sa kapom IP65	Kom	10			
94	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W otvorena	Kom	5			
95	svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W od polikarbonata sa kapom IP65	Kom	40			
96	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	20			
97	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	Kom	20			
98	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem plastificiran beli	Kom	20			




99	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji			Kom	20	
100	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji			Kom	20	
101	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji			Kom	20	
102	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji			Kom	20	
103	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom bela			Kom	20	




104	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji			Kom	5	
105	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji			Kom	1	
106	Svetiljka za kompaktne fluo sijalice 2X18W sa 2-pina FI 220mm			Kom	4	
107	Svetiljka za kompaktni fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 28W u zaštiti IP54			Kom	5	
108	Svetiljka za met.hal.izvor svetlosti 1x70W,Rx7s, FI-160mm sa difuzorom od kaljenog stakla-ugradna			Kom	1	
109	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od al. I difuzorom od stakla -kosa			Kom	5	
110	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od al. I difuzorom od stakla -plafonska			Kom	5	
111	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 100W			Kom	5	
112	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 200W			Kom	5	
ЛЕД СИЈАЛИЦЕ						
113	Led cev 10W 4000K 600mm 800lm 30000h			Kom	1	
114	Led cev 10W 6400K 600mm 800lm 30000h			Kom	1	



115	Led cev 18W 4000K 1200mm 1600lm 30000h			Kom	1	
116	Led cev 18W 6400K 1200mm 1600lm 30000h			Kom	1	
117	Led cev 25W 4000K 1500mm 2100lm 30000h			Kom	1	
118	Led cev 25W 6400K 1500mm 2100lm 30000h			Kom	1	
119	Sijalica led E14 B35 6W, 2700K, Ra>80, min 484Lm, 35000h			Kom	1	
120	Sijalica led E14 B35 6W, 4000K, Ra>80, min 506Lm, 35000h			Kom	1	
121	Sijalica led E14 G45 6W, 4000K, Ra>80, min 512Lm, 35000h			Kom	1	
122	Sijalica led E27 A60 8W 4000K GLOBUS-2			Kom	200	
123	Sijalica led E27 A60 10W, 2700K, Ra>80,min 855Lm, 25000h			Kom	1	
124	Sijalica led E27 A60 10W, 4000K, Ra>80,min 908Lm, 25000h			Kom	50	
125	Sijalica led E27 A60 10W, 6400K, Ra>80, min 957Lm, 25000h			Kom	1	
126	Sijalica led E27 A60 7,7W, 4000K, Ra>80, min 694Lm, 25000h			Kom	1	
127	Sijalica led E27 A60 7,7W, 6400K, Ra>80, min 732Lm, 25000h			Kom	1	
128	Sijalica led E27 G45 6W 4000K ORBILED-2			Kom	50	
129	Sijalica led E27 G45 6W 2700K Ra>80 488Lm 35000h			Kom	1	
130	Sijalica led E27 G45 6W 4000K Ra>80 512Lm 35000h			Kom	1	
131	Sijalica led E27 G45 6W 6400K Ra>80 533Lm 35000h			Kom	1	
132	Sijalica led G4 2,5W 2700K 220V Ra>80 250Lm 15000h			Kom	1	
133	Sijalica led G9 4W CAPSULED 2700K 220V			Kom	40	



134	Sijalica led G9 4W 6400K 220V Ra>80 450Lm 35000h				Kom	1		
135	Sijalica led GU10 6W 2700K 220V Ra>80 479Lm 35000h				Kom	1		
136	Sijalica led GU5.3 6W 4000K 220V SPOTLED-2				Kom	20		
137	Sijalica led GU5.3 6W 2700K 220V 9LENS Ra>80 486Lm 35000h				Kom	1		
138	Sijalica led GU5.3 6W 6400K 220V 9LENS Ra>80 528Lm 35000h				Kom	1		
139	Sijalica led R7S 118mm 9W 900lm 2700K				Kom	1		
140	Sijalica led R7S 78mm 4W 380lm 2700K				Kom	1		
141	Cevasta led sijalica L=78mm, 5,5W, 4000°K, R7s, 230V				Kom	10		
142	Led sijalica 1,6W, G4, 2700°K, 15 000h				Kom	50		
143	Led sijalica 11W, 3000°K, E27, 25000h				Kom	220		
144	Led sijalica 16W, E27, 3000°K, 15 000h, min.1520lm				Kom	50		
145	Led traka, 7,2W/m, 230V, IP44, Ra>80 / 1m. Komplet sa priborom				m	10		
146	Led traka, 14,4W/m, sa silikonskom zaštitom od vlage 12V, IP54, Ra>80/1m, komplet sa priborom				m	10		
147	NVC sijalica led PAR30A 12W 4000K				Kom	40		
148	Cevasta led sijalica L=118mm, 7,5W, 4000°K, R7s				Kom	1		
СИЈАЛИЦЕ								
149	Sijalica PLC Master 10W, G24d-1, 4000°K ili odgovarajuće				Kom	200		
150	Sijalica PLC Master 15W, G24d, 4000°K ili odgovarajuće				Kom	100		



151	Fluo cev TL5 Master 14W/840 HE G5 ili odgovarajuće			Kom	17	
152	Fluo cev TL-D Super 80 18W/840 ili odgovarajuće			Kom	10	
153	Fluo cev TL-D Super 80 36W/835 ili odgovarajuće			Kom	10	
154	Fluo cev TL-E 32W/54 G10q-okrugle			Kom	11	
155	Kompakt Sijalica Master PL-E POLAR 20W/827, E27 ili odgovarajuće			Kom	10	
156	Kompakt fluo sijalica Duralamp 18W/840 2P G24d2 4000K DURALUX D ili odgovarajuće			Kom	50	
157	Kompakt fluo sijalica 26W G24Q-3, 4000K, T11X2 DULUX ili odgovarajuće			Kom	50	
158	Natrijumova sijalica SON-H 110W, E27, min.8000lm, 28 000h			Kom	52	
159	Sijalica MASTERCcolour CDM-TC Elite 35W/942, G8.5 ili odgovarajuće			Kom	3	
160	Sijalica fluo 3-CEV. 32W 4PINA; GX24q-3			Kom	50	
161	Sijalica fluo 3-CEVNA 26W 4 PINA GX24q-3			Kom	50	
162	Sijalica fluo T5 24W 840 G5 16X549mm			Kom	50	
163	Sijalica fluo T5 28W 840 G5 16X1149mm			Kom	50	
164	Sijalica fluo T5 35W 840 G5 16X1449mm			Kom	50	
165	Sijalica fluo T5 39W 840 G5 16X849mm			Kom	50	
166	Sijalica fluo T5 54W/840 L=1149mm			Kom	50	
167	Sijalica fluo T5, 54W, FI 16mm, 4000°K, 4450 lm			Kom	50	
168	Sijalica Fluo Kompakt 13W 4000°K, G24D-1 4-CEVNA			Kom	20	
169	Sijalica Fluo.Kompakt 20W E27 standard			Kom	10	
170	Sijalica Fluo.Kompakt 2-CEVNA 36W 2G11			Kom	50	
171	Sijalica Fluo.Kompakt 9W G23 SA 2-PIN			Kom	50	



172	Sijalica Fluores. T5 14W l=549MM, fi 16 MM				Kom	50	
173	Sijalica Fluoresc. T8 18W/840 G13, min. 1350lm, L=600mm, 20 000h				Kom	4000	
174	Sijalica Fluoresc. T8 36W/840 G13, min. 3350lm, L=1200mm, 20 000h				Kom	4000	
175	Sijalica Fluoresc. T8 58W/840 G13, min. 5150lm, L=1500mm, 20 000h				Kom	700	
176	Sijalica fluorescentna 8W				Kom	10	
177	Sijalica fluorescentna PL-S 11W/840				Kom	50	
178	Sijalica HPI-T plus MTH 250W/645 E-40				Kom	18	
179	Sijalica HPI-T plus MTH 400W/645 E-40				Kom	20	
180	Sijalica Metal Halog. 2 PODN. 150W, RX7S, min. 13250lm, 9 000h				Kom	50	
181	Sijalica Metal Halog. 2 PODNOŽ. 70W, RX7S, min. 6 000lm, 9 000h				Kom	40	
182	Sijalica metal halogena cevasta 250W E40				Kom	20	
183	Sijalica metal halogena elipsoidna. 400W, E40, min 30 000lm, 20 000h				Kom	5	
184	Sijalica metalhalog. 150W, G12, 4200°, min. 13 500lm, 18 000h G2				Kom	40	
185	Sijalica metalhalog. 400W, E-40 CEV. TUBUL., min. 30 000lm, 20 000h				Kom	10	
186	Sijalica MHN-TD STANDARD 70W/842 Rx7s ili odgovarajuće				Kom	40	
187	Sijalica MTH CMH-TT 150W E27 GE 38749 ili odgovarajuće				Kom	25	
188	Sijalica MTH Master CDM-T 150W/942 G12 ili odgovarajuće				Kom	40	
189	Sijalica PL-C Master 13W/830/4P G24q1 ili odgovarajuće				Kom	50	
190	Sijalica pl-c master 18W/840/4P G24q2 ili odgovarajuće				Kom	50	



191	Sijalica PL-C MASTER 26W/830/2P G24d3 ili odgovarajuće			Kom	50	
192	Sijalica PL-C MASTER 26W/840/4P G24q2 ili odgovarajuće			Kom	10	
193	Sijalica PL-L MASTER 36W/840/4P 2G11 ili odgovarajuće			Kom	100	
194	Sijalica PL-Q Pro 16W/835 2P ili odgovarajuće			Kom	50	
195	Sijalica PL-Q Pro 28W/840/4P ili odgovarajuće			Kom	50	
196	Sijalica PL-S MASTER 7W/840/2P G23 ili odgovarajuće			Kom	10	
197	Sijalica PL-S MASTER 9W/840/2P G23 ili odgovarajuće			Kom	50	
198	Sijalica PL-S MASTER 11W/840/4P G27 ili odgovarajuće			Kom	10	
199	Sijalica reflektora NR63 60W E27 FR ili odgovarajuće			Kom	50	
200	Sijalica štedna 12W GRLO E27, 4000°K			Kom	500	
201	Sijalica štedna 2D 16W 2-PIN, 3500°K, min.1100lm, 12 00h			Kom	50	
202	Sijalica štedna 2D 28W 2-PIN, 2700°K, min.2150lm, 12 000h			Kom	50	
203	Sijalica štedna E27 T2 15W 6400K			Kom	10	
204	Starter S10 4-65W 6400010			Kom	3800	
205	Starter za fluo cev 4-22W			Kom	4000	
206	Starter za fluo cev 4-65W			Kom	4000	
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А:						

НАПОМЕНА: Количине робе дате у образцу понуде су оквирне и дате на бази искуства Наручиоца, а реализоваће се путем Наручиоца за набавку, у количинама коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Фактурисање се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испоручене робе. Укупан износ без ПДВ-а служи за оцењивање понуда.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвијено исказа у динарима.



Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плаћања: у року од _____ дана од дана сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему, а на основу достављеног уредног рачуна (минимално 20 (двадесет) дана / максимално 42 (четрдесетдва) дана).

Рок испоруке за робу која је предвиђена Понудом: у року од _____ радних од дана достављања Налога за набавку, а на основу закљученог уговора (максимално 5 (пет) радних дана).

Рок испоруке за робу која није дата у спецификацији: у року од _____ од дана достављања Налога за набавку, а на основу закљученог уговора (максимално 15 (петнаест) дана).

Место испоруке: ФЦО магацин Наручиоца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12. Испорука се врши возилом чија укупна висина на прелази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Ђорђа Вајферта 12.

Гарантни рок за ставке 1-73, 82 и 113-148: _____ година/е од дана испоруке (минимално 2 (две) године).

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Понуђач подноси понуду:

а) самостално

б) као заједничку понуду или

в) као понуду са подизвођачем

- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)

- део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____


Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

Попусти које нуди понуђач:

Датум _____

М.П.

ПОНУЂАЧ _____



6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку електро и пратећег потрошног материјала и другог, обликовану по партијама, Бр. ЈН: 236/2017, Партија 2 - Електронинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пехи и бојлера

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Назив понуђача (односно назив члана групе понуђача):

2. Адреса: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице: _____

7. Особа за контакт: _____

8. Телефон: _____

9. Факс: _____

10. Е-маил: _____

11. Текући рачун: _____

12. Назив банке: _____


НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
(у случају да понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу)

1. Пословно име (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):


2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс: _____
10. Е-маил: _____
11. Текући рачун: _____
12. Назив банке: _____




НАПОМЕНА: Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

ПОНУДА БРОЈ _____


Ред. број	Назив	Назив произвођача	Тип или ознака артикла	Јед. мере	Оквирна количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
Електронинсталациони материјал							
1	ARMATUR. SIJ. SA POR.GR.RAVNA E27 250V 60W			Ком	10		
2	ARMATURA SIJ.SA POR.GR.E27 KOSA 250V 60W			Ком	10		
3	BALAST ELEKT.220/12V 150W ZA NN.HAL.SIJ.			Ком	20		
4	BALAST ELEKTRONSKI ZA ARMATURU 2X58W			Ком	10		
5	BALAST ELEKTRONSKI ZA FLUO SVETILJ 2X36W			Ком	10		
6	BALAST ELEKTRONSKI ZA FLUO SVETILJ 4X18W			Ком	10		
7	BALAST ZA FLUO CEV 1X36W 2X18W2D 1X40W			Ком	10		
8	BALAST ZA FLUO CEV 1X58W			Ком	10		
9	CEV REBRATA PVC LAKA FI 9MM			Ком	50		
10	CEV REBRATA PVC LAKA FI 11MM			Ком	50		
11	BALAST ZA ŽIV.SIJ.1X125W ZATVORENA			Ком	5		
12	CEV REBRATA PVC LAKA FI 13,5MM			m	50		
13	CEV REBRATA PVC LAKA FI 16MM			m	50		




14	CEV REBRATA PVC LAKA FI 23MM			m	50		
15	CEV REBRATA PVC LAKA FI 29MM			m	50		
16	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 13,5MM			m	50		
17	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 19MM			m	50		
18	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 21MM			m	50		
19	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 23MM			m	50		
20	BUŽIR SPIRALNI 19-21MM			m	50		
21	SPREJ CINK ZA ZAŠTITU METAL.POVRŠ.400ML			Kom	3		
22	REGULATOR JAČ.SVETL.NAIZMENIČNI 40-300W			Kom	2		
23	DOZNA INSTALACIONA 95X95MM			Kom	10		
24	DOZNA INSTALACIONA FI 100X150MM			Kom	10		
25	DOZNA INSTALACIONA FI 150X150MM			Kom	10		
26	DOZNA MONTAŽNA FI 60MM			Kom	50		
27	DOZNA OG SA 6 UVODA I ZAŠT.OB PRSK.VODE			Kom	5		
28	DOZNA INSTALACIONA FI 78MM			Kom	50		
29	DOZNA SIL.OG 4 UVODA I ZAŠT.OB PRSK.VOD			Kom	5		




30	DOZNA MONT. FI63,5MM ZA PREG.GIPS.ZIDOVE				Ком	50		
31	FOTO RELE SA SONDOM ZA RASVETU				Ком	1		
32	GRLO GU 10 ZA HAL. SIJALICU 50W 240V KER				Ком	10		
33	GRLO SIJAL.ZA HALOGENU SIJALICU GY6.35				Ком	10		
34	GRLO SIJALIČNO E-27 PORCELANSKO VISEĆE				Ком	50		
35	GRLO SIJL. E27 4A 250V SA METAL. DRŽAČEM				Ком	50		
36	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 3X16A, NADGRADNA				Ком	2		
37	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A, NADGRADNA				Ком	2		
38	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A, PRENOSNA				Ком	2		
39	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 3X16A, PRENOSNI				Ком	10		
40	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5X16A, PRENOSNI				Ком	10		
41	SKLOPKA 1-POLNA NA ZID SILUMIN.16A 230V				Ком	2		
42	KANAL PVC 2000X30X20 NEŠLICOVAN				Ком	20		
43	KANAL PVC 25X40X2000MM ŠLICOVANI				Ком	20		
44	KANAL PVC 40X40X2000MM ŠLICOVANI				Ком	20		
45	KANAL PVC 100X40X2000MM NEŠLICOVANI				Ком	20		




46	KANAL PVC SA POKL.18X13MM NEŠL.SAMOLEPLJ			m	20		
47	KANAL PVC SA POKL.32X15MM NEŠL.SAMOLEPLJ			m	50		
48	KAPA OSIGURAČA D0-1			Kom	50		
49	KAPA OSIGURAČA DO-2			Kom	50		
50	KAPA OSIGURAČA KD III 63A			Kom	30		
51	KAPA TOPLJIVIH OSIGURAČA KD II 25A			Kom	100		
52	KLEMA NULTA MS IZOLOVANA 2/12			Kom	50		
53	KLEMA PORCELANSKA 2X2,5 MM2			Kom	50		
54	KLEMA REDNA PVC 12/10MM2			Kom	20		
55	KLEMA REDNA PVC 12X1,5 MM2			Kom	20		
56	KLEMA STRUJNA 4-POL.1,5- 6MM2 ZA DIN ŠINU			Kom	50		
57	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 16(4-16MM2)			Kom	50		
58	KLEMA STRUJNA PETOPOLNA RSB 6(1,5-6MM2)			Kom	50		
59	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 35/4(25-35MM2)			Kom	30		
60	KLEMA PORCELANSKA 4X2,5 MM2			Kom	20		
61	KLEMA REDNA PVC 12X4MM2			Kom	40		
62	KLEMA REDNA PVC 12X2,5MM2			Kom	40		
63	KLEMA ZA NIZANJE VS 10			Kom	30		
64	KLEMA ZA NIZANJE VS 16			Kom	50		
65	KLEMA ZA NIZANJE VS 6			Kom	30		




66	KLEMA ZA NIZANJE VS 25-35				KOM	50	
67	KLEMA ZA NIZANJE VS 50				KOM	50	
68	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 1,5MM2				KOM	1.000	
69	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 2,5MM2				KOM	1.000	
70	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-1,5MM2				KOM	1.000	
71	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-2,5MM2				KOM	1.000	
72	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-6MM2				KOM	1.000	
73	KONTAKT ZAVRTANJ KU 16A				KOM	100	
74	KONTAKT ZAVRTANJ KU 6A				KOM	100	
75	KONTAKT ZAVRTANJ KU 10A				KOM	100	
76	KONTAKT ZAVRTANJ KU 20A				KOM	100	
77	KONTAKT ZAVRTANJ KU 25A				KOM	100	
78	KONTAKT ZAVRTANJ KU 35A				KOM	100	
79	KONTAKT ZAVRTANJ KU 50A				KOM	150	
80	KONTAKT ZAVRTANJ KU 63A				KOM	100	
81	KONTAKTOR 10A 220 V 50HZ				KOM	20	
82	KONTAKTOR 16 220V 50HZ				KOM	30	
83	KONTAKTOR 25A 220 50HZ				KOM	30	
84	KONTAKTOR 63A 220V 50HZ				KOM	20	
85	KUTIJA ZA IZJEDNAČ.POTENC.100X150MM PS49				KOM	20	
86	KABL PRODUŽNI 6 UTIČNICA 5M BELI SA PREK				KOM	20	




87	KANAL PVC 10X10X2000MM NEŠLICOVAN			Kom	100		
88	KANAL PVC 30X10X2000MM NEŠLICOVAN			Kom	100		
89	KANAL PVC 20X20X2000MM NEŠLICOVAN			Kom	100		
90	KANAL PVC 40X20X2000MM NEŠLICOVAN			Kom	100		
91	KANAL PVC 40X40X2000MM NEŠLICOVAN			Kom	100		
92	KANAL PVC 60X60X2000MM NEŠLICOVAN			Kom	100		
93	KANAL PVC 60X40X2000MM NEŠLICOVAN			Kom	100		
94	LIMITATOR TROP. 16A MC32 C 6000A U KUĆIŠ			Kom	10		
95	LIMITATOR TROP. 32A MC32 C 6000A U KUĆ.			Kom	10		
96	LIMITATOR TROP. 40A MC32 C 60000A U KUĆ.			Kom	5		
97	MASKA 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			Kom	20		
98	MASKA 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			Kom	20		
99	MASKA 3M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			Kom	20		
100	MASKA 4M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			Kom	20		
101	MASKA 5M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			Kom	20		
102	MASKA 7M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			Kom	20		



103	STARTER MEKI ZA MOTOR DO 15KW XFR 1015			Ком	1		
104	RAM MONTAŽNI 1 ELEMENT ZA DOZNU FI 60MM			Ком	20		
105	RAM MONTAŽNI 2 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM			Ком	20		
106	RAM MONTAŽNI 3 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM			Ком	20		
107	RAM MONTAŽNI 4 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM			Ком	20		
108	RAM MONTAŽNI 5 ELEMENATA ZA DOZNU FI 60			Ком	20		
109	RAM MONTAŽNI 7 ELEMENATA ZA DOZNU FI 60			Ком	20		
110	MEHANIČKA ZAŠTITA ZA GROM.SPUST 25X4			Ком	100		
111	NGO 24 POTPORA ZA KR. VOD B JUS N.B4.922P			Ком	50		
112	NGO 75 POTPORA SA TIPLOM P-T, L-80			Ком	50		
113	NGO12 KUTIJA MERNOG SPOJA			Ком	50		
114	NGO36 POTPORA ZA KROV. VOD C 120			Ком	50		
115	NGO36 POTPORA ZA KROVNI VOD C 10X120 O			Ком	50		
116	NGO52 UKRSNI KOMAD 60X60 TRAKA-TRAKA			Ком	500		
117	NGO17 OBUJMIČE ZA CEV 2"ZA TRAK. VOD			Ком	100		
118	NGO 8 STEZALJKA ZA OLUK ZA TRAKU			Ком	550		




119	UZEMLJIVAČ CEVNI NGO 56 2"X2M			Ком	100		
120	NGO56 CEVNI UZEMLJ.2000/2,5			Ком	100		
121	NGO79 POTP.ZA VODOVE SA BET.KOCKOM PSK			Ком	100		
122	NGO15 OBUJMICA ZA OLUK A120			Ком	50		
123	BROJAČ UDARA GROMA SLSC			Ком	2		
124	OBUJMICA ZA CEVNI UZEMLJIVAČ 2,5"			Ком	100		
125	NATIKAČ 10A 250V DVOP.PORCEL.SA KON.UZEM			Ком	30		
126	SPREJ ODVIJAČ EKEKOLOŠKI 200ML GEACHEM			Ком	20		
127	Razvodni orman dimen. 400X400x200mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu- poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima,sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.			Ком	5		
128	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 500X500X200MM			Ком	5		
129	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 600X400X200MM			Ком	5		
130	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 250X250X180MM			Ком	5		
131	ODVODNIK PRENAPONA PROTEC KLAS E C, TN-C, 255VAC, 25KA, KOMPLET			Ком	1		
132	ODVODNIK PRENAPONA KLASE C, TN-C, 255VAC, 20KA, KOMPLET			Ком	1		




133	PAPUČICA KABL.ZA GNJEČ.AL,CU 25/8			Ком	30		
134	PAPUČICA ZA GNJEČENJE 16MM2/M10			Ком	30		
135	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8- 2,5MM2			Ком	30		
136	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8- 4MM2			Ком	30		
137	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOVANJE 10-35MM2			Ком	30		
138	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOV. 10-50MM2			Ком	30		
139	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-50MM2			Ком	30		
140	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-70MM2			Ком	20		
141	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-95MM2			Ком	20		
142	PAPUČICA KABL.OKASTA ZA PRES.6-10MM2			Ком	50		
143	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA PRES. 8- 25MM2			Ком	30		
144	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA PRES. 8-6MM2			Ком	50		
145	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL.4- 6MM2			Ком	50		
146	PAPUČ. KABL. VILJ. IZOL. 5- 6MM2			Ком	50		
147	PAPUČICA KABLOVSKA CU 10MM/M8			Ком	50		
148	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT- 00-63A			Ком	20		




149	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 80A			Ком	20	
150	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 16A			Ком	50	
151	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 250A			Ком	10	
152	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 63A			Ком	30	
153	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 35A			Ком	30	
154	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 50A			Ком	30	
155	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 125A			Ком	10	
156	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 100A			Ком	10	
157	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 50A			Ком	30	
158	PATRON NOŽASTIH OSIGURAČA NVT 00 35A			Ком	30	
159	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 10A			Ком	1.000	
160	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 16A			Ком	1.000	
161	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 50A			Ком	100	
162	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 6A			Ком	200	
163	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 25A			Ком	1.000	
164	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 20A			Ком	1.000	




165	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 63A			Kom	50	
166	POSTOLJE NOŽASTOG OSIG. NVP I/III 250A			Kom	10	
167	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/3 160A			Kom	10	
168	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 00/3 125A			Kom	10	
169	RUČICA ZA VAĐENJE NOŽASTIH OSIGURAČA			Kom	3	
170	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 35A			Kom	100	
171	OSIGURAČ FRA 16-16A			Kom	100	
172	OSIGURAČ FRA 16-10A			Kom	100	
173	PLOČA PERTINAKS 1,5MM			m²	30	
174	PERTINAKS PLOČA 2MM			m²	30	
175	PERTINAKS PLOČA 5MM			m²	20	
176	PLETENICA BAKARNA 25MM2 300MM M8			Kom	50	
177	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI FI 78MM			Kom	2.000	
178	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI 100X100MM			Kom	200	
179	POKLOPAC SKLOPKE 2M ALING CONEL ILI ODG.			Kom	20	
180	POTPORA KROVNA ZA SLEMENJ.A 280X120MM			Kom	50	
181	MODUL PRAZAN ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆI			Kom	20	
182	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 B 6000A			Kom	800	



183	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 C 6000A			Ком	200		
184	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 B 6000A			Ком	1.000		
185	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 C 6000A			Ком	200		
186	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.20A MC32 B 6000A			Ком	500		
187	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 B 6000A			Ком	20		
188	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 C 6000A			Ком	50		
189	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.32A MC32 C 6000A			Ком	10		
190	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/1 160A			Ком	3		
191	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 B 6000A			Ком	10		
192	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 C 6000A			Ком	10		
193	PREKIDAČ AUTOMATSKI 63A MC 32 C 6000A			Ком	10		
194	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 100A C 6000			Ком	20		
195	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 80A C 6000			Ком	20		
196	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 25A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			Ком	1		
197	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja)4-POLNI, 32A / 25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiks.			Ком	1		




198	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 40A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.			Kom	1		
199	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 50A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			Kom	1		
200	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 63A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.			Kom	1		
201	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 80A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			Kom	1		
202	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 100A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.			Kom	1		
203	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 125A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			Kom	1		
204	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 160A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.			Kom	1		
205	PREKIDAČ BOJLERSKI ZA U ZID 16A, 250V			Kom	5		
206	SKLOPKA JEDNOP.10A 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			Kom	20		
207	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 1M BEZ POKLOPCA			Kom	20		




208	SKLOPKA JEDNOP.10A 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			Ком	20		
209	SKLOPKA JEDNOP.16A 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			Ком	20		
210	SKLOPKA JEDNOPOLNA 16A 1M BEZ POKLOPCA			Ком	20		
211	SKLOPKA NAIZM.10A 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			Ком	20		
212	SKLOPKA NAIZM.10A 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			Ком	10		
213	SKLOPKA UNAKR.10A 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			Ком	10		
214	Prihvatnik interfonски elektromagnetni			Ком	1		
215	PRIKLJ.3-POLNA 16A 380V U ZID			Ком	51		
216	PRIKLJ.TROP.16A 380V NA ZID I ZOPV			Ком	5		
217	PRIKLJUČN.2-POL.SILUM.250V NA ZID ZOPV			Ком	10		
218	PRIKLJUČNICA 2-POL.DUPLA 10/16A 250VU Z			Ком	10		
219	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V OG DUPLA			Ком	10		
220	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V OG			Ком	10		
221	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V U ZID			Ком	10		




222	PRIKLJUČNICA 3-POL.SILUM.380V NA ZID POK			Ком	5		
223	PRIKLJUČNICA DVOP.16A SA ZAŠT.KONT.BELA			Ком	5		
224	PRIKLJUČNICA DVOP.16A SA ZAŠT.KONT.CRVEN			Ком	5		
225	PRIKLJUČNICA PRENOSNA 5M 5GNEZDA SA PR.			Ком	5		
226	PRIKLJUČNICA PRENOS.SA 6 GNEZDA ZA RACK			Ком	5		
227	PRIKLJUČNICA TELEFONSKA OBIČNA			Ком	3		
228	PRIKLJUČNICA 2-POL.10/16A 250V SA ZAŠT.			Ком	5		
229	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko gnezda 10/16a, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, crno aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spoljni plastični delovi od abs plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samoglasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije.			Ком	5		
230	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko gnezda 10/16, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, crno aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spojni plastični delovi od abs plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena			Ком	5		




	самогасивом пластиком, опруга на свакој утичници који обезбеђује потпуни контакт без варијација, лако доступан систем монтаже без растављања тела кутије.						
231	KUTIJA RAZVODNA 81X81MM IP 54		KOM	20			
232	Razvodni orman dimen. 300X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu- poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.		KOM	1			
233	Razvodni orman dimen. 400X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu- poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima i mogućnošću zaključavanja.		KOM	1			
234	Razvodni orman dimen. 400X300x250mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu- poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.		KOM	1			
235	Razvodni orman dimen. 600X500x200mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu- poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.		KOM	1			
236	RELE BIMETALNO 0,95-1,6 A		KOM	5			




237	RELE BIMETALNO 1,5-2,6			Ком	5	
238	RELE BIMETALNO 2,4-4,0A			Ком	5	
239	RELE BIMETALNO 3,8-6,0A			Ком	5	
240	RELE BIMETALNO 5,5-8 A			Ком	5	
241	RELE BIMETALNO 6-12A			Ком	5	
242	RELE IMPULSNI			Ком	1	
243	RELE VREMENSKI TRE 1400 220V AC			Ком	1	
244	SABIRNICA ZA NULU SA 20 PRIKLJUČAKA			Ком	10	
245	SABIRNICA ZA ZEMLJU SA 20 PRIKLJUČAKA			Ком	10	
246	SKLOPKA GREB.TROP.SA 0- POL.4G-200-53U			Ком	1	
247	SKLOPKA GREB.TROP.SA NUL.POL. GS 100-53U			Ком	1	
248	SKLOPKA GREB.TROP.SA NUL.POL. GS 16-53 U			Ком	5	
249	SKLOPKA GREBENASTA TROPOLNA GS-40-10U			Ком	1	
250	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 25- 10 U			Ком	2	
251	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 63- 10 U			Ком	2	
252	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 250V ZA U ZID			Ком	5	
253	SKLOPKA NAIZM.10A,250V U ZID			Ком	20	
254	SKLOPKA NAIZMENENIČNA 10A 250V ZA NA ZID			Ком	10	
255	SKLOPKA UNAKRSNA 10A 250V ZA NA ZID			Ком	10	




256	SKLOPKA ZA KUPATILO 16A,250V SA IND.HORZ			KOM	5	
257	SKLOPKA ZA KUPATILO 16A,250V SA IND.VERT			KOM	5	
258	SKLOPKA SERIJSKA 10A,250V ZA U ZID			KOM	5	
259	SKLOPKA TROPOLNA TERETNA 160A 1-0-2			KOM	1	
260	SKLOPKA VAZDUŠNA MC5-13 13BAR"E"			KOM	1	
261	SKLOPKA VAZDUŠNA MCS 4,5- 22 BARA			KOM	1	
262	SPREJ WD 40 200ML			KOM	2	
263	SPREJ ZA KONTAKTE 300 ML.			KOM	5	
264	STALNI KONTAKT ZA DOZNU FI 60MM			KOM	10	
265	ŠINA RAZ.ZA AUT. PREK.MC32 25MM2 RT25			KOM	10	
266	ŠINA ZA NOŠENJE AUTOMATSKIH OSIGURAČA			KOM	10	
267	ŠINA ZA NOŠENJE VS KLEMA			KOM	10	
268	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUT.PREKID.NAD			KOM	1	
269	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUTOM.PREK. UGR			KOM	1	
270	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK. UGR.			KOM	1	
271	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK.NADG.			KOM	1	
272	TABLA ELEKTROINST. ZA 36 AUT.PREK. UGR.			KOM	2	



273	TABLA ELEKTROINST. ZA 8 AUT.PREKID.NAD			Kom	2		
274	TABLA EL.INST.ZA 8 AUTOM.PREKID. UGRADNA			Kom	2		
275	TABLA ELEKTROINS. 36 AUTOPREKIDAČA NADGR			Kom	2		
276	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 1M			Kom	3		
277	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 2M			Kom	3		
278	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 1M			Kom	3		
279	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 2M			Kom	3		
280	TASTER ZA NA ZID ZA OTVARANJE VRATA			Kom	5		
281	TASTER ZA SVETLO 10A 250V ZA U ZID			Kom	20		
282	TRAKA IZOLACIONA PVC ŠIRINE 5CM			Kom	30		
283	TRAKA IZOLACIONA PVC			Kom	20		
284	TRAKA PERFORIRANA 15X1X2000MM FI 6MM			Kom	30		
285	TRAKA PERFORIRANA 20X1,5X2000MM FI 6MM			Kom	30		
286	TRAKA POCINK.FEZN 20X3MM			kg	10		
287	TRAKA POCINKOVANA FEZN 25X4MM			m	10		
288	TRAKA POCINKOVANA PERFORIRANA 0,5X17MM			m	10		
289	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 200VA			Kom	5		



290	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 300VA			Ком	1		
291	TRANSFORM.ZA NN.HAL.SIJ.230/12V OTV.75W			Ком	2		
292	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-20W			Ком	3		
293	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-50W			Ком	5		
294	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25 A ID=500MA			Ком	1		
295	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 40 A ID=500MA			Ком	1		
296	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 63 A ID=500MA			Ком	1		
297	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25 A ID=30MA			Ком	1		
298	UREDIAJ DIF.STR.2-POLNI 311N25A ID=500MA			Ком	1		
299	UTIKAČ DVOP.GUM.10/16A 250V SA KONT.UZEM			Ком	3		
300	UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO 10/16A 250V "L"			Ком	5		
301	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5 X 32A PRENOSNI			Ком	5		
302	UTIKAČ TROPOLNI 16A 380V L IZVEDBA			Ком	3		
303	UTIKAČ UTO-UKO PETOPOLNI 5X16A			Ком	5		
304	RELE 901 ZA ELEKTROMEHAČKU BRAVU			Ком	1		
305	AUTOMAT STEPENIŠNI 16A/250V 3000W			Ком	2		




306	UVODNIK KABLOVSKI GUMENI PG16			Ком	50		
307	VEZICA 200X4.8 MM			Ком	1.000		
308	VEZICA 160X2,5MM			Ком	1.000		
309	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A NA ZID			Ком	5		
310	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A NA ZID			Ком	5		
311	VEZICA 250X5MM			Ком	1.000		
312	VEZICA KABLOVSKA 100X2,5			Ком	1.000		
313	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL. 6-4MM2			Ком	100		
314	PNK RAVNA SPOJNICA 160mm			Ком	20		
315	NOSAČ KABLOVA PERFORIR.PNK-160/50/2000mm			Ком	20		
316	KONVERTOR ZA SIALIČNO GRLO E40-E27			Ком	5		

Проводници енергетски инсталациони


317	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X1,5MM2			м	10		
318	PROVODNIK ENERG. INST.P/F 4mm2 CRNI			м	10		
319	PROVODNIK ENERG. INST. P/F 6mm2 PLAVI			м	10		
320	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 4mm2 ŽUTO-ZELEN			м	10		
321	PROVODNIK ENERG.INST.S/F 1,5MM2 PLAVI			м	50		
322	PROVODNIK ENEG. INST S/F 2,5mm2 BRAON			м	50		




323	PROVODNIK ENERG.INST.S/F 4MM2 CRNI			m	50	
324	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X1,5mm2			m	50	
325	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X1,5mm2			m	50	
326	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X6mm2			m	10	
327	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X2,5mm2			m	50	
328	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X2,5mm2			m	50	
329	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X4mm2			m	50	
330	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X10mm2			m	50	
331	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X16mm2			m	50	
332	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X1,5MM2			m	50	
333	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X0,75MM2			m	50	
334	PROVODNIK ENERG.INST.P 4MM2 CRNI			m	50	
335	PROVODNIK ENERG.INST.P 10MM2 CRNI			m	50	
336	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X1,5MM2			m	50	
337	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X2,5MM2			m	1	
338	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10MM2 CRNI			m	10	



339	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X2,5MM2			m	50		
340	PROVODNIK ENERG.INSTAL. GG/J 3X1,5MM2			m	10		
341	PROVODNIK ENERG.INST.P 2,5MM2 CRNI			m	10		
342	PROVODNIK ENERG.INST.P 6MM2 CRNI			m	10		
343	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X6MM2			m	10		
344	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X1,5MM2			m	50		
345	PROVODNIK ENERG.INST.PPY 5X2,5MM2			m	50		
346	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X4MM2			m	10		
347	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5MM2 Ž.-ZEL.			m	100		
348	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6mm2 ŽUTO ZELENI			m	10		
349	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5MM2 CRNI			m	10		
350	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6MM2 CRNI			m	10		
351	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 3X1,5MM2			m	10		
352	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X1,5MM2			m	50		
353	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X2,5MM2			m	200		
354	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X4MM2			m	20		




355	KABL ENERГ. TEŠKOGORIVI NHXHX 3x2,5MM2			m	20	
356	KABL ENERГ. TEŠKOGORIVI NHXHX 5x2,5 MM2			m	20	
357	PROVODNIK ENERГ.INS.N2XH 3X1,5mm2 BEZ HA			m	20	
358	KABL ENERГ. TEŠKOGORIVI N2XH 3x2,5MM2			m	20	
359	KABL ENERГ. TEŠKOGORIVI N2XH 4x1,5MM2			m	20	
360	KABL ENERГ. TEŠKOGORIVI N2XH 5x1,5MM2			m	20	
361	KABL ENERГ. TEŠKOGORIVI N2XH 5x2,5MM2			m	100	
362	KABL ENERГ. TEŠKOGORIVI N2XH 5x4MM2			m	10	
363	KABL ENERГ. TEŠKOGORIVI N2XH 5x6MM2			m	10	
364	PROVODNIK ENERГ.INST.P/F 10MM2 Ž-ZELENI			m	10	
365	PROVODNIK ENERГ.INST.P/F 16mm2 Ž.-ZELENI			m	10	
366	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x16mm ²			m	10	
367	HALOGENFRI KANALICE 60x40 mm			m	5	
368	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x 6mm ²			m	30	
369	PROVODNIK ENERГ.INST. GG/J 5X2,5 MM2			m	50	
370	PROVODNIK ENERГ.INST.GG/J 3X2,5 MM2			m	50	




Потрошни материјал за одржавање термоакумулационих пећи


371	VENTILATOR SA MOTOROM LEVI ZA TA PEĆ				Ком	5		
372	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 660W MAGNOHROM				Ком	5		
373	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1166W MAGNOHROM				Ком	5		
374	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 833W MAGNOHROM				Ком	5		
375	PREKIDAČ ZA KVARCNU PEĆ				Ком	5		
376	VENTILATOR SA MOT DESNI ZA TA PEĆ MAG,EL				Ком	2		
377	TERMOSTAT ZA TA PEĆ SOBNI				Ком	2		
378	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 833W MAGNOHROM				Ком	2		
379	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 2250W ELIND				Ком	2		
380	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W MAGN.				Ком	2		
381	GREJAČ ZA TA CEVASTI 1666W MAGN.				Ком	2		
382	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W MAGNOHROM				Ком	2		
383	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W MAGNOHROM				Ком	2		
384	GREJAČ ZA TA PEĆI CEVASTI 1250W				Ком	2		
385	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1666W CER ČAČAK				Ком	2		
386	GRIF ZA TERMOSTAT TA PEĆI MK				Ком	10		



387	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1333W MAGNOHROM			KOM	3		
388	VENTILATOR SA MOT.LEVI ZA TA PEĆ CER			KOM	3		
389	VENTILATOR SA MOT.DESNI ZA TA PEĆ CER			KOM	3		
390	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1333W MAGN.			KOM	3		
391	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W MAGN.			KOM	3		
392	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 1750W MAGN.			KOM	3		
393	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W CER.			KOM	3		
394	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W CER.			KOM	3		
395	TERMOSTAT ZA TA PEĆ MONOF.20-230°C			KOM	2		
396	GREJAČ ZA TA PEĆ ŠAMOTNI 2000W ELIND			KOM	2		
397	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI ZAŠTITNI			KOM	2		
398	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W CER			KOM	2		
399	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. ELIND			KOM	5		
400	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. MAGN.			KOM	5		
401	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI 20-230°C RADNI			KOM	5		
402	MOTOR VENTILATORA DESNI ZA TA PEĆ MK, EV			KOM	10		



403	MOTOR VENTILATORA LEVI ZA TA PEĆ MK, EV			Ком	10		
404	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEĆ			Ком	10		
405	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEĆ			Ком	10		
406	KOMPLET GUMICE ZA VENTILATOR TA PEĆI			Ком	10		
407	TERMOSTAT ZA BOJL.RADNI SA KAPILAR, 95°			Ком	5		
408	TERMOSTAT ZA BOJL.SIG. 16A, 250V, 85°C T 115-10°			Ком	4		
409	TERMOSTAT ZA BOJL.ŠTAPNI TIP DT 127B/METALFLEKS 85°C 16A, 250V			Ком	4		
410	TERMOSTAT ZA BOJL.REGULACIONI 77/15 KT- METALFLEKS			Ком	5		
411	TERMIČKI OSIGURAČ SA ŽICOM (ZA BOJLER "MK")			Ком	5		
412	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W ELIND			Ком	5		
Потрошни материјал за одржавање бојлера							
413	TERMOSTAT ZA BOJL.RADNI SA KAPILAR, 95°			Ком	5		
414	TERMOSTAT ŠIPKASTI ZA GREJAČ ZA BOJLER SA NAVOJEM Ø5/4"			Ком	5		
415	TERMOSTAT ZA BOJL.SIGURN. 10-115°C			Ком	5		
416	GREJAČ ZA VERTIKALNI BOJLER ARISTON, 2000W			Ком	5		



417	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI BOJLER MAGNOHRUM, 10l NISKOMONTAŽNI, 2000W		Ком	4	
418	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI BOJLER MAGNOHRUM, 5l NISKOMONTAŽNI, 2000W		Ком	8	
419	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA VERTIKALNI BOJLER MAGNOHRUM, 2000W		Ком	5	
420	GREJAČ ZA PROTOČNI BOJLER GORENJE NT, 10l, 2000W		Ком	10	
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А:					

НАПОМЕНА: Количине робе дате у обрасцу понуде су оквирне и дате на бази искуства Наручиоца, а реализоваће се путем Налога за набавку, у количинама коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испоручене робе. Укупан износ без ПДВ-а служи за оцењивање понуда.


Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвијено исказе у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плаћања: у року од _____ дана од дана сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему, а на основу достављеног уредног рачуна (минимално 20 (двадесет) дана / максимално 42 (четрдесетдва) дана).

Рок испоруке за робу која је предвиђена Понудом: у року од _____ радних од дана достављања Налога за набавку, а на основу закљученог уговора (максимално 5 (пет) радних дана).

Рок испоруке за робу која није дата у спецификацији: у року од _____ од дана достављања Налога за набавку, а на основу закљученог уговора (максимално 15 (петнаест) дана).



Место испоруке: ФЦО магацин Наручиоца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Борђа Вајферта 12.
Испорука се врши возилом чија укупна висина на прелази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Борђа Вајферта 12.

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- в) као понуду са подизвођачем

- проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)

- део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

Попусти које нуди понуђач:

Датум _____

ПОНУЂАЧ _____


М.П.



7. МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 1

Јавно предузеће "Пошта Србије",
Београд



Број: 2017-114462/
Београд, __. __. 2017. године /

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

1. **Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд**
Београд, Таковска број 2,
које заступа в. д. директора, Мира Петровић
(у даљем тексту: **Купац**)

и

2. _____,

(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

(Место, улица и број, понуђача, односно свих чланова групе понуђача)
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Продавац**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке добара: електро и пратећи потрошни материјал и друго, Бр. ЈН: 236/2017
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-114462//////// од //////////

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја електро и пратећег потрошног материјала и друго, партија 1 - Расвета (у даљем тексту: роба), а у свему према Понуди Продавца бр. _____ од _____. 2017. године, заведеној код Купца под бројем _/_/_/_ од _/_/_/__. 2017. године, (у даљем тексту: Понуда) и техничким карактеристикама који су дати у прилогу и чине саставни део овог уговора.


Члан 2.

Уговор се закључује на износ до ////////// динара без ПДВ-а (уписује се процењена вредност уговора), по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди.

Цене морају бити дате на паритету ФЦО магацин Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.

Цене су фиксне и не могу се мењати.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена програмом пословања



Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Количине робе дате су оквирно, дате су на бази искуства Купца, а реализоване се путем Налога за набавку у количини добара коју дефинишу стварне потребе Купца, а највише до укупне уговорене вредности.

У случају потребе за робом која није предвиђена понудом, Продавац је дужан да на захтев Купца исту испоручи, по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене за територију Републике Србије, укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.

Укупна вредност робе коју Купац може поручити, који нису предвиђени Понудом, за којима се укаже потреба током реализације уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности уговора

Купац неће одговорати за евентуалну штету Продавцу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

Члан 3.

Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручује Купцу у року од _____ (_____) радних дана од дана достављања Налога за набавку, а на основу закљученог уговора.

Продавац се обавезује да робу која није предвиђена Понудом, испоручује Купцу у року од _____ (_____) дана од дана достављања Налога за набавку, а на основу закљученог уговора.

Место испоруке је ФЦО магацина Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12. Испорука се врши возилом чија укупна висина не прелази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Ђорђа Вајферта 12.

Купац ће Налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 36 (тридесетшест) месеци од дана закључења уговора.

Роба мора бити нова (некоришћена, неизлагана по продавницама или сајмовима, некоришћена за презентације и слично), технички исправна, без икаквих оштећења и производних недостатака, у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом произвођача.

Продавац је дужан да 2 (два) радна дана пре предвиђене испоруке робе достави купцу податке о роби спремној за испоруку ради добијања писане сагласности од стране Продавца. Уколико не добију писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца, Продавац неће моћи да испоручи робу.

Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће квалитативни пријем робе о чему ће бити сачињен Записник о квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених представника Купца и овлашћеног представника Продавца.

Записник о квалитативном пријему, оверен печатом Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна.

Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плаћа Продавцу у року од _____ дана од дана сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему, а на основу достављеног уредног рачуна.


Основ за испостављање рачуна је Записник о квалитативном пријему за сваку испоруку посебно.

Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун пореза на додату вредност, Продавац се обавезује да до последњег дана у текућем месецу достави рачун за извршену испоруку робе за текући месец.

Продавац је дужан да Купцу достави рачун након сваке испоруке робе.

Адреса за достављање рачуна: ЈП „Пошта Србије“, Београд, РЈ Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Кумодрашка бр. 248.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број рачуна, број Уговора, валута плаћања, текући рачун Продавца, број Налога за набавку, позив на број 97 и Порески идентификациони број обе уговорне стране. ПИБ Купца је 100002803.



Члан 5.

У случају видљивих недостатака уочених приликом квалитативног пријема, Купац неће примити робу, о чему ће сачинити Записник о недостацима и исти ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са усвојеном Понудом и овим уговором.

Члан 6.

У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 3 (три) дана од пријема робе.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема рекламације са Записником о недостацима, отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.

Члан 7.

За све уочене недостатке - скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног пријема робе, већ су накнадно примећене или су се испојиле током експлоатације, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламације рекламирану робу замени исправном.

Члан 8.

Гарантни рок за испоручене под редним бројем од 1-73, 82 и од 113-148 Обрасца понуде је _____ година/е од дана испоруке.

Продавац се обавезује да испоручи робу према квалитету и карактеристикама, који су одређени у Понуди.

Члан 9.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

Члан 10.

Уколико Продавац не изврши своје обавезе у року из члана 3. став 1. и став 2. и члана 6. став 2. и члана 7. став 2. овог уговора, дужан је да за сваки дан односно радни дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 0,5% од уговорене вредности робе, која се не може ставити у функцију.

Handwritten signature and initials.



Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене, односно купопродајне вредности овог уговора.

Члан 11.

Продавац се обавезује да Купцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Београд, Таковска 2, Писарница, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.

Менице из претходног става, морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица. Уз менице мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо, на износ од 10% од укупне уговорене вредности, без обрачунаог ПДВ-а и копија картона депонованих потписа, издата од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности, без обрачунаог ПДВ-а.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави 2 бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико Продавац ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Купац претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Продавац се обавезује да Купцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Београд, Таковска 2, Писарница, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави 1 (једну) бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Меница из претходног става, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо, на износ од 10% од укупне уговорене вредности, без обрачунаог ПДВ-а и копија картона

депонованих потписа, издата од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Продавац је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења средства финансијског обезбеђења, достави ново или продужи рок важења достављеног средства финансијског обезбеђења.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави 1 (једну) бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњене и потписане. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року приложити неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да понуђач не изврши све своје уговорне обавезе или их изврши делимично, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на захтев понуђача.

Члан 12.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењује се до испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране и утrophка обезбеђених финансијских средстава.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 15.

Овај уговор, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.


КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

Мира Петровић

Буџет Предузећа

I Оперативни трошак/1.Одржавање/1.1.Одржавање објеката/01010101.Редовно одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 41.



7. МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 2

Јавно предузеће "Пошта Србије",
Београд

Број: 2017-114462/
Београд, __. __. 2017. године /

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

1. Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд
Београд, Таковска број 2,
које заступа в. д. директора, Мира Петровић
(у даљем тексту: **Купац**)

и

2. _____,

(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

(Место, улица и број, понуђача, односно свих чланова групе понуђача)
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Продавац**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке добара: електро и пратећи потрошни материјал и друго, Бр. ЈН: 236/2017
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2017-114462//////// од //////////

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја електро и пратећег потрошног материјала и друго, партија 2 - Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи и бојлера (у даљем тексту: роба), а у свему према Понуди Продавца бр. _____ од _____. 2017. године, заведеној код Купца под бројем _/_/_/_ од _/_/_/_/_ 2017. године, (у даљем тексту: Понуда) и техничким карактеристикама који су дати у прилогу и чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Уговор се закључује на износ до ////////// динара без ПДВ-а (уписује се процењена вредност уговора), по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди.

Цене морају бити дате на паритету ФЦО магацин Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.

Цене су фиксне и не могу се мењати.



Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена програмом пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Количине робе дате су оквирно, дате су на бази искуства Купца, а реализоваће се путем Налога за набавку у количини добара коју дефинишу стварне потребе Купца, а највише до укупне уговорене вредности.

У случају потребе за робом која није предвиђена Понудом, Продавац је дужан да на захтев Купца исту испоручи, по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене за територију Републике Србије, укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.

Укупна вредност робе коју Купац може поручити која није предвиђена Понудом, а за којом се укаже потреба током реализације уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности уговора

Купац неће одговарати за евентуалну штету Продавцу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

Члан 3.

Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручује Купцу у року од _____ (_____) радних дана од дана достављања Налога за набавку, а на основу закљученог уговора.

Продавац се обавезује да робу која није предвиђена Понудом, испоручује Купцу у року од _____ (_____) дана од дана достављања Налога за набавку, а на основу закљученог уговора.

Место испоруке је ФЦО магацина Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12. Испорука се врши возилом чија укупна висина не прелази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Ђорђа Вајферта 12.

Купац ће Налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 36 (тридесетшест) месеци од дана закључења уговора.

Роба мора бити нова (некоришћена, неизлагана по продавницама или сајмовима, некоришћена за презентације и слично), технички исправна, без икаквих оштећења и производних недостатака, у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом произвођача.

Продавац је дужан да 2 (два) радна дана пре предвиђене испоруке робе достави купцу податке о роби спремној за испоруку ради добијања писане сагласности од стране Продавца. Уколико не добију писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца, Продавац неће моћи да испоручи робу.

Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће квалитативни пријем робе о чему ће бити сачињен Записник о квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених представника Купца и овлашћеног представника Продавца.

Записник о квалитативном пријему, оверен печатом Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна.

Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плаћа Продавцу у року од _____ дана од дана сваке испоруке и потписивања Записника о квалитативном пријему, а на основу достављеног уредног рачуна.

Основ за испостављање рачуна је Записник о квалитативном пријему за сваку испоруку посебно.

Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун пореза на додату вредност, Продавац се обавезује да до последњег дана у текућем месецу достави рачун за извршену испоруку робе за текући месец.

Продавац је дужан да Купцу достави рачун након сваке испоруке робе.

Адреса за достављање рачуна: ЈП „Пошта Србије“, Београд, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Кумодрашка бр. 248.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број рачуна, број Уговора, валута плаћања, текући рачун Продавца, број Налога за набавку, позив на број 97 и Порески идентификациони број обе уговорне стране. ПИБ Купца је 100002803.

Члан 5.

У случају видљивих недостатака уочених приликом квалитативног пријема, Купац неће примити робу, о чему ће сачинити Записник о недостацима и исти ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са усвојеном Понудом и овим уговором.

Члан 6.

У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 3 (три) дана од пријема робе.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема рекламације са Записником о недостацима, отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.

Члан 7.

За све уочене недостатке - скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног пријема робе, већ су накнадно примећене или су се испојиле током експлоатације, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламације рекламирану робу замени исправном.

Члан 8.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

Члан 9.

Уколико Продавац не изврши своје обавезе у року из члана 3. став 1. и став 2. и члана 6. став 2. и члана 7. став 2. овог уговора, дужан је да за сваки дан односно радни дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 0,5% од уговорене вредности робе, која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене, односно купопродајне вредности овог уговора.



Члан 10.

Продавац се обавезује да Купцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Београд, Таковска 2, Писарница, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.

Менице из претходног става, морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица. Уз менице мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо, на износ од 10% од укупне уговорене вредности, без обрачунаог ПДВ-а и копија картона депонованих потписа, издата од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности, без обрачунаог ПДВ-а.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави 2 бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, уколико Продавац ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом уговора Купац претрпео знатну штету.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Члан 12.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 13.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењује се до испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране и утrophка обезбеђених финансијских средстава.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 15.

Овај уговор, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.



КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

Буџет Предузећа


I Оперативни трошак/1.Одржавање/1.1.Одржавање објеката/01010101.Редовно одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 41.

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ


8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ

Партија 1 - Расвета


Ред. број	1 НАЗИВ	2 Јединична цена без ПДВ-а (у динарима)	3 Јединична цена са ПДВ-ом (у динарима)	4 Укупна вредност без ПДВ-а (у динарима)	5 Укупна вредност са ПДВ-ом (у динарима)	6 Остали трошкови (%)
1	Vodootporna led svetiljka u kućištu od alumin., 600mm, 40W, 6000°K, IP65, ≥3600Lm					
2	Vodootporna led svetiljka u kućištu od aluminijuma, 1200mm, 60W, 6000°K, IP65, ≥5000Lm					
3	Vodootporna led svetiljka u kućištu od aluminijuma, 1500mm, 70W, 6000°K, IP65, ≥6300Lm					
4	Vodootporna led svetiljka u kućištu od polikarbonata, 600mm, 40W, 6000°K, IP65, ≥3600Lm					
5	Vodootporna led svetiljka u kućištu od polikarb., 1200mm, 60W, 6000°K, IP65, ≥5000Lm					
6	Vodootporna led svetiljka u kućištu od polikarb., 1500mm, 70W, 6000°K, IP65, ≥6300Lm					
7	Led reflektor sa nosačem (konzolom) 60W, 230V sa sekundarnom optikom					




8	Led reflektor sa nosačem (konzolom) 40W, 230V sa sekundarnom optikom					
9	Led plafonjera 25W, 6500°K, 230V, ≥1400Lm					
10	Ulična svetiljka led 50W, 4500 lm, 4000K, sočivo 120, prihvata za liru FI 42-48mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V					
11	Ulična svetiljka led 80W, 7200 lm, 4000K, sočivo 120, prihvata za liru FI 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V					
12	Ulična svetiljka led 100W, 10000 lm, 4000K, sočivo 120, prihvata za liru FI 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V					
13	Ulična svetiljka led 150W, 13500 lm, 4000K, sočivo 120, prihvata za liru FI 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V					
14	Reflektor led 9020 20W SMD 6400K, sa priborom za vešanje					
15	Reflektor led 9050 50W SMD 6400K, sa priborom za vešanje					
16	Reflektor led 9100 100W SMD 6400K, sa priborom za vešanje					
17	Dekoratívni cob led reflektor 10W, 6000K, 1000lm, Ra>80, Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 210-230V, IP65, 50000h					
18	Dekoratívni cob led reflektor 30W, 6000K, 3000lm, Ra>80, Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 210-230V, IP65, 50000h					




19	Dekorativni cob led reflektor 50W, 6000K, 5000lm, Ra>80, Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 210-230V, IP65, 50000h					
20	Reflektor led cob 10W 3000K, Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 950Lm 50.000h IP65					
21	Reflektor led cob 30W 3000K Al kućište belo, stakleno sočivo 90, 2850Lm 50.000h IP65					
22	Reflektor led viseći 157W 19000Lm 4000K, LIEP 218404, sa priborom za vešanje					
23	Reflektor 4 led viseći 120W sa mogućnošću usmeravanja svetla					
24	Svetiljka Led panel (sa opremom za montažu) 24W, 300x300mm, ugradna					
25	Svetiljka Led panel (sa opremom za montažu) 24W, fi 300mm, ugradna					
26	Panel nadgradni 12W 4000K KRUG 1140Lm 50000h fi173					
27	Panel nadgradni 12W 6000K KRUG 1200Lm 50000h fi173					
28	Panel beli nadgradni 20W 4000K KRUG 1900Lm 50000h fi225					
29	Panel beli nadgradni 20W 6000K KRUG 2000Lm 50000h fi225					
30	Panel beli nadgradni 24W 4000K KRUG 2280Lm 50000h fi300					
31	Panel beli nadgradni 24W 6000K KRUG 2400Lm 50000h fi300					
32	Panel beli nadgradni 20W 4000K KVADRAT 1900Lm 50000h 223x223					
33	Panel beli nadgradni 20W 6000K KVADRAT 2000Lm 50000h 223x223					




34	Panel beli nadgradni 24W 4000K KVADRAT 2280Lm 50000h 298x298					
35	Panel beli nadgradni 24W 6000K KVADRAT 2400Lm 50000h 298x298					
36	Panel ugradni led 6W 4000K krug fi108 570Lm					
37	Panel ugradni led 6W 6000K krug fi108 600Lm					
38	Panel ugradni led 12W 4000K krug fi145 1140Lm					
39	Panel ugradni led 12W 6000K krug fi145 1200Lm					
40	Panel ugradni led 18W 4000K krug fi205 1710Lm					
41	Panel ugradni led 18W 6000K krug fi205 1800Lm					
42	Panel ugradni led 18W 4000K kvadrat 1710Lm 204x204					
43	Panel ugradni led 18W 6000K kvadrat 1800Lm 204x204					
44	Panel ugradni led 20W 4000K krug fi=170,min 1500Lm, 45000h					
45	Panel ugradni led 24W 4000K KRUG fi280 2280Lm					
46	Panel ugradni led 24W 6000K KRUG fi280 2400Lm					
47	Panel ugradni led 24W 4000K KVADRAT 2280Lm 276x276					
48	Panel ugradni led 24W 6000K KVADRAT 2400Lm 276x276					
49	Svetiljka Led panel (sa opremom za montažu) 40W, fi 600mm, nadgradna					




50	Led panel(komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥65W 1200x600mm, 3000°K, 230V, ≥5400Lm, nadgradni					
51	Led panel(komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥48W 1200x300mm, 6400°K, 230V, ≥5400Lm, nadgradni					
52	Led panel(komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥22W 600x300mm, 6400°K, 185-265V, ≥1750Lm, nadgradni					
53	Led panel(sa opremom za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V, ≥5400Lm, nadgradni					
54	LED PANEL nadgradni 596x596mm 40W 4000K 3150Lm 50000h Ra≥80					
55	Led panel nadgradni 596x596mm 40W 6500K 3200Lm 50000h Ra≥80					
56	Led panel nadgradni 1200x300mm 40W 4000K 185-265V 50/60HZ 3200Lm					
57	Led panel nadgradni 1200x300mm 40W 6400K 185-265V 50/60HZ 3200Lm					
58	Led panel nadgradni 1200x600mm 65W 4000K 185-265V 50/60HZ 5200Lm					
59	Led panel nadgradni 1200x600mm 65W 6400K 185-265V 50/60HZ 5200Lm					
60	Led panel nadgradni 1200x600mm 72W 4000K 4300Lm					
61	Led panel nadgradni 1200x600mm 72W 6000K 4300Lm					
62	Svetiljka Led panel (sa opremom za montažu) 40W 600x600mm, ugradna Ra≥80					
63	Panel ugradni led 40W 4000K 595x595 3150Lm 50000h Ra≥80					




64	Panel ugradni led 40W 6500K 595x595 3200Lm 50000h Ra≥80					
65	Led panel(komplet za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V, ≥5400Lm, ugradni					
66	Led panel ugradni 600X300mm 22W 4000K 185-265V 50/60HZ 1750 Lm					
67	Led panel ugradni 600X300mm 22W 6400K 185-265V 50/60HZ 1750 Lm					
68	Led panel ugradni (sa opremom za montažu) 40W 1200x300mm, 4000°K, 185-265V, ≥3200Lm, ugradni					
69	Led panel ugradni (sa opremom za montažu) 40W 1200x300mm, 6400°K, 185-265V, ≥3200Lm, ugradni					
70	Led panel ugradni (sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 4000°K, 185-265V, ≥5200Lm, ugradni					
71	Led panel ugradni(sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 6400°K, 185-265V, ≥5200Lm, ugradni					
72	Led panel ugradni 1200X600mm 72W 6500K AC100-240V 4300Lm					
73	Led panel ugradni 1200X600mm 72W 4000K AC100-240V 4300Lm					
74	Reflektor za halogeni izvor svetlosti max 500W R7s IP54					
75	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x18W bele boje, Strela					
76	Brodaska armatura, E27, 100W					
77	Brodaska armatura, E27, 200W					




78	Grlo pokretno sa rozetnom fi 81mm za rupu fi 75mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu GU5.3 (MR-16) (Brilium DL-5 ili odgovarajuće)					
79	Grlo statično fi 30mm za rupu 26mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu G4 (Brilium M-30 ili odgovarajuće)					
80	Staklo zaštitno kugla za živinu sijalicu 125W					
81	Staklo zaštitno opal kugle 180MM E-27					
82	Svetiljka panik sa led diodama, 3 časa autonomije					
83	Svetiljka sa inkadescntnim izvorom svetlosti, sa kuglom od opal stakla 60W, E27 - plafonska					
84	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 2x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna					
85	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 3x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna					
86	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18w,nadgradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji					
87	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18w,ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji					




88	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18w, ugradna, sjajni raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji					
89	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2X36W nadgradnja otvorena					
90	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 3X36W nadgradnja otvorena					
91	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 4x18w, ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima D=0.6mm, savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji					
92	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x36W bele boje, Strela					
93	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W od polikarbonata sa kapom IP65					
94	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W otvorena					
95	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W od polikarbonata sa kapom IP65					
96	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno					




	punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
97	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
98	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem plastificiran beli						
99	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
100	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
101	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno						




	punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji					
102	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji					
103	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji					
104	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji					
105	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji					
106	Svetiljka za kompaktne fluo sijalice 2X18W sa 2-pina FI 220mm					




107	Svetiljka za kompaktni fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 28W u zaštiti IP54					
108	Svetiljka za met.hal.izvor svetlosti 1x70W, Rx7s, FI-160mm sa difuzorom od kaljenog stakla-ugradna					
109	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od al. I difuzorom od stakla -kosa					
110	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od al. I difuzorom od stakla -plafonska					
111	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 100W					
112	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 200W					
113	Led cev 10W 4000K 600mm 800lm 30000h					
114	Led cev 10W 6400K 600mm 800lm 30000h					
115	Led cev 18W 4000K 1200mm 1600lm 30000h					
116	Led cev 18W 6400K 1200mm 1600lm 30000h					
117	Led cev 25W 4000K 1500mm 2100lm 30000h					
118	Led cev 25W 6400K 1500mm 2100lm 30000h					
119	Sijalica led E14 B35 6W, 2700K, Ra>80, min 484Lm, 35000h					
120	Sijalica led E14 B35 6W, 4000K, Ra>80, min 506Lm, 35000h					
121	Sijalica led E14 G45 6W, 4000K, Ra>80, min 512Lm, 35000h					
122	Sijalica led E27 A60 8W 4000K GLOBUS-2					
123	Sijalica led E27 A60 10W, 2700K, Ra>80,min 855Lm, 25000h					




124	Sijalica led E27 A60 10W, 4000K, Ra>80, min 908Lm, 25000h				
125	Sijalica led E27 A60 10W, 6400K, Ra>80, min 957Lm, 25000h				
126	Sijalica led E27 A60 7,7W, 4000K, Ra>80, min 694Lm, 25000h				
127	Sijalica led E27 A60 7,7W, 6400K, Ra>80, min 732Lm, 25000h				
128	Sijalica led E27 G45 6W 4000K ORBILED-2				
129	Sijalica led E27 G45 6W 2700K Ra>80 488Lm 35000h				
130	Sijalica led E27 G45 6W 4000K Ra>80 512Lm 35000h				
131	Sijalica led E27 G45 6W 6400K Ra>80 533Lm 35000h				
132	Sijalica led G4 2,5W 2700K 220V Ra>80 250Lm 15000h				
133	Sijalica led G9 4W CAPSULED 2700K 220V				
134	Sijalica led G9 4W 6400K 220V Ra>80 450Lm 35000h				
135	Sijalica led GU10 6W 2700K 220V Ra>80 479Lm 35000h				
136	Sijalica led GU5.3 6W 4000K 220V SPOTLED-2				
137	Sijalica led GU5.3 6W 2700K 220V 9LENS Ra>80 486Lm 35000h				
138	Sijalica led GU5.3 6W 6400K 220V 9LENS Ra>80 528Lm 35000h				
139	Sijalica led R7S 118mm 9W 900lm 2700K				
140	Sijalica led R7S 78mm 4W 380lm 2700K				
141	Cevasta led sijalica L=78mm, 5,5W, 4000°K, R7s, 230V				




142	Led sijalica 1,6W, G4, 2700°K, 15 000h						
143	Led sijalica 11W, 3000°K, E27, 25000h						
144	Led sijalica 16W, E27, 3000°K, 15 000h, min.1520lm						
145	Led traka, 7,2W/m, 230V, IP44, Ra>80 / 1m. Komplet sa priborom						
146	Led traka, 14,4W/m, sa silikonskom zaštitom od vlage 12V, IP54, Ra>80/1m, komplet sa priborom						
147	NVC sijalica led PAR30A 12W 4000K						
148	Cevasta led sijalica L=118mm, 7,5W, 4000°K, R7s						
149	Sijalica PLC Master 10W, G24d-1, 4000°K ili odgovarajuće						
150	Sijalica PLC Master 15W, G24d, 4000°K ili odgovarajuće						
151	Fluo cev TL5 Master 14W/840 HE G5 ili odgovarajuće						
152	Fluo cev TL-D Super 80 18W/840 ili odgovarajuće						
153	Fluo cev TL-D Super 80 36W/835 ili odgovarajuće						
154	Fluo cev TL-E 32W/54 G10q-okrugle						
155	Kompakt Sijalica Master PL-E POLAR 20W/827, E27 ili odgovarajuće						
156	Kompakt fluo sijalica Duralamp 18W/840 2P G24d2 4000K DURALUX D ili odgovarajuće						
157	Kompakt fluo sijalica 26W G24Q-3, 4000K, T11X2 DULUX ili odgovarajuće						
158	Natrijumova sijalica SON-H 110W, E27, min.8000lm, 28 000h						



159	Sijalica MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942, G8.5 ili odgovarajuće					
160	Sijalica fluo 3-CEV. 32W 4PINA; GX24q-3					
161	Sijalica fluo 3-CEVNA 26W 4 PINA GX24q-3					
162	Sijalica fluo T5 24W 840 G5 16X549mm					
163	Sijalica fluo T5 28W 840 G5 16X1149mm					
164	Sijalica fluo T5 35W 840 G5 16X1449mm					
165	Sijalica fluo T5 39W 840 G5 16X849mm					
166	Sijalica fluo T5 54W/840 L=1149mm					
167	Sijalica fluo T5, 54W, F1 16mm, 4000°K, 4450 lm					
168	Sijalica Fluo Kompakt 13W 4000°K, G24D-1 4-CEVNA					
169	Sijalica Fluo.Kompakt 20W E27 standard					
170	Sijalica Fluo.Kompakt 2-CEVNA 36W 2G11					
171	Sijalica Fluo.Kompakt 9W G23 SA 2-PIN					
172	Sijalica Flores. T5 14W l=549MM, fi 16 MM					
173	Sijalica Fluoresc. T8 18W/840 G13, min.1350lm, L=600mm, 20 000h					
174	Sijalica Fluoresc. T8 36W/840 G13, min.3350lm, L=1200mm, 20 000h					
175	Sijalica Fluoresc. T8 58W/840 G13, min.5150lm, L=1500mm, 20 000h					
176	Sijalica fluorescentna 8W					
177	Sijalica fluorescentna PL-S 11W/840					
178	Sijalica HPI-T plus MTH 250W/645 E-40					
179	Sijalica HPI-T plus MTH 400W/645 E-40					
180	Sijalica Metal Halog. 2 PODN. 150W, RX7S, min.13250lm, 9 000h					




181	Sijalica Metal Halog.2 PODNOŽ. 70W, RX7S, min.6 000lm, 9 000h					
182	Sijalica metal halogena cevasta 250W E40					
183	Sijalica metal halogena elipsoidna. 400W, E40, min 30 000lm, 20 000h					
184	Sijalica metalhalog.150W, G12, 4200°, min.13 500lm, 18 000h G2					
185	Sijalica metalhalog.400W, E-40 CEV.TUBUL., min.30 000lm, 20 000h					
186	Sijalica MHN-TD STANDARD 70W/842 Rx7s ili odgovarajuće					
187	Sijalica MTH CMH-TT 150W E27 GE 38749 ili odgovarajuće					
188	Sijalica MTH Master CDM-T 150W/942 G12 ili odgovarajuće					
189	Sijalica PL-C Master 13W/830/4P G24q1 ili odgovarajuće					
190	Sijalica pl-c master 18W/840/4P G24q2 ili odgovarajuće					
191	Sijalica PL-C MASTER 26W/830/2P G24d3 ili odgovarajuće					
192	Sijalica PL-C MASTER 26W/840/4P G24q2 ili odgovarajuće					
193	Sijalica PL-L MASTER 36W/840/4P 2G11 ili odgovarajuće					
194	Sijalica PL-Q Pro 16W/835 2P ili odgovarajuće					
195	Sijalica PL-Q Pro 28W/840/4P ili odgovarajuće					
196	Sijalica PL-S MASTER 7W/840/2P G23 ili odgovarajuće					



197	Sijalica PL-S MASTER 9W/840/2P G23 ili odgovarajuće				
198	Sijalica PL-S MASTER 11W/840/4P G27 ili odgovarajuće				
199	Sijalica reflektora NR63 60W E27 FR ili odgovarajuće				
200	Sijalica štedna 12W GRLO E27, 4000°K				
201	Sijalica štedna 2D 16W 2-PIN, 3500°K, min. 1100lm, 12 00h				
202	Sijalica štedna 2D 28W 2-PIN, 2700°K, min. 2150lm, 12 000h				
203	Sijalica štedna E27 T2 15W 6400K				
204	Starter S10 4-65W 6400010				
205	Starter za fluo cev 4-22W				
206	Starter za fluo cev 4-65W				

М.П.


ПОШТА




8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ

Партија 2 - Електронсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи и бојлера

Ред. број	1 НАЗИВ	2 Јединична цена без ПДВ-а (у динарима)	3 Јединична цена са ПДВ-ом (у динарима)	4 Укупна вредност без ПДВ-а (у динарима)	5 Укупна вредност са ПДВ-ом (у динарима)	6 Остали трошкови (%)
1	ARMATUR.SIJ.SA POR.GR.RAVNA E27 250V 60W					
2	ARMATURA SIJ.SA POR.GR.E27 KOSA 250V 60W					
3	BALAST ELEKT.220/12V 150W ZA NN.HAL.SIJ.					
4	BALAST ELEKTRONSKI ZA ARMATURU 2X58W					
5	BALAST ELEKTRONSKI ZA FLUO SVETILJ 2X36W					
6	BALAST ELEKTRONSKI ZA FLUO SVETILJ 4X18W					
7	BALAST ZA FLUO CEV 1X36W 2X18W/2D 1X40W					
8	BALAST ZA FLUO CEV 1X58W					
9	CEV REBRATA PVC LAKA FI 9MM					
10	CEV REBRATA PVC LAKA FI 11MM					
11	BALAST ZA ŽIV.SIJ.1X125W ZATVORENA					
12	CEV REBRATA PVC LAKA FI 13,5MM					
13	CEV REBRATA PVC LAKA FI 16MM					
14	CEV REBRATA PVC LAKA FI 23MM					




15	CEV REBRASTA PVC LAKA FI 29MM					
16	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 13,5MM					
17	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 19MM					
18	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 21MM					
19	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA FI 23MM					
20	BUŽIR SPIRALNI 19-21MM					
21	SPREJ CINK ZA ZAŠTITU METAL.POVRŠ.400ML					
22	REGULATOR JAČ.SVETL.NAIZMENIČNI 40-300W					
23	DOZNA INSTALACIONA 95X95MM					
24	DOZNA INSTALACIONA FI 100X150MM					
25	DOZNA INSTALACIONA FI 150X150MM					
26	DOZNA MONTAŽNA FI 60MM					
27	DOZNA OG SA 6 UVODA I ZAŠT.OD PRSK. VODE					
28	DOZNA INSTALACIONA FI 78MM					
29	DOZNA SIL.OG 4 UVODA I ZAŠT.OD PRS.VOD					
30	DOZNA MONT. FI63,5MM ZA PREG.GIPS.ZIDOVE					
31	FOTO RELE SA SONDOM ZA RASVETU					
32	GRLO GU 10 ZA HAL. SIJALICU 50W 240V KER					
33	GRLO SIJAL.ZA HALOGENU SIJALICU GY6.35					




34	GRLO SIJALIČNO E-27 PORCELANSKO VISEĆE					
35	GRLO SIJL. E27 4A 250V SA METAL. DRŽAČEM					
36	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 3X16A, NADGRADNA					
37	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A, NADGRADNA					
38	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A, PRENOSNA					
39	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 3X16A, PRENOSNI					
40	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5X16A, PRENOSNI					
41	SKLOPKA 1-POLNA NA ZID SILUMIN. 16A 230V					
42	KANAL PVC 2000X30X20 NEŠLICOVAN					
43	KANAL PVC 25X40X2000MM ŠLICOVANI					
44	KANAL PVC 40X40X2000MM ŠLICOVANI					
45	KANAL PVC 100X40X2000MM NEŠLICOVANI					
46	KANAL PVC SA POKL. 18X13MM NEŠL.SAMOLEPLJ					
47	KANAL PVC SA POKL. 32X15MM NEŠL.SAMOLEPLJ					
48	KAPA OSIGURAČA D0-1					
49	KAPA OSIGURAČA DO-2					
50	KAPA OSIGURAČA KD III 63A					
51	KAPA TOPLJIVIH OSIGURAČA KD II 25A					




52	KLEMA NULTA MS IZOLOVANA 2/12				
53	KLEMA PORCELANSKA 2X2,5 MM2				
54	KLEMA REDNA PVC 12/10MM2				
55	KLEMA REDNA PVC 12X1,5 MM2				
56	KLEMA STRUJNA 4-POL. 1,5-6MM2 ZA DIN ŠINU				
57	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 16(4-16MM2)				
58	KLEMA STRUJNA PETOPOLNA RSB 6(1,5-6MM2)				
59	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 35/4(25-35MM2)				
60	KLEMA PORCELANSKA 4X2,5 MM2				
61	KLEMA REDNA PVC 12X4MM2				
62	KLEMA REDNA PVC 12X2,5MM2				
63	KLEMA ZA NIZANJE VS 10				
64	KLEMA ZA NIZANJE VS 16				
65	KLEMA ZA NIZANJE VS 6				
66	KLEMA ZA NIZANJE VS 25-35				
67	KLEMA ZA NIZANJE VS 50				
68	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 1,5MM2				
69	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 2,5MM2				
70	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-1,5MM2				
71	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-2,5MM2				
72	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3MM-6MM2				




73	KONTAKT ZAVRTANJ KU 16A					
74	KONTAKT ZAVRTANJ KU 6A					
75	KONTAKT ZAVRTANJ KU 10A					
76	KONTAKT ZAVRTANJ KU 20A					
77	KONTAKT ZAVRTANJ KU 25A					
78	KONTAKT ZAVRTANJ KU 35A					
79	KONTAKT ZAVRTANJ KU 50A					
80	KONTAKT ZAVRTANJ KU 63A					
81	KONTAKTOR 10A 220 V 50HZ					
82	KONTAKTOR 16 220V 50HZ					
83	KONTAKTOR 25A 220 50HZ					
84	KONTAKTOR 63A 220V 50HZ					
85	KUTIJA ZA IZJEDNAČ.POTENC.100X150MMPS49					
86	KABL PRODUŽNI 6 UTIČNICA 5M BELI SA PREK					
87	KANAL PVC 10X10X2000MM NEŠLICOVAN					
88	KANAL PVC 30X10X2000MM NEŠLICOVAN					
89	KANAL PVC 20X20X2000MM NEŠLICOVAN					
90	KANAL PVC 40X20X2000MM NEŠLICOVAN					
91	KANAL PVC 40X40X2000MM NEŠLICOVAN					
92	KANAL PVC 60X60X2000MM NEŠLICOVAN					
93	KANAL PVC 60X40X2000MM NEŠLICOVAN					




94	LIMITATOR TROP. 16A MC32 C 6000A U KUĆIŠ					
95	LIMITATOR TROP. 32A MC32 C 6000A U KUĆ.					
96	LIMITATOR TROP. 40A MC32 C 60000A U KUĆ.					
97	MASKA 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE					
98	MASKA 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE					
99	MASKA 3M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE					
100	MASKA 4M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE					
101	MASKA 5M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE					
102	MASKA 7M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE					
103	STARTER MEKI ZA MOTOR DO 15KW XFR 1015					
104	RAM MONTAŽNI 1 ELEMENT ZA DOZNU FI 60MM					
105	RAM MONTAŽNI 2 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM					
106	RAM MONTAŽNI 3 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM					
107	RAM MONTAŽNI 4 ELEMENTA ZA DOZNU FI 60MM					
108	RAM MONTAŽNI 5 ELEMENATA ZA DOZNU FI 60					
109	RAM MONTAŽNI 7 ELEMENATA ZA DOZNU FI 60					




110	МЕХАНИЧКА ЗАШТИТА ЗА GROM.SPUST 25X4				
111	NGO 24 POTPORA ZA KR.VOD B JUS N.B4.922P				
112	NGO 75 POTPORA SA TIPLOM P-T, L-80				
113	NGO12 KUTIJA MERNOG SPOJA				
114	NGO36 POTPORA ZA KROV.VOD C 120				
115	NGO36 POTPORA ZA KROVNI VOD C 10X120 O				
116	NGO52 UKRSNI KOMAD 60X60 TRAKA- TRAKA				
117	NGO17 OBUJMICE ZA CEV 2"ZA TRAK.VOD				
118	NGO 8 STEZALJKA ZA OLUK ZA TRAKU				
119	UZEMLJIVAČ CEVNI NGO 56 2"X2M				
120	NGO56 CEVNI UZEMLJ.2000/2,5				
121	NGO79 POTP.ZA VODOVE SA BET.KOCKOM PSK				
122	NGO15 OBUJMICA ZA OLUK A120				
123	BROJAČ UDARA GROMA SLSC				
124	OBUJMICA ZA CEVNI UZEMLJIVAČ 2,5"				
125	NATIKAČ 10A 250V DVOP.PORCEL.SA KON.UZEM				
126	SPREJ ODVIJAČ EKEKOLOŠKI 200ML GEACHEM				
127	Razvodni orman dimen. 400X400x200mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxy-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima,sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.				




128	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 500X500X200MM					
129	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 600X400X200MM					
130	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 250X250X180MM					
131	ODVODNIK PRENAPONA PROTEC KLASE C, TN-C, 255VAC, 25KA, KOMPLET					
132	ODVODNIK PRENAPONA KLASE C, TN- C, 255VAC, 20KA, KOMPLET					
133	PAPUČICA KABL.ZA GNJEČ.AL,CU 25/8					
134	PAPUČICA ZA GNJEČENJE 16MM2/M10					
135	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8-2,5MM2					
136	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8-4MM2					
137	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOVANJE 10-35MM2					
138	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOV. 10- 50MM2					
139	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12- 50MM2					
140	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12- 70MM2					
141	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12- 95MM2					
142	PAPUČICA KABL.OKASTA ZA PRES.6- 10MM2					
143	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA PRES. 8- 25MM2					
144	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA PRES. 8- 6MM2					




145	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL. 4-6MM2				
146	PAPUČ. KABL. VILJ. IZOL. 5-6MM2				
147	PAPUČICA KABLOVSKA CU 10MM/M8				
148	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00-63A				
149	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 80A				
150	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 16A				
151	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 250A				
152	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 63A				
153	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 35A				
154	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 50A				
155	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT 00 125A				
156	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 100A				
157	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT 00 50A				
158	PATRON NOŽASTIH OSIGURAČA NVT 00 35A				
159	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 10A				
160	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 16A				
161	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 50A				
162	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 6A				
163	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 25A				
164	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 20A				
165	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 63A				
166	POSTOLJE NOŽASTOG OSIG. NVP I/III 250A				




167	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/3 160A						
168	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 00/3 125A						
169	RUČICA ZA VAĐENJE NOŽASTIH OSIGURAČA						
170	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 35A						
171	OSIGURAČ FRA 16-16A						
172	OSIGURAČ FRA 16-10A						
173	PLOČA PERTINAKS 1,5MM						
174	PERTINAKS PLOČA 2MM						
175	PERTINAKS PLOČA 5MM						
176	PLETENICA BAKARNA 25MM2 300MM M8						
177	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI FI 78MM						
178	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI 100X100MM						
179	POKLOPAC SKLOPKE 2M ALING CONEL ILI ODG.						
180	POTPORA KROVNA ZA SLEMENJ.A 280X120MM						
181	MODUL PRAZAN ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆI						
182	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 B 6000A						
183	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 C 6000A						
184	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 B 6000A						




185	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 C 6000A						
186	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.20A MC32 B 6000A						
187	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 B 6000A						
188	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 C 6000A						
189	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.32A MC32 C 6000A						
190	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/1 160A						
191	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 B 6000A						
192	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 C 6000A						
193	PREKIDAČ AUTOMATSKI 63A MC 32 C 6000A						
194	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 100A C 6000						
195	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 80A C 6000						
196	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 25A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.						
197	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 32A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.						
198	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 40A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.						




199	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 50A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.				
200	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 63A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.				
201	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 80A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.				
202	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 100A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.				
203	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 125A/25KA.Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.				
204	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 160A/25KA.Bez pomoćnog kontakta.				
205	PREKIDAČ BOJLERSKI ZA U ZID 16A,250V				
206	SKLOPKA JEDNOP.10A 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				
207	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 1M BEZ POKLOPCA				
208	SKLOPKA JEDNOP.10A 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				
209	SKLOPKA JEDNOP.16A 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				
210	SKLOPKA JEDNOPOLNA 16A 1M BEZ POKLOPCA				
211	SKLOPKA NAIZM.10A 1M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				




212	SKLOPKA NAIZM.10A 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				
213	SKLOPKA UNAKR.10A 2M ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				
214	Prihvatnik interfonski elektromagnetni				
215	PRIKLJ.3-POLNA 16A 380V U ZID				
216	PRIKLJ.TROP.16A 380V NA ZID I ZOPV				
217	PRIKLJUČN.2-POL.SILUM.250V NA ZID ZOPV				
218	PRIKLJUČNICA 2-POL.DUPLA 10/16A 250VU Z				
219	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V OG DUPLA				
220	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V OG				
221	PRIKLJUČNICA 2-POLNA 10/16 250V U ZID				
222	PRIKLJUČNICA 3-POL.SILUM.380V NA ZID POK				
223	PRIKLJUČNICA DVOP.16A SA ZAŠT.KONT.BELA				
224	PRIKLJUČNICA DVOP.16A SA ZAŠT.KONT.CRVEN				
225	PRIKLJUČNICA PRENOSNA 5M 5GNEZDA SA PR.				
226	PRIKLJUČNICA PRENOS.SA 6 GNEZDA ZA RACK				
227	PRIKLJUČNICA TELEFONSKA OBIČNA				
228	PRIKLJUČNICA 2-POL.10/16A 250V SA ZAŠT.				




229	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko гнезда 10/16a, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, crno aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spoljni plastični delovi od abs plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samoglasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije.				
230	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko гнезда 10/16, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, crno aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spojni plastični delovi od abs plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samoglasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije.				
231	KUTIJA RAZVODNA 81X81MM IP 54				
232	Razvodni orman dimen. 300X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.				
233	Razvodni orman dimen. 400X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima i mogućnošću zaključavanja.				
234	Razvodni orman dimen. 400X300x250mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.				




235	Razvodni orman dimen. 600X500x200mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-polijester prahom stepena zaštite IP 66 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.				
236	RELE BIMETALNO 0,95-1,6 A				
237	RELE BIMETALNO 1,5-2,6				
238	RELE BIMETALNO 2,4-4,0A				
239	RELE BIMETALNO 3,8-6,0A				
240	RELE BIMETALNO 5,5-8 A				
241	RELE BIMETALNO 6-12A				
242	RELE IMPULSNI				
243	RELE VREMENSKI TRE 1400 220V AC				
244	SABIRNICA ZA NULU SA 20 PRIKLJUČAKA				
245	SABIRNICA ZA ZEMLJU SA 20 PRIKLJUČAKA				
246	SKLOPKA GREB.TROP.SA 0-POL.4G-200-53U				
247	SKLOPKA GREB.TROP.SA NUL.POL. GS 100-53U				
248	SKLOPKA GREB.TROP.SA NUL.POL. GS 16-53 U				
249	SKLOPKA GREBENASTA TROPOLNA GS-40-10U				
250	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 25-10 U				
251	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 63-10 U				
252	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 250V ZA U ZID				
253	SKLOPKA NAIZM.10A,250V U ZID				




254	SKLOPKA NAIZMENENIČNA 10A 250V ZA NA ZID				
255	SKLOPKA UNAKRSNA 10A 250V ZA NA ZID				
256	SKLOPKA ZA KUPATILO 16A,250V SA IND.HORZ				
257	SKLOPKA ZA KUPATILO 16A,250V SA IND.VERT				
258	SKLOPKA SERIJSKA 10A,250V ZA U ZID				
259	SKLOPKA TROPOLNA TERETNA 160A 1- 0-2				
260	SKLOPKA VAZDUŠNA MC5-13 13BAR"E"				
261	SKLOPKA VAZDUŠNA MCS 4 ,5-22 BARA				
262	SPREJ WD 40 200ML				
263	SPREJ ZA KONTAKTE 300 ML.				
264	STALNI KONTAKT ZA DOZNU FI 60MM				
265	ŠINA RAZ.ZA AUT. PREK.MC32 25MM2 RT25				
266	ŠINA ZA NOŠENJE AUTOMATSKIH OSIGURAČA				
267	ŠINA ZA NOŠENJE VS KLEMA				
268	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUT.PREKID.NAD				
269	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUTOM.PREK. UGR				
270	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK. UGR.				
271	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK.NADG.				




272	TABLA ELEKTROINST. ZA 36 AUT.PREK. UGR.					
273	TABLA ELEKTROINST. ZA 8 AUT.PREKID.NAD					
274	TABLA EL.INST.ZA 8 AUTOM.PREKID. UGRADNA					
275	TABLA ELEKTROINS. 36 AUTOPREKIDAČA NADGR					
276	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 1M					
277	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 2M					
278	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 1M					
279	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 2M					
280	TASTER ZA NA ZID ZA OTVARANJE VRATA					
281	TASTER ZA SVETLO 10A 250V ZA U ZID					
282	TRAKA IZOLACIONA PVC ŠIRINE 5CM					
283	TRAKA IZOLACIONA PVC					
284	TRAKA PERFORIRANA 15X1X2000MM FI 6MM					
285	TRAKA PERFORIRANA 20X1,5X2000MM FI 6MM					
286	TRAKA POCINK.FEZN 20X3MM					
287	TRAKA POCINKOVANA FEZN 25X4MM					
288	TRAKA POCINKOVANA PERFORIRANA 0,5X17MM					
289	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 200VA					
290	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 300VA					
291	TRANSFORM.ZA NN.HAL.SIJ.230/12V OTV.75W					




292	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-20W				
293	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-50W				
294	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=500MA				
295	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 40A ID=500MA				
296	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 63A ID=500MA				
297	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=30MA				
298	UREDIAJ DIF.STR.2-POLNI 311N25A ID=500MA				
299	UTIKAČ DVOP.GUM.10/16A 250V SA KONT.UZEM				
300	UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO 10/16A 250V "L"				
301	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5 X 32A PRENOSNI				
302	UTIKAČ TROPOLNI 16A 380V L IZVEDBA				
303	UTIKAČ UTO-UKO PETOPOLNI 5X16A				
304	RELE 901 ZA ELEKTROMEHAČKU BRUVU				
305	AUTOMAT STEPENIŠNI 16A/250V 3000W				
306	UVODNIK KABLOVSKI GUMENI PG16				
307	VEZICA 200X4.8 MM				
308	VEZICA 160X2,5MM				
309	UTICNICA INDUSTRIJSKA 5X16A NA ZID				




310	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A NA ZID				
311	VEZICA 250X5MM				
312	VEZICA KABLOVSKA 100X2,5				
313	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL. 6-4MM2				
314	PNK RAVNA SPOJNICA 160mm				
315	NOSAČ KABLOVA PERFORIR.PNK-160/50/2000mm				
316	KONVERTOR ZA SIJALIČNO GRLO E40-E27				
317	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X1,5MM2				
318	PROVODNIK ENERG. INST.P/F 4mm2 CRNI				
319	PROVODNIK ENERG. INST. P/F 6mm2 PLAVI				
320	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 4mm2 ŽUTO-ZELEN				
321	PROVODNIK ENERG.INST.S/F 1,5MM2 PLAVI				
322	PROVODNIK ENEG. INST S/F 2,5mm2 BRAON				
323	PROVODNIK ENERG.INST.S/F 4MM2 CRNI				
324	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X1,5mm2				
325	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X1,5mm2				
326	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X6mm2				
327	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X2,5mm2				
328	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X2,5mm2				
329	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X4mm2				
330	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X10mm2				




331	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X16mm2					
332	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X1,5MM2					
333	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X0,75MM2					
334	PROVODNIK ENERG.INST.P 4MM2 CRNI					
335	PROVODNIK ENERG.INST.P 10MM2 CRNI					
336	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X1,5MM2					
337	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X2,5MM2					
338	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10MM2 CRNI					
339	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X2,5MM2					
340	PROVODNIK ENERG.INSTAL. GG/J 3X1,5MM2					
341	PROVODNIK ENERG.INST. P 2,5MM2 CRNI					
342	PROVODNIK ENERG.INST.P 6MM2 CRNI					
343	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X6MM2					
344	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X1,5MM2					
345	PROVODNIK ENERG.INST.PPY 5X2,5MM2					
346	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X4MM2					
347	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5MM2 Ž.-ZEL.					




348	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6mm2 ŽUTO ZELEEN						
349	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5MM2 CRNI						
350	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6MM2 CRNI						
351	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 3X1,5MM2						
352	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X1,5MM2						
353	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X2,5MM2						
354	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X4MM2						
355	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI NHXXH 3x2,5MM2						
356	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI NHXXH 5x2,5 MM2						
357	PROVODNIK ENERG.INS.N2XH 3X1,5mm2 BEZ HA						
358	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 3x2,5MM2						
359	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 4x1,5MM2						
360	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x1,5MM2						
361	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x2,5MM2						
362	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x4MM2						
363	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x6MM2						



364	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10MM2 Ž- ZELENI				
365	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 16mm2 Ž.- ZELENI				
366	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x16mm ²				
367	HALOGENFRI KANALICE 60x40 mm				
368	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x 6mm ²				
369	PROVODNIK ENERG.INST. GG/J 5X2,5 MM2				
370	PROVODNIK ENERG.INST.GG/J 3X2,5 MM2				
371	VENTILATOR SA MOTOROM LEVI ZA TA PEĆ				
372	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 660W MAGNOHROM				
373	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1166W MAGNOHROM				
374	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 833W MAGNOHROM				
375	PREKIDAČ ZA KVARCNU PEĆ				
376	VENTILATOR SA MOT DESNI ZA TA PEĆ MAG,EL				
377	TERMOSTAT ZA TA PEĆ SOBNI				
378	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 833W MAGNOHROM				
379	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 2250W ELIND				
380	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W MAGN.				
381	GREJAČ ZA TA CEVASTI 1666W MAGN.				




382	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W MAGNOHROM				
383	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W MAGNOHROM				
384	GREJAČ ZA TA PEĆI CEVASTI 1250W				
385	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1666W CER ČAČAK				
386	GRIF ZA TERMOSTAT TA PEĆI MK				
387	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1333W MAGNOHROM				
388	VENTILATOR SA MOT.LEVI ZA TA PEĆ CER				
389	VENTILATOR SA MOT.DESNI ZA TA PEĆ CER				
390	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1333W MAGN.				
391	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W MAGN.				
392	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 1750W MAGN.				
393	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W CER.				
394	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W CER.				
395	TERMOSTAT ZA TA PEĆ MONOF.20- 230°C				
396	GREJAČ ZA TA PEĆ ŠAMOTNI 2000W ELIND				
397	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI ZAŠTITNI				
398	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W CER				



10
26.

399	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. ELIND				
400	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. MAGN.				
401	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI 20- 230°C RADNI				
402	MOTOR VENTILATORA DESNI ZA TA PEĆ MK, EV				
403	MOTOR VENTILATORA LEVI ZA TA PEĆ MK, EV				
404	SPOJNICA GUM. PRED. ZA TURB. VENT. TA PEĆ				
405	SPOJNICA GUM. PRED. ZA TURB. VENT. TA PEĆ				
406	KOMPLET GUMICE ZA VENTILATOR TA PEĆI				
407	TERMOSTAT ZA BOJL. RADNI SA KAPILAR. 95°				
408	TERMOSTAT ZA BOJL. SIG. 16A, 250V, 85°C T 115-10°				
409	TERMOSTAT ZA BOJL. ŠTAPNI TIP DT 127B/METALFLEKS 85°C 16A, 250V				
410	TERMOSTAT ZA BOJL. REGULACIONI 77/15 KT-METALFLEKS				
411	TERMIČKI OSIGURAČ SA ŽICOM (ZA BOJLER "MK")				
412	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W ELIND				
413	TERMOSTAT ZA BOJL. RADNI SA KAPILAR. 95°				
414	TERMOSTAT ŠIPKASTI ZA GREJAČ ZA BOJLER SA NAVOJEM Ø5/4"				



415	TERMOSTAT ZA BOJL SIGURN. 10-115°C				
416	GREJAČ ZA VERTIKALNI BOJLER ARISTON, 2000W				
417	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI BOJLER MAGNOHROM, 10l NISKOMONTAŽNI, 2000W				
418	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI BOJLER MAGNOHROM, 5l NISKOMONTAŽNI, 2000W				
419	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA VERTIKALNI BOJLER MAGNOHROM, 2000W				
420	GREJAČ ZA PROTOČNI BOJLER GORENJE NT, 10l, 2000W				

М.П.

ПОПУЉАЧ





8.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ

Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:

- у колони 2. - уписати јединичну цену робе без ПДВ-а из обрасца понуде;
- у колони 3. - уписати јединичну цену робе са ПДВ-ом;
- у колони 4. - уписати укупну вредност робе без ПДВ-а из обрасца понуде;
- у колони 5. - уписати укупну вредност робе са ПДВ-ом;
- у колони 6. - уписати процентуално учешће осталих трошкова у односу на јединичну цену робе без ПДВ-а из обрасца понуде (*учешће трошкова материјала, рада, енергената, царине, осигурања транспорта, ризика и друго*).



9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде

Партија 1 - Расвета

Трошкови прибављања средстава обезбеђења (I)	Остали трошкови (II)	Укупни трошкови припреме понуде (III)

Партија 2 - Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи и бојлера

Трошкови прибављања средстава обезбеђења (I)	Остали трошкови (II)	Укупни трошкови припреме понуде (III)

М.П.

(Место и датум)

(потпис овлашћеног лица)



10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

потврђује, да је понуду за јавну набавку електро и пратећег потрошног материјала и друго, обликовану по партијама, Бр. ЈН: 236/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну јавну набавку.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице потврдило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

М.П.

(Место и датум)

(потпис овлашћеног лица)

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____



ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 236/2017, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број: 236/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

потпис овлашћеног лица

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____



ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈП „Пошта Србије“, Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде за ЈН: 236/2017, што номинално износи _____ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број: 236/2017.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац менице

потпис овлашћеног лица