

Број: 2017-145492/13

Датум: 24.11.2017. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2

ПРЕДМЕТ: Додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку услуге редовног одржавања за клима коморе и ховале у објекту РПЛЦ Београд, бр. ЈН: 362/2017

Поштовани,

Обавештавамо вас да су у року за достављање понуда, путем e-mail-а, приспело следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку услуге редовног одржавања за клима коморе и ховале у објекту РПЛЦ Београд, бр. ЈН: 362/2017

Питање број 1: Обраћам Вам се са захтевом за додатно појашњење конкурсне документације ЈН бр.362/2017.

У делу конкурсне документације који се односи на резервне делове за клима комору McQuay на страни шест у табели дато је следеће:

1. Под тачком 1.15 - Каналски сензор температуре мерног опсега -50 до 80°C, са IP 42(54) заштитом.
2. Под тачком 1.16 – Покретач жалузина обртног момента 10Nm, угао отварања 90°, 150/125s, са IP54 заштитом.
3. Под тачком 1.17 – Трокраки електроventил AC24V, 4.5VA, DC 0-10V.

Молим Вас за повратну информацију на доле постаљена питања:

За тачку 1.15:

1. Који тип сигнала је у питању?

За тачку 1.16:

1. Који тип управљачког сигнала?
2. Да ли има повратну опругу?
3. Који је напон напајања?


За тачку 1.17:

1. Који је пречник прикључка на вентилу (DN)?
2. Који је називни притисак (PN)?
3. Колики је KVS вентила?

Одговор број 1: Одговори ће бити дати у I измени и допуни конкурсне документације.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Адриана Ђерман