



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2
e-mail: postanabavka@ptt.rs

Број: 2017-149030/23
Датум: 02.11.2017. године

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1.

Додатно појашњење Конкурсне документације за јавну набавку Испорука и уградња лифтова на више објеката Предузећа, број ЈН: 341/2017.

Обавештавамо вас да су у року утврђеним чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама, дана 30.10.2017. године путем e-mail-а стигла питања којима се тражи додатно појашњење Конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1:

1. На страници 4 од 49 Конкурсне документације бр. ЈН 341/2017 у тачци 3 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) у делу КАБИНСКА ВРАТА ставили сте да је кабина **без врата**. Према Европској директиви EN81-20, која се у Србији у потпуности примењује свака кабина лифта **мора** да поседује врата. Ако остане опција да прилазна врата буду полуаутоматска димензије 700x2000мм, кабина мора да поседује БУС аутоматска врата чији је чист отвор ширине 650мм што је уједно и ширина улаза у кабину.

Из овог разлога предлажемо да се уграде аутоматска телескопска врата Е650, и прилазана и кабинска која су много практичнија у експлоатацији лифта.

Одговор и објашњење на питање 1.

Одговор ће бити дат у I Измени и допуни Конкурсне документације за ЈН 341/2017.

ПИТАЊЕ 2:

2. На истој страници у тачци ВОЗНО ОКНО стоји да су димензије 1000x1500мм. Прликом обиласка објекта установили смо дан су димензије возног окна 1200x1200мм, а јама 1080мм уместо 1400 како стоји у конкурсној документацији.

Молимо Вас да извршите исправку конкурсне документације у сагласности са тачком 1 и 2 овог захтева.


Одговор и објашњење на питање 2.

Одговор ће бити дат у I Измени и допуни Конкурсне документације за ЈН 341/2017.

НАПОМЕНА: Обавештење број 1 и I Измена и допуна Конкурсне документације биће објављени на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Смиља Тасић, дипл.правник