



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2
e-mail: postanabavka@ptt.rs

Број: 2017-149030/26
Датум: 06.11.2017. године

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2.

Додатно појашњење Конкурсне документације за јавну набавку Испорука и уградња лифтова на више објеката Предузећа, број ЈН: 341/2017.

Обавештавамо вас да су у року утврђеним чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама, дана 03.11.2017. године путем e-mail-а стигла питања којима се тражи додатно појашњење Конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1:

Поштовани,

Тендерском документацијом, тј. опис лифта, захтева да кабина буде димензија 700x900мм

Такође се даје и димензија возног окна 1200x1200мм.

Ако се уграђују аутоматска телескоп врата – према захтеву- немогуће је да кабина буде ових димензија тј., не може да буде дубока 900мм, већ мање.

Молимо Вас да нам доставите техничко решење на основу кога сте закључили да може да се уграде аутоматска врата и да кабина остане ових димензија.

Проста математика каже:

- Ширина телескоп врата 210мм
- Бленда 50мм
- Дебљина зидова кабине 40мм
- Сигурносно растојање до зида кабине 100мм
- Возно окно (1200мм)- 210мм-50мм-40мм-100мм=800мм дубина кабине

Одговор и објашњење на питање 1.

Увидом у техничку документацију и техничка решења датих у измењеном Одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) Конкурсне документације датај у I Измени и допуни конкурсне документације број 2017-149030/24 од 02.11.2017. године утврђено је да је могуће уградити кабину дубине 900mm по датим димензијама возног окна тако да остајемо при наведеним измењеним техничким карактеристикама.

НАПОМЕНА: Обавештење број 2 биће објављени на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Смиља Тасић, дипл.правник