



Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2
e-mail: postanabavka@ptt.rs

Број: 2017-162164/15

Датум: 20.11.2017. године

Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1.

Додатно појашњење Конкурсне документације за јавну набавку Одржавање лифтова по предмеру и предрачуна (Партија Београд-Регија1), број ЈН: 394/2017.

Обавештавамо вас да су у року утврђеним чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама, дана 17.11.2017. године путем e-mail-а стигло питање којим се тражи додатно појашњење Конкурсне документације:

ПИТАЊЕ 1:

Поштовани,

1. У конкурсној документацији, у обрасцу понуде (ставка 6) као и у техничкој спецификацији (ставка 6) за лифт у Смедереву, Карађорђева 10 потребно је извршити замену погонског мотора и командне табле. Извршили смо обилазак локације и установили да је наведени лифт без кабинских врата са фотоћелијом. По новом правилнику о лифтовима при ремонту постојећих лифтова, за лифтове који немају кабинска врата обавезна је уградња истих. Због мале брзине лифта могућа је и само уградња фотозавесе као безбедносне компоненте.

Молимо да појасните зашто није обухваћена и замена фотоћелије у фотозавесу?


Одговор и објашњење на питање 1.

Конкурсном документацијом за лифт у Смедереву „Прва Петолетка“ није захтевана замена фотоћелије фотозавесом из разлога што је тај посао поверен предузећу са којим Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд већ има закључен уговор о одржавању лифта у Смедереву, Карађорђева 10.

НАПОМЕНА: Обавештење број 1 биће објављени на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Смиља Тасић, дипл.правник