

Број: 2017-188683/30
Београд, 10.01.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 4

Предмет: Додатно појашњење везана за јавну набавку - Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, бр. ЈН: 453/2017

Поштовани, обавештавамо Вас да су у року утврђеном чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, пристигло је следеће питање:

- **Питање број 1:** На страни 56 КД позиција 1, тражи се хомогени под од винил ПВЦ трака захтеваних карактеристика. Да ли под може бити хетероген? Да ли дебљина хабајућег слоја може бити 0,8mm а укупна дебљина 2 mm? У свему осталом под има карактеристике као из описа КД.

- **Одговор на питање број 1:** Наручилац остаје при захтеву датом у конкурсној документацији, потребно је да под од винил ПВЦ трака буде хомоген са дебљином хабајућег слоја 2 mm, укупном дебљином 2 mm и са осталим траженим карактеристикама, обзиром да је у питању јавни простор, а хомогени под је предвиђен за јавне просторе.

- **Питање број 2:** У првој измени КД дали сте шеме алуминарије позиције П1-П6. Да ли можете да објавите и шеме алуминарије П7 до П14?

- **Одговор на питање број 2:** Одговор на постављено питање биће дато у III Измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

- **Питање број 3:** На страни 21 КД-е је дата шема врата V1. Нечитка је. Да ли можете поново да објавите шему ових врата читкије одштампану?

- **Одговор на питање број 3:** Одговор на постављено питање биће дато у III Измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

- **Питање број 4:** На страни 52 КД поз. V/3 тражи се набавка и уградња фасадног прозора. Пише.....А са унутрашње стране ПВЦ подпрозорске даске. Према овом опису у цену набавке и монтаже прозора улази и набавка и монтажа пвц подпрозорске даске. На страни 63 поз. XI/1 тражи се уградња ПВЦ подпрозорске даске Рш 30cm дужине 25m.

Питања:1. Испод којих прозора се уграђују подпрозорске ПВЦ даске из позиције XI/1 стр.63.?

2. Да ли у цену (позиција V/3) стр. 51-52 треба урачунати и ПВЦ даске?

- **Одговор на питање број 4:** Одговор на постављено питање биће дато у IV Измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

- **Питање број 5:** Питање везано за слабу струју-структурна кабловска мрежа: Колико је прикључака потребно за рачунарску мрежу? Из предмера се то јасно не види.

- **Одговор на питање број 5:** Позиција је дата у оквиру конкурсне документације, на страни 103, Структурна кабловска мрежа, број позиције 14, „Испорука и монтажа модула RJ 45 SFTP cat6,1P. Обрачун по комаду“.

- **Питање број 6:** На стр. 103 позиција 9 у делу структурна кабловска мрежа тражи се 1300 m SFTP кабла. Да ли и даље остаје ових 1300 m?

- **Одговор на питање број 6:** Наручилац остаје при захтеву датом у конкурсној документацији, потребна је захтевана количина.

- **Питање број 7:** Питање везано за слабу струју-структурна кабловска мрежа, позиција 8 стр.103: Да ли је опрема из овог описа ПТТ опрема? Да ли је овај орман узидан? Које су димензије тог ормана? Да ли орман мора бити метални?

- **Одговор на питање број 7:** Одговор на постављено питање биће дато у IV Измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

- **Питање број 8:** У конкурсној документацији страна 52/175 се понавља два пута. Да ли је то техничка грешка или се позиције понављају?

- **Одговор на питање број 8:** Одговор на ово питање је већ дато кроз Обавештење број 2.

Напомена: Обавештење број 4 је објављено на Порталу јавних набавки управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

**Председник Комисије
за јавну набавку 453/2017**


Вера Радовановић