



Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд  
Радна јединица „Нови Сад“  
Народних хероја 2, 21000 Нови Сад, ПАК: 400101  
Тел.: 021/4807-000, факс: 021/4807-027  
e-mail: rjnsad@jp.ptt.rs

Број: 2017- 189414 / 9  
Датум: 19.01.2018.год.

#### ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 4

**ПРЕДМЕТ:** Додатно појашњење конкурсне документације за ЈН 464/2017  
Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа

#### За Партију 1, објекат Пошта 21102 браварски радови Позиција 1.1

Питање 1 Да ли се метална врата уграђују на постојећи отвор где је ширина зида 40 цм или је обавеза извођача да изради отвор у зиду пре постављања металних врата?

Одговор 1 Метална врата се уграђују у постојећи отвор тако да извођач нема обавезу израде отвора.

Питање 2 Да ли је постојећи зид од опеке?

Одговор 2 Постојећи зид од опеке.

Питање 3 Да ли се врата постављају споља или унутар објекта?

Одговор 3 Врата су унутар објекта

