



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
Радна јединица „Ниш”
Вожда Карађорђа 13а, 18000 Ниш, ПАК: 700106

Број: 2017-195335/9

Датум: 26.01.2018.год.

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд, на основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 (у даљем тексту: Закон) доноси

I ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА-ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ-УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЈ НИШ ЗА ЈН 480/2017

У Конкурсној документацији за ЈН 480/2017 у Одељку 3. Техничка спецификација за спровођење поступка, табела на страни 12 и 13 мења се и сада гласи:

Партија 2: Услуга сервисирања и поправке циркулационих пумпи, ознака из опшег речника набавке: услуге поправке и одржавања пумпи-50511000-0

Спецификација са оквирним бројем услуга

Ред. бр.	Опис услуге	Оквирни број услуга
1	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 2,2 kW, ознака: ZKMC90 L2 -винкловање статора	1
2	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена ротора	1
3	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена лежајева	1
4	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена биксни	1
5	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW- замена радног кола	1
6	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена дихтунга	1
7	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 4 kW, ознака: 2ZK112 M2 -винкловање статора P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2
8	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 4 kW, – замена ротора, P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2
9	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена лежајева P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1
10	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена биксни P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1
11	Циркулациона пумпа јачине 4 kW- замена радног кола, P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2

12	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена дихтунга P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1
13	Циркулациона пумпа „Север Суботица“ јачине 0,55kW , ознака: 1ZK71 B2, n=2800 ob/min, -винкловање статора	2
14	Циркулациона пумпа „Север Суботица“ јачине 0,55kW , ознака: 1ZK71 B2, n=2800 ob/min- замена ротора	2
15	Калорифер јачине 850 W – замена лежајева	2
16	Калорифер јачине 850 W – винкловање статора	2
17	Циркулациона пумпа (радијаторска) Grundfos ups 50-60/2 F, 3x400-415V 50Hz (0,74A-360W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	2
18	Циркулациона пумпа (котловска) Grundfos ups 80-120F, 3x400-415V 50Hz (2,75A-1,5kW)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1
19	Циркулациона пумпа (ваздушна завеса) Grundfos ups 50-120F, 3x400-415V 50Hz (1,3A-720W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1
20	Циркулациона пумпа (комора) Grundfos ups 32-30, 230V 50Hz (0,38A-85W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1
21	Пумпа за гориво, мотор „Север”; 1,1kW; 380V-сервисирање мотора	2
22	Пумпа за гориво, „Јастребац” тип ZPN-2-8-сервисирање пумпе	2
23	Пропусни регулациони вентил 500N, Tsmah 100stepeni C , IP 54 ; 60/120s; 2,5-5W-замена постојећег вентила	1
24	Сервисирање електромотора -редуктора транспортне траке 1,1kW, 1400ob/min-премотавање статора	2
25	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-винкловање статора	1
26	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена ротора	1
27	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена лежајева	1
28	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена биксни	1
29	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена радног кола	1
30	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена дихтунга	1

У одељку 7. -ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ПОНУДА БРОЈ _____, стране 41,42 и 43 мењају се и сада гласе:

ПОНУДА БРОЈ _____

Р.бр.	Опис услуге	Окв. бр. услуга	Јединична цена (без ПДВ)	Укупно (без ПДВ)
1	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 2,2 kW, ознака: ZKMC90 L2 -винкловање статора	1		
2	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена ротора	1		
3	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена лежајева	1		
4	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена биксни	1		
5	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW- замена радног кола	1		
6	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена дихтунга	1		
7	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 4 kW, ознака: 2ZK112 M2 -винкловање статора P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2		
8	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 4 kW, – замена ротора, P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2		
9	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена лежајева P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1		
10	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена биксни P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1		
11	Циркулациона пумпа јачине 4 kW- замена радног кола, P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2		
12	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена дихтунга P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1		
13	Циркулациона пумпа „Север Суботица“ јачине 0,55kW, ознака: 1ZK71 B2, n=2800 ob/min, -винкловање статора	2		
14	Циркулациона пумпа „Север Суботица“ јачине 0,55kW, ознака: 1ZK71 B2, n=2800 ob/min- замена ротора	2		

15	Калорифер јачине 850 W – замена лежајева	2		
16	Калорифер јачине 850 W – винкловање статора	2		
17	Циркулациона пумпа (радијаторска) Grundfos ups 50-60/2 F, 3x400-415V 50Hz (0,74A-360W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	2		
18	Циркулациона пумпа (котловска) Grundfos ups 80-120F, 3x400-415V 50Hz (2,75A-1,5kW)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1		
19	Циркулациона пумпа (ваздушна завеса) Grundfos ups 50-120F, 3x400-415V 50Hz (1,3A-720W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1		
20	Циркулациона пумпа (комора) Grundfos ups 32-30, 230V 50Hz (0,38A-85W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1		
21	Пумпа за гориво, мотор „Север”; 1,1kW; 380V-сервисирање мотора	2		
22	Пумпа за гориво, „Јастребац” тип ZPN-2-8-сервисирање пумпе	2		
23	Пропусни регулациони вентил 500N, Tsmah 100stepeni C , IP 54 ; 60/120s; 2,5-5W-замена постојећег вентила	1		
24	Сервисирање електромотора -редуктора транспортне траке 1,1kW, 1400ob/min-премотавање статора	2		
25	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-винкловање статора	1		
26	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена ротора	1		
27	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена лежајева	1		
28	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена биксни	1		
29	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена радног кола	1		
30	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена дихтунга	1		
УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 2. БЕЗ ПДВ-а				

У Одељку 9.1. Образац структуре понуђене цене, стране 67, 68 , 69 и 70 мењају се и сада гласе:

9.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 2–Услуга сервисирања и поправка центрифугалних пумпи

Р.бр.	Опис услуге	Окв.бр. услуга	Једин. цена без ПДВ-а	Једин. цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом	Остали трош. (у %)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 2,2 kW, ознака: ZKMC90 L2 -винкловање статора	1					
2	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена ротора	1					
3	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена лежајева	1					
4	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена биксни	1					
5	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW- замена радног кола	1					
6	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена дихтунга	1					
7	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 4 kW, ознака: 2ZK112 M2 -винкловање статора P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2					
8	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 4 kW, – замена ротора, P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2					

9	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена лежајева P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1					
10	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена биксни P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1					
11	Циркулациона пумпа јачине 4 kW- замена радног кола, P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2					
12	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена дихтунга P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1					
13	Циркулациона пумпа „Север Суботица“ јачине 0,55kW , ознака: 1ZK71 B2, n=2800 ob/min, -винкловање статора	2					
14	Циркулациона пумпа „Север Суботица“ јачине 0,55kW , ознака: 1ZK71 B2, n=2800 ob/min- замена ротора	2					
15	Калорифер јачине 850 W – замена лежајева	2					
16	Калорифер јачине 850 W – винкловање статора	2					
17	Циркулациона пумпа (радијаторска) Grundfos ups 50-60/2 F, 3x400- 415V 50Hz (0,74A- 360W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	2					
18	Циркулациона пумпа (котловска) Grundfos ups 80-120F, 3x400- 415V 50Hz (2,75A- 1,5kW)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1					

19	Циркулациона пумпа (ваздушна завеса) Grundfos ups 50-120F, 3x400-415V 50Hz (1,3A-720W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1					
20	Циркулациона пумпа (комора) Grundfos ups 32-30, 230V 50Hz (0,38A-85W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1					
21	Пумпа за гориво, мотор „Север”; 1,1kW; 380V- сервисирање мотора	2					
22	Пумпа за гориво, „Јастребац” тип ZPN-2- 8-сервисирање пумпе	2					
23	Пропусни регулациони вентил 500N, Tsmah 100stepeni C , IP 54 ; 60/120s; 2,5-5W-замена постојећег вентила	1					
24	Сервисирање електромотора -редуктора транспортне траке 1,1kW, 1400ob/min- премотавање статора	2					
25	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min- винкловање статора	1					
26	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min- замена ротора	1					
27	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min- замена лежајева	1					
28	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min- замена биксни	1					
29	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min- замена радног кола	1					
30	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min- замена дихтунга	1					

Измењене стране конкурсне документације дате су у прилогу ове измене и потребно их је попунити у складу са упутством из конкурсне документације.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.


Образложење

У конкурсној документацији за јавну набавку- Одржавање остале опреме-услуге за потребе РЈ Ниш, обликована по партијама (Партија 1. Услуга сервисирања клима уређаја, Партија 2. Услуга сервисирања и поправка центрифугалних пумпи и Партија 3. Услуга поправке хидрофора), број ЈН 480/2017, објављеној на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке дана 29.12.2017.године, извршена је измена и допуна, као у диспозитиву, а у циљу да се потенцијалним понуђачима омогуће јасни услови за припрему понуде.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Радна јединица „Ниш“, као Наручилац, извршила је измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Александар Јоцић, дипл. правник



Партија 2: Услуга сервисирања и поправке циркулационих пумпи, ознака из општег речника набавке: услуге поправке и одржавања пумпи-50511000-0

Спецификација са оквирним бројем услуга

Ред. бр.	Опис услуге	Оквирни број услуга
1	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 2,2 kW, ознака: ZKMC90 L2 -винкловање статора	1
2	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена ротора	1
3	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена лежајева	1
4	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена биксни	1
5	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW- замена радног кола	1
6	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена дихтунга	1
7	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 4 kW, ознака: 2ZK112 M2 -винкловање статора P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2
8	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 4 kW, – замена ротора, P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2
9	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена лежајева P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1
10	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена биксни P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1
11	Циркулациона пумпа јачине 4 kW- замена радног кола, P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2
12	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена дихтунга P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1
13	Циркулациона пумпа „Север Суботица“ јачине 0,55kW , ознака: 1ZK71 B2, n=2800 ob/min, -винкловање статора	2
14	Циркулациона пумпа „Север Суботица“ јачине 0,55kW , ознака: 1ZK71 B2, n=2800 ob/min- замена ротора	2
15	Калорифер јачине 850 W – замена лежајева	2
16	Калорифер јачине 850 W – винкловање статора	2
17	Циркулациона пумпа (радијаторска) Grundfos ups 50-60/2 F, 3x400-415V 50Hz (0,74A-360W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	2



18	Циркулациона пумпа (котловска) Grundfos ups 80-120F, 3x400-415V 50Hz (2,75A-1,5kW)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1
19	Циркулациона пумпа (ваздушна завеса) Grundfos ups 50-120F, 3x400-415V 50Hz (1,3A-720W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1
20	Циркулациона пумпа (комора) Grundfos ups 32-30, 230V 50Hz (0,38A-85W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1
21	Пумпа за гориво, мотор „Север”; 1,1kW; 380V-сервисирање мотора	2
22	Пумпа за гориво, „Јастребац” тип ZPN-2-8-сервисирање пумпе	2
23	Пропусни регулациони вентил 500N, Tsmah 100stepeni C , IP 54 ; 60/120s; 2,5-5W-замена постојећег вентила	1
24	Сервисирање електромотора -редуктора транспортне траке 1,1kW, 1400ob/min-премотавање статора	2
25	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-винкловање статора	1
26	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена ротора	1
27	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена лежајева	1
28	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена биксни	1
29	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена радног кола	1
30	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена дихтунга	1

НАПОМЕНА: Услуга ће се реализовати путем Налога за набавку у количини коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.

Опис услуге

Услуга подразумева сервисирање и поправку циркулационих пумпи различитих јачина.

Обавеза понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија, да о свом трошку обезбеди резервне делове и материјал који су потребни за пружање услуге. Резервни делови који се уграђују морају бити фабрички нови, некоришћени, без икаквих оштећења и производних недостатака.

- **Место пружања услуге:** Објекти Наручиоца: РПЦЦ 40200 Ниш, Димитрија Туцовића 26, Пошта 18101 Ниш, Војда Карађорђа 13а, Аутогаража Ниш, Булевар светог цара Константина и Сервис понуђача.

ПОНУДА БРОЈ: _____

Р.бр.	Опис услуге	Окв.број услуга	Јединична цена (без ПДВ)	Укупно (без ПДВ)
1	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 2,2 kW, ознака: ZKMS90 L2 -винкловање статора	1		
2	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена ротора	1		
3	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена лежајева	1		
4	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена биксни	1		
5	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW- замена радног кола	1		
6	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена дихтунга	1		
7	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 4 kW, ознака: 2ZK112 M2 -винкловање статора P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2		
8	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 4 kW, – замена ротора, P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2		
9	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена лежајева P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1		
10	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена биксни P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1		
11	Циркулациона пумпа јачине 4 kW- замена радног кола, P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2		
12	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена дихтунга	1		





	P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s			
13	Циркулациона пумпа „Север Суботица“ јачине 0,55kW , ознака: 1ZK71 B2, n=2800 ob/min, -винкловање статора	2		
14	Циркулациона пумпа „Север Суботица“ јачине 0,55kW , ознака: 1ZK71 B2, n=2800 ob/min- замена ротора	2		
15	Калорифер јачине 850 W – замена лежајева	2		
16	Калорифер јачине 850 W – винкловање статора	2		
17	Циркулациона пумпа (радијаторска) Grundfos ups 50-60/2 F, 3x400-415V 50Hz (0,74A-360W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	2		
18	Циркулациона пумпа (котловска) Grundfos ups 80-120F, 3x400-415V 50Hz (2,75A-1,5kW)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1		
19	Циркулациона пумпа (ваздушна завеса) Grundfos ups 50-120F, 3x400-415V 50Hz (1,3A-720W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1		
20	Циркулациона пумпа (комора) Grundfos ups 32-30, 230V 50Hz (0,38A-85W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1		
21	Пумпа за гориво, мотор „Север“; 1,1kW; 380V-сервисирање мотора	2		
22	Пумпа за гориво, „Јастребац“ тип ZPN-2-8-сервисирање пумпе	2		
23	Пропусни регулациони вентил 500N, Tsmah 100stereni C , IP 54 ; 60/120s; 2,5-5W-замена постојећег вентила	1		
24	Сервисирање електромотора -редуктора транспортне траке 1,1kW, 1400ob/min-премотавање статора	2		
25	Пумпа „WILO“ јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-винкловање статора	1		

26	Пумпа „WILLO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена ротора	1	
27	Пумпа „WILLO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена лежајева	1	
28	Пумпа „WILLO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена биксни	1	
29	Пумпа „WILLO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена радног кола	1	
30	Пумпа „WILLO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена дихтунга	1	
УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 2. БЕЗ ПДВ-а			

НАПОМЕНА: Услуга ће се реализовати путем налога за набавку у количини коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Укупна вредност у понуди је оквирна и служи само за оцену понуда.

МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ: РПЦ 40200 Ниш, Пошта 18101 Ниш, Аутогаража Ниш и сервис понуђача.

Понуђач о свом трошку обезбеђује материјал и резервне делове који су потребни за пружање услуге.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: _____ радних дана (максимално 10 (десет) радних дана)

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: _____ дана од дана пружене услуге и потписивања Записника о пруженој услузи, а на основу испостављеног рачуна (минимум 20 (двадесет) дана), а максимум 42 (четрдесетдва) дана).
Записник о пруженој услузи, потписан и оверен печатом Пружаоца услуге представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу.

ГАРАНТНИ РОК: _____ месеци а минимум 6 (шест) месеци од дана пружања услуге, а за уграђене делове у складу са гаранцијом произвођача и важи од дана уградње.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _____ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 90 дана).





9.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 2–Услуга сервисирања и поправка центрифугалних пумпи

Р. бр.	Опис услуге	Окв. бр. усл.	Једин. цена без ПДВ-а	Једин. цена са ПДВ- ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом	Остали трош. (у %)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 2,2 kW, ознака: ZKMC90 L2 -винкловање статора	1					
2	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена ротора	1					
3	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена лежајева	1					
4	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена биксни	1					
5	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW- замена радног кола	1					
6	Циркулациона пумпа јачине 2,2 kW – замена дихтунга	1					
7	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 4 kW, ознака: 2ZK112 M2 -винкловање статора P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2					



8	Циркулациона пумпа „Север Суботица” јачине 4 kW, – замена ротора, P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2					
9	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена лежајева P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1					
10	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена биксни P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1					
11	Циркулациона пумпа јачине 4 kW- замена радног кола, P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	2					
12	Циркулациона пумпа јачине 4 kW – замена дихтунга P=4 kW, n=2900 ob/min, Q=4,4 – 8 l/s	1					
13	Циркулациона пумпа „Север Суботица“ јачине 0,55kW , ознака: 1ZK71 B2, n=2800 ob/min, -винкловање статора	2					
14	Циркулациона пумпа „Север Суботица“ јачине 0,55kW , ознака: 1ZK71 B2, n=2800 ob/min- замена ротора	2					
15	Калорифер јачине 850 W – замена лежајева	2					
16	Калорифер јачине 850 W – винкловање статора	2					
17	Циркулациона пумпа (радијаторска) Grundfos ups 50-60/2 F, 3x400-415V 50Hz (0,74A-360W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	2					
18	Циркулациона пумпа (котловска) Grundfos ups 80-120F, 3x400-415V 50Hz	1					

del
Amg



	(2,75A-1,5kW)-замена главе мотора (набавка и уградња)						
19	Циркулациона пумпа (ваздушна завеса) Grundfos ups 50-120F, 3x400-415V 50Hz (1,3A-720W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1					
20	Циркулациона пумпа (комора) Grundfos ups 32-30, 230V 50Hz (0,38A-85W)-замена главе мотора (набавка и уградња)	1					
21	Пумпа за гориво, мотор „Север”; 1,1kW; 380V-сервисирање мотора	2					
22	Пумпа за гориво, „Јастребац” тип ZPN-2-8-сервисирање пумпе	2					
23	Пропусни регулациони вентил 500N, Tsmah 100stepeni C, IP 54; 60/120s; 2,5-5W-замена постојећег вентила	1					
24	Сервисирање електромотора -редуктора транспортне траке 1,1kW, 1400ob/min-премотавање статора	2					
25	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW; 2900 ob/min-винкловање статора	1					
26	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW; 2900 ob/min-замена ротора	1					
27	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW; 2900 ob/min-замена лежајева	1					
28	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW; 2900 ob/min-замена биксни	1					



29	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена радног кола	1					
30	Пумпа „WILO” јачине 7,5kW ; 2900 ob/min-замена дихтунга	1					

Место и датум

М.П.

Понуђач
