

Број: 2017-199341/30
Београд, 02.02.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 3

Предмет: Додатно појашњење везана за јавну набавку - Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа, бр. ЈН: 490/2017

Поштовани, обавештавамо Вас да су у року утврђеном чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, пристигло је следеће питање:

- **Питање број 1:** Позиције предмера 3,11 и 4,8 Замена постојећих оштећених светлосних купола са отварање на крову хале, гфк подножје са механичким оквиром за причвршћивање.
1. Која је дебљина материјала на поклопцу (ако је акрил колико слојева има или уколико је поликарбонат које је дебљине. Такође могу да дају и Ук (коефицијент топлотне проводљивости па ћемо ми сами одредити слојеве и дебљину)
 2. Да ли се мења само поклопац или комплетна купола са погоном и насадним венцем?
 3. Димензија 176x176 cm, да ли је то Н или К мера?

- **Одговор на питање број 1:** Под 1. Конкурсном документацијом у позицијама 3.11 и 4.8 наведено је да је поклопац од двослојног акрилног материјала. Коефицијент $U < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$;

Под 2. Конкурсном документацијом у позицијама 3.11 и 4.8 дат је опис комплетних купола, али је потребно предвидети само замену љуске (поклопца);

Под 3. У питању је К мера. У II Измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку доставићемо шему за дате позиције.


- **Питање број 2:** На страни 25 поз. 5.13 тражи се преградна полица, питање Молимо Вас да објавите скицу захтеване полице.

- **Одговор на питање број 2:** Одговор на постављено питање биће дато у II Измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Напомена: Обавештење број 3 је објављено на Порталу јавних набавки управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 490/2017**


Вера Радовановић