

Број: 2017-199341/ 34
Београд, 05.02.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 4

Предмет: Додатно појашњење везана за јавну набавку - Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа, бр. ЈН: 490/2017

Поштовани, обавештавамо Вас да су у року утврђеном чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, пристигло је следеће питање:

- **Питање број 1:** У обавештењу број 3. везано за позиције 3.11 и 4.8 тражите поклопац куполе који је од двослојног акрилног материјала од $U < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Поклопац од двослојног акрилног материјала има већ U од $1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Питање: Да ли и даље остајете при захтеву да буде двослојни акрилни материјал без обзира на вредност U која би у том случају била $> 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$?

- **Одговор на питање број 1:** Остајемо при захтеву да љуска (поклопац) буде од двослојног акрилног материјала. Дати коефицијент пролазне топлоте $U < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ се не односи само на љуску (поклопац), него на целокупну светлосну куполу за коју је и дат опис позиција 3.11 и 4.8.

Напомена: Обавештење број 4 је објављено на Порталу јавних набавки управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 490/2017


Вера Радовановић