



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
Функција економских послова и набавки
Сектор за набавке и магацинско пословање
Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

Број: 2017-204205/23
Датум: 13.02.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 4

Предмет: Додатна објашњења Конкурсне документације за набавку опреме и софтвера, бр. Н-172/2017, у поступку набавке на који се не примењује Закон о јавним набавкама

Поштовани,

Обавештавамо вас да су у року за достављање понуда, путем e-maila, приспела следећа питања којима се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за набавку опреме и софтвера, бр. Н-172/2017, у поступку набавке на који се не примењује Закон о јавним набавкама.

Питање:

Поштовани, молимо за појашњење

1. да ли метална каналица може бити произведена од челичног лима пластицифирана са обе стране.
2. уколико мора бити произведена од поцинкованог лима да ли смета пластификација са обе стране каналице?

Одговор:

Према техничким захтевима металних каналица из Одељка 6. Техничке карактеристике, на страни 26 од 31 Конкурсне документације метална каналица „треба да буде израђена од материјала отпорног на корозију. Понуђач треба да наведе врсту материјала од кога је израђена каналица“.

Пластификација са обе стране каналице је у складу са II Изменом и допуном конкурсне документације, број 2017-204205/17 од 08.02.2018. године, према којој "метална каналица треба да има могућност континуитета уземљења са унутрашње стране при оба своја краја".

Обавештење бр. 4 је објављено на интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА НАБАВКУ**

Никола Живковић