



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд

Регионална радна јединица

„Краљево, Чачак”

Цара Лазара 37, Краљево, ПAK 560303

Тел.: 036/303-000, факс: 036/303-011, e-mail:

rjkraljevo@jp.ptt.rs

Број: 2017-208362/2

Датум: 16.03.2018.год.

Јавно предузеће „Пошта Србије” Регионална радна јединица „Краљево, Чачак” на основу члана 63. Став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15-у даљем тексту: Закон) доноси

**ПРВУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 533/2017- РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ
ОБЈЕКТА-УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ РРЈ КРАЉЕВО, ЧАЧАК**

ПРЕДМЕТ: Додатна појашњења Конкурсне документације за јавну набавку редовно одржавања грађевинских објеката -услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“, број ЈН 533/2017

У Конкурсној документацији од 09.03.2018. године за јавну набавку редовно одржавања грађевинских објеката-услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“, број ЈН 533/2017, дошло је до техничке грешке при уношењу избора стандарда за еталонирање манометара који прописује акредитована лабораторија-Акредитованог тела Србије (АТЦ)

За партију 2. Услуга сервисирања и бажарења вентила сигурности за потребе седишта РРЈ Краљево:

У Одељку 3. Техничке карактеристике (спецификација):

- Мења се захтевани стандард за еталонирање манометара од стране акредитоване лабораторије-Акредитованог тела Србије (АТЦ) и исправан гласи SRPS ISO/IEC 17025:2006 - страна 6;

У Одељку 4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона

- Мења се захтевани стандард за еталонирање манометара од стране акредитоване лабораторије-Акредитованог тела Србије (АТЦ) и гласи SRPS ISO/IEC 17025:2006 - страна 12;

У Одељку 6. Образац понуде

- Мења се опис услуге и гласи:

- сервисирање и бажарење вентила сигурности, DN 32 са тегом, притисак отварања 5,0 bar и вентила DN 20 са опругом, притисак отварања 6,0 bar, у објекту поште 36000 Краљево 6, у складу са SRPS EN ISO 4126-1:2014, као и сачињавање припадајућих извештаја о испитивању истих.

- преглед, еталонирање и издавање уверења о еталонирању за манометре ϕ 160, опсега од 0 до 25bar, у објекту поште 36000 Краљево 6, од стране акредитоване лабораторије за еталонирање манометара у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006- страна 36

Образложење

У Конкурсној документацији за јавну набавку редовно одржавања грађевинских објеката-услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“, број ЈН 533/2017, објављеној на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца, дана 09.03.2018. године, извршена је измена и допуна, као у диспозитиву, а у циљу да се потенцијалним понуђачима омогуће јаснији услови за припрему понуде.

Сагласно одредби члана 63. Став 1. Закона, ЈП „Пошта Србије“, Регионална радна јединица „Краљево, Чачак“, као Наручилац, извршила је измену и допуну наведене Конкурсне документације.

У прилогу Измене конкурсне документације достављамо измењене оригиналне стране конкурсне документације број 6, 12 и 36, које ће бити саставни део конкурсне документације и које је потребно попунити у складу са упутством из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Наведена Измена конкурсне документације биће без одлагања објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца



**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

Александар Косовац, спец.струк.инж.маш.

Партија 2-Услуга сервисирања и баждарења вентила сигурности за потребе седишта РРЈ Краљево -ознака из општег речника набавке-услуга поправке и одржавање вентила 50512000-7

Услуга обухвата:

- сервисирање и баждарење вентила сигурности, DN 32 са тегом, притисак отварања 5,0 bar и вентила DN 20 са опругом, притисак отварања 6,0 bar, као и сачињавање припадајућих извештаја о испитивању истих.

- преглед, баждарење и издавање уверења о еталонирању за манометре ϕ 160, опсега од 0 до 25bar, од стране акредитоване лабораторије за еталонирање манометара.

Испитивање вентила сигурности од стране акредитоване лабораторије – Акредитованог тела Србије (ATC) извршити према SRPS EN ISO 4126-1:2014;

- Еталонирање манометара од стране акредитоване лабораторије – Акредитованог тела Србије (ATC) извршити према SRPS ISO/IEC 17025:2006;

Извештај о испитивању вентила сигурности и издавање уверења о еталонирању манометара, мора бити издат од стране акредитоване лабораторије за испитивање вентила сигурности и еталонирања манометара.

Понуђач је у обавези да преузме вентиле сигурности и манометре, испита и врати, постави без оштећења на основу чл. 18. Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл.гл. РС бр. 87/11 од 01.07.2012.године)

У цену понуде урачунати све путне трошкове, трошкове горива и остале трошкове.

• **Назив услуге и место извршења услуге :**

Р.Б.	Назив услуге	Јед мере	Објекат	Очекивани број услуга
1.	Сервисирање и баждарење вентила DN 32 са тегом, притисак отварања 5,0 bar	ком	36000 Краљево 6	4
2.	Сервисирање и баждарење вентила DN 20 са опругом, притисак отварања 6,0 bar	ком	36000 Краљево 6	1
3.	Манометар ϕ 160, опсега од 0 до 25bar	ком	36000 Краљево 6	2

Број услуга из спецификације је оквиран и служи само за оцењивање понуда. Услуга ће се реализовати у зависности од стварних потреба Наручиоца, а највише до уговорене вредности. Уговор се закључује на износ процењене вредности.

М.П.

Понуђач



**4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ**

**4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75.**

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.
5. да поседује важећи Сертификат о акредитацији издат од стране Акредитационог тела Србије (за партије 2. и 4.) што доказује достављањем копије приликом достављања понуде.

**4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76.**

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

- Испитивање вентила сигурности од стране акредитоване лабораторије – Акредитованог тела Србије (АТЦ) извршити према SRPS EN ISO 4126-1:2014, (за партију 2. и партију 4.)
- Еталонирање манометара од стране акредитоване лабораторије – Акредитованог тела Србије (АТЦ) извршити према SRPS ISO/IEC 17025:2006, (за партију 2.)
- испуњеност услова техничког капацитета - да располаже потребном опремом, алатима и материјалом за извођење услуге која је предмет ове јавне набавке,
- испуњеност услова кадровског капацитета – да располаже са најмање једним радником, квалификованим и оспособљеним за извођење уговорених послова



ПАРТИЈА 2.-Услуга сервисирања и баждање вентила сигурности за потребе седништа РРЈ Краљево-ознака из општег речника набавке: услуга поправке и одржавање вентила 50512000-7

Услуга обухвата:

- сервисирање и баждање вентила сигурности, DN 32 са тегом, притисак отварања 5,0 бат и вентила DN 20 са опругом, притисак отварања 6,0 бат, у објекту поште 36000 Краљево 6, у складу са SRPS EN ISO 4126-1:2014, као и сачињавање припадајућих извештаја о испитивању истих.
- преглед, еталонирање и издавање уверења о еталонирању за манометре ϕ 160, опсега од 0 до 25бат, у објекту поште 36000 Краљево 6, од стране акредитоване лабораторије за еталонирање манометара у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006

ПОНУДА БРОЈ _____

Р.бр I	Назив услуге II	Јед мере III	Очекивани број услуга IV	Цена услуге по јединици мере без ПДВ V	Укупно без ПДВ VI (IV x V)
1.	Провера и испитивање вентила DN 32 са тегом, притисак отварања 5,0 бат	ком	4		
2.	Провера и испитивање вентила DN 20 са опругом, притисак отварања 6,0 бат	ком	1		
3.	Манометар ϕ 160, опсега од 0 до 25бат	ком	2		
УКУПНО:					

НАПОМЕНА: Техничке карактеристике (спецификације) - потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене, чине саставни део ове понуде.

1.Начин и рок плаћања: Одложено, _____ минимум 20 (двадесет) а максимум 42 (четрдесетдва) дана, од датума издавања рачуна. Понудач је у обавези да уз рачун достави у складу са стандардом, Извештај о спроведеном испитивању сваког вентила сигурности и Уверење о спроведеном еталонирању манометара.

У цену понуде урачунати све путне трошкове, трошкове горива и остале трошкове

