

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације за јавну набавку-редовно одржавања грађевинских објеката услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“, обликована по партијама, број ЈН 533/2017

Поштовани,

Обавештавамо вас да су у року за достављање понуда, путем е-mail-а, приспела питања којима се тражи додатно појашњење у вези са припремом понуде за јавну набавку редовно одржавања грађевинских објеката услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“, обликовану по партијама, број ЈН 533/2017:

Питање 1

На стр. 6/90 у вези са услугом еталонирања манометра од стране акредитоване лабораторије, у табели нисте навели све потребне карактеристике манометара које треба еталонирати.

Молим вас да нам одговорите која су класе тачности манометра, јер цену испитивања одређује његова класа тачности.

Одговор на питање број 1:

Класа тачности манометара је kl.1.6.

Допуна конкурсне документације биће дата II измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Питање 2

Да ли понуђач за партије 1 и 3, уколико самостално нема све неопходне дозволе - за сакупљање, транспорт, третирање и складиштење индексираног отпада, мора наводити подизвођача или не за те услуге, јер није стриктно регулисана тендерском документацијом та врста обавезе.

За исте партије да ли је понуђач (заједничка понуда или са подизвођачем) дужан да доставља доказе за испуњености услова дефинисаним Закон о управљању отпадом у облику Решења надлежних министарства.

Одговор на питање број 2:

Уколико Понуђач нема све неопходне дозволе - за сакупљање, транспорт, третирање и складиштење индексираног отпада, мора навести Подизвођача.

Понуђач (заједничка понуда или са подизвођачем) је дужан да достави важећу Дозволу за сакупљање, транспорт и третман отпада, издату од стране надлежног министарства, који је на основу Извештаја о испитивању отпада број I-1238/12-2 од 06.07.2012.године категорисан као **опасан отпад, Q16, индекси број 10 01 14***.

Измена конкурсне документације биће дата II измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Питање 3

За партије 2 и 4, је наведено да понуђач је у обавези да вентиле сигурности и манометар, преузме, испита, врати и постави без оштећења.

Приликом скидања истих, да ли ће вода из система грејања бити испуштена или је то обавеза понуђача да систем испразни и евентуално исти допуни по завршетку монтаже.

Одговор на питање број 3:

Понуђач није у обавези да изврши пражњење система, нити да врши допуну истих по завршетку монтаже, ту обавезу преузима Наручиоц услуге.

Питање 4

Не слажу се описи радова за које се даје понуда, на стр. 11/90, 46/90 и 85/90

На страни 11/90 има 13 ставки са опис посла који укључује и испоруку наведене робе, а на стр. 46/90 и 85/90 има 5 ставки мање, тј. 8 ставки и све су без испоруке наведеног материјала.

Која је меродавна страна за понуду, са 13 или 8 ставки.

Одговор на питање број 4:

Дошло је до техничке грешке у опису, страна 11 и броју услуга на странама 46/90 и 85/90. Измена конкурсне документације биће дата у II измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Питање 5

Достављање извештаја о испитивању вентила сигурности и еталонирања манометара стр 14/90

Да ли се мисли на достављање урађених извештаја из ранијих година од других кориснике по задатим параметрима.

Ако јесте због поверљивости чувања информација да ли ће бити прихватљив достављен скенирани извештај са прецртаним подацима инвеститора због поверљивости информација из тих извештаја;

Исто то питање и за извештај о еталонирању.

Одговор на питање број 5:

Дошло је до техничке грешке у Одељку 4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, страна 12/90 и Одељку 4.3.1 Упутство како се доказује испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона, стране 14/90, 15/90 и 16/90.

Измена конкурсне документације биће дата у II измени и допуни конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Напомена: Обавештење број 2 је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.



**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

Александар Косовац, спец. струк. инж. маш.