

Број: 2018-86784/18

Датум: 31.07.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1

ПРЕДМЕТ: Додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку услуга редовног одржавања остале опреме, број ЈН: 91/2018

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, путем е-mail-а, приспела следећа питања којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку услуга редовног одржавања остале опреме, број ЈН: 91/2018.

Питање број 1:

У конкурсној документацији за јавну набавку број 91/2018, тачка 4.2 Додатни услови за ућешће у поступку јавне набавке се тражи да понуђач поседује сертификате SRPS ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Ми те сертификате немамо, али наши сервисни техничари су обучени у складу са Српским стандардом SRPS EN 13313 и имају сертификате за правилно руковање и сервисирање расхладних и клима уређаја на основу „Ф“ гас регулативе и раде у складу са УРЕДБОМ о поступању са флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих гасова.

Члан 3 УРЕДБЕ

Тачка 1 - флуоровани гасови са ефектом стаклене баште (Ф-гасови) су флуороугљоводоници (ХФЦс), перфлуороугљеници (ПФЦс) и сумпорхексафлуорид (СФ6) наведени у Прилогу 1. ове уредбе, и смеше које садрже ове супстанце

Члан 3 УРЕДБЕ

Тачка 17 - одржавање или сервисирање (у односу на расхладну и климатизациону опрему и топлотне пумпе које садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште) су све делатности које подразумевају снабдевање система флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, уклањање једног или више делова расхладног кола или опреме, поновно склапање два или више делова кола или опреме, као и поправке испуштања, не узимајући у обзир поступке сакупљања и провере испуштања који захтевају прекид рада расхладног круга које садржи или је пројектовано да садржи флуороване гасове са ефектом стаклене баште;

Да ли су ови сертификати довољни за ућешће у поступку јавне набавке?

Одговор број 1: Одговор ће бити дат у I Измени и допуни Конкурсне документације.

Питање број 2: У конкурсној документацији за јавну набавку број 91/2018, тачка 4.2 Додатни услови за ућешће у поступку јавне набавке, се тражи да понуђач располаже кадровским капацитетом тј. да је овлашћен од произвођача опреме за сервис и продају исте.

Заинтересовани понуђач је овлашћен за сервисирање и продају опреме Немачког произвођача расхладне опреме – STULZ и наши сервисери поседују сертификате наведене фирме.

Да ли су ови сертификати довољни за ућешће у поступку јавне набавке?

Одговор број 2: Одговор ће бити дат у I Измени и допуни Конкурсне документације.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Горан Милић