

Број: 2018-100303/29
Датум: 02.08.2018.године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 3

ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења Конкурсне документације за јавну набавку:
Извођење радова на уградњи климатизације и принудне вентилације у просторији
систем сале у објекту поште РИЦ Нови Сад, у отвореном поступку, број ЈН:
129/2018

Поштовани,

обавештавамо Вас да је у року за достављање понуда, путем е-mail-а, приспела питања којима се траже додатне информације или појашњења Конкурсне документације за јавну набавку: Извођење радова на уградњи климатизације и принудне вентилације у просторији систем сале у објекту поште РИЦ Нови Сад, у отвореном поступку, број ЈН: 129/2018


Питање број 1: „Да ли је могуће понудити клима уређај који ради са еколошким фреоном R407C?“

Одговор на питање и појашњење број 1: Узимајући у обзир је у свим осталим просторијама сервер сала Наручиоца уграђена опрема која користи фреон R410a, због лакшег одржавања исте и из разлога што сви еминентни произвођачи клима ормана користе тражени фреон R410a, остајемо при захтеву из Конкурсне документације за предметну јавну набавку да се понуди искључиво опрема која ради са фреоном R410a. У прилог овако опредељеног захтева Наручиоца је и следеће:

- Фреон R410a и фреон R407c су еколошки гасови;
- није могуће систем који ради са фреоном R410a допунити фреоном R407c због различитог састава гаса и режима у којима раде,
- фреон R407c није ефикасан као R410a, а у појединим употребама му је неопходна течност да би одржавао подхлађивање система;
- системи са фреоном R407c се мање користе и компликованије одржавају од система са фреоном R410a,
- постоје препоруке да се за просторије сервер сала користе системи који раде са фреоном R410a.

Напомена: Обавештење број 3 је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН: 129/2018**


Светлана Жунић-Браковић, дипл. правник