

Број: 2018-101268/37

Датум: 15.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 4

ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења Конкурсне документације за јавну набавку
Извођење радова на реконструкцији магацинског простора у РЈ"Хибридна пошта",
бр. ЈН: 142/2018

Поштовани,

обавештавамо Вас да су у року за достављање понуда, путем e-mail-а, приспео Захтев за додатним информацијама или појашњењима којима се траже додатне информације или појашњења Конкурсне документације за јавну набавку Извођење радова на реконструкцији магацинског простора у РЈ"Хибридна пошта", бр. ЈН: 142/2018

Питање број 1:

„На страни 116 конкурсне документације у предмеру електро-енергетских инсталација у позицији 8.27, стоји: „Аутоматски осигурач 4АС IP 10Ка прекидне моћи“. У опису ове позиције недостаје која је прекидна моћ у питању, те Вас молимо да у допуни конкурсне документације учините ову позицију потпуно јасном, како бисмо могли да понудимо адекватну цену“.

Одговор на питање број 1:

На страни 116 од 176 конкурсне документације, у опису позиције 8.27 стоји “10 кА прекидне моћи”, из чега се јасно види да је прекидна моћ 10кА.


Питање број 2: На страни 134 конкурсне документације у ставци 8 у оквиру Система за дојаву пожара, пише „Натписна плочица за јављаче са уписаним адресама ј“, што непотпуно и нејасно, па вас да допуном конкурсне документације дефинишете о каквим се адресницама ради, како бисмо били сигурни у разумевање предметне позиције.

Одговор на питање број 2:

На страни 134 од 176 конкурсне документације, у делу Система за дојаву пожара, у позицији 8. стоји “Натписна плочица за јављаче са уписаним адресама ј”, где је „ј“ ознака за јављач.

Напомена: Обавештење број 4 је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН: 142/2018**


Вера Радовановић