



Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд
Функција економских послова и набавки
Сектор за набавке и магацинско пословање
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

Број: 2018-102067/31

Датум: 20.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 4

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је у року за достављање понуда, приспео захтев за додатним информаијама и појашњењима, а у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку Испоруке и уградње лифта на објекту поште 18400 Прокупље 1, Бр. ЈН: 155/2018.

Захтев за додатним информаијама и појашњењима:

Из вашег обавештења бр. 2018-102067/28 од 16.08.2018. види се да неко од потенцијалних понуђача износи свој став да не могу да се уграде двопанелна телескоп врата ширине 700mm па предлаже тропанелна што би смањило дубину кабине од 900mm на 800mm.

Тврдимо да је могуће уградити двопанелна аутоматска врата димензија 700x2000mm и кабину димензија 700x900mm.

С друге стране минимална површина кабине према европским нормама: EN 81-20/50 за носивост 225kg или 3 особе је 0,6m². Ако би уградили кабину 700x800mm како потенцијални понуђач предлаже површина кабине би била 0,56m² што не би било у сагласности са EN 81-20/50.

Што се тиче Аутоматских врата постоји вре,е подешавања између отварања и затварања врата тако да аутоматски рад не може да угрози утовар и истовар пакета.

Из горе наведених разлога Ви сте добро поставили пројектни задатак и нема потребе да било шта у овом смислу мењати.


Ако би удовољили захтеве потенцијалног понуђача беспотребно би умањили употребљивост лифта, а као такав неби могао ни да се сертифициује јер није у сагласности са EN 81-20/50.

Одговор:

С обзиром на чињеницу да у горе наведеном заинтересовано лице није поставило питање, већ је изнета само констатација, Наручилац није у могућности да да одговор на наводе истог.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.

**ЧЛАН КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**


Тамара Дажђа