

Број: 2018-114926/11

Датум: 24.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2

Обавештавамо сва заинтересована лица да је у року за достављање понуда за јавну набавку добара - противпаничне светиљке број ЈН: 179/2018, прispело следећа питање:

Питање 1:

Као потенцијалном понуђачу, молимо вас за појашњење техничких карактеристика из техничке спецификације.

За јавну набавку број ЈН 179/2018 - Противпаничне светиљке у техничкој спецификацији једна од карактеристика је – Локално напајање са Ni-Cd батеријама и пуњачем смештеним унутар светиљке. Да ли ће за наручиоца бити прихватљива понуда са напајањем Litijum –Jonska батерија и бољим карактеристикама од минимално захтеваних.

Одговор:

За Наручиоца није прихватљиво да локално напајање за противпаничну светиљку буде Litijum – Jonska батерија.

Наручилац остаје при својим захтевима из предмете конкурсне документације.

Наручилац је припремио конкурсну документацију у складу са својим потребама и одредио да је Локално напајање са Ni-Cd батеријама и пуњачем смештеним унутар светиљке, стим у вези потребно је припремити понуду у свему у складу са предметном конкурсном документацијом.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Братислав Христов