



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
Регионална радна јединица
„Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда”
Првوماјска 2-4, 24000 Суботица, ПАК: 459901
Тел.: 024/634-000, факс: 024/556-099, e-mail: rjsubotica@posta.rs

Број: 2018-120921/ 9
Датум: 31.08.2018. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1

Предмет: Додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку:
Редовно одржавање грађевинских објеката – услуге за потребе
РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“, број ЈН : 192/2018

Поштовани,

обавештавамо Вас да су у року за достављање понуда, путем телефакса и e-mail-а, приспели следећи захтеви, којима се тражи додатно објашњење.

Питање бр. 1: У партији 1 у одељку „А“, као и у партијама 2 и 4, тражи се атест гасних димњака. О којој врсти атеста се ради..да ли се мисли на грађевински атест...(за гасне котларнице преко 50 kW а сходно Правилнику о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница-Службени лист СФРЈ број 10/1990- КЈП Димничар за део гасне ложишне инсталације на димоводној страни издаје извештај о запрљаности односно годишњој заптивености....???)

Одговор: У складу са Конкурсном документацијом Понуђач даје понуду за периодични преглед 5 димњака за гасни котао са издавањем атеста. Потребно је извршити годишњи преглед запрљаности и заптивености димоводног канала са издавањем извештаја о стању истог на основу Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница („Сл. лист СФРЈ“ број 10/1990 и 52/1990).

Питање бр. 2: : У партији 1 под Б као и у партији 3 под Б под појмом „опционо“ у ствари је према потреби то јест степену запрљаности што у току грејне сезоне може бити и више пута!!!

Одговор: Потребно је да Понуђач да понуду за једнократну услугу за сваку годину, а услуга ће се вршити опционо, то јест по потреби у зависности од запрљаности, од степена коришћења котлова (скоро сваки од наведених објеката има и алтернативно грејање на струју или слично), а у складу са висином средстава планираних за наведене услуге.

Питање бр. 3: У партији 1 под Б дато је чишћење котлова при чему у табели нису наведени котлови из исте партије 1 али под А (где је наведено само чишћење димњака котлова). Реч је о котлу на лож уље у пошти 24101 Суботица 1, Првوماјска 2-4, као и о котлу на лож уље АТЦ Палић, Сплитских Алеја 9. Ово је грешка или и те котлове треба чистити? Испада да се за та 2 котла чисте само димњаци а сами котлови се не чисте...што је мало нелогично. Слично је и у партији 3 под Б кад је реч о котлу у пошти 25263 Пригревица В. Караџића 15.

Одговор: За грејање објеката: пошта 24101 Суботица 1 и АТЦ Палић прошле сезоне нису кориштени наведени котлови, а исто се планира и за следеће године. У објекат у Пригревици уграђује се нови котао. Стога, Конкурсном документацијом и није предвиђено чишћење котлова на наведеним локацијама.

Напомена: Обавештење број 1 је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца: www.posta.rs.

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 192/2018


Горан Зелич