

Број: 2018-207117/30

Датум: 04.03.2019. године

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд ("Службени ПТТ-гласник", број 1094/17), члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), доносим

ОДЛУКУ о додели уговора

1. У отвореном поступку јавне набавке УПС уређаја, обликоване по партијама, бр. ЈН: 443/2018, уговори се додељују следећим понуђачима:

-за партију 1 - УПС уређаји велике снаге, у укупном износу од 2.734.033,00 динара без ПДВ-а, понуђачу „ENEL PS" друштво за производњу унутрашњу и спољну трговину д.о.о. Београд (Нови Београд), Зеленгорска 1г, Београд-Нови Београд и

-за партију 2 - УПС уређаји мале снаге, у укупном износу од 3.126.582,00 динара без ПДВ-а, понуђачу Привредно друштво „Облак технологије" д.о.о. Београд-Земун, Цара Душана 212, Београд-Земун, који су у предметном поступку јавне набавке доставили најповољније понуде, сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број 2018-207117/28 од 28.02.2019. године.

2. Ову одлуку објавити у року од 3 (три) дана од дана доношења, на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

Образложење

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска број 2, донело је Одлуку, број 2018-207117/1 од 25.12.2018. године, о покретању поступка јавне набавке, бр. ЈН: 443/2018, у отвореном поступку.

Предмет јавне набавке су УПС уређаји, обликован по партијама (Уређаји за непрекидно напајање електричном енергијом - 31154000-0), процењене вредности: 6.000.000,00 динара без ПДВ-а и то:

-Партија 1 - УПС уређаји велике снаге: 2.860.000,00 динара без ПДВ-а,

-Партија 2 - УПС уређаји мале снаге: 3.140.000,00 динара без ПДВ-а.

Вредности уговора о јавној набавци износе:

-Партија 1 - УПС уређаји велике снаге: 2.734.033,00 динара без ПДВ-а,

-Партија 2 - УПС уређаји мале снаге: 3.126.582,00 динара без ПДВ-а.

На основу Позива за подношење понуда, број: 2018-207117/6 од 17.01.2019. године, објављеног на Порталу јавних набавки управе за јавне набавке и интернет страници www.posta.rs, дана 18.01.2019. године и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, дана 23.01.2019. године, понуду су благовремено поднели следећи понуђачи:

-Предузеће за промет роба и услуга „Конверекс" д.о.о. Београд (Звездара), Батутова 7/1, Београд-Звездара, матични број: 17309986, пиб: 100006371 (за партију 1, у укупном износу од 4.792.800,00 динара без ПДВ-а),

-„ENEL PS" друштво за производњу унутрашњу и спољну трговину д.о.о. Београд (Нови Београд), Зеленгорска 1г, Београд-Нови Београд, матични број: 17358430, пиб: 100822561 (за партију 1, у укупном износу од 2.734.033,00 динара без ПДВ-а),

-„KING ICT" друштво с ограниченом одговорношћу за пословно информатичке услуге Београд, Вилине Воде бб, Београд-Палилула, матични број: 20307625, пиб: 105075358 (за партију 2, у укупном износу од 4.654.442,00 динара без ПДВ-а),

-Привредно друштво „Облак технологије" д.о.о. Београд-Земун, Цара Душана 212, Београд-Земун, матични број: 17574035, пиб: 103551303 (за партију 2, у укупном износу од 3.126.582,00 динара без ПДВ-а),

-„Energize" д.о.о. Београд, Булевар Војводе Мишића 23/5, Београд-Савски Венац, матични број: 20852119, пиб: 107688913 (за партију 1, у укупном износу од 2.872.000,00 динара без ПДВ-а),

-Предузеће за производњу трговину инжењеринг и услуге „Строн" д.о.о. Београд, Сурчински пут 1м, Београд-Нови Београд, матични број: 07768133, пиб: 101203360 (за партију 2, у укупном износу од 1.805.960,00 динара без ПДВ-а).

Увидом у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица утврђено је да су сви наведени понуђачи регистровани у истом, те сходно члану 78. став 5. Закона, нису били дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова.

Приликом прегледа и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну набавку је уочила рачунску грешку у понуди понуђача „Energize" д.о.о. Београд, те је у складу са одредбом члана 93. став 4. Закона, упутила Захтев за давање сагласности за исправљање рачунске грешке, број 2018-207117/24 од 12.02.2019. године.

Дана 13.02.2019. године понуђач се сагласио са исправком рачунске грешке дописом број 2018-207117/25. Након извршене исправке, укупна вредност понуде понуђача „Energize" д.о.о. Београд, износи 2.871.100,00 динара без ПДВ-а (извршена је исправка за укупну вредност понуде без ПДВ-а где треба да стоји 2.871.100,00 динара без ПДВ-а, а не 2.872.000,00 динара без ПДВ-а, како је наведено у понуди).

Након прегледа и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај о стручној оцени понуда, број 2018-207117/28 од 28.02.2019. године и одбила је понуде следећих понуђача:

-Предузеће за промет роба и услуга „Конверекс" д.о.о. Београд (Звездара), као неприхватљиву за партију 1, из разлога што понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке за наведену партију,

-„Energize" д.о.о. Београд, као неприхватљиву за партију 1, из разлога што понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке за наведену партију,

-„KING ICT" друштво с ограниченом одговорношћу за пословно информатичке услуге Београд, за партију 2, из следећих разлога:

као неприхватљиву, јер је неодговарајућа, и то:

У техничким карактеристикама (спецификација опреме) за уређај за непрекидно напајање (UPS) 800VA/700W захтевано је следеће:

- Захтевана је техничка карактеристика „Излазни прикључци: $\geq 8 \times$ IEC C13 10A (од чега мин. 4 програмабилна)", а понуђач је понудио уређај који има $6 \times$ IEC320 C13,

- Захтевана је техничка карактеристика „Аутономија при 50% оптерећења (350 W): ≥ 20 мин", а понуђач је понудио уређај који има аутономију 17 мин,

- Захтевана је техничка карактеристика „Време пуњења батерија: ≤ 4 сата до 90% након комплетног пражњења", а понуђач је понудио уређај чије време пуњења износи 5 сати,

- Захтевана је техничка карактеристика „Портови: мин. $1 \times$ USB, $1 \times$ RS-232, $1 \times$ SNMP slot, $2 \times$ RJ-45, $1 \times$ Emergency Power Off (EPO)", а понуђач је понудио уређај који нема $1 \times$ Emergency Power Off (EPO) порт,

- Захтевана је техничка карактеристика „Софтвер за менаџмент, надзор и управљање уређајем компатибилан са следећим оперативним системима: Windows® 2000, 2003, Windows® 7, Windows® 10, Linux, Unix", а понуђач је понудио софтер компатибилан само са оперативним системима Microsoft® Windows®,

- Захтевана је техничка карактеристика „Додатне функције: Cold start", а понуђач је понудио уређај који нема ту функцију,

- Захтевана је техничка карактеристика „Заштита: Discharge, overcharge, overload", а понуђач је понудио уређај који нема заштиту „Discharge и overcharge".

У техничким карактеристикама (спецификација опреме) за уређај за непрекидно напајање (UPS) 2500VA/2200W захтевано је следеће:

- Захтевана је техничка карактеристика „Излазни прикључци: $\geq 8 \times$ IEC C13 10A (од чега мин. 4 програмабилна)”, а понуђач је понудио уређај који има $6 \times$ IEC320 C13,
- Захтевана је техничка карактеристика „Аутономија при 50% оптерећења (1100 W): ≥ 15 мин”, а понуђач је понудио уређај који има аутономију 12 мин,
- Захтевана је техничка карактеристика „Аутономија при пуном оптерећењу: ≥ 5 мин”, а понуђач је понудио уређај који има аутономију 3 мин,
- Захтевана је техничка карактеристика „Време пуњења батерија: ≤ 4 сата до 90% након комплетног пражњења”, а понуђач је понудио уређај чије време пуњења износи 5 сати,
- Захтевана је техничка карактеристика „Портови: мин. 1x USB, 1x RS-232, 1x SNMP slot, 2x RJ-45, 1x Emergency Power Off (EPO)”, а понуђач је понудио уређај који нема 1x Emergency Power Off (EPO) порт,
- Захтевана је техничка карактеристика „Софтвер за менаџмент, надзор и управљање уређајем компатибилан са следећим оперативним системима: Windows® 2000, 2003, Windows® 7, Windows® 10, Linux, Unix”, а понуђач је понудио софтер компатибилан само са оперативним системима Microsoft® Windows®,
- Захтевана је техничка карактеристика „Ниво буке на један метар растојања: ≤ 45 dBA”, а понуђач је понудио уређај чији ниво буке износи <48 dBA,
- Захтевана је техничка карактеристика „Додатне функције: Cold start”, а понуђач је понудио уређај који нема ту функцију,
- Захтевана је техничка карактеристика „Заштита: Discharge, overcharge, overload”, а понуђач је понудио уређај који нема заштиту „Discharge и overcharge”.

-и као неприхватљиву јер понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке за наведену партију и

-Предузеће за производњу трговину инжењеринг и услуге „Crony” д.о.о. Београд, за партију 2, као неприхватљиву, јер је неодговарајућа, из следећих разлога:

У техничким карактеристикама (спецификација опреме) за уређај за непрекидно напајање (UPS) 800VA/700W захтевано је следеће:

- Захтевана је техничка карактеристика „Опсег улазног напона без интервенције батерије: 170-290 VAC”, а понуђач је понудио уређај за који ни у достављеној брошури ни на WEB сајту произвођача нема података о захтеваној карактеристици,
- Захтевана је техничка карактеристика „Софтвер за менаџмент, надзор и управљање уређајем компатибилан са следећим оперативним системима: Windows® 2000, 2003, Windows® 7, Windows® 10, Linux, Unix”, а понуђач је понудио уређај који нема ту карактеристику.

У техничким карактеристикама (спецификација опреме) за уређај за непрекидно напајање (UPS) 2500VA/2200W захтевано је следеће:

- Захтевана је техничка карактеристика „Опсег улазног напона без интервенције батерије: 170-290 VAC”, а понуђач је понудио уређај за који ни у достављеној брошури ни на WEB сајту произвођача нема података о захтеваној карактеристици,
- Захтевана је техничка карактеристика „Софтвер за менаџмент, надзор и управљање уређајем компатибилан са следећим оперативним системима: Windows® 2000, 2003, Windows® 7, Windows® 10, Linux, Unix”, а понуђач је понудио уређај који нема ту карактеристику.

Комисија за јавну набавку је код понуђача Предузеће за производњу трговину инжењеринг и услуге „Crony” д.о.о. Београд констатовала да за понуђене уређаје и батерије уграђене у уређаје, наведени понуђач није доставио документ о гаранцији издат од стране произвођача уређаја (гаранција произвођача опреме), у којем се потврђује да је гарантни период од минимално 36 (тридесетшест) месеци подржан од стране произвођача, а који су сви остали понуђачи доставили у својим понудама.

Имајући у виду да Конкурсном документацијом, Одељак 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова, пододељак 4.2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, наведени документ није захтеван, Комисија за јавну набавку је констатовала да се наведени недостатак не сматра битним у смислу члана 106. Закона.

Након прегледа и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је за партију 1 - УПС уређаји велике снаге, прихватљиву понуду поднео понуђач „ENEL PS” друштво за производњу унутрашњу и спољну трговину д.о.о. Београд (Нови Београд).

Комисија за јавну набавку, полазећи од тога да је понуђач „ENEL PS” друштво за производњу унутрашњу и спољну трговину д.о.о. Београд (Нови Београд), Зеленгорска 1г, Београд-Нови Београд, у предметном поступку јавне набавке за партију 1, поднео прихватљиву понуду, предложила је да се уговор о јавној набавци УПС уређаја, обликованој по партијама, бр. ЈН: 443/2018, за партију 1 - УПС уређаји велике снаге, додели наведеном понуђачу у укупном износу од 2.734.033,00 динара без ПДВ-а, доношењем Одлуке о додели уговора.

Након прегледа и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је за партију 2 - УПС уређаји мале снаге, прихватљиву понуду поднео понуђач Привредно друштво „Облак технологије” д.о.о. Београд-Земун.

Комисија за јавну набавку, полазећи од тога да је понуђач Привредно друштво „Облак технологије” д.о.о. Београд-Земун, Цара Душана 212, Београд-Земун, у предметном поступку јавне набавке за партију 2, поднео прихватљиву понуду, предложила је да се уговор о јавној набавци УПС уређаја, обликованој по партијама, бр. ЈН: 443/2018, за партију 2 - УПС уређаји мале снаге, додели наведеном понуђачу у укупном износу од 3.126.582,00 динара без ПДВ-а, доношењем Одлуке о додели уговора.

Из изнетих разлога, сагласно члану 108. став 1. Закона одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

На основу члана 108. став 5. Закона, ова одлука се објављује у року од 3 (три) дана, од дана доношења, на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

Упутство о правном средству:

Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки.

**В. Д. ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ“,
БЕОГРАД**


Мира Петровић
Овлашћење бр. 2018-201994/5
од 17.01.2019. године
Веселинка Тотић

директор Функције економских послова
и набавки