

Број: 2019-57116/10
Београд, 03.05.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1

Предмет: Додатно појашњење везана за јавну набавку- Замена и уградња уређаја и постројења на објектима Предузећа-замена чилера у објекту у Булевару уметности 16а, Нови Београд, у отвореном поступку, бр. ЈН: 40/2019

Поштовани, обавештавамо Вас да је у року утврђеном чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, пристигло следеће питање:


Питање број 1: На страни 5 конкурсне документације сте у оквиру Техничког описа, навели да два нова расхладна агрегата морају да имају EUROVENT сертификат. Многи брендови не поседују овај сертификат, па се тиме ограничава конкурентност у оквиру јавне набавке. У том смислу, уколико понуђени расхладни агрегати не поседују EUROVENT сертификат, да ли дозвољавате да се радни параметри расхладног агрегата тестирају и доказују у фабрици, уз присуство комисије инвеститора, кроз Фабрички Тест расхладног агрегата (Witness Test)?

Одговор на питање број 1: Наручилац остаје при захтеваном из Конкурсне документације. За Наручиоца није прихватљиво фабричко тестирање расхладних агрегата у присуству комисије Инвеститора. Испуњеност захтеваних техничких карактеристика се доказује достављањем Сертификата EUROVENT или сертификата лабораторије овлашћене од EUROVENT-а. Према информацијама којима располаже Наручилац, захтевани доказ техничких карактеристика уређаја нуди више добављача водом хлађеног расхладног агрегата за унутрашњу уградњу.

Напомена: Обавештење број 1 је објављено на Порталу јавних набавки управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 40/2019


Вера Радовановић