

Број: 2019-57116/18
Београд, 13.05.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2

Предмет: Додатно појашњење везана за јавну набавку- Замена и уградња уређаја и постројења на објектима Предузећа-замена чилера у објекту у Булевару уметности 16а, Нови Београд, у отвореном поступку, бр. ЈН: 40/2019

Поштовани, обавештавамо Вас да је у року утврђеном чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, пристигло следеће питање:


Питање број 1: Да ли је могуће понудити расхладни агрегат капацитета 0,8% мањи од траженог 595 kW?

Одговор на питање број 1: Наручилац остаје при захтеву датом у Конкурсној документацији, у погледу траженог минималног капацитета расхладног агрегата од 595 kW. Наведено је неопходно, узимајући у обзир да је постојећи расхладни агрегат, који се демонтира, истог капацитета као захтевани, као и имајући у виду евентуалне будуће нове захтеве корисника објекта за проширењем система климатизације. Напомињемо да постојеће расхладне куле на објекту подржавају и већи капацитет расхладног агрегата.

Напомена: Обавештење број 2 је објављено на Порталу јавних набавки управе за јавне набавке и на интернет страни Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 40/2019**


Вера Радовановић