

Број: 2019-61975/8  
Датум: 14.05.2019. године

### ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1

**ПРЕДМЕТ:** Додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку грејних тела,  
бр. ЈН: 47/2019

Поштовани,

Обавештавамо вас да су у року за достављање понуда, путем е-mailа, приспела следећа питања којима се траже додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку грејних тела, бр. ЈН: 47/2019:

#### 1. Питање:

"Поштовани,

Потенцијални понуђачи смо за ЈН 47/2019 – Грејна тела

Нејасан нам је ваш захтевани рок испоруке, наиме наводите рок испоруке 10 односно 20 дана. У моделу уговора захтевате прецизно рок испоруке 10-20 дана након добијања налога за набавку. Следећим ставом захтевате најаву 5 дана пре планиране испоруке и условљавате да се не може роба испоручити пре добијања Сагласности, али не прецизируете када достављате сагласност.

На основу овог захтеваног по члану 3 – Модела Уговора нејасан нам је ваш захтевани рок испоруке и постављамо

Питање:

1. Када достављате сагласност – прецизирајте који дан након најаве? "

#### Одговор и објашњење:

Сагласност за испоруку се доставља у року од 5 (пет) дана након најаве испоруке, као што је наведено у Моделу уговора на страни 31 од 43 Конкурсне документације за предметну јавну набавку.

#### 2. Питање:

"Када тече рок испоруке, да ли после налога за набавку, или после добијања сагласности. Предлажемо да извршите измене – Модел уговора и прецизно одредите рок добијања сагласности након најаве."

#### Одговор и објашњење:

Рок испоруке тече од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку (факс, е-mail), а на основу закљученог уговора, а како је наведено на странама 21, 28, и 31 од 43

Конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Такође вас обавештавамо да је уочена техничка грешка везана за рокове испоруке те ће Наручилац извршити измену која ће у складу са Законом о јавним набавкама благовремено бити објављена на Интернет страници Наручиоца и Порталу јавних набавки.


**3. Питање:**

"Код ставке 6. захтевате – калорифер 15 kW – бешуман и наводите снага грејача 15 kW а снага вентилатора максимално 25W, међутим такве карактеристике су неспојиве јер снага грејача 15 kW захтева снагу вентилатора 34W – а снага грејача 12 kW захтева снагу вентилатора 25 kW. Који калорифер захтевате 15 kW са снагом вентилатора 34W или 12 kW са снагом вентилатора 25 kW?"

**Одговор и објашњење:**

Одговор на постављено питање ће бити дат у I Измени и допуни Конкурсне документације за предметну јавну набавку.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**



---

**Тања Борђевић**