



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

Београд, Таковска 2
www.posta.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку

ЕЛЕКТРО И ПРАТЕЋЕГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРУГО

Број ЈН: 150/2019



САДРЖАЈ:

1. Општи подаци о јавној набавци.....	стр. 3
2. Подаци о предмету јавне набавке.....	стр. 3
3. Техничке карактеристике (спецификације)	стр. 4
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и чл. 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност услова	стр. 30
4.4 Изјава понуђача	стр. 36
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду	стр. 37
5.24 Образац изјаве о непромењеном садржају конкурсне документације.....	стр. 50
6. Образац понуде	стр. 51
7. Модел уговора	стр. 113
8. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни.....	стр. 125
8.1 Образац структуре понуђене цене	стр. 125
8.2 Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене.....	стр. 177
9. Образац трошкова припреме понуде.....	стр. 178
10. Образац Изјаве о независној понуди	стр. 179
11. Менично овлашћење.....	стр. 180

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
(у даљем тексту: Наручилац), Таковска 2, 11101 Београд, ПAK 135403



на Порталу јавних набавки - Управе за јавне набавке и интернет страници www.posta.rs и Порталу Службених гласила Републике Србије и база прописа објавило је позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара.

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15; у даљем тексту: Закон) и другим важећим прописима из ове области.

Предмет јавне набавке су добра – Електро и пратећи потрошни материјал и друго, Бр. ЈН: 150/2019, за потребе Наручиоца.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

За спровођење јавне набавке надлежна је Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, број факса: +381 11 3022-198.

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је електро и пратећи потрошни материјал и друго, Бр. ЈН: 150/2019.

Назив и ознака из општег речника набавке: Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета - 3100000-6.

Предмет јавне набавке је обликован по партијама:

Партија 1- Расвета

Партија 2- Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови

Рем

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Партија 1 - Расвета


Ред. број	Назив	Јед. мере	Оквирна количина
ЛЕД СВЕТИЉКЕ			
1	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, ≥ 600mm, 40W, 6000°K, IP65, ≥3600lm	КОМ	25
2	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, ≥1200mm, 60W, 6000°K, IP65, ≥5000lm	КОМ	40
3	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, ≥1500mm, 70W, 6000°K, IP65, ≥6300lm	КОМ	60
4	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarbonata, ≤600mm, 21W, 4000°K, IP65, ≥2100lm	КОМ	40
5	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarb., ≤1200mm, 40W, 4000°K, IP65 ≥4000lm	КОМ	40
6	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarb., ≤1500mm, 55W, 4000°K, IP65, ≥5500lm	КОМ	30
7	LED reflektor sa nosačem (konzolom) 60W, 230V sa sekundarnom optikom	КОМ	35
8	LED reflektor sa nosačem (konzolom) 40W, 230V sa sekundarnom optikom	КОМ	15
9	LED plafonjera 25W, 6500°K, 230V, ≥1400lm	КОМ	15
10	ULIČNA SVETILJKA LED 50W, 4500 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 42-48mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V	КОМ	15
11	ULIČNA SVETILJKA LED 80W, 7200 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V	КОМ	15
12	ULIČNA SVETILJKA LED 100W, 10000 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V	КОМ	15
13	ULIČNA SVETILJKA LED 150W, 13500 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V	КОМ	15
14	REFLEKTOR LED 9020 20W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE	КОМ	20
15	REFLEKTOR LED 9050 50W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE	КОМ	15
16	REFLEKTOR LED 9100 100W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE	КОМ	15
17	Reflektor LED 50W sa senzorom pokreta	КОМ	10
18	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 10W, 6000K, 1000lm, Ra>80, AL KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h	КОМ	20




19	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 30W, 6000K, 3000lm, Ra>80, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h	KOM	20
20	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 50W, 6000K, 5000lm, Ra>80, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h	KOM	20
21	REFLEKTOR LED COB 10W 3000K , AI KUĆIŠTE BELO,STAKLENO SOČIVO 90, 950lm 50.000h IP65	KOM	20
22	REFLEKTOR LED COB 30W 3000K AI KUĆIŠTE BELO,STAKLENO SOČIVO 90, 2850lm 50.000h IP65	KOM	20
23	REFLEKTOR LED VISEĆI 157W 19000lm 4000K, LIEP 218404,SA PRIBOROM ZA VEŠANJE	KOM	5
24	REFLEKTOR LED VISEĆI 120W SA MOG.USMERAVANJA SVETLA	KOM	5
25	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 24W, 300x300mm, ugradna	KOM	40
26	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 24W, Ø300mm, ugradna	KOM	40
27	PANEL NADGRADNI 12W 4000K KRUG 860lm 30000h Ø170	KOM	30
28	PANEL NADGRADNI 12W 6000K KRUG 900lm 30000h Ø170	KOM	30
29	PANEL BELI NADGRADNI 18W 4000K KRUG 1500lm 30000h Ø225	KOM	25
30	PANEL BELI NADGRADNI 18W 6000K KRUG 1600lm 30000h Ø225	KOM	25
31	PANEL BELI NADGRADNI 24W 4000K KRUG 1800lm 30000h Ø300	KOM	25
32	PANEL BELI NADGRADNI 24W 6000K KRUG 1900lm 30000h Ø300	KOM	25
33	PANEL BELI NADGRADNI 18W 4000K KVADRAT 1500lm 30000h 225x225	KOM	20
34	PANEL BELI NADGRADNI 18W 6000K KVADRAT 1600lm 30000h 225x225	KOM	20
35	PANEL BELI NADGRADNI 24W 4000K KVADRAT 1800lm 30000h 300x300	KOM	20
36	PANEL BELI NADGRADNI 24W 6000K KVADRAT 1900lm 30000h 300x300	KOM	20
37	PANEL UGRADNI LED 6W 4000K KRUG Ø120 380lm	KOM	20
38	PANEL UGRADNI LED 6W 6000K KRUG Ø120 400lm	KOM	30
39	PANEL UGRADNI LED 12W 4000K KRUG Ø170 860lm	KOM	10
40	PANEL UGRADNI LED 12W 6000K KRUG Ø170 900lm	KOM	10
41	PANEL UGRADNI LED 18W 4000K KRUG Ø225 1500lm	KOM	20
42	PANEL UGRADNI LED 18W 6000K KRUG Ø225 1600lm	KOM	15
43	PANEL UGRADNI LED 18W 4000K KVADRAT 1500lm 225x225	KOM	15
44	PANEL UGRADNI LED 18W 6000K KVADRAT 1600lm 225x225	KOM	15
45	PANEL UGRADNI LED 25W 4000K KRUG ,min 2000lm, 30000h, IP44	KOM	15

46	PANEL UGRADNI LED 24W 4000K KRUG Ø300 1800lm	KOM	15
47	PANEL UGRADNI LED 24W 6000K KRUG Ø300 1900lm	KOM	15
48	PANEL UGRADNI LED 24W 4000K KVADRAT 1800lm 300x300	KOM	15
49	PANEL UGRADNI LED 24W 6000K KVADRAT 1900lm 300x300	KOM	15
50	LED panel (komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥65W 1200x600mm, 2700°K, 230V, ≥5400lm, nadgradni	KOM	25
51	LED panel (komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥40W 1200x300mm, 6000°K, 230V, ≥5400lm, nadgradni	KOM	20
52	LED panel (komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥22W 600x300mm, 6000°K, 100-240V, ≥1750lm, nadgradni	KOM	20
53	LED panel (sa opremom za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V, ≥5400lm, nadgradni	KOM	30
54	LED PANEL nadgradni 600x600mm 40W 4000K 3150lm 50000h	KOM	104
55	LED PANEL nadgradni 600x600mm 40W 6000K 3200lm 50000h	KOM	10
56	LED PANEL nadgradni 1200x300mm 40W 4000K 100-240V 50/60HZ 3200lm	KOM	10
57	LED PANEL nadgradni 1200x300mm 40W 6000K 100-240V 50/60HZ 3200lm	KOM	10
58	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 65W 4000K 100-240V 50/60HZ 5200lm	KOM	10
59	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 65W 6000K 100-240V 50/60HZ 5200lm	KOM	10
60	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 72W 4000K 4300lm	KOM	15
61	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 72W 6000K 4300lm	KOM	10
62	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 40W 600x600mm, ugradna	KOM	20
63	PANEL UGRADNI LED 40W 4000K 600x600 3150lm 50000h	KOM	50
64	PANEL UGRADNI LED 40W 6000K 600x600 3200lm 50000h	KOM	20
65	LED panel (komplet za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V, ≥5400lm, ugradni	KOM	20
66	LED PANEL UGRADNI 600X300mm 22W 4000K 100-240V 50/60HZ 1750 lm	KOM	10
67	LED PANEL UGRADNI 600X300mm 22W 6000K 100-240V 50/60HZ 1750 lm	KOM	10
68	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 40W 1200x300mm, 4000°K, 100-240V, ≥3200lm, ugradni	KOM	20
69	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 40W 1200x300mm, 6000°K, 110-240V, ≥3200lm, ugradni	KOM	30
70	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 4000°K, 100-240V, ≥5200lm, ugradni	KOM	30
71	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 6000°K, 100-240V, ≥5200lm, ugradni	KOM	20

72	LED PANEL UGRADNI 1200X600mm 72W 6000K AC100-240V 4300lm	KOM	10
73	LED PANEL UGRADNI 1200X600mm 72W 4000K AC100-240V 4300lm	KOM	10
74	LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1177 lm. Stepен zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A λ>0,9. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA	KOM	10
75	LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1749 lm. Stepена zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A λ>0,9. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA	KOM	10
76	LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2229 lm. Stepена zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A λ>0,9. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA	KOM	10
77	LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1066 lm. Stepен zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije 155x155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A λ>0,9. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA.	KOM	10
78	LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1507 lm. Stepена zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije 185x185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A λ>0,9. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA	KOM	10
79	LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2346 lm. Stepена zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije 215x215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. . Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A λ>0,9. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA.	KOM	10
80	LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1177 lm. Stepен zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja већи од 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A λ>0,9. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA	KOM	10



81	LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1749 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA	KOM	
82	LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2229 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA	KOM	10
83	LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1066 lm. Stepenu zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 155x155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA.	KOM	10
84	LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1507 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 185x185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA	KOM	10
85	LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2346 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 215x215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. . Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA.	KOM	10
СВЕТИЉКЕ			
86	Reflektor za halogeni izvor svetlosti max 500W R7s IP54	KOM	4
87	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x18W bele boje, Strela	KOM	3
88	Brodska armatura, E27, 100W	KOM	4
89	Brodska armatura, E27, 150W sa dva uvoda sa strane	KOM	5
90	Grlo pokretno sa rozetnom Ø 81mm za rupu Ø 75mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu GU5.3 (MR-16) (Brilium DL-5 ili odgovarajuće)	KOM	10
91	Grlo statično Ø 30mm za rupu 26mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu G4 (Brilium M-30 ili odgovarajuće)	KOM	5
92	STAKLO ZAŠTITNO KUGLA ZA ŽIVINU SIJALICU 125W	KOM	5
93	STAKLO ZAŠTITNO OPAL KUGLE 180mm E-27	KOM	5
94	Svetiljka panik sa LED diodama, 3 časa autonomije	KOM	5
95	Svetiljka sa inkadescentnim izvorom svetlosti, sa kuglom od opal stakla 60W, E27 - plafonska	KOM	5



96	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 2x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna	KOM	9
97	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 3x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna	KOM	5
98	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W, nadgradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	6
99	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	4
100	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W ugradna,sjajni raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	4
101	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2X36W nadgradnja otvorena	KOM	4
102	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 3X36W nadgradnja otvorena	KOM	4
103	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 4x18W ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima D=0,6mm, savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	4
104	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x36W bele boje, Strela	KOM	3
105	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W od polikarbonata sa kapom IP65	KOM	10
106	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W otvorena	KOM	5
107	svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W od polikarbonata sa kapom IP65	KOM	40
108	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	15
109	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom, kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	15

110	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem plastificiran beli	KOM	15
111	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom, kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	20
112	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	15
113	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	15
114	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	15
115	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	15
116	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	5
117	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	2
118	Svetiljka za kompaktne fluo sijalice 2X18W sa 2-pina Ø 230mm	KOM	4
119	Svetiljka za kompaktne fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 28W u zaštiti IP54	KOM	5
120	Svetiljka za met.hal.izvor svetlosti 1x70W, Rx7s, Ø160mm sa difuzorom od kaljenog stakla, ugradna	KOM	2
121	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od Al i difuzorom od stakla, kosa	KOM	5
122	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od Al i difuzorom od stakla, ravna	KOM	5
123	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 100W	KOM	5

124	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 200W	KOM	5
ЛЕД СИЈАЛИЦЕ			
125	LED CEV max 10W 4000K 600mm min 800lm 30000h	KOM	20
126	LED CEV max 10W 6400K 600mm min 800lm 30000h	KOM	20
127	LED CEV max 18W 4000K 1200mm min 1600lm 30000h	KOM	30
128	LED CEV max 18W 6400K 1200mm min 1600lm 30000h	KOM	30
129	LED CEV max 25W 4000K 1500mm min 2100lm 30000h	KOM	10
130	LED CEV max 25W 6400K 1500mm min 2100lm 30000h	KOM	10
131	SIJALICA LED E14 6W, 2700K, Ra>80, min 484lm, 35000h	KOM	10
132	SIJALICA LED E14 6W, 4000K, Ra>80, min 506lm, 35000h	KOM	10
133	SIJALICA LED E14 G45 6W, 4000K, Ra>80, min 512lm, 35000h	KOM	10
134	SIJALICA LED E27 8W 4000K GLOBUS-2	KOM	150
135	SIJALICA LED E27 10W, 2700K, Ra>80, min 855lm, 25000h	KOM	10
136	SIJALICA LED E27 A60 10W, 4000K, Ra>80, min 908lm, 25000h	KOM	50
137	SIJALICA LED E27 A60 10W, 6400K, Ra>80, min 957lm, 25000h	KOM	10
138	SIJALICA LED E27 A60 7,7W, 4000K, Ra>80, min 694lm, 25000h	KOM	10
139	SIJALICA LED E27 A60 7,7W, 6400K, Ra>80, min 732lm, 25000h	KOM	10
140	SIJALICA LED E27 G45 6W 4000K ORBILED-2	KOM	40
141	SIJALICA LED E27 G45 6W 2700K Ra>80 488lm 35000h	KOM	10
142	SIJALICA LED E27 G45 6W 4000K Ra>80 512lm 35000h	KOM	10
143	SIJALICA LED E27 G45 6W 6400K Ra>80 533lm 35000h	KOM	10
144	SIJALICA LED G4 2,5W 2700K 220V Ra>80 250lm 15000h	KOM	10
145	SIJALICA LED G9 4W CAPSULED 2700K 220V	KOM	20
146	SIJALICA LED G9 4W 6400K 220V Ra>80 450lm 35000h	KOM	10
147	SIJALICA LED GU10 6W 2700K 220V Ra>80 479lm 35000h	KOM	10
148	SIJALICA LED GU5.3 6W 4000K 220V SPOTLED-2	KOM	20
149	SIJALICA LED GU5.3 6W 2700K 220V 9LENS Ra>80 486lm 35000h	KOM	10
150	SIJALICA LED GU5.3 6W 6400K 220V 9LENS Ra>80 528lm 35000h	KOM	10
151	SIJALICA LED R7S 118mm 9W 900lm 2700K	KOM	10
152	SIJALICA LED R7S 78mm 4W 380lm 2700K	KOM	10
153	CEVASTA LED SIJALICA L=78mm, 5W, 4000°K, R7s, 230V	KOM	10
154	LED SIJALICA 1,5W, G4, 2700°K, 15 000h	KOM	50
155	LED SIJALICA 12W, 3000°K, E27, 25000h	KOM	150
156	LED SIJALICA 16W, E27, 2700°K, 15 000h, min.1320lm	KOM	40
157	LED TRAKA, 7,2W/m, 230V, IP44, / 1m. KOMPLET SA PRIBOROM	m ¹	10
158	LED TRAKA, 14,4W/m, 12V, IP54, Ra>80/1m, KOMPLET SA PRIBOROM	m ¹	10
159	NVC SIJALICA LED PAR30A 12W 4000K	KOM	30


160	CEVASTA LED SIJALICA L=118mm, 7W, 4000°K, R7s	KOM	20
СИЈАЛИЦЕ			
161	SIJALICA PLC MASTER 10W, G24d-1, 4000°K	KOM	50
162	SIJALICA PLC MASTER 13W, G24d, 3000°K	KOM	50
163	FLUO CEV TL5 MASTER 14W/840 HE G5	KOM	50
164	FLUO CEV TL-D Super 80 18W/840	KOM	50
165	FLUO CEV TL-D Super 80 36W/835	KOM	10
166	FLUO CEV TL-E 32W/54 G10q-okrugle	KOM	10
167	KOMPAKT SIJALICA MASTER PL-E POLAR 20W/827, E27	KOM	10
168	KOMPAKT FLUO SIJALICA Duralamp 18W/840 2P G24d2 4000K DURALUX D	KOM	40
169	KOMPAKT FLUO.SIJALICA 26W G24Q-3, 4000K, T11 DULUX	KOM	40
170	NATRIJUMOVA SIJALICA SON-H 110W, E27, min.8000lm, 28 000h	KOM	30
171	SIJALICA MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942, G8.5	KOM	2
172	SIJALICA FLUO 32W 4PINA; GX24q-3	KOM	30
173	SIJALICA FLUO T5 24W 840 G5 16X549mm	KOM	30
174	SIJALICA FLUO T5 28W 840 G5 16X1149mm	KOM	30
175	SIJALICA FLUO T5 35W 840 G5 16X1449mm	KOM	30
176	SIJALICA FLUO T5 39W 840 G5 16X849mm	KOM	30
177	SIJALICA FLUO T5, 54W, Ø 16mm, 4000°K, 4450 lm	KOM	30
178	SIJALICA FLUO.KOMPAKT 13W 3000°K, G24D-1 4-CEVNA	KOM	10
179	SIJALICA FLUO.KOMPAKT 20W E27 STANDARD	KOM	10
180	SIJALICA FLUO.KOMPAKT 2-CEVNA 36W 2G11	KOM	40
181	SIJALICA FLUO.KOMPAKT PL-S 9W/830 G23	KOM	50
182	SIJALICA FLUORES.T5 14W I=549mm, Ø 16 mm	KOM	50
183	SIJALICA FLUORESC.T8 18W/840 G13, min.1350lm, L=600mm, 20000h	KOM	4000
184	SIJALICA FLUORESC.T8 36W/840 G13, min.3350lm, L=1200mm, 20000h	KOM	4000
185	SIJALICA FLUORESC.T8 58W/840 G13, min.5150lm, L=1500mm, 20000h	KOM	500
186	SIJALICA FLUORESCENTNA 8W	KOM	10
187	SIJALICA FLUORESCENTNA PL-S 11W/830	KOM	40
188	SIJALICA HPI-T plus MTH 250W/645 E-40	KOM	10
189	SIJALICA METAL HALOG. 2 PODN. 150W, RX7S, min.13250lm, 9000h	KOM	4
190	SIJALICA METAL HALOG.2 PODNOŽ. 70W, RX7S, min.6 000lm, 9000h	KOM	30
191	SIJALICA METAL HALOGENA ELIPS. BU 250W E40 min 17000lm, 20000h	KOM	15
192	SIJALICA METAL HALOGENA ELIPS. BU 400W, E40, min 30000lm, 20000h	KOM	10
193	SIJALICA METALHALOG.150W, G12, 4200°, min.11200lm, 12000h	KOM	30

194	SIJALICA METALHALOG.400W, E-40 CEV.TUBUL., min.30000lm, 20000h	KOM	10
195	SIJALICA MHN-TD STANDARD 70W/842 Rx7s	KOM	30
196	SIJALICA MTH CMH-TT 150W E40 GE 38749	KOM	20
197	SIJALICA PL-C MASTER 13W/830/4P G24q1	KOM	50
198	SIJALICA PL-C MASTER 18W/840/4P G24q2	KOM	50
199	SIJALICA PL-C MASTER 26W/830/2P G24d3	KOM	45
200	SIJALICA PL-C MASTER 26W/840/4P G24q3	KOM	10
201	SIJALICA PL-L MASTER 36W/840/4P 2G11	KOM	50
202	SIJALICA PL-Q Pro 16W/835 2P	KOM	50
203	SIJALICA PL-Q Pro 28W/840/4P	KOM	50
204	SIJALICA PL-S MASTER 7W/840/2P G23	KOM	10
205	SIJALICA PL-S MASTER 9W/840/2P G23	KOM	50
206	SIJALICA PL-S MASTER 11W/840/4P G23	KOM	10
207	SIJALICA REFLEKTA NR63 60W E27 FR	KOM	50
208	SIJALICA ŠTEDNA 13W GRLO E27, 4000°K	KOM	300
209	SIJALICA ŠTEDNA 2D 16W 4-PIN, 3500°K, min.1100lm, 12000h	KOM	50
210	SIJALICA ŠTEDNA 2D 28W 4-PIN, 2700°K, min.2150lm, 12000h	KOM	50
211	SIJALICA ŠTEDNA E27 T2 15W 6400K	KOM	10
212	STARTER S10 4-80W	KOM	3500
213	STARTER ZA FLUO CEV 4-22W	KOM	4000
214	STARTER ZA FLUO CEV 4-65W	KOM	4000
215	Sijalica fluo.kom.4-cevna 26W/840-4pin	KOM	50
216	Sijalica natrijum son T 250W E40 2000K	KOM	30
217	Sijalica metal halogena CMH-TT 150W E40	KOM	40
218	Sijalica metal halogena CMH-TT 70W E27	KOM	20
219	Sijalica halog. 75W E27 PAR 30S	KOM	30


3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Партија 2 - Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови

Ред. број	Назив	Јед. Мере	Оквирна количина
Електроинсталациони материјал			
1	ARMATUR.SIJ.SA POR.GR.RAVNA E27 250V 60W	KOM	5
2	ARMATURA SIJ.SA POR.GR.E27 KOSA 250V 60W	KOM	5
3	BALAST ELEKT.220/12V 150W ZA NN.HAL.SIJ.	KOM	10
4	BALAST ELEKTRONSKI ZA ARMATURU 2X58W	KOM	5
5	BALAST ELEKTRONSKI ZA FLUO SVETILJ 2X36W	KOM	20
6	BALAST ELEKTRONSKI ZA FLUO SVETILJ 4X18W	KOM	20
7	BALAST ZA FLUO CEV 1X36W 2X18W2D 1X40W	KOM	10
8	BALAST ZA FLUO CEV 1X58W	KOM	10
9	CEV REBRASTA PVC LAKA Ø 9mm	KOM	10
10	CEV REBRASTA PVC LAKA Ø 11mm	KOM	10
11	BALAST ZA ŽIV.SIJ.1X125W ZATVORENA	KOM	5
12	CEV REBRASTA PVC LAKA Ø 13,5mm	M	10
13	CEV REBRASTA PVC LAKA Ø 16mm	M	10
14	CEV REBRASTA PVC LAKA Ø 23mm	M	5
15	CEV REBRASTA PVC LAKA Ø 29mm	m	5
16	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 14mm PLASTIFICIRANA	m	5
17	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 18 mm PLASTIFICIRANA	m	5
18	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 21mm PLASTIFICIRANA	m	5
19	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 26mm PLASTIFICIRANA	m	5
20	BUŽIR SPIRALNI 19-21mm	m	10
21	SPREJ CINK ZA ZAŠTITU METAL.POVRŠ.400ml	KOM	2
22	REGULATOR JAČINE SVETLOSTI NAIZMENIČNI 40-300W	KOM	4
23	DOZNA INSTALACIONA 95X95mm	KOM	10
24	DOZNA INSTALACIONA Ø 100X150mm	KOM	10
25	DOZNA INSTALACIONA Ø 150X150mm	KOM	10
26	DOZNA MONTAŽNA Ø 60mm	KOM	100
27	DOZNA 3M 6523 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	10
28	DOZNA 4M 6524 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	10
29	DOZNA 5M 6525 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	10
30	DOZNA 7M 6527 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	10
31	DOZNA OG SA 6 UVODA I ZAŠTITOM OD PRSKSKANJA VODE	KOM	5
32	DOZNA INSTALACIONA Ø 78mm	KOM	20
33	DOZNA SIL.OG 4 UVODA I ZAŠT.OD PRS.VOD	KOM	5



34	DOZNA MONT. Ø63,5mm ZA PREG.GIPS.ZIDOVE	KOM	20
35	FOTO RELE SA SONDOM ZA RASVETU	KOM	1
36	GRLO GU 10 ZA HAL. SIJALICU 50W 240V KER	KOM	10
37	GRLO SIJAL.ZA HALOGENU SIJALICU GY6.35	KOM	10
38	GRLO SIJALIČNO E-27 PORCELANSKO VISEĆE	KOM	30
39	GRLO SIJL. E27 4A 250V SA METAL. DRŽAČEM	KOM	30
40	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 3X16A, NADGRADNA IP44	KOM	2
41	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A, NADGRADNA IP44	KOM	2
42	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A, PRENOSNA IP44	KOM	2
43	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 3X16A, PRENOSNI IP44	KOM	5
44	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5X16A, PRENOSNI IP44	KOM	5
45	SKLOPKA 1-POLNA NA ZID SILUMIN.16A 230V	KOM	2
46	KANAL PVC 2000X30X25mm NEŠLICOVAN	KOM	20
47	KANAL PVC 25X40X2000mm ŠLICOVANI	KOM	20
48	KANAL PVC 40X40X2000mm ŠLICOVANI	KOM	20
49	KANAL PVC 100X40X2000mm NEŠLICOVANI	KOM	20
50	KANAL PVC SA POKL.18X13mm NEŠL.SAMOLEPLJ	m	20
51	KANAL PVC SA POKL.32X15mm NEŠL.SAMOLEPLJ	m	20
52	KAPA OSIGURAČA D0-1	KOM	10
53	KAPA OSIGURAČA DO-2	KOM	10
54	KAPA OSIGURAČA KD III 63A	KOM	10
55	KAPA TOPLJIVIH OSIGURAČA KD II 25A	KOM	20
56	KLEMA NULTA MS IZOLOVANA 2/12	KOM	5
57	KLEMA PORCELANSKA 2X2,5 mm ²	KOM	5
58	KLEMA REDNA PVC 12/10mm ²	KOM	5
59	KLEMA REDNA PVC 12X1,5 mm ²	KOM	5
60	KLEMA STRUJNA 4-POL.1,5-6mm ² ZA DIN ŠINU	KOM	5
61	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 16(4-16mm ²)	KOM	5
62	KLEMA STRUJNA PETOPOLNA RSB 6(1,5-6mm ²)	KOM	5
63	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 35/4(25-35mm ²)	KOM	5
64	KLEMA PORCELANSKA 4X2,5 mm ²	KOM	5
65	KLEMA REDNA PVC 12X4mm ²	KOM	5
66	KLEMA REDNA PVC 12X2,5mm ²	KOM	5
67	KLEMA ZA NIZANJE VS 10	KOM	10
68	KLEMA ZA NIZANJE VS 16	KOM	10
69	KLEMA ZA NIZANJE VS 6	KOM	10
70	KLEMA ZA NIZANJE VS 25-35	KOM	10
71	KLEMA ZA NIZANJE VS 50	KOM	5
72	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 1,5mm ²	KOM	50
73	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 2,5mm ²	KOM	50
74	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3mm-1,5mm ²	KOM	50
75	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3mm-2,5mm ²	KOM	50
76	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3mm-6mm ²	KOM	50



77	KONTAKT ZAVRTANJ KU 16A KALIBRACIONI UMETAK	KOM	100
78	KONTAKT ZAVRTANJ KU 6A KALIBRACIONI UMETAK	KOM	5
79	KONTAKT ZAVRTANJ KU 10A KALIBRACIONI UMETAK	KOM	50
80	KONTAKT ZAVRTANJ KU 20A KALIBRACIONI UMETAK	KOM	20
81	KONTAKT ZAVRTANJ KU 25A KALIBRACIONI UMETAK	KOM	20
82	KONTAKT ZAVRTANJ KU 35A KALIBRACIONI UMETAK	KOM	10
83	KONTAKT ZAVRTANJ KU 50A KALIBRACIONI UMETAK	KOM	10
84	KONTAKT ZAVRTANJ KU 63A KALIBRACIONI UMETAK	KOM	10
85	KONTAKTOR 10A 220 V 50HZ	KOM	5
86	KONTAKTOR 16A 220V 50HZ	KOM	5
87	KONTAKTOR 25A 220 50HZ	KOM	5
88	KONTAKTOR 63A 220V 50HZ	KOM	5
89	KUTIJA ZA IZJEDNAČ.POTENC.100X150mm PS49	KOM	2
90	KABL PRODUŽNI SA 6 UTIČNICA, min DUŽINE 5m, BELI, SA PREKIDAČEM I ZAŠTITOM OD DODIRA	KOM	5
91	KANAL PVC 12X12X2000mm NEŠLICOVAN	KOM	50
92	KANAL PVC 30X10X2000mm NEŠLICOVAN	KOM	50
93	KANAL PVC 20X20X2000mm NEŠLICOVAN	KOM	50
94	KANAL PVC 40X20X2000mm NEŠLICOVAN	KOM	50
95	KANAL PVC 40X40X2000mm NEŠLICOVAN	KOM	50
96	KANAL PVC 60X60X2000mm NEŠLICOVAN	KOM	50
97	KANAL PVC 60X40X2000mm NEŠLICOVAN	KOM	50
98	LIMITATOR TROP. 16A MC32 C 6000A U KUĆIŠ	KOM	6
99	LIMITATOR TROP. 32A MC32 C 6000A U KUĆ.	KOM	6
100	LIMITATOR TROP.40A MC32 C 60000A U KUĆ.	KOM	3
101	MASKA 1M 6501.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
102	MASKA 2M 6502.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
103	MASKA 3M 6503.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
104	MASKA 4M 6504.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
105	MASKA 5M 6505.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
106	MASKA 7M 6507.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE	KOM	20
107	STARTER MEKI ZA MOTOR DO 15KW XFR 1015	KOM	1
108	RAM MONTAŽNI 6511 ELEMENT ZA DOZNU Ø 60mm	KOM	20
109	RAM MONTAŽNI 6512 ELEMENTA ZA DOZNU Ø 60mm	KOM	20
110	RAM MONTAŽNI 6513 ELEMENTA ZA DOZNU M3	KOM	20
111	RAM MONTAŽNI 6514 ELEMENTA ZA DOZNU M4	KOM	20
112	RAM MONTAŽNI 6515 ELEMENATA ZA DOZNU M5	KOM	20
113	RAM MONTAŽNI 6517 ELEMENATA ZA DOZNU M7	KOM	20
114	MEHANIČKA ZAŠTITA ZA GROM.SPUST 25X4 L=1500mm	KOM	40
115	NGO 24 POTPORA ZA KR.VOD B JUS N.B4.922P	KOM	20
116	NGO 75 POTPORA SA TIPLOM P-T, L-80	KOM	20
117	NGO12 KUTIJA MERNOG SPOJA	KOM	20
118	NGO36 POTPORA ZA KROV.VOD C 120	KOM	30

5
N
Bm


119	NGO36 POTPORA ZA KROVNI VOD C 10X120 O	KOM	30
120	NGO52 UKRSNI KOMAD 60X60 TRAKA-TRAKA	KOM	300
121	NGO17 OBUJMICE ZA CEV 2"ZA TRAK.VOD	KOM	50
122	NGO 8 STEZALJKA ZA OLUK ZA TRAKU	KOM	50
123	UZEMLJIVAČ CEVNI NGO 56 2"X2M	KOM	20
124	NGO56 CEVNI UZEMLJ. 2000/2,5	KOM	10
125	NGO79 POTP.ZA VODOVE SA BET.KOCKOM PSK	KOM	30
126	NGO15 OBUJMICA ZA OLUK A120	KOM	20
127	BROJAČ UDARA GROMA SLSC	KOM	2
128	OBUJMICA ZA CEVNI UZEMLJIVAČ 2,5"	KOM	20
129	NATIKAČ 10A 250V DVOP.PORCEL.SA KON.UZEM	KOM	10
130	SPREJ ODVIJAČ EKEKOLOŠKI 200ML GEACHEM	KOM	10
131	Razvodni orman dimen. 400X400x200mm za ugradnju na zid, od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom, stepena zaštite IP 66, sa vratima,sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.	KOM	1
132	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 500X500X200mm	KOM	1
133	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 600X400X200mm	KOM	1
134	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 250X250X180mm	KOM	1
135	ODVODNIK PRENAPONA PROTEC KLASA C, TN-C, 255VAC, 25KA, KOMPLET	KOM	1
136	ODVODNIK PRENAPONA KLASA C, TN-C, 255VAC, 20KA, KOMPLET	KOM	1
137	PAPUČICA KABL.ZA GNJEČ.AL,CU 25/8	KOM	20
138	PAPUČICA ZA GNJEČENJE 16mm ² /M10	KOM	20
139	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8-2,5mm ²	KOM	20
140	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8-4mm ²	KOM	20
141	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOVANJE 10-35mm ²	KOM	20
142	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOV. 10-50mm ²	KOM	20
143	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-50mm ²	KOM	20
144	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-70mm ²	KOM	20
145	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-95mm ²	KOM	20
146	PAPUČICA KABL.OKASTA ZA PRES.6-10mm ²	KOM	30
147	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA PRES. 8- 25mm ²	KOM	30
148	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA PRES. 8-6mm ²	KOM	30
149	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL.4-6mm ²	KOM	30
150	PAPUČ. KABL. VILJ. IZOL. 5-6mm ²	KOM	30
151	PAPUČICA KABLOVSKA CU 10mm/M8	KOM	30
152	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00-63A	KOM	3
153	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 80A	KOM	3
154	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 16A	KOM	3
155	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 250A	KOM	3
156	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 63A	KOM	3
157	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 35A	KOM	3

158	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 50A	KOM	3
159	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT 00 125A	KOM	3
160	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 100A	KOM	3
161	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT 00 50A	KOM	10
162	PATRON NOŽASTIH OSIGURAČA NVT 00 35A	KOM	10
163	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 10A	KOM	100
164	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 16A	KOM	100
165	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 50A	KOM	10
166	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 6A	KOM	10
167	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 25A	KOM	100
168	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 20A	KOM	300
169	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 63A	KOM	10
170	POSTOLJE NOŽASTOG OSIG. NVP1/3 250A	KOM	3
171	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/3 160A	KOM	3
172	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 00/3 125A	KOM	3
173	RUČICA ZA VAĐENJE NOŽASTIH OSIGURAČA	KOM	1
174	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 35A	KOM	50
175	OSIGURAČ FRA 16-16A	KOM	10
176	OSIGURAČ FRA 16-10A	KOM	10
177	PLOČA PERTINAKS 1,5mm	m ²	10
178	PERTINAKS PLOČA 2mm	m ²	2
179	PERTINAKS PLOČA 5mm	m ²	2
180	PLETENICA BAKARNA 25mm ² 300mm M8	KOM	20
181	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI Ø 78mm	KOM	500
182	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI 100X100mm	KOM	100
183	POKLOPAC SKLOPKE 2M ALING CONEL ILI ODG.	KOM	20
184	POTPORA KROVNA ZA SLEMENJ.A 280X120mm	KOM	30
185	MODUL PRAZAN 6500.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆI	KOM	20
186	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 B 6000A	KOM	50
187	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 C 6000A	KOM	30
188	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 B 6000A	KOM	100
189	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 C 6000A	KOM	20
190	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.20A MC32 B 6000A	KOM	20
191	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 B 6000A	KOM	10
192	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 C 6000A	KOM	20
193	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.32A MC32 C 6000A	KOM	10
194	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/1 160A	KOM	3
195	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 B 6000A	KOM	10
196	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 C 6000A	KOM	10
197	PREKIDAČ AUTOMATSKI 63A MC 32 C 6000A	KOM	10

198	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 100A C 6000	KOM	10
199	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 80A C 6000	KOM	10
200	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 25A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.	KOM	1
201	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 32A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.	KOM	1
202	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 40A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.	KOM	1
203	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 50A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.	KOM	1
204	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 63A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.	KOM	1
205	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 80A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.	KOM	1
206	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 100A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.	KOM	1
207	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 125A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.	KOM	1
208	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 160A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.	KOM	1
209	PREKIDAČ BOJLERSKI ZA U ZID 16A,250V	KOM	2
210	SKLOPKA JEDNOP.10A 1M 655.0 ALING CONEL ILI ODG.	KOM	5
211	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 1M 6551.0 BEZ POKLOPCA ALING CONEL ILI ODG.	KOM	5
212	SKLOPKA JEDNOP.10A 2M 6552.0 ALING CONEL ILI ODG.	KOM	5
213	SKLOPKA JEDNOP.16A 1M 669.0 ALING CONEL ILI ODG.	KOM	5
214	SKLOPKA JEDNOPOLNA 16A 1M 6851 BEZ POKLOPCA ALING CONEL ILI ODG.	KOM	5
215	SKLOPKA NAIZM.10A 1M 657.0 ALING CONEL ILI ODG.	KOM	5
216	SKLOPKA NAIZM.10A 2M 6572.0 ALING CONEL ILI ODG.	KOM	5
217	SKLOPKA UNAKR.10A 2M 658.0 ALING CONEL ILI ODG.	KOM	5
218	prihvatnik interfonski elektromagnetni	KOM	1
219	PRIKLJUČNICA TROPOLNA 16A 380V za u zid sa kontaktom za uzemljenje i porcelanskim uloškom	KOM	10
220	PRIKLJUČNICA TROPOLNA 16A 380V za na zid sa kontaktom za uzemljenje i zaštitom od prskajuće vode	KOM	5
221	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA SILUMINSKA 250V za u zid sa kontaktom za uzemljenje i porcelanskim uloškom	KOM	5
222	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA DUPLA 10/16A 250V za u zid sa kontaktom za uzemljenje i bakelitnim uloškom	KOM	5
223	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V OG DUPLA	KOM	5
224	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V OG	KOM	3
225	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V za u zid sa kontaktom za uzemljenje i porcelanskim uloškom	KOM	3

226	PRIKLJUČNICA TROPOLNA SILUMINSKA 380V za na zid sa kontaktom za uzemljenje i zaštitom od prskajuće vode	KOM	3
227	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 16A/250V sa zaštitnim kontaktom, bela, Aling Conel ili odgovarajuće	KOM	3
228	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 16A/250V sa zaštitnim kontaktom, crvena, Aling Conel ili odgovarajuće	KOM	3
229	PRIKLJUČNICA PRENOSNA SA 5 GNEZDA, min DUŽINE 5m, BELI, SA PREKIDAČEM I ZAŠTITOM OD DODIRA	KOM	3
230	Priključnica sa 6 utičnica (6 priključnih gnezda), bez kabla, aluminijumsko kućište, metalni nosači za RACK orman	KOM	3
231	PRIKLJUČNICA TELEFONSKA OBIČNA	KOM	3
232	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V prenosna sa gumenom zaštitnom navlakom sa kontaktom za uzemljenje	KOM	3
233	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko gnezda 10/16A, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, CRNO aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spoljni plastični delovi od ABS plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samogasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije	KOM	5
234	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko gnezda 10/16A, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, CRVENO aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spoljni plastični delovi od ABS plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samogasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije	KOM	5
235	KUTIJA RAZVODNA 81X81mm IP 54	KOM	5
236	Razvodni orman dimen. 300X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 56 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.	KOM	1
237	Razvodni orman dimen. 400X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 56 sa vratima i mogućnošću zaključavanja.	KOM	1
238	Razvodni orman dimen. 400X300x250mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 56 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.	KOM	1
239	Razvodni orman dimen. 600X500x200mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 56 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.	KOM	1
240	RELE BIMETALNO 0,95-1,6 A	KOM	2
241	RELE BIMETALNO 1,5-2,6 A	KOM	1
242	RELE BIMETALNO 2,4-4,0 A	KOM	1

243	RELE BIMETALNO 3,8-6,0 A	KOM	1
244	RELE BIMETALNO 5,5-8 A	KOM	1
245	RELE BIMETALNO 6-12 A	KOM	1
246	RELE IMPULSNI	KOM	1
247	RELE VREMENSKI TRE 1400 220V AC	KOM	1
248	SABIRNICA ZA NULU SA 20 PRIKLJUČAKA NEIZOLOVANA	KOM	5
249	SABIRNICA ZA ZEMLJU SA 20 PRIKLJUČAKA NEIZOLOVANA	KOM	5
250	SKLOPKA GREB.TROP. SA NULTIM POLOŽAJEM 4G-200-53U	KOM	1
251	SKLOPKA GREB.TROP.SA NULTIM POLOŽAJEM GS 100-53U	KOM	1
252	SKLOPKA GREB.TROP.SA NULTIM POLOŽAJEM GS 16-53 U	KOM	1
253	SKLOPKA GREBENASTA TROPOLNA GS-40-10U	KOM	1
254	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 25-10 U	KOM	1
255	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 63-10 U	KOM	1
256	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 250V ZA U ZID	KOM	5
257	SKLOPKA NAIZM.10A,250V U ZID	KOM	10
258	SKLOPKA NAIZMENENIČNA 10A 250V ZA NA ZID	KOM	10
259	SKLOPKA UNAKRSNA 10A 250V ZA NA ZID	KOM	10
260	SKLOPKA ZA KUPATILO 3X16A,250V SA IND.HORZ	KOM	5
261	SKLOPKA ZA KUPATILO 3X16A,250V SA IND.VERT	KOM	5
262	SKLOPKA SERIJSKA 10A,250V ZA U ZID	KOM	5
263	SKLOPKA TROPOLNA TERETNA 160A 1-0-2	KOM	1
264	SKLOPKA VAZDUŠNA MC5-13 13BAR"E"	KOM	2
265	SKLOPKA VAZDUŠNA MCS 4 ,5-22 BARA	KOM	2
266	SPREJ WD 40 200ML	KOM	2
267	SPREJ ZA KONTAKTE 300 ML.	KOM	2
268	ŠINA RAZ.ZA AUT. PREK.MC32 25mm ² RT25	KOM	5
269	ŠINA ZA NOŠENJE AUTOMATSKIH OSIGURAČA	KOM	5
270	ŠINA ZA NOŠENJE VS KLEMA	KOM	5
271	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUT.PREKID.NAD	KOM	1
272	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUTOM.PREK. UGR	KOM	1
273	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK. UGR.	KOM	1
274	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK.NADG.	KOM	1
275	TABLA ELEKTROINST. ZA 36 AUT.PREK. UGR.	KOM	1
276	TABLA ELEKTROINST. ZA 8 AUT.PREKID.NAD	KOM	1
277	TABLA EL.INST.ZA 8 AUTOM.PREKID. UGRADNA	KOM	1
278	TABLA ELEKTROINS. 36 AUTOPREKIDAČA NADGR	KOM	1
279	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 1M ALING CONEL ILI ODG.	KOM	2
280	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 2M ALING CONEL ILI ODG.	KOM	2




281	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 1M ALING CONEL ILI ODG.	KOM	2
282	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 2M ALING CONEL ILI ODG.	KOM	2
283	TASTER ZA NA ZID ZA OTVARANJE VRATA	KOM	2
284	TASTER ZA SVETLO 10A 250V ZA U ZID	KOM	10
285	TRAKA IZOLACIONA PVC ŠIRINE 50mm min dužine 20m	KOM	30
286	TRAKA IZOLACIONA PVC ŠIRINE 19mm min dužine 20m	KOM	20
287	TRAKA PERFORIRANA 15X1X2000mm Ø 6mm	KOM	15
288	TRAKA PERFORIRANA 20X1,5X2000mm Ø 6mm	KOM	15
289	TRAKA POCINK.FEZN 20X3mm	kg	10
290	TRAKA POCINKOVANA FEZN 25X4mm	kg	10
291	TRAKA POCINKOVANA PERFORIRANA 0,5X17mmX10M	KOM	5
292	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 200VA	KOM	2
293	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 300VA	KOM	1
294	TRANSFORM.ZA NN.HAL.SIJ.230/12V OTV.75W	KOM	2
295	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-20W	KOM	2
296	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-50W	KOM	2
297	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=500MA	KOM	5
298	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 40A ID=500MA	KOM	10
299	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 63A ID=500MA	KOM	5
300	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=30MA	KOM	2
301	UREDJAJ DIF.STR.2-POLNI 25A ID=500MA	KOM	2
302	UTIKAČ DVOP.GUM.10/16A 250V SA KONT.UZEM	KOM	3
303	UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO 10/16A 250V "L"	KOM	5
304	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5 X 32A PRENOSNI IP44	KOM	5
305	UTIKAČ TROPOLNI 16A 380V L IZVEDBA	KOM	5
306	UTIKAČ UTO-UKO PETOPOLNI 5X16A IP44	KOM	2
307	RELE 901 ZA ELEKTROMEHANIČKU BRAVU	KOM	2
308	AUTOMAT STEPENIŠNI 16A/250V 3000W	KOM	2
309	UVODNIK KABLOVSKI GUMENI PG16	KOM	10
310	VEZICA 200X4.8 mm	KOM	450
311	VEZICA 160X2,5mm	KOM	450
312	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A NA ZID IP44	KOM	2
313	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A NA ZID IP44	KOM	2
314	VEZICA 250X5mm	KOM	500
315	VEZICA KABLOVSKA 100X2,5	KOM	500
316	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL. 6-4mm ²	KOM	100
317	PNK RAVNA SPOJNICA 160mm	KOM	20
318	NOSAČ KABLOVA PERFORIR.PNK-160/50/2000mm	KOM	10
319	KONVERTOR ZA SIJALIČNO GRLO E40-E27	KOM	5
320	OSIGURAČ STAKLENI F 10 A 6,3X32mm	KOM	10
321	NOSAČ KABLOVA PERFOR. PNK-100/50/2000mm	KOM	25



322	Prolazni konektor rasvete 1-2,5mm ² /0,5-2,5mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE/CAGE CLAMP. Instalaciona strana sa prihvatom provodnika punog preseka 1 x 1...2,5mm ² , strana rasvete za prihvatanje licnog provodnika 0,5...2,5mm ²	KOM	200
323	Prolazni konektor rasvete 2x1-2,5mm ² /0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE/CAGE CLAMP. Instalaciona strana sa prihvatom provodnika punog preseka 2 x 1-2,5mm ² , strana rasvete za prihvatanje licnog provodnika 0,5-2,5mm ²	KOM	200
324	Konektor sa polugom 2x0,2-4mm ² , za pun i licni presek kabla 2x0,2...4mm ² 450V/4kV/32A. Dimenzije 8,3x18,6x13,1mm.	KOM	500
325	Konektor sa polugom 3x0,2-4mm ² , za pun i licni presek kabla 3x0,2...4mm ² 450V/4kV/32A. Dimenzije 8,3x18,6x18,7mm.	KOM	400
326	Konektor sa polugom 5x0,2-4mm ² , za pun i licni presek kabla 5x0,2...4mm ² 450V/4kV/32A. Dimenzije 8,3x18,6x29,9mm.	KOM	300
327	Kompakt konektor za spajanje 2x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Dve priključne tačke za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.	KOM	500
328	Kompakt konektor za spajanje 3x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Tri priključne tačke za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.	KOM	500
329	Kompakt konektor za spajanje 4x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Četiri priključne tačke za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.	KOM	300
330	Kompakt konektor za spajanje 5x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Pet priključnih tačaka za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.	KOM	300
331	Kompakt konektor za spajanje 8x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Osam priključnih tačaka za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.	KOM	150
332	Prenosna priključnica sa strujnom zaštitom i 8 utičnih mesta, 2xUSB punjača i prekidačem. Maksimalni dozvoljeni ulazni napon 275V 50Hz. Strujna zaštita Uoc-4kV za L-N, L/N-PE; Up-2,2kV za L-N, L/N-PE, klasa zaštite 3, dozvoljeni ulazni napon IT opreme 100-240V 50Hz. USB izlazni jednosmerni napon 5V/2,1A sa strujnom zaštitom. Dužina priključnog kabla PP/J 3x1,5mm ² min 2,5m	KOM	10



333	Prenosna priključnica sa 6 utičnih mesta, stepen zaštite IP44. Priključni kabl H07RN-F3 3G1,5mm ² /2m 250V/16A 50Hz max. 3680W. Kućište izrađeno od visoko kvalitetne plastike za teške uslove rada klase IK10.	KOM	
334	Prenosna priključnica sa strujnom zaštitom 6 utičnih mesta, 2xUSB punjača, 2xRJ45 lan prolazna konekcija, 2xRJ11 telefonska konekcija i prekidačem. Maksimalni dozvoljeni ulazni napon 250V/16 50Hz, max. 3680W. Strujna zaštita Uoc-6kV za L-N, L/N-PE; Up-2kV za L-N, L/N-PE, klasa zaštite 3, dozvoljeni ulazni napon IT opreme 100-250V 50Hz. USB izlazni jednosmerni napon 5V/1000mA. Dužina priključnog kabla PP/J 3x1,5mm ² , 2,5met.	KOM	10
335	Gromobranska hvataljka sa ranim startom, vreme prednjačenja $\Delta t=40\mu s$, prohromski vrh dužine 600 mm $\varnothing 18\pm 0,5$. Telo gromobrana vodootporno napravljeno od nerđajućeg čelika 304L, visokonaponski blok gromobrana treba da učestvuje sa vrhom gromobrana prilikom pražnjenja. Visoko naponski blok izgrađen od nerđajućeg čelika. Nosač gromobrana prohromska cev 1" dužine 1200mm, uz gromobran dostaviti tablicu visoki napon, prohromski ukrsni kabl, pocinkovani reducir 6/4" (opciono 2") sa brojačem udara groma.	KOM	1
336	Gromobranska hvataljka sa ranim startom, vreme prednjačenja $\Delta t=60\mu s$, prohromski vrh dužine 600 mm $\varnothing 18\pm 0,5$. Telo gromobrana vodootporno napravljeno od nerđajućeg čelika 304L, visokonaponski blok gromobrana treba da učestvuje sa vrhom gromobrana prilikom pražnjenja. Visoko naponski blok izgrađen od nerđajućeg čelika. Nosač gromobrana prohromska cev 1" dužine 1200mm, uz gromobran dostaviti tablicu visoki napon, prohromski ukrsni kabl, pocinkovani reducir 6/4" (opciono 2") sa brojačem udara groma.	KOM	1
337	Gromobranska hvataljka sa ranim startom, vreme prednjačenja $\Delta t=90\mu s$, prohromski vrh dužine 600 mm $\varnothing 18\pm 0,5$. Telo gromobrana vodootporno napravljeno od nerđajućeg čelika 304L, visokonaponski blok gromobrana treba da učestvuje sa vrhom gromobrana prilikom pražnjenja. Visoko naponski blok izgrađen od nerđajućeg čelika. Nosač gromobrana prohromska cev 1" dužine 1200mm, uz gromobran dostaviti tablicu visoki napon, prohromski ukrsni kabl, pocinkovani reducir 6/4" (opciono 2") sa brojačem udara groma.	KOM	1
Проводници енергетски инсталациони			
338	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X1,5mm ²	m	10
339	PROVODNIK ENERG. INST.P/F 4mm ² CRNI	m	10
340	PROVODNIK ENERG. INST. P/F 6mm ² PLAVI	m	10
341	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 4mm ² ŽUTO-ZELEN	m	10
342	PROVODNIK ENERG.INST.S/F 1,5mm ² PLAVI	m	30
343	PROVODNIK ENEG. INST S/F 2,5mm ² BRAON	m	30
344	PROVODNIK ENERG.INST.S/F 4mm ² CRNI	m	30
345	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X1,5mm ²	m	50



346	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X1,5mm ²	m	50
347	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X6mm ²	m	10
348	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X2,5mm ²	m	50
349	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X2,5mm ²	m	40
350	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X4mm ²	m	30
351	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X10mm ²	m	20
352	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X16mm ²	m	20
353	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X1,5mm ²	m	20
354	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X0,75mm ²	m	20
355	PROVODNIK ENERG.INST.P 4mm ² CRNI	m	20
356	PROVODNIK ENERG.INST.P 10mm ² CRNI	m	20
357	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X1,5mm ²	m	20
358	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X2,5mm ²	m	20
359	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10mm ² CRNI	m	10
360	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X2,5mm ²	m	300
361	PROVODNIK ENERG.INSTAL. GG/J 3X1,5mm ²	m	10
362	PROVODNIK ENERG.INST. P 2,5mm ² CRNI	m	10
363	PROVODNIK ENERG.INST.P 6mm ² CRNI	m	10
364	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X6mm ²	m	10
365	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X1,5mm ²	m	300
366	PROVODNIK ENERG.INST.PPY 5X2,5mm ²	m	50
367	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X4mm ²	m	10
368	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5mm ² Ž.-ZEL.	m	50
369	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6mm ² ŽUTO ZELEN	m	10
370	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5mm ² CRNI	m	10
371	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6mm ² CRNI	m	10
372	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 16 mm ² , Ž.-ZEL.	m	10
373	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 25 mm ² Ž.-ZEL.	m	30
374	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 3X1,5mm ²	m	10
375	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X1,5mm ²	m	50
376	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X2,5mm ²	m	50
377	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X4mm ²	m	20
378	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI NHXHX 3x2,5mm ²	m	20
379	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI NHXHX 5x2,5 mm ²	m	20
380	PROVODNIK ENERG.INS.N2XH 3X1,5mm ² BEZ HA	m	20
381	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 3x2,5mm ²	m	20
382	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 4x1,5mm ²	m	20
383	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x1,5mm ²	m	20
384	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x2,5mm ²	m	50
385	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x4mm ²	m	10
386	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x6mm ²	m	10
387	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10mm ² Ž-ZELENI	m	10
388	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 16mm ² Ž.-ZELENI	m	10



389	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x16mm ²	m	10
390	HALOGENFRI KANALICE 60x40 mm	m	5
391	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x 6mm ²	m	20
392	PROVODNIK ENERG.INST. GG/J 5X2,5 mm ²	m	20
393	PROVODNIK ENERG.INST.GG/J 3X2,5 mm ²	m	20
394	ENERGETSKI KABL PPOO 4X25 mm ²	m	50
395	ENERGETSKI KABL PPOO 4X35 mm ²	m	20
396	ENERGETSKI KABL PPOO 4X50 mm ²	m	20
397	ENERGETSKI KABL PPOO 4X70 mm ²	m	20
398	ENERGETSKI KABL PPOO 4X95 mm ²	m	20
Потрошни материјал за одржавање термоакумулационих пећи			
399	VENTILATOR SA MOTOROM LEVI ZA TA PEĆ	KOM	5
400	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 660W MAGNOHROM	KOM	5
401	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1166W MAGNOHROM	KOM	3
402	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 833W MAGNOHROM	KOM	3
403	PREKIDAČ ZA KVARCNU PEĆ	KOM	5
404	VENTILATOR SA MOT DESNI ZA TA PEĆ MAGNOHROM, ELIND	KOM	2
405	TERMOSTAT ZA TA PEĆ SOBNI	KOM	2
406	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 833W MAGNOHROM	KOM	2
407	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 2250W ELIND	KOM	2
408	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W MAGNOHROM	KOM	2
409	GREJAČ ZA TA CEVASTI 1666W MAGNOHROM	KOM	2
410	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W MAGNOHROM	KOM	2
411	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W MAGNOHROM	KOM	2
412	GREJAČ ZA TA PEĆI CEVASTI 1250W	KOM	2
413	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1666W CER ČAČAK	KOM	2
414	GRIF ZA TERMOSTAT TA PEĆI MAGNOHROM	KOM	5
415	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1333W MAGNOHROM	KOM	3
416	VENTILATOR SA MOT.LEVI ZA TA PEĆ CER	KOM	3
417	VENTILATOR SA MOT.DESNI ZA TA PEĆ CER	KOM	3
418	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1333W MAGNOHROM	KOM	3
419	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W MAGNOHROM	KOM	3
420	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 1750W MAGNOHROM	KOM	3
421	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W CER.	KOM	2
422	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W CER.	KOM	2
423	TERMOSTAT ZA TA PEĆ MONOF.20-230°C	KOM	2
424	GREJAČ ZA TA PEĆ ŠAMOTNI 2000W ELIND	KOM	2
425	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI ZAŠTITNI	KOM	1
426	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W CER	KOM	1
427	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. TROREDNA	KOM	2
428	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA.	KOM	2

	PETOREDNA		
429	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI 20-230°C RADNI	KOM	2
430	MOTOR VENTILATORA DESNI ZA TA PEĆ MAGNOHROM, ELIND	KOM	5
431	MOTOR VENTILATORA LEVI ZA TA PEĆ MAGNOHROM, ELIND	KOM	5
432	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEĆ	KOM	5
433	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEĆ	KOM	5
434	KOMPLET GUMICEZA VENTILATOR TA PEĆI	KOM	5
435	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W ELIND	KOM	2
399	VENTILATOR SA MOTOROM LEVI ZA TA PEĆ	KOM	5
400	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 660W MAGNOHROM	KOM	5
401	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1166W MAGNOHROM	KOM	3
402	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 833W MAGNOHROM	KOM	3
403	PREKIDAČ ZA KVARCNU PEĆ	KOM	5
404	VENTILATOR SA MOT DESNI ZA TA PEĆ MAGNOHROM, ELIND	KOM	2
405	TERMOSTAT ZA TA PEĆ SOBNI	KOM	2
406	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 833W MAGNOHROM	KOM	2
407	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 2250W ELIND	KOM	2
408	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W MAGNOHROM	KOM	2
409	GREJAČ ZA TA CEVASTI 1666W MAGNOHROM	KOM	2
410	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W MAGNOHROM	KOM	2
411	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W MAGNOHROM	KOM	2
412	GREJAČ ZA TA PEĆI CEVASTI 1250W	KOM	2
413	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1666W CER ČAČAK	KOM	2
414	GRIF ZA TERMOSTAT TA PEĆI MAGNOHROM	KOM	5
415	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1333W MAGNOHROM	KOM	3
416	VENTILATOR SA MOT.LEVI ZA TA PEĆ CER	KOM	3
417	VENTILATOR SA MOT.DESNI ZA TA PEĆ CER	KOM	3
418	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1333W MAGNOHROM	KOM	3
419	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W MAGNOHROM	KOM	3
420	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 1750W MAGNOHROM	KOM	3
421	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W CER.	KOM	2
422	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W CER.	KOM	2
423	TERMOSTAT ZA TA PEĆ MONOF.20-230°C	KOM	2
424	GREJAČ ZA TA PEĆ ŠAMOTNI 2000W ELIND	KOM	2
425	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI ZAŠTITNI	KOM	1
426	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W CER	KOM	1
427	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. TROREDNA	KOM	2
428	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. PETOREDNA	KOM	2

429	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI 20-230°C RADNI	KOM	2
430	MOTOR VENTILATORA DESNI ZA TA PEĆ MAGNOHROM, ELIND	KOM	5
431	MOTOR VENTILATORA LEVI ZA TA PEĆ MAGNOHROM, ELIND	KOM	5
432	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEĆ	KOM	5
433	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEĆ	KOM	5
434	KOMPLET GUMICEZA VENTILATOR TA PEĆI	KOM	5
435	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W ELIND	KOM	2
Потрошни материјал за одржавање бојлера			
436	TERMOSTAT ZA BOJL.RADNI SA KAPILAR.95°	KOM	3
437	TERMOSTAT ŠIPKASTI ZA GREJAČ ZA BOJLER SA NAVOJEM Ø5/4"	KOM	1
438	TERMOSTAT ZA BOJL.SIGURN. 10-115°C	KOM	3
439	TERMOSTAT ZA BOJL.RADNI SA KAPILAR.95°	KOM	2
440	TERMOSTAT ZA BOJL.SIG. 16A,250V, 85°C/115-10°	KOM	2
441	TERMOSTAT ZA BOJL.ŠTAPNI TIP DT 127B/METALFLEKS 85°C 16A, 250V	KOM	2
442	TERMOSTAT ZA BOJL.REGULACIONI 77/15 KT-METALFLEKS	KOM	2
443	TERMIČKI OSIGURAČ SA ŽICOM (ZA BOJLER“MK“)	KOM	2
444	GREJAČ ZA VERTIKALNI BOJLER ARISTON, 2000W	KOM	2
445	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI BOJLER MAGNOHROM, 10l NISKOMONTAŽNI, 2000W	KOM	1
446	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI BOJLER MAGNOHROM, 5l NISKOMONTAŽNI, 2000W	KOM	2
447	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA VERTIKALNI BOJLER MAGNOHROM, 2000W	KOM	2
448	GREJAČ ZA PROTOČNI BOJLER GORENJE NT, 10l, 2000W	KOM	2
GREJNI KABLOVI I PRATEĆI INSTALACIONI MATERIJAL			
449	GREJNI KABL 20W/m, sa UV zaštitom, grejanje oluka, slivnika, krovova i vertikalna, snaga 20W/m, napajanje 230V ~ 50/60 Hz, minimalna instalaciona temperatura -5 °C, maksimalna radna temperatura +95°C, spoljne dimenzije kabla ~ 5 x 7 mm, napojni kabl (1x4mm, 3x1,5 mm ² ili 3x2,5 mm ² , gumeni spoljni omotač), dvožilni sa zaštitnim opletom, jednostrano napajanje, izolacija XLPE, otporan na toplotu i UV zračenje, tolerancija izlazne snage +5% / -10%, minimalni radijus savijanja 3,5 D, stepen zaštite IPX7, sertifikati ISO 9001 IQNET, PCBC, ostali sertifikati B, GOST-R, CE.	m	100
450	GREJNI KABL 25W/m, za grejanje staza, stepeništa, rampi i terasa, snaga 25W/m, napajanje 230V ~ 50/60 Hz, minimalna instalaciona temperatura -5 °C, maksimalna radna temperatura +80°C, spoljne dimenzije kabla ~ 5 x 7 mm, napojni kabl (1x2,5mm, 3x1 mm ² ili 3x1,5mm ² ili 3x2,5 mm ² , gumeni spoljni	m	50



	omotač), dvožilni sa zaštitnim opletom, jednostrano napajan, izolacija XLPE, PVC otporan na temperaturu, tolerancija izlazne snage +5% / -10%, minimalni radijus savijanja 3,5 D, stepen zaštite IPX7, sertifikati ISO 9001 IQNET, PCBC, ostali sertifikati B, GOST-R ,CE.		
451	GREJNI KABL 10W/m, za grejanje cevi i cevovoda, snaga 10W/m, napajanje 230V ~ 50/60 Hz, minimalna instalaciona temperatura -5 °C, maksimalna radna temperatura +80°C, spoljne dimenzije kabla ~ 5 x 7 mm, napojni kabl ((1x2,5mm ² , 3x1 mm ² ili 3x1,5mm ² ili 3x2,5 mm ²), dvožilni sa zaštitnim opletom, jednostrano napajan, izolacija XLPE, PVC otporan na temperaturu, tolerancija izlazne snage +5% / -10%, minimalni radijus savijanja 3,5 D, stepen zaštite IPX7, sertifikati ISO 9001 IQNET, PCBC, ostali sertifikati B, GOST-R ,CE.	m	50
452	Odstojnik za vertikale pakovanje 25kom	kom	10
453	Instalaciona traka L=10m, d=1mm, raster 3cm, pocinkovana	kom	5
454	Čelično uže za vertikale l=10m	kom	10
455	Samolepiva ALU traka 25m/50mm	kom	10
456	Termostat sa sondom temperature i sondom vlage, Temperaturni opseg: 0/+5°C, Izlaz: 3 X 16 A , Regulacija: 0,3K, Temperaturni opseg: 0/+5°C, Temperatura ambijenta: 0/+50°C, Vlažnost ambijenta: 10-95% , Stepen zaštite: IP 20, Dimenzije H/W/D: 90/156/45 mm, Tip senzora: ETOR-55	kom	2



4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, као и додатне услове, сагласно члану 76. Закона, наведене овом конкурсном документацијом:

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

4.1.1 Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
4. да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

4.2.1 Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона:

1. Да понуђена добра из одељка 3. конкурсне документације задовољавају захтеване техничке карактеристике.

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right corner of the page.

4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.3.1 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, ПРАВНО ЛИЦЕ као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.**
- 2. Извода из казнене евиденције, односно уверења Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превар.** Напомена: Уколико уверења Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је, поред уверења Основног суда, доставити и **УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;

Извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Докази из ове тачке не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

- 3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.**
Докази не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.
- 4. Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из поддељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.**

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ПРАВНО ЛИЦЕ КАО ПОНУЂАЧ
доказује достављањем следећих доказа:

1. Да понуђена добра из одељка 3. конкурсне документације задовољавају захтеване техничке карактеристике:

- **За Партију 1. Расвета**, за ставке из техничке спецификације под редним бројевима: 25, 61, 63, 74-85, 94, 107, 115, 116, 136, 155 и 156, понуђач је у обавези да достави каталог или други документ (декларација са паковања, одштампана страница са интернета и сл.) у коме се може проверити да материјал испуњава све захтеване техничке карактеристике (понуђач је обавезан да означи позицију понуђеног артикла из Обрасца понуде на који се достављени документ односи).

- **За Партију 2. Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови:**

- за ставке из техничке спецификације под редним бројевима: 3-8 и 324-331 понуђач је у обавези да достави Потврду о усаглашености, издату од стране домаћег сертификационог тела (понуђач је обавезан да означи позицију понуђеног артикла из Обрасца понуде на који се достављени документ односи).

- за ставке из техничке спецификације под редним бројевима: 90, 107, 229, 230, 233, 234, 332-337, 449-451 и 456, понуђач је у обавези да достави каталог или други документ (декларација са паковања, одштампана страница са интернета и сл.) у коме се може проверити да материјал испуњава све захтеване техничке карактеристике (понуђач је обавезан да означи позицију понуђеног артикла из Обрасца понуде на који се достављени документ односи).

За сва добра купац може накнадно тражити од Понуђача каталоге, сертификате и потврде о усаглашености као додатно појашњење за стручну оцену понуда.

4.3.2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ

Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, предузетник, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра, као доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

4. Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из одељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и

потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.



Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ПРЕДУЗЕТНИК КАО ПОНУЂАЧ доказује достављањем следећих доказа:

1. Да понуђена добра из одељка 3. конкурсне документације задовољавају захтеване техничке карактеристике:

- **За Партију 1. Расвета**, за ставке из техничке спецификације под редним бројевима: 25, 61, 63, 74-85, 94, 107, 115, 116, 136, 155 i 156, понуђач је у обавези да достави каталог или други документ (декларација са паковања, одштампана страница са интернета и сл.) у коме се може проверити да материјал испуњава све захтеване техничке карактеристике (понуђач је обавезан да означи позицију понуђеног артикла из Обрасца понуде на који се достављени документ односи).

- **За Партију 2. Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови:**

- за ставке из техничке спецификације под редним бројевима: 3-8 и 324-331 понуђач је у обавези да достави Потврду о усаглашености, издату од стране домаћег сертификационог тела (понуђач је обавезан да означи позицију понуђеног артикла из Обрасца понуде на који се достављени документ односи).

- за ставке из техничке спецификације под редним бројевима: 90, 107, 229, 230, 233, 234, 332-337, 449-451 и 456, понуђач је у обавези да достави каталог или други документ (декларација са паковања, одштампана страница са интернета и сл.) у коме се може проверити да материјал испуњава све захтеване техничке карактеристике (понуђач је обавезан да означи позицију понуђеног артикла из Обрасца понуде на који се достављени документ односи).

За сва добра купац може накнадно тражити од Понуђача каталоге, сертификате и потврде о усаглашености као додатно појашњење за стручну оцену понуда.

4.3.3 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ


Испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона, за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице, као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

2. Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.



3. Изјаве понуђача, односно сваког члана групе понуђача, односно подизвођача, из Одељка 4.4 Конкурсне документације - попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача.

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КАО ПОНУЂАЧ доказује достављањем следећих доказа:

1. Да понуђена добра из одељка 3. конкурсне документације задовољавају захтеване техничке карактеристике:

- **За Партију 1. Расвета**, за ставке из техничке спецификације под редним бројевима: 25, 61, 63, 74-85, 94, 107, 115, 116, 136, 155 i 156, понуђач је у обавези да достави каталог или други документ (декларација са паковања, одштампана страница са интернета и сл.) у коме се може проверити да материјал испуњава све захтеване техничке карактеристике (понуђач је обавезан да означи позицију понуђеног артикла из Обрасца понуде на који се достављени документ односи).

- **За Партију 2. Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови:**

- за ставке из техничке спецификације под редним бројевима: 3-8 и 324-331 понуђач је у обавези да достави Потврду о усаглашености, издату од стране домаћег сертификационог тела (понуђач је обавезан да означи позицију понуђеног артикла из Обрасца понуде на који се достављени документ односи).

- за ставке из техничке спецификације под редним бројевима: 90, 107, 229, 230, 233, 234, 332-337, 449-451 и 456, понуђач је у обавези да достави каталог или други документ (декларација са паковања, одштампана страница са интернета и сл.) у коме се може проверити да материјал испуњава све захтеване техничке карактеристике (понуђач је обавезан да означи позицију понуђеног артикла из Обрасца понуде на који се достављени документ односи).

За сва добра купац може накнадно тражити од Понуђача каталоге, сертификате и потврде о усаглашености као додатно појашњење за стручну оцену понуда.


4.3.4 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и Изјаву из одељка 4.4 конкурсне документације, односно понуђач је дужан да за подизвођаче

- **правна лица** достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1 подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **предузетнике** достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2 подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **физичка лица** достави доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3 подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

4.3.5 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и Изјаву из одељка 4.4 конкурсне документације, а додатне услове испуњавају заједно, што доказује достављањем

- **за правно лице као члана групе понуђача**, доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.1 подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за предузетника као члана групе понуђача**, доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.2 подтачка од 1. до 4. ове конкурсне документације,
- **за физичко лице као члана групе понуђача**, доказе из одељка 4.3. тачка 4.3.3 подтачка од 1. до 3. ове конкурсне документације.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'A' and 'M'.



Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, из пододелка 4.2. ове конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача, испуњавају заједно, односно довољно је да један понуђач из групе испуњава додатне услове.

4.3.6 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

4.3.7 Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.3.8 Свако лице уписано у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова тј. услова из одељка 4.1, тачке од 1. до 3. ове конкурсне документације.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страни Агенције за привредне регистре и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке који се налазе на интернет страни Народне банке Србије као доказ о ликвидности понуђача.

4.3.9 Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе, у складу са чланом 79. став 7. Закона.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, сходно члану 79. став 9. Закона.



4.4 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуђач / члан групе понуђача / подизвођач

(пословно име и седиште понуђача, односно члана групе понуђача, односно подизвођача)

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П.

(Место и датум)

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Изјаву копирати у потребном броју примерака.

15-8
10

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

5.1 Понуде се припремају и подnose у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, писарница (у даљем тексту: адреса Наручиоца), у року од 25 (двадесетпет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до УТОРКА, 13.08.2019. године, најкасније до 09:00 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРО И ПРАТЕЋЕГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРУГО, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА број ЈН: 150/2019 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Благовременим се сматрају понуде које су, примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

5.2 Понуђач може да поднесе само једну понуду.

5.3 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

5.4 У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозов понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРО И ПРАТЕЋЕГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРУГО, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА број ЈН: 150/2019 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.

5.5 Понуде ће бити отворене јавно, у УТОРКА, 13.08.2019. године, у 10:00 часова, на адреси: Београд, Таковска број 2, канцеларија број 11. Представници понуђача, који ће присуствовати јавном отварању понуда, изузев директора предузећа, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Уколико је представник понуђача, односно заинтересовано лице које ће присуствовати јавном отварању понуда, страни држављанин, у обавези је да поднесе писани захтев за улазак у службене просторије које се налазе на адреси Наручиоца, а у којима ће понуде бити јавно отворене, са назначеним даном и часом када ће присуствовати јавном отварању понуда.

Захтев из претходног става подноси се на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за набавке и магацинско пословање, Писарница, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК 135403, најкасније 15 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев обавезно мора да садржи: име и презиме лица (представника понуђача, односно заинтересованог лица) - страног

држављанина, број пасоша, назив стране државе чији је држављанин представник понуђача, односно заинтересовано лице, пун назив понуђача кога заступа, са јасно назначеном јавном набавком (број и назив) на коју се захтев за улазак односи.

5.6 Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се, као први дан рока, узима први наредни дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, ако је последњи дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче првог наредног радног дана.

5.7 Форма и језик понуде. Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује, да је понуда коју подноси, дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (Одељак 5.22).

Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана од стране понуђача при врху стране и то на следећи начин: број стране/укупан број страна.

Пожељно је да свака страна буде оверена печатом понуђача у доњем левом углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача).

Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно уз документ доставити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија понуде на српском језику.

У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој погрешно уписан податак, потребно је да исправку овери печатом.

5.8 Садржај понуде

Понуда мора да садржи следеће елементе:

- 1. Образац понуде** - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача (Одељак 6. Конкурсне документације);
- 2. Доказе којима доказује испуњеност услова за учешће у поступку набавке, наведених у Одељку 4 - Услови за учешће у поступку набавке и упутство како се доказује испуњеност услова, Конкурсне документације;**
- 3. Изјаве понуђача из одељка 4.4 Конкурсне документације** - попуњен, оверен печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
- 4. Модел уговора из Одељка 7. Конкурсне документације** - попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата услове из Модела уговора;
- 5. Образац структуре понуђене цене** - попуњен у складу са упутством из Одељака 8. Конкурсне документације, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица;
- 6. Изјаву о независној понуди,** из Одељка 10. Конкурсне документације, попуњену, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
- 7. Изјаву о непромењеном садржају Конкурсне документације** из Одељка 5.24 Конкурсне документације, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица;
- 8. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:** бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица), менично овлашћење - писмо (попуњено, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица), копија картона депонованих потписа (издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму) или неопозива банкарска гаранција.



Напомена: Понуђачи који достављају понуду за обе партије, могу да доставе једну бланко сопствену меницу за све партије за које подносе понуду или по једну бланко сопствену меницу за сваку партију посебно.

5.8.1 Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.8.2 Образац понуде понуђач мора да попуни тако да садржи: опште податке о понуђачу, опште податке о подизвођачу (уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу), податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде (**Одељак 6. Конкурсне документације**). Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача потребно је да копира страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

5.8.3 Образац структуре понуђене цене мора бити попуњен у складу са Упутством за попуњавање Обрасца структуре понуђене цена (**Одељак 8. Конкурсне документације**).

5.8.4 Понуђач може у оквиру понуде, да достави **Образац трошкова припреме понуда** (**Одељак 9. Конкурсне документације**) у коме ће исказати укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме понуда исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.


5.8.5 Изјавом о независној понуди из Одељка 10. Конкурсне документације, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. Изјава о независној понуди мора бити попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.

5.8.6 Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.



Понуђачи који подносу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

5.8.7 Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Изабрани најповољнији понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Изабрани најповољнији понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача Законом и овом конкурсном документацијом и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

5.9 Захтеви набавке за партију 1 и 2:

Цена може бити изражена у динарима или у еврима. Уколико је понуђена цена у еврима, Наручилац ће прерачун у динаре вршити према средњем девизном курсу НБС на дан када је започето отварања понуда.

Уколико је понуђач нерезидент, понуда мора бити достављена у еврима и уговор о купопродаји ће бити закључен у еврима.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказаже у динарима.

Цене морају бити дате на паритету ФЦО магацин Наручиоца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.

Цене се неће мењати током прве године трајања уговора а након тога уколико дође до промене средњег курса евра Народне банке Србије за више од $\pm 5\%$ до дана испоруке робе, а у односу на средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда.

Начин и рок плаћања: - плаћање се врши у року од минимално 20 (двадесет) дана, а максимално 42 (четрдесетдва) дана од дана пријема исправног рачуна, након испоруке добара и потписивања Записника о квалитативном пријему.

Рач

Рок испоруке за робу која је предвиђена Понудом: максимално 5 (пет) радних дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

Рок испоруке за робу која није дата у спецификацији: максимално 15 (петнаест) дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Наручиоца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

Место испоруке: ФЦО магацин Наручиоца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12.

Испорука се врши возилом чија укупна висина на прелази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Ђорђа Вајферта 12.

Гарантни рок:

- за Партију 1. - Расвета, за ставке 1-85, 94 и 125-160 мора бити минимално 2 године од дана испоруке.

- за Партију 2. - Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови, за ставке 332-334 мора бити минимално 2 године од дана испоруке.

Понуђена добра морају бити нова (некоришћена, неизлагана по продавницама или сајмовима, некоришћена за презентације и слично), технички исправна, без производних недостатака, у оригиналној амбалажи без икаквих оштећења, са произвођачком декларацијом.

Продавац је дужан да 3 (три) радна дана пре предвиђене и планиране испоруке, достави Купцу податке о роби спремној за испоруку, због благовремене припреме складишног простора и добијања писане сагласности о тачном датуму и времену испоруке. Уколико не добије писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца, Продавац неће моћи да испоручи робу.

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће квалитативни пријем робе о чему ће бити сачињен Записник о квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених представника Купца и овлашћеног представника Продавца.

Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Основ за испостављање рачуна: Записник о квалитативном пријему, оверен печатом Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна.

Наручилац ће испостављати налоге за набавку у року од 24 (двадесетчетири) месеца од дана закључења уговора.

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У оквиру Понуде, понуђач је дужан да за сав понуђени материјал упише назив произвођача и тип или комерцијалну ознаку артикла која га једнозначно одређује.

За сва добра купац може накнадно тражити од Понуђача каталоге, сертификате и потврде о усаглашености као додатно појашњење за стручну оцену понуда.

Уговор се закључује на износ до процењене вредности јавне набавке по партији.

Количина добара је оквирна, дата је на бази искуства Наручиоца, а реализоваће се путем Налога за набавку у количини добара коју дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испорученим количинама добара. У случају потребе за добрима која нису предвиђена Понудом, понуђач је дужан да на захтев Наручиоца о испоручи, по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене за територију Републике Србије, на паритету ФЦО магацин Наручиоца, РЈ „Одржавање објеката, возила

и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.

Укупна вредност свих добара које Наручилац може поручити, који нису предвиђени Понудом, за којима се укаже потреба током реализације уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности уговора.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд, до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена програмом пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Наручилац неће одговарати за евентуалну штету Понуђачу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

5.10 Предмет јавне набавке обликован је по партијама. Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда, која се подноси за обе партије мора бити достављена у једној коверти или кутији. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију. У случају да понуђач да понуду за једну или обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију засебно.

Уколико понуђач подноси понуду за обе партије, доказе о испуњености услова, који су исти за партије за које се подноси понуда, није у обавези да доставља посебно за сваку партију.

Свака партија је предмет посебног уговора. Партије су недељиве, тако да понуђач мора понудити целокупну тражену количину. Парцијалне понуде за делимичне количине, биће искључене из разматрања и одбијене као неприхватљиве.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

5.11 Попуст које нуди понуђач: Уговори ће бити додељивани по појединачним партијама. Уколико понуђач подноси понуду за обе партије и уколико буде најповољнији у једној партији, може дати попуст и за другу партију у којој није најповољнији, чиме се може остварити могућност да са урачунатим попустом буде најповољнији и у другој партији. Попуст мора бити јасно назначен за сваку појединачну партију и коначан износ са урачунатим попустом мора бити наведен, тако да може бити прочитан на јавном отварању понуда. Попуст који понуђач нуди за одређену партију и услови под којима даје попуст, уписују се у предвиђеном простору у Обрасцу понуде за ту партију. У случају неслагања попушта датог у процентуалном и номиналном износу признаваће се процентуални износ попушта.

5.12 Средства финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде за партију 1 и 2:

Понуђач је обавезан да уз понуду достави (једну) бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за озбиљност понуде.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буду оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица.



Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име озбиљности понуде и са назначеним износом од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да понуду подноси физичко лице обавезан је да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач може уз понуду, као гаранцију за озбиљност понуде, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив плативу** банкарску гаранцију на износ од минимум 5 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Рок важења средства финансијског обезбеђења је 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда.

Ако се у току поступка доделе уговора промене рокови за одабир понуђача мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења, најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег. Понуђач са којим ће бити закључен уговор дужан је да продужи гаранцију за озбиљност понуде све док не буде замењена гаранцијом за добро извршење посла.

Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да понуђач након јавног отварања понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, одбије да закључи уговор о предметној јавној набавци под условима датим у понуди, не поднесе сопствену меницу са клаузулом "без протеста" и без ознаке доспелости за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.


Понуђачима који не буду били изабрани, на њихов писани захтев, средство финансијског обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним Понуђачем.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:

- за Партију 1

Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да Купцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Београд, Таковска 2, Писарница, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави **2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.**

Бланко сопствене менице, из претходног става, морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица. Уз менице мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и



меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да је изабрани најповољнији понуђач физичко лице обавезан је да достави 2 бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

У случају да Изабрани најповољнији понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор.

По извршењу уговорних обавеза, Изабраног најповољнијег понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на писани захтев Изабраног најповољнијег понуђача

- за Партију 2

Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да Купцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Београд, Таковска 2, Писарница, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави 1 (једну) бланко сопствену меницу или **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.

Бланко сопствена меница, из претходног става, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено **менично овлашћење – писмо**, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена и **копија картона депонованих потписа**, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

У случају да је изабрани најповољнији понуђач физичко лице обавезан је да достави 1 (једну) бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

У случају да Изабрани најповољнији понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор.

По извршењу уговорних обавеза, Изабраног најповољнијег понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на писани захтев. Изабраног најповољнијег понуђача

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року:

- за Партију 1

Изабрани најповољнији Понуђач је у обавези да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу на адресу: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Писарница, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, **2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Менице из претходног става **морају да буду евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица Изабраног најповољнијег понуђача.

Уз менице мора бити достављено и одговарајуће **менично овлашћење – писмо** на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Изабрани најповољнији понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Изабрани најповољнији понуђач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења средства финансијског обезбеђења, достави ново средство финансијског обезбеђења. Уколико су у питању менице, уз менице морају бити достављена и одговарајућа менична овлашћење и копије картона депонованих потписа.

У случају да је Изабрани најповољнији понуђач физичко лице, исти је обавезан да достави две бланко сопствене менице које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности мора бити наведена тачна локација на којој се налазе.

Изабрани најповољнији понуђач може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, да приложи **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Изабрани најповољнији понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

У случају да Изабрани најповољнији понуђач не отклони недостатке из гарантног рока или их отклони делимично, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на писани захтев Изабраног најповољнијег понуђача.

- за Партију 2

Изабрани најповољнији Понуђач је у обавези да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу на адресу: Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд, Таковска 2, Писарница, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, 1 (једну) **бланко сопствену меницу или неопозиву безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Меница из претходног става **морају да буду евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије**, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица Изабраног најповољнијег понуђача.

Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће **менично овлашћење – писмо** на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, као и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Изабрани најповољнији понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

У случају промене овлашћеног лица, менично овлашћење остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу - писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Изабрани најповољнији понуђач је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења средства финансијског обезбеђења, достави ново средство финансијског обезбеђења. Уколико су у питању менице, уз менице морају бити достављена и одговарајућа менична овлашћење и копије картона депонованих потписа.

У случају да је Изабрани најповољнији понуђач физичко лице, исти је обавезан да достави 1 (једну) **бланко сопствену меницу** која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности мора бити наведена тачна локација на којој се налазе.

Изабрани најповољнији понуђач може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, да приложи **неопозиву, безусловну, на први позив наплативу** банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Изабрани најповољнији понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

У случају да Изабрани најповољнији понуђач не отклони недостатке из гарантног рока или их отклони делимично, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на писани захтев Изабраног најповољнијег понуђача.

5.13 Заштита података. Наручилац је дужан да чува као поверљиве, све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку: "ПОВЕРЉИВО". Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака: "ПОВЕРЉИВО". Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.14 Критеријум за оцену понуда је "најнижа понуђена цена" по партији.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања.

5.15 Наручилац може после отварања понуда, да захтева од понуђача писаним путем, додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Наручилац **не може** да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда каја је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена, а у случају несагласности износа наведеног бројчано и словима меродаван је износ наведен словима.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.16 Наручилац задржава право провере достављене документације. Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће искључен из даљег разматрања.

5.17 Негативне референце: Наручилац може одбити понуду уколико поседује било који доказ наведен у члану 82. став 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. наведеног члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан.

5.18 Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року који не може бити дужи од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, односно у року од 40 (четрдесет) дана од дана отварања понуда у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност или сложеност понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници www.posta.rs у року од 3 (три) дана од дана доношења.

5.19 Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен.

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.

5.20 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико се подноси заједничка понуда, сваки члан групе понуђача је дужан да наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из пододељка 4.4 ове конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави Изјаву да је исти поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац Изјаве из одељка 4.4 ове конкурсне документације).

5.21 Накнаду коришћења патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.22 Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети **захтев за заштиту права** (а копију истовремено доставља Републичкој комисији), у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним чланом 149. Закона. Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити:

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
- (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши;
- (4) број рачуна 840-30678845-06;
- (5) шифра плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банка и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописима.

На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавезна садржина.

5.23 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде (при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно путем поште на адреси Наручиоца: ЈП "Пошта Србије", Таковска 2, писарница, 11120 Београд, ПАК 135403, електронске поште (postanabavka@ptt.rs), или путем телефакса (број: 011-302-21-98), сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова.

Напомена: Тражење додатних информација и појашњења телефоном **није дозвољено**.



5.24 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПРОМЕЊЕНОМ САДРЖАЈУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач гарантује да је понуда коју подноси за јавну набавку електро и пратећег потрошног материјала и друго, обликовану по партијама, број ЈН: 150/2019, Наручиоца Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд дата на основу конкурсне документације коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен.

М.П.

Место и датум

(потпис овлашћеног лица)

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner, including a large 'K' and a signature.

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку набавку електро и пратећег потрошног материјала и друго, обликовану по партијама,
Бр. ЈН: 150/2019, Партија 1 - Расвета
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Назив понуђача (односно назив члана групе понуђача):

2. Адреса: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице: _____

7. Особа за контакт: _____

8. Телефон: _____

9. Факс: _____

10. Е-маил: _____

11. Текући рачун: _____

12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
(у случају да понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу)

1. Пословно име (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс: _____
10. Е-маил _____
11. Текући рачун: _____
12. Назив банке: _____



НАПОМЕНА: Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

ПОНУДА БРОЈ _____

Ред. број	Назив	Назив произвођача	Тип или ознака артикла	Јед. мере	Окви рна коли чина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
ЛЕД СВЕТИЛЈКЕ							
1	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, $\geq 600\text{mm}$, 40W, 6000°K, IP65, $\geq 3600\text{lm}$			KOM	25		
2	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, $\geq 1200\text{mm}$, 60W, 6000°K, IP65, $\geq 5000\text{lm}$			KOM	40		
3	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, $\geq 1500\text{mm}$, 70W, 6000°K, IP65, $\geq 6300\text{lm}$			KOM	60		
4	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarbonata, $\leq 600\text{mm}$, 21W, 4000°K, IP65, $\geq 2100\text{lm}$			KOM	40		
5	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarb., $\leq 1200\text{mm}$, 40W, 4000°K, IP65 $\geq 4000\text{lm}$			KOM	40		
6	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarb., $\leq 1500\text{mm}$, 55W, 4000°K, IP65, $\geq 5500\text{lm}$			KOM	30		
7	LED reflektor sa nosačem (konzolom) 60W, 230V sa sekundarnom optikom			KOM	35		
8	LED reflektor sa nosačem (konzolom) 40W, 230V sa sekundarnom optikom			KOM	15		
9	LED plafonjera 25W, 6500°K, 230V, $\geq 1400\text{lm}$			KOM	15		
10	ULIČNA SVETILJKA LED 50W, 4500 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 42-48mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V			KOM	15		
11	ULIČNA SVETILJKA LED 80W, 7200 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø			KOM	15		

	50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V								
12	ULIČNA SVETILJKA LED 100W, 10000 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V	KOM	15						
13	ULIČNA SVETILJKA LED 150W, 13500 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V	KOM	15						
14	REFLEKTOR LED 9020 20W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE	KOM	20						
15	REFLEKTOR LED 9050 50W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE	KOM	15						
16	REFLEKTOR LED 9100 100W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE	KOM	15						
17	Reflektor LED 50W sa senzorom pokreta	KOM	10						
18	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 10W, 6000K, 1000lm, Ra>80, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h	KOM	20						
19	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 30W, 6000K, 3000lm, Ra>80, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h	KOM	20						
20	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 50W, 6000K, 5000lm, Ra>80, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h	KOM	20						
21	REFLEKTOR LED COB 10W 3000K, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 950lm 50.000h IP65	KOM	20						
22	REFLEKTOR LED COB 30W 3000K AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 2850lm 50.000h IP65	KOM	20						



pen

257

23	REFLEKTOR LED VISEĆI 157W 19000lm 4000K, LIEP 218404, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE			KOM	5	
24	REFLEKTOR LED VISEĆI 120W SA MOG. USMERAVANJA SVETLA			KOM	5	
25	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 24W, 300x300mm, ugradna			KOM	40	
26	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 24W, Ø300mm, ugradna			KOM	40	
27	PANEL NADGRADNI 12W 4000K KRUG 860lm 30000h Ø170			KOM	30	
28	PANEL NADGRADNI 12W 6000K KRUG 900lm 30000h Ø170			KOM	30	
29	PANEL BELI NADGRADNI 18W 4000K KRUG 1500lm 30000h Ø225			KOM	25	
30	PANEL BELI NADGRADNI 18W 6000K KRUG 1600lm 30000h Ø225			KOM	25	
31	PANEL BELI NADGRADNI 24W 4000K KRUG 1800lm 30000h Ø300			KOM	25	
32	PANEL BELI NADGRADNI 24W 6000K KRUG 1900lm 30000h Ø300			KOM	25	
33	PANEL BELI NADGRADNI 18W 4000K KVADRAT 1500lm 30000h 225x225			KOM	20	
34	PANEL BELI NADGRADNI 18W 6000K KVADRAT 1600lm 30000h 225x225			KOM	20	
35	PANEL BELI NADGRADNI 24W 4000K KVADRAT 1800lm 30000h 300x300			KOM	20	
36	PANEL BELI NADGRADNI 24W 6000K KVADRAT 1900lm 30000h 300x300			KOM	20	
37	PANEL UGRADNI LED 6W 4000K KRUG Ø120 380lm			KOM	20	
38	PANEL UGRADNI LED 6W 6000K KRUG			KOM	30	

	Ø120 400lm								
39	PANEL UGRADNI LED 12W 4000K KRUG Ø170 860lm				KOM	10			
40	PANEL UGRADNI LED 12W 6000K KRUG Ø170 900lm				KOM	10			
41	PANEL UGRADNI LED 18W 4000K KRUG Ø225 1500lm				KOM	20			
42	PANEL UGRADNI LED 18W 6000K KRUG Ø225 1600lm				KOM	15			
43	PANEL UGRADNI LED 18W 4000K KVADRAT 1500lm 225x225				KOM	15			
44	PANEL UGRADNI LED 18W 6000K KVADRAT 1600lm 225x225				KOM	15			
45	PANEL UGRADNI LED 25W 4000K KRUG ,min 2000lm, 30000h, IP44				KOM	15			
46	PANEL UGRADNI LED 24W 4000K KRUG Ø300 1800lm				KOM	15			
47	PANEL UGRADNI LED 24W 6000K KRUG Ø300 1900lm				KOM	15			
48	PANEL UGRADNI LED 24W 4000K KVADRAT 1800lm 300x300				KOM	15			
49	PANEL UGRADNI LED 24W 6000K KVADRAT 1900lm 300x300				KOM	15			
50	LED panel (komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥65W 1200x600mm, 2700°K, 230V, ≥5400lm, nadgradni				KOM	25			
51	LED panel (komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥40W 1200x300mm, 6000°K, 230V, ≥5400lm, nadgradni				KOM	20			
52	LED panel (komplet za montažu za montažu na sajlama L= 1m) ≥22W 600x300mm, 6000°K, 100-240V, ≥1750lm, nadgradni				KOM	20			



53	LED panel (sa opremom za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V, ≥5400lm, nadgradni			KOM	30	
54	LED PANEL nadgradni 600x600mm 40W 4000K 3150lm 50000h			KOM	104	
55	LED PANEL nadgradni 600x600mm 40W 6000K 3200lm 50000h			KOM	10	
56	LED PANEL nadgradni 1200x300mm 40W 4000K 100-240V 50/60HZ 3200lm			KOM	10	
57	LED PANEL nadgradni 1200x300mm 40W 6000K 100-240V 50/60HZ 3200lm			KOM	10	
58	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 65W 4000K 100-240V 50/60HZ 5200lm			KOM	10	
59	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 65W 6000K 100-240V 50/60HZ 5200lm			KOM	10	
60	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 72W 4000K 4300lm			KOM	15	
61	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 72W 6000K 4300lm			KOM	10	
62	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 40W 600x600mm, ugradna			KOM	20	
63	PANEL UGRADNI LED 40W 4000K 600x600 3150lm 50000h			KOM	50	
64	PANEL UGRADNI LED 40W 6000K 600x600 3200lm 50000h			KOM	20	
65	LED panel (komplet za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V, ≥5400lm, ugradni			KOM	20	
66	LED PANEL UGRADNI 600X300mm 22W 4000K 100-240V 50/60HZ 1750 lm			KOM	10	



Pen
28

67	LED PANEL UGRADNI 600X300mm 22W 6000K 100-240V 50/60HZ 1750 lm			KOM	10	
68	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 40W 1200x300mm, 4000°K, 100-240V, >3200lm, ugradni			KOM	20	
69	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 40W 1200x300mm, 6000°K, 110-240V, >3200lm, ugradni			KOM	30	
70	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 4000°K, 100-240V, >5200lm, ugradni			KOM	30	
71	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 6000°K, 100-240V, >5200lm, ugradni			KOM	20	
72	LED PANEL UGRADNI 1200X600mm 72W 6000K AC100-240V 4300lm			KOM	10	
73	LED PANEL UGRADNI 1200X600mm 72W 4000K AC100-240V 4300lm			KOM	10	
74	LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1177 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A λ>0,9. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA			KOM	10	
75	LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1749 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-			KOM	10	



	240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Страна секундарна 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA						
76	LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2229 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120 $\pm$ 10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Страна секундарна 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA	KOM	10				
77	LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1066 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120 $\pm$ 10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 155x155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Страна секундарна 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA.	KOM	10				
78	LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1507 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120 $\pm$ 10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 185x185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Страна секундарна 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA	KOM	10				
79	LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2346 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120 $\pm$ 10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9,	KOM	10				

PM
231

	CRI>80. Dimenzije 215x215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. . Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA.					
80	LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1177 lm. Stepenu zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA	KOM	10			
81	LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1749 lm. Stepenu zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA	KOM	10			
82	LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2229 lm. Stepenu zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA	KOM	10			

83	LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1066 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljajaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 155x155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA.			KOM	10	
84	LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1507 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljajaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 185x185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA			KOM	10	
85	LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2346 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljajaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 215x215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. . Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA.			KOM	10	
СВЕТИЉКЕ						
86	Reflektor za halogeni izvor svetlosti max 500W R7s IP54			KOM	4	
87	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x18W bele boje, Strela			KOM	3	
88	Brodsko armatura, E27, 100W			KOM	4	


89	Бродска armatura, E27, 150W sa dva uvoda sa strane			KOM	5	
90	Grlo pokretno sa rozetnom Ø 81mm za rupu Ø 75mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu GU5.3 (MR-16) (Brilium DL-5 ili odgovarajuće)			KOM	10	
91	Grlo statično Ø 30mm za rupu 26mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu G4 (Brilium M-30 ili odgovarajuće)			KOM	5	
92	STAKLO ZAŠTITNO KUGLA ZA ŽIVINU SIJALICU 125W			KOM	5	
93	STAKLO ZAŠTITNO OPAL KUGLE 180mm E-27			KOM	5	
94	Svetiljka panik sa LED diodama, 3 časa autonomije			KOM	5	
95	Svetiljka sa inkandescentnim izvorom svetlosti, sa kuglom od opal stakla 60W, E27 - plafonska			KOM	5	
96	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 2x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna			KOM	9	
97	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 3x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna			KOM	5	
98	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W, nadgradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji			KOM	6	
99	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada			KOM	4	

	plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
100	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W ugradna, sjajni raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	4				
101	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2X36W nadgradnja otvorena	KOM	4				
102	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 3X36W nadgradnja otvorena	KOM	4				
103	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 4x18W ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima D=0,6mm, savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	4				
104	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x36W bele boje, Strela	KOM	3				
105	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W od polikarbonata sa kapom IP65	KOM	10				
106	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W otvorena	KOM	5				
107	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W od polikarbonata sa kapom IP65	KOM	40				
108	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana	KOM	15				



28

	кућиште од челичног lima d=0,6mm savijen alatом на presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji					
109	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom, kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatом на presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	15			
110	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem plastificiran beli	KOM	15			
111	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom, kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatом на presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	20			
112	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatом на presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	15			
113	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen	KOM	15			



	алатом на преси spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
114	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na преси spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	15				
115	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na преси savijenog lima spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	15				
116	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na преси savijenog lima spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	5				
117	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na преси savijenog lima spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji	KOM	2				
118	Svetiljka za kompaktne fluo sijalice 2X18W sa 2-pina Ø 230mm	KOM	4				

119	Svetiljka za kompaktni fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 28W u zaštiti IP54			KOM	5	
120	Svetiljka za met.hal.izvor svetlosti 1x70W, Rx7s, Ø160mm sa difuzorom od kaljenog stakla, ugradna			KOM	2	
121	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od Al i difuzorom od stakla, kosa			KOM	5	
122	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od Al i difuzorom od stakla, ravna			KOM	5	
123	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 100W			KOM	5	
124	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 200W			KOM	5	
ЛЕД СИЈАЛИЦЕ						
125	LED CEV max 10W 4000K 600mm min 800lm 30000h			KOM	20	
126	LED CEV max 10W 6400K 600mm min 800lm 30000h			KOM	20	
127	LED CEV max 18W 4000K 1200mm min 1600lm 30000h			KOM	30	
128	LED CEV max 18W 6400K 1200mm min 1600lm 30000h			KOM	30	
129	LED CEV max 25W 4000K 1500mm min 2100lm 30000h			KOM	10	
130	LED CEV max 25W 6400K 1500mm min 2100lm 30000h			KOM	10	
131	SIJALICA LED E14 6W, 2700K, Ra>80, min 484lm, 35000h			KOM	10	
132	SIJALICA LED E14 6W, 4000K, Ra>80, min 506lm, 35000h			KOM	10	
133	SIJALICA LED E14 G45 6W, 4000K, Ra>80, min 512lm, 35000h			KOM	10	

134	SIJALICA LED E27 8W 4000K GLOBUS-2				KOM	150	
135	SIJALICA LED E27 10W, 2700K, Ra>80, min 855lm, 25000h				KOM	10	
136	SIJALICA LED E27 A60 10W, 4000K, Ra>80, min 908lm, 25000h				KOM	50	
137	SIJALICA LED E27 A60 10W, 6400K, Ra>80, min 957lm, 25000h				KOM	10	
138	SIJALICA LED E27 A60 7,7W, 4000K, Ra>80, min 694lm, 25000h				KOM	10	
139	SIJALICA LED E27 A60 7,7W, 6400K, Ra>80, min 732lm, 25000h				KOM	10	
140	SIJALICA LED E27 G45 6W 4000K ORBILED-2				KOM	40	
141	SIJALICA LED E27 G45 6W 2700K Ra>80 488lm 35000h				KOM	10	
142	SIJALICA LED E27 G45 6W 4000K Ra>80 512lm 35000h				KOM	10	
143	SIJALICA LED E27 G45 6W 6400K Ra>80 533lm 35000h				KOM	10	
144	SIJALICA LED G4 2,5W 2700K 220V Ra>80 250lm 15000h				KOM	10	
145	SIJALICA LED G9 4W CAPSULED 2700K 220V				KOM	20	
146	SIJALICA LED G9 4W 6400K 220V Ra>80 450lm 35000h				KOM	10	
147	SIJALICA LED GU10 6W 2700K 220V Ra>80 479lm 35000h				KOM	10	
148	SIJALICA LED GU5.3 6W 4000K 220V SPOTTLED-2				KOM	20	
149	SIJALICA LED GU5.3 6W 2700K 220V 9LENS Ra>80 486lm 35000h				KOM	10	
150	SIJALICA LED GU5.3 6W 6400K 220V				KOM	10	


	9LENS Ra>80 528lm 35000h					
151	SIJALICA LED R7S 118mm 9W 900lm 2700K			KOM	10	
152	SIJALICA LED R7S 78mm 4W 380lm 2700K			KOM	10	
153	CEVASTA LED SIJALICA L=78mm, 5W, 4000°K, R7s, 230V			KOM	10	
154	LED SIJALICA 1,5W, G4, 2700°K, 15 000h			KOM	50	
155	LED SIJALICA 12W, 3000°K, E27, 25000h			KOM	150	
156	LED SIJALICA 16W, E27, 2700°K, 15 000h, min.1320lm			KOM	40	
157	LED TRAKA, 7,2W/m, 230V, IP44, / 1m. KOMPLET SA PRIBOROM			m'	10	
158	LED TRAKA, 14,4W/m, 12V, IP54, Ra>80/1m, KOMPLET SA PRIBOROM			m'	10	
159	NVC SIJALICA LED PAR30A 12W 4000K			KOM	30	
160	CEVASTA LED SIJALICA L=118mm, 7W, 4000°K, R7s			KOM	20	

СИЈАЛИЦЕ

161	SIJALICA PLC MASTER 10W,G24d-1, 4000°K			KOM	50	
162	SIJALICA PLC MASTER 13W,G24d, 3000°K			KOM	50	
163	FLUO CEV TL5 MASTER 14W/840 HE G5			KOM	50	
164	FLUO CEV TL-D Super 80 18W/840			KOM	50	
165	FLUO CEV TL-D Super 80 36W/835			KOM	10	
166	FLUO CEV TL-E 32W/54 G10q-okrugle			KOM	10	
167	KOMPAKT SIJALICA MASTER PL-E POLAR 20W/827, E27			KOM	10	
168	KOMPAKT FLUO SIJALICA Duralamp 18W/840 2P G24d2 4000K DURALUX D			KOM	40	
169	KOMPAKT FLUO.SIJALICA 26W G24Q-3,4000K, T11 DULUX			KOM	40	



170	NATRIJUMOVA SIJALICA SON-H 110W, E27, min.8000lm, 28 000h			KOM	30	
171	SIJALICA MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942, G8.5			KOM	2	
172	SIJALICA FLUO 32W 4PINA; GX24q-3			KOM	30	
173	SIJALICA FLUO T5 24W 840 G5 16X549mm			KOM	30	
174	SIJALICA FLUO T5 28W 840 G5 16X1149mm			KOM	30	
175	SIJALICA FLUO T5 35W 840 G5 16X1449mm			KOM	30	
176	SIJALICA FLUO T5 39W 840 G5 16X849mm			KOM	30	
177	SIJALICA FLUO T5, 54W, Ø 16mm, 4000°K, 4450 lm			KOM	30	
178	SIJALICA FLUO.KOMPAKT 13W 3000°K, G24D-1 4-CEVNA			KOM	10	
179	SIJALICA FLUO.KOMPAKT 20W E27 STANDARD			KOM	10	
180	SIJALICA FLUO.KOMPAKT 2-CEVNA 36W 2G11			KOM	40	
181	SIJALICA FLUO.KOMPAKT PL-S 9W/830 G23			KOM	50	
182	SIJALICA FLUORES.T5 14W l=549mm, Ø 16 mm			KOM	50	
183	SIJALICA FLUORESC.T8 18W/840 G13, min.1350lm, L=600mm, 20000h			KOM	4000	
184	SIJALICA FLUORESC.T8 36W/840 G13, min.3350lm, L=1200mm, 20000h			KOM	4000	
185	SIJALICA FLUORESC.T8 58W/840 G13, min.5150lm, L=1500mm, 20000h			KOM	500	
186	SIJALICA FLUORESCENTNA 8W			KOM	10	
187	SIJALICA FLUORESCENTNA PL-S 11W/830			KOM	40	



188	SIJALICA HPI-T plus MTH 250W/645 E-40			KOM	10	
189	SIJALICA METAL HALOG. 2 PODN. 150W, RX7S, min.13250lm, 9000h			KOM	4	
190	SIJALICA METAL HALOG.2 PODNOŽ. 70W, RX7S, min.6 000lm, 9000h			KOM	30	
191	SIJALICA METAL HALOGENA ELIPS. BU 250W E40 min 17000lm, 20000h			KOM	15	
192	SIJALICA METAL HALOGENA ELIPS. BU 400W, E40, min 30000lm, 20000h			KOM	10	
193	SIJALICA METALHALOG.150W, G12, 4200°, min.11200lm, 12000h			KOM	30	
194	SIJALICA METALHALOG.400W, E-40 CEV.TUBUL., min.30000lm, 20000h			KOM	10	
195	SIJALICA MHN-TD STANDARD 70W/842 Rx7s			KOM	30	
196	SIJALICA MTH CMH-TT 150W E40 GE 38749			KOM	20	
197	SIJALICA PL-C MASTER 13W/830/4P G24q1			KOM	50	
198	SIJALICA PL-C MASTER 18W/840/4P G24q2			KOM	50	
199	SIJALICA PL-C MASTER 26W/830/2P G24d3			KOM	45	
200	SIJALICA PL-C MASTER 26W/840/4P G24q3			KOM	10	
201	SIJALICA PL-L MASTER 36W/840/4P 2G11			KOM	50	
202	SIJALICA PL-Q Pro 16W/835 2P			KOM	50	
203	SIJALICA PL-Q Pro 28W/840/4P			KOM	50	
204	SIJALICA PL-S MASTER 7W/840/2P G23			KOM	10	
205	SIJALICA PL-S MASTER 9W/840/2P G23			KOM	50	
206	SIJALICA PL-S MASTER 11W/840/4P G23			KOM	10	



207	SIJALICA REFLEKTA NR63 60W E27 FR			KOM	50	
208	SIJALICA ŠTEDNA 13W GRLO E27, 4000°K			KOM	300	
209	SIJALICA ŠTEDNA 2D 16W 4-PIN, 3500°K, min.1100lm, 12000h			KOM	50	
210	SIJALICA ŠTEDNA 2D 28W 4-PIN, 2700°K, min.2150lm, 12000h			KOM	50	
211	SIJALICA ŠTEDNA E27 T2 15W 6400K			KOM	10	
212	STARTER S10 4-80W			KOM	3500	
213	STARTER ZA FLUO CEV 4-22W			KOM	4000	
214	STARTER ZA FLUO CEV 4-65W			KOM	4000	
215	Sijalica fluo.kom.4-cevna 26W/840-4pin			KOM	50	
216	Sijalica natrijum son T 250W E40 2000K			KOM	30	
217	Sijalica metal halogena CMH-TT 150W E40			KOM	40	
218	Sijalica metal halogena CMH-TT 70W E27			KOM	20	
219	Sijalica halog. 75W E27 PAR 30S			KOM	30	
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А:						

НАПОМЕНА: Количине робе дате у обрасцу понуде су оквирне и дате на бази искуства Купца, а реализоваће се путем Налога за набавку, у количинама коју дефинишу стварне потребе Купца, а највише до укупне уговорене вредности. Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испоручене количине робе. Укупан износ без ПДВ-а служи за оцењивање понуда.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвјено исказе у динарима:

Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плаћања: у року од _____ дана од дана испоруке, пријема исправног рачуна, а након потписивања квалитативном пријему (минимално 20 (двадесет) дана / максимално 42 (четрдесетдва) дана).



Рок испоруке за робу која је предвиђена Понудом: у року од _____ радних дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Купца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора (максимално 5 (пет) радних дана).

Рок испоруке за робу која није дата у спецификацији: у року од _____ дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Купца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора (максимално 15 (петнаест) дана).

Место испоруке: ФЦО магацин Кушца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12.

Испорука се врши возилом чија укупна висина на прелази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Ђорђа Вајферта 12.

Гарантни рок за Партију 1. - Расвета, за ставке 1-85, 94 и 125-160: _____ година/е од дана испоруке (минимално 2 (две) године).

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Понуђач подноси понуду:

- а) самостално
- б) као заједничку понуду или
- в) као понуду са подизвођачем

_____ -проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)

_____ -део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

Попусти које нуди понуђач:

Датум _____

ПОНУЂАЧ _____

М.П.



6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку набавку електро и пратећег потрошног материјала и друго, обликовану по партијама, Бр. ЈН: 150/2019, Партија 2 - Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Назив понуђача (односно назив члана групе понуђача):

2. Адреса:

3. Матични број:

4. ПИБ:

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице:

7. Особа за контакт:

8. Телефон:

9. Факс:

10. Е-маил:

11. Текући рачун:

12. Назив банке:

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



Handwritten signature and date: 2019. 01. 21

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(у случају да понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу)

1. Пословно име (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра):

2. Адреса седишта: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс: _____
10. Е-маил: _____
11. Текући рачун: _____
12. Назив банке: _____



НАПОМЕНА: Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца попуне са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

ПОНУДА БРОЈ _____

Ред. број	Назив	Назив произвођача	Тип или ознака артикла	Јед. мере	Оквирна количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
Електроинсталациони материјал							
1	ARMATUR.SIJ.SA POR.GR.RAVNA E27 250V 60W			KOM	5		
2	ARMATURA SIJ.SA POR.GR.E27 KOSA 250V 60W			KOM	5		
3	BALAST ELEKT.220/12V 150W ZA NN.HAL.SIJ.			KOM	10		
4	BALAST ELEKTRONSKI ZA ARMATURU 2X58W			KOM	5		
5	BALAST ELEKTRONSKI ZA FLUO SVETILJ 2X36W			KOM	20		
6	BALAST ELEKTRONSKI ZA FLUO SVETILJ 4X18W			KOM	20		
7	BALAST ZA FLUO CEV 1X36W 2X18W2D 1X40W			KOM	10		
8	BALAST ZA FLUO CEV 1X58W			KOM	10		
9	CEV REBRATA PVC LAKA Ø 9mm			KOM	10		
10	CEV REBRATA PVC LAKA Ø 11mm			KOM	10		
11	BALAST ZA ŽIV.SIJ.1X125W ZATVORENA			KOM	5		
12	CEV REBRATA PVC LAKA Ø 13,5mm			M	10		
13	CEV REBRATA PVC LAKA Ø 16mm			M	10		
14	CEV REBRATA PVC LAKA Ø			M	5		



Handwritten signatures and initials in blue ink.

	23mm								
15	CEV REBRATA PVC LAKA Ø 29mm				m	5			
16	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 14mm PLASTIFICIRANA				m	5			
17	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 18 mm PLASTIFICIRANA				m	5			
18	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 21mm PLASTIFICIRANA				m	5			
19	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 26mm PLASTIFICIRANA				m	5			
20	BUŽIR SPIRALNI 19-21mm				m	10			
21	SPREJ CINK ZA ZAŠTITU METAL.POVRŠ.400ml				KOM	2			
22	REGULATOR JAČINE SVETLOSTI NAIZMENIČNI 40-300W				KOM	4			
23	DOZNA INSTALACIONA 95X95mm				KOM	10			
24	DOZNA INSTALACIONA Ø 100X150mm				KOM	10			
25	DOZNA INSTALACIONA Ø 150X150mm				KOM	10			
26	DOZNA MONTAŽNA Ø 60mm				KOM	100			
27	DOZNA 3M 6523 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				KOM	10			
28	DOZNA 4M 6524 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				KOM	10			
29	DOZNA 5M 6525 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				KOM	10			
30	DOZNA 7M 6527 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				KOM	10			

pen
= 87

31	DOZNA OG SA 6 UVODA I ZAŠTITOM OD PRSKANJA VODE			KOM	5	
32	DOZNA INSTALACIONA Ø 78mm			KOM	20	
33	DOZNA SIL. OG 4 UVODA I ZAŠT. OD PRS. VOD			KOM	5	
34	DOZNA MONT. Ø63,5mm ZA PREG. GIPS. ZIDOVE			KOM	20	
35	FOTO RELE SA SONDOM ZA RASVETU			KOM	1	
36	GRLO GU 10 ZA HAL. SIJALICU 50W 240V KER			KOM	10	
37	GRLO SIJAL. ZA HALOGENU SIJALICU GY6.35			KOM	10	
38	GRLO SIJALIČNO E-27 PORCELANSKO VISEĆE			KOM	30	
39	GRLO SIJL. E27 4A 250V SA METAL. DRŽAČEM			KOM	30	
40	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 3X16A, NADGRADNA IP44			KOM	2	
41	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A, NADGRADNA IP44			KOM	2	
42	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A, PRENOSNA IP44			KOM	2	
43	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 3X16A, PRENOSNI IP44			KOM	5	
44	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5X16A, PRENOSNI IP44			KOM	5	
45	SKLOPKA 1-POLNA NA ZID SILUMIN. 16A 230V			KOM	2	
46	KANAL PVC 2000X30X25mm NEŠLICOVAN			KOM	20	

05-21
e3f6

47	KANAL PVC 25X40X2000mm ŠLICOVANI			KOM	20	
48	KANAL PVC 40X40X2000mm ŠLICOVANI			KOM	20	
49	KANAL PVC 100X40X2000mm NEŠLICOVANI			KOM	20	
50	KANAL PVC SA POKL.18X13mm NEŠL.SAMOLEPLJ			m	20	
51	KANAL PVC SA POKL.32X15mm NEŠL.SAMOLEPLJ			m	20	
52	KAPA OSIGURAČA D0-1			KOM	10	
53	KAPA OSIGURAČA DO-2			KOM	10	
54	KAPA OSIGURAČA KD III 63A			KOM	10	
55	KAPA TOPLJIVIH OSIGURAČA KD II 25A			KOM	20	
56	KLEMA NULTA MS IZOLOVANA 2/12			KOM	5	
57	KLEMA PORCELANSKA 2X2,5 mm ²			KOM	5	
58	KLEMA REDNA PVC 12/10mm ²			KOM	5	
59	KLEMA REDNA PVC 12X1,5 mm ²			KOM	5	
60	KLEMA STRUJNA 4-POL.1,5- 6mm ² ZA DIN ŠINU			KOM	5	
61	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 16(4-16mm ²)			KOM	5	
62	KLEMA STRUJNA PETOPOLNA RSB 6(1,5-6mm ²)			KOM	5	
63	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 35/4(25-35mm ²)			KOM	5	
64	KLEMA PORCELANSKA 4X2,5 mm ²			KOM	5	
65	KLEMA REDNA PVC 12X4mm ²			KOM	5	



66	KLEMA REDNA PVC 12X2,5mm ²			KOM	5	
67	KLEMA ZA NIZANJE VS 10			KOM	10	
68	KLEMA ZA NIZANJE VS 16			KOM	10	
69	KLEMA ZA NIZANJE VS 6			KOM	10	
70	KLEMA ZA NIZANJE VS 25-35			KOM	10	
71	KLEMA ZA NIZANJE VS 50			KOM	5	
72	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 1,5mm ²			KOM	50	
73	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 2,5mm ²			KOM	50	
74	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3mm-1,5mm ²			KOM	50	
75	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3mm-2,5mm ²			KOM	50	
76	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3mm-6mm ²			KOM	50	
77	KONTAKT ZAVRTANJ KU 16A KALIBRACIONI UMETAK			KOM	100	
78	KONTAKT ZAVRTANJ KU 6A KALIBRACIONI UMETAK			KOM	5	
79	KONTAKT ZAVRTANJ KU 10A KALIBRACIONI UMETAK			KOM	50	
80	KONTAKT ZAVRTANJ KU 20A KALIBRACIONI UMETAK			KOM	20	
81	KONTAKT ZAVRTANJ KU 25A KALIBRACIONI UMETAK			KOM	20	
82	KONTAKT ZAVRTANJ KU 35A KALIBRACIONI UMETAK			KOM	10	
83	KONTAKT ZAVRTANJ KU 50A KALIBRACIONI UMETAK			KOM	10	
84	KONTAKT ZAVRTANJ KU 63A KALIBRACIONI UMETAK			KOM	10	



Handwritten signature and initials in blue ink.

85	KONTAKTOR 10A 220 V 50HZ			KOM	5	
86	KONTAKTOR 16A 220V 50HZ			KOM	5	
87	KONTAKTOR 25A 220 50HZ			KOM	5	
88	KONTAKTOR 63A 220V 50HZ			KOM	5	
89	KUTIJA ZA IZJEDNAČ.POTENC.100X150mm PS49			KOM	2	
90	KABL PRODUŽNI SA 6 UTIČNICA, min DUŽINE 5m, BELI, SA PREKIDAČEM I ZAŠTITOM OD DODIRA			KOM	5	
91	KANAL PVC 12X12X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50	
92	KANAL PVC 30X10X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50	
93	KANAL PVC 20X20X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50	
94	KANAL PVC 40X20X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50	
95	KANAL PVC 40X40X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50	
96	KANAL PVC 60X60X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50	
97	KANAL PVC 60X40X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50	
98	LIMITATOR TROP. 16A MC32 C 6000A U KUĆIŠ			KOM	6	
99	LIMITATOR TROP. 32A MC32 C 6000A U KUĆ.			KOM	6	
100	LIMITATOR TROP.40A MC32 C 60000A U KUĆ.			KOM	3	
101	MASKA 1M 6501.0 ALING			KOM	20	

	CONEL ILI ODGOVARAJUĆE						
102	MASKA 2M 6502.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	20		
103	MASKA 3M 6503.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	20		
104	MASKA 4M 6504.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	20		
105	MASKA 5M 6505.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	20		
106	MASKA 7M 6507.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	20		
107	STARTER MEKI ZA MOTOR DO 15KW XFR 1015			KOM	1		
108	RAM MONTAŽNI 6511 ELEMENT ZA DOZNU Ø 60mm			KOM	20		
109	RAM MONTAŽNI 6512 ELEMENTA ZA DOZNU Ø 60mm			KOM	20		
110	RAM MONTAŽNI 6513 ELEMENTA ZA DOZNU M3			KOM	20		
111	RAM MONTAŽNI 6514 ELEMENTA ZA DOZNU M4			KOM	20		
112	RAM MONTAŽNI 6515 ELEMENTATA ZA DOZNU M5			KOM	20		
113	RAM MONTAŽNI 6517 ELEMENTATA ZA DOZNU M7			KOM	20		
114	MEHANIČKA ZAŠTITA ZA GROM.SPUST 25X4 L=1500mm			KOM	40		
115	NGO 24 POTPORA ZA KR.VOD B JUS N.B4.922P			KOM	20		
116	NGO 75 POTPORA SA TIPILOM P-T, L-80			KOM	20		
117	NGO12 KUTIJA MERNOG SPOJA			KOM	20		



118	NGO36 POTPORA ZA KROV.VOD C 120			KOM	30		
119	NGO36 POTPORA ZA KROVNI VOD C 10X120 O			KOM	30		
120	NGO52 UKRSNI KOMAD 60X60 TRAKA-TRAKA			KOM	300		
121	NGO17 OBUJMICE ZA CEV 2"ZA TRAK.VOD			KOM	50		
122	NGO 8 STEZALJKA ZA OLUK ZA TRAKU			KOM	50		
123	UZEMLJIVAČ CEVNI NGO 56 2"X2M			KOM	20		
124	NGO56 CEVNI UZEMLJ. 2000/2,5			KOM	10		
125	NGO79 POTP.ZA VODOVE SA BET.KOCKOM PSK			KOM	30		
126	NGO15 OBUJMICA ZA OLUK A120			KOM	20		
127	BROJAČ UDARA GROMA SLSC			KOM	2		
128	OBUJMICA ZA CEVNI UZEMLJIVAČ 2,5"			KOM	20		
129	NATIKAČ 10A 250V DVOP.PORCEL.SA KON.UZEM			KOM	10		
130	SPREJ ODVIJAČ EKEKOLOŠKI 200ML GEACHEM			KOM	10		
131	Razvodni orman dimen. 400X400x200mm za ugradnju na zid, od čelika presvučenog Epoxu-polijester prahom, stepena zaštite IP 66, sa vratima,sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.			KOM	1		



287

132	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 500X500X200mm			KOM	1		
133	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 600X400X200mm			KOM	1		
134	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 250X250X180mm			KOM	1		
135	ODVODNIK PRENAPONA PROTEC KLAS E C, TN-C, 255VAC, 25KA, KOMPLET			KOM	1		
136	ODVODNIK PRENAPONA KLASE C, TN-C, 255VAC, 20KA, KOMPLET			KOM	1		
137	PAPUČICA KABL.ZA GNJEČ.AL,CU 25/8			KOM	20		
138	PAPUČICA ZA GNJEČENJE 16mm ² /M10			KOM	20		
139	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8- 2,5mm ²			KOM	20		
140	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8- 4mm ²			KOM	20		
141	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOVANJE 10-35mm ²			KOM	20		
142	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOV. 10-50mm ²			KOM	20		
143	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-50mm ²			KOM	20		
144	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-70mm ²			KOM	20		
145	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-95mm ²			KOM	20		
146	PAPUČICA KABL.OKASTA ZA PRES.6-10mm ²			KOM	30		



Handwritten signature and initials in blue ink.

147	PAPUČ. KABLOKASTA ZA PRES. 8- 25mm ²			KOM	30	
148	PAPUČ. KABLOKASTA ZA PRES. 8-6mm ²			KOM	30	
149	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL. 4-6mm ²			KOM	30	
150	PAPUČ. KABL. VILJ. IZOL. 5-6mm ²			KOM	30	
151	PAPUČICA KABLOVSKA CU 10mm/M8			KOM	30	
152	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00-63A			KOM	3	
153	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 80A			KOM	3	
154	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 16A			KOM	3	
155	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 250A			KOM	3	
156	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 63A			KOM	3	
157	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 35A			KOM	3	
158	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 50A			KOM	3	
159	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT 00 125A			KOM	3	
160	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 100A			KOM	3	
161	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT 00 50A			KOM	10	
162	PATRON NOŽASTIH OSIGURAČA NVT 00 35A			KOM	10	



Ben

57

163	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 10A			KOM	100		
164	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 16A			KOM	100		
165	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 50A			KOM	10		
166	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 6A			KOM	10		
167	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 25A			KOM	100		
168	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 20A			KOM	300		
169	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 63A			KOM	10		
170	POSTOLJE NOŽASTOG OSIG. NVP1/3 250A			KOM	3		
171	POSTOLJE NOŽ. OSIGURAČA NVP 0/3 160A			KOM	3		
172	POSTOLJE NOŽ. OSIGURAČA NVP 00/3 125A			KOM	3		
173	RUČICA ZA VAĐENJE NOŽASTIH OSIGURAČA			KOM	1		
174	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 35A			KOM	50		
175	OSIGURAČ FRA 16-16A			KOM	10		
176	OSIGURAČ FRA 16-10A			KOM	10		
177	PLOČA PERTINAKS 1,5mm			m²	10		
178	PERTINAKS PLOČA 2mm			m²	2		
179	PERTINAKS PLOČA 5mm			m²	2		
180	PLETENICA BAKARNA 25mm² 300mm M8			KOM	20		
181	POKLOPAC PATENT			KOM	500		

	UNIVERZALNI Ø 78mm						
182	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI 100X100mm				KOM	100	
183	POKLOPAC SKLOPKE 2M ALING CONEL ILI ODG.				KOM	20	
184	POTPORA KROVNA ZA SLEMENJA 280X120mm				KOM	30	
185	MODUL PRAZAN 6500.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆI				KOM	20	
186	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 B 6000A				KOM	50	
187	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 C 6000A				KOM	30	
188	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 B 6000A				KOM	100	
189	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 C 6000A				KOM	20	
190	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.20A MC32 B 6000A				KOM	20	
191	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 B 6000A				KOM	10	
192	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 C 6000A				KOM	20	
193	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.32A MC32 C 6000A				KOM	10	
194	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/1 160A				KOM	3	
195	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 B 6000A				KOM	10	
196	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 C 6000A				KOM	10	

197	PREKIDAČ AUTOMATSKI 63A MC 32 C 6000A			KOM	100		
198	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 100A C 6000			KOM	20		
199	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 80A C 6000			KOM	30		
200	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 25A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			KOM	20		
201	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 32A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			KOM	50		
202	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 40A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.			KOM	30		
203	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 50A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			KOM	100		
204	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 63A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.			KOM	20		
205	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 80A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			KOM	20		
206	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 100A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.			KOM	10		



207	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 125A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			KOM	1	
208	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 160A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.			KOM	1	
209	PREKIDAČ BOJLERSKI ZA U ZID 16A, 250V			KOM	2	
210	SKLOPKA JEDNOP. 10A 1M 655.0 ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5	
211	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 1M 6551.0 BEZ POKLOPCA ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5	
212	SKLOPKA JEDNOP. 10A 2M 6552.0 ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5	
213	SKLOPKA JEDNOP. 16A 1M 669.0 ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5	
214	SKLOPKA JEDNOPOLNA 16A 1M 6851 BEZ POKLOPCA ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5	
215	SKLOPKA NAIZM. 10A 1M 657.0 ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5	
216	SKLOPKA NAIZM. 10A 2M 6572.0 ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5	
217	SKLOPKA UNAKR. 10A 2M 658.0 ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5	
218	prihvatač interfonski elektromagnetni			KOM	1	
219	PRIKLJUČNICA TROPOLNA 16A 380V za u zid sa kontaktom za uzemljenje i porcelanskim uloškom			KOM	10	



Handwritten signature and date: 28.12

220	PRIKLJUČNICA TROPOLNA 16A 380V za na zid sa kontaktom za uzemljenje i zaštitom od prskajuće vode	KOM	5		
221	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA SILUMINSKA 250V za u zid sa kontaktom za uzemljenje i porcelanskim uloškom	KOM	5		
222	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA DUPLA 10/16A 250V za u zid sa kontaktom za uzemljenje i bakelitnim uloškom	KOM	5		
223	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V OG DUPLA	KOM	5		
224	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V OG	KOM	3		
225	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V za u zid sa kontaktom za uzemljenje i porcelanskim uloškom	KOM	3		
226	PRIKLJUČNICA TROPOLNA SILUMINSKA 380V za na zid sa kontaktom za uzemljenje i zaštitom od prskajuće vode	KOM	3		
227	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 16A/250V sa zaštitnim kontaktom, bela, Aling Conel ili odgovarajuće	KOM	3		
228	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 16A/250V sa zaštitnim kontaktom, crvena, Aling Conel ili odgovarajuće	KOM	3		



229	PRIKLJUČNICA PRENOSNA SA 5 GNEZDA, min DUŽINE 5m, BELI, SA PREKIDAČEM I ZAŠTITOM OD DODIRA	KOM	3		
230	Priključnica sa 6 utičnica (6 priključnih gnezda), bez kabla, aluminijumsko kućište, metalni nosači za RACK orman	KOM	3		
231	PRIKLJUČNICA TELEFONSKA OBIČNA	KOM	3		
232	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V prenosna sa gumenom zaštitnom navlakom sa kontaktom za uzemljenje	KOM	3		
233	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko gnezda 10/16A, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, CRNO aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spoljni plastični delovi od ABS plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samogasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije	KOM	5		
234	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko gnezda 10/16A, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, CRVENO aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spoljni plastični delovi od	KOM	5		




Handwritten signature and initials in blue ink.

	ABS plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samoglasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije					
235	KUTIJA RAZVODNA 81X81mm IP 54	Ком	5			
236	Razvodni orman dimen. 300X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 56 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.	Ком	1			
237	Razvodni orman dimen. 400X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 56 sa vratima i mogućnošću zaključavanja.	Ком	1			
238	Razvodni orman dimen. 400X300x250mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP 56 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.	Ком	1			
239	Razvodni orman dimen. 600X500x200mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom stepena zaštite IP	Ком	1			



87

	56 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.								
240	RELE BIMETALNO 0,95-1,6 A					KOM	2		
241	RELE BIMETALNO 1,5-2,6 A					KOM	1		
242	RELE BIMETALNO 2,4-4,0 A					KOM	1		
243	RELE BIMETALNO 3,8-6,0 A					KOM	1		
244	RELE BIMETALNO 5,5-8 A					KOM	1		
245	RELE BIMETALNO 6-12 A					KOM	1		
246	RELE IMPULSNI					KOM	1		
247	RELE VREMENSKI TRE 1400 220V AC					KOM	1		
248	SABIRNICA ZA NULU SA 20 PRIKLJUČAKA NEIZOLOVANA					KOM	5		
249	SABIRNICA ZA ZEMLJU SA 20 PRIKLJUČAKA NEIZOLOVANA					KOM	5		
250	SKLOPKA GREB.TROP. SA NULTIM POLOŽAJEM 4G-200-53U					KOM	1		
251	SKLOPKA GREB.TROP.SA NULTIM POLOŽAJEM GS 100-53U					KOM	1		
252	SKLOPKA GREB.TROP.SA NULTIM POLOŽAJEM GS 16-53 U					KOM	1		
253	SKLOPKA GREBENASTA TROPOLNA GS-40-10U					KOM	1		
254	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 25-10 U					KOM	1		
255	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 63-10 U					KOM	1		
256	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A					KOM	5		




	250V ZA U ZID								
257	SKLOPKA NAIZM.10A,250V U ZID	KOM	10						
258	SKLOPKA NAIZMENENIČNA 10A 250V ZA NA ZID	KOM	10						
259	SKLOPKA UNAKRSNA 10A 250V ZA NA ZID	KOM	10						
260	SKLOPKA ZA KUPATILO 3X16A,250V SA IND.HORZ	KOM	5						
261	SKLOPKA ZA KUPATILO 3X16A,250V SA IND.VERT	KOM	5						
262	SKLOPKA SERIJSKA 10A,250V ZA U ZID	KOM	5						
263	SKLOPKA TROPOLNA TERETNA 160A 1-0-2	KOM	1						
264	SKLOPKA VAZDUŠNA MCS-13 13BAR"E"	KOM	2						
265	SKLOPKA VAZDUŠNA MCS 4,5-22 BARA	KOM	2						
266	SPREJ WD 40 200ML	KOM	2						
267	SPREJ ZA KONTAKTE 300 ML.	KOM	2						
268	ŠINA RAZ.ZA AUT. PREK.MC32 25mm ² RT25	KOM	5						
269	ŠINA ZA NOŠENJE AUTOMATSKIH OSIGURAČA	KOM	5						
270	ŠINA ZA NOŠENJE VS KLEMA	KOM	5						
271	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUT.PREKID.NAD	KOM	1						
272	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUTOM.PREK. UGR	KOM	1						
273	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK. UGR.	KOM	1						



57

274	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK.NADG.				KOM	1		
275	TABLA ELEKTROINST. ZA 36 AUT.PREK. UGR.				KOM	1		
276	TABLA ELEKTROINST. ZA 8 AUT.PREKID.NAD				KOM	1		
277	TABLA EL.INST.ZA 8 AUTOM.PREKID. UGRADNA				KOM	1		
278	TABLA ELEKTROINS. 36 AUTOPREKIDAČA NADGR				KOM	1		
279	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 1M ALING CONEL ILI ODG.				KOM	2		
280	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 2M ALING CONEL ILI ODG.				KOM	2		
281	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 1M ALING CONEL ILI ODG.				KOM	2		
282	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 2M ALING CONEL ILI ODG.				KOM	2		
283	TASTER ZA NA ZID ZA OTVARANJE VRATA				KOM	2		
284	TASTER ZA SVETLO 10A 250V ZA U ZID				KOM	10		
285	TRAKA IZOLACIONA PVC ŠIRINE 50mm min dužine 20m				KOM	30		
286	TRAKA IZOLACIONA PVC ŠIRINE 19mm min dužine 20m				KOM	20		
287	TRAKA PERFORIRANA 15X1X2000mm Ø 6mm				KOM	15		
288	TRAKA PERFORIRANA 20X1,5X2000mm Ø 6mm				KOM	15		
289	TRAKA POCINK.FEZN 20X3mm				kg	10		
290	TRAKA POCINKOVANA FEZN				kg	10		



Handwritten signature and initials in blue ink.

25X4mm							
291	TRAKA POCINKOVANA PERFORIRANA 0,5X17mmX10M	KOM	5				
292	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 200VA	KOM	2				
293	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 300VA	KOM	1				
294	TRANSFORM.ZA NN.HAL.SIJ.230/12V OTV.75W	KOM	2				
295	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-20W	KOM	2				
296	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-50W	KOM	2				
297	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=500MA	KOM	5				
298	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 40A ID=500MA	KOM	10				
299	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 63A ID=500MA	KOM	5				
300	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=30MA	KOM	2				
301	UREDIAJ DIF.STR.2-POLNI 25A ID=500MA	KOM	2				
302	UTIKAČ DVOP.GUM.10/16A 250V SA KONT.UZEM	KOM	3				
303	UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO 10/16A 250V "L"	KOM	5				
304	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5 X 32A PRENOSNI IP44	KOM	5				
305	UTIKAČ TROPOLNI 16A 380V L IZVEDBA	KOM	5				

29

306	УТИКАЧ УТО-УКО ПЕТОПОЛНИ 5X16A IP44			КОМ	2	
307	РЕЛЕ 901 ЗА ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКУ БРАВУ			КОМ	2	
308	AUTOMAT STEPENIŠNI 16A/250V 3000W			КОМ	2	
309	UVODNIK KABLOVSKI GUMENI PG16			КОМ	10	
310	VEZICA 200X4.8 mm			КОМ	450	
311	VEZICA 160X2,5mm			КОМ	450	
312	УТИЧНИЦА ИНДУСТРИЈСКА 5X16A NA ZID IP44			КОМ	2	
313	УТИЧНИЦА ИНДУСТРИЈСКА 5X32A NA ZID IP44			КОМ	2	
314	VEZICA 250X5mm			КОМ	500	
315	VEZICA KABLOVSKA 100X2,5			КОМ	500	
316	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL. 6- 4mm ²			КОМ	100	
317	PNK RAVNA SPOJNICA 160mm			КОМ	20	
318	NOSAČ KABLOVA PERFORIR.PNK-160/50/2000mm			КОМ	10	
319	KONVERTOR ZA SIJALIČNO GRLO E40-E27			КОМ	5	
320	OSIGURAČ STAKLENI F 10 A 6,3X32mm			КОМ	10	
321	NOSAČ KABLOVA PERFOR. PNK-100/50/2000mm			КОМ	25	
322	Prolazni konektor rasvete 1- 2,5mm ² /0,5-2,5mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE/CAGE CLAMP. Instalaciona			КОМ	200	

Р
= 57

	strana sa prihvatom provodnika punog preseka 1 x 1...2,5mm ² , strana rasvete za prihvatič licnastog provodnika 0,5...2,5mm ²					
323	Prolazni konektor rasvete 2x1-2,5mm ² / 0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE/CAGE CLAMP. Instalaciona strana sa prihvatom provodnika punog preseka 2 x 1-2,5mm ² , strana rasvete za prihvatič licnastog provodnika 0,5-2,5mm ²	KOM	200			
324	Konektor sa polugom 2x0,2-4mm ² , za puni i licnasti presek kabla 2x0,2...4mm ² 450V/4kV/32A. Dimenzije 8,3x18,6x13,1mm.	KOM	500			
325	Konektor sa polugom 3x0,2-4mm ² , za puni i licnasti presek kabla 3x0,2...4mm ² 450V/4kV/32A. Dimenzije 8,3x18,6x18,7mm.	KOM	400			
326	Konektor sa polugom 5x0,2-4mm ² , za puni i licnasti presek kabla 5x0,2...4mm ² 450V/4kV/32A. Dimenzije 8,3x18,6x29,9mm.	KOM	300			
327	Kompakt konektor za spajanje 2x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Dve priključne tačke za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C; temperatura okoline 60 °C.	KOM	500			

Pen
87

	Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.					
328	Kompakt konektor za spajanje 3x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Tri priključne tačke za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.	KOM	500			
329	Kompakt konektor za spajanje 4x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Četiri priključne tačke za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.	KOM	300			
330	Kompakt konektor za spajanje 5x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Pet priključnih tačaka za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.	KOM	300			
331	Kompakt konektor za spajanje 8x0,5-	KOM	150			



	2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Osam priključnih tačaka za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.					
332	Prenosna priključnica sa strujnom zaštitom i 8 utičnih mesta, 2xUSB punjača i prekidačem. Maksimalni dozvoljeni ulazni napon 275V 50Hz. Strujna zaštita Uoc-4kV za L-N, L/N-PE; Up-2,2kV za L-N, L/N-PE, klasa zaštite 3, dozvoljeni ulazni napon IT opreme 100-240V 50Hz. USB izlazni jednosmerni napon 5V/2,1A sa strujnom zaštitom. Dužina priključnog kabla PP/J 3x1,5mm ² min 2,5m	KOM	10			
333	Prenosna priključnica sa 6 utičnih mesta, stepen zaštite IP44. Priključni kabl H07RN-F3 3G1,5mm ² /2m 250V/16A 50Hz max. 3680W. Kućište izrađeno od visoko kvalitetne plastike za teške uslove rada klase IK10.	KOM	5			
334	Prenosna priključnica sa strujnom zaštitom 6 utičnih mesta, 2xUSB punjača, 2xRJ45 lan prolazna konekcija, 2xRJ11 telefonska konekcija i prekidačem. Maksimalni	KOM	10			



Handwritten signature and number 27

	dozvoljeni ulazni napon 250V/16 50Hz, max. 3680W. Strujna zaštita Uoc-6kV za L-N, L/N-PE; Up-2kV za L-N, L/N-PE, klasa zaštite 3, dozvoljeni ulazni napon IT opreme 100-250V 50Hz. USB izlazni jednosmerni napon 5V/1000mA. Dužina priključnog kabla PP/J 3x1,5mm ² , 2,5met.					
335	Gromobranska hvataljka sa ranim startom, vreme prednjačenja $\Delta t=40\mu s$, prohromski vrh dužine 600 mm $\varnothing 18\pm 0,5$. Telo gromobrana vodootporno napravljeno od nerđajućeg čelika 304L, visokonaponski blok gromobrana treba da učestvuje sa vrhom gromobrana prilikom pražnjenja. Visoko naponski blok izgrađen od nerđajućeg čelika. Nosač gromobrana prohromska cev 1" dužine 1200mm, uz gromobran dostaviti tablicu visoki napon, prohromski ukrasni kabl, pocinkovani reducir 6/4" (opciono 2") sa brojačem udara groma.	KOM	1			
336	Gromobranska hvataljka sa ranim startom, vreme prednjačenja $\Delta t=60\mu s$, prohromski vrh dužine 600 mm $\varnothing 18\pm 0,5$. Telo gromobrana vodootporno napravljeno od nerđajućeg čelika 304L, visokonaponski blok gromobrana	KOM	1			

161
= 51

	treba da učestvuje sa vrhom gromobrana prilikom pražnjenja. Visoko naponski blok izgrađen od nerđajućeg čelika. Nosač gromobrana prohromska cev 1" dužine 1200mm, uz gromobran dostaviti tablicu visoki napon, prohromski ukrasni kabl, pocinkovani reducir 6/4" (opciono 2") sa brojačem udara грома.					
337	Gromobranska hvataljka sa ranim startom, vreme prednjačenja $\Delta t=90\mu s$, prohromski vrh dužine 600 mm $\varnothing 18\pm 0,5$. Telo gromobrana vodootporno napravljeno od nerđajućeg čelika 304L, visokonaponski blok gromobrana treba da učestvuje sa vrhom gromobrana prilikom pražnjenja. Visoko naponski blok izgrađen od nerđajućeg čelika. Nosač gromobrana prohromska cev 1" dužine 1200mm, uz gromobran dostaviti tablicu visoki napon, prohromski ukrasni kabl, pocinkovani reducir 6/4" (opciono 2") sa brojačem udara грома.				KOM	1

Проводници енергетски инсталациони

338	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X1,5mm ²		m	10		
339	PROVODNIK ENERG. INST.P/F 4mm ² CRNI		m	10		

340	PROVODNIK ENERG. INST. P/F 6mm ² PLAVI			m	10	
341	PROVODNIK ENERG. INST. P/F 4mm ² ŽUTO-ZELENI			m	10	
342	PROVODNIK ENERG. INST. S/F 1,5mm ² PLAVI			m	30	
343	PROVODNIK ENERG. INST. S/F 2,5mm ² BRAON			m	30	
344	PROVODNIK ENERG. INST. S/F 4mm ² CRNI			m	30	
345	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X1,5mm ²			m	50	
346	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X1,5mm ²			m	50	
347	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X6mm ²			m	10	
348	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X2,5mm ²			m	50	
349	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X2,5mm ²			m	40	
350	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X4mm ²			m	30	
351	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X10mm ²			m	20	
352	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X16mm ²			m	20	
353	PROVODNIK ENERG. INST. PP/L 3X1,5mm ²			m	20	
354	PROVODNIK ENERG. INST. PP/L 2X0,75mm ²			m	20	
355	PROVODNIK ENERG. INST. P 4mm ² CRNI			m	20	


356	PROVODNIK ENERG.INST.P 10mm ² CRNI			m	20		
357	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X1,5mm ²			m	20		
358	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X2,5mm ²			m	20		
359	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10mm ² CRNI			m	10		
360	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X2,5mm ²			m	300		
361	PROVODNIK ENERG.INSTAL. GG/J 3X1,5mm ²			m	10		
362	PROVODNIK ENERG.INST. P 2,5mm ² CRNI			m	10		
363	PROVODNIK ENERG.INST.P 6mm ² CRNI			m	10		
364	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X6mm ²			m	10		
365	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X1,5mm ²			m	300		
366	PROVODNIK ENERG.INST.PPY 5X2,5mm ²			m	50		
367	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X4mm ²			m	10		
368	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5mm ² Ž.-ZEL.			m	50		
369	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6mm ² ŽUTO ZELENI			m	10		
370	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5mm ² CRNI			m	10		
371	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6mm ² CRNI			m	10		

372	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 16 mm ² , Ž.-ZEL.			m	10	
373	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 25 mm ² Ž.-ZEL.			m	30	
374	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 3X1,5mm ²			m	10	
375	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X1,5mm ²			m	50	
376	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X2,5mm ²			m	50	
377	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X4mm ²			m	20	
378	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI NHXHX 3x2,5mm ²			m	20	
379	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI NHXHX 5x2,5 mm ²			m	20	
380	PROVODNIK ENERG.INS.N2XH 3X1,5mm ² BEZ HA			m	20	
381	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 3x2,5mm ²			m	20	
382	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 4x1,5mm ²			m	20	
383	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x1,5mm ²			m	20	
384	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x2,5mm ²			m	50	
385	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x4mm ²			m	10	
386	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x6mm ²			m	10	
387	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10mm ² Ž-ZELENI			m	10	



Handwritten signature and initials in blue ink.

388	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 16mm ² Ž.-ZELENI			m	10	
389	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x16mm ²			m	10	
390	HALOGENFRI KANALICE 60x40 mm			m	5	
391	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x 6mm ²			m	20	
392	PROVODNIK ENERG.INST. GG/J 5X2,5 mm ²			m	20	
393	PROVODNIK ENERG.INST.GG/J 3X2,5 mm ²			m	20	
394	ENERGETSKI KABL PPOO 4X25 mm ²			m	50	
395	ENERGETSKI KABL PPOO 4X35 mm ²			m	20	
396	ENERGETSKI KABL PPOO 4X50 mm ²			m	20	
397	ENERGETSKI KABL PPOO 4X70 mm ²			m	20	
398	ENERGETSKI KABL PPOO 4X95 mm ²			m	20	
Потрошни материјал за одржавање термоакумулационих пећи						
399	VENTILATOR SA MOTOROM LEVI ZA TA PEĆ			KOM	5	
400	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 660W MAGNOHROM			KOM	5	
401	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1166W MAGNOHROM			KOM	3	
402	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 833W MAGNOHROM			KOM	3	



403	PREKIDAČ ZA KVARCNU PEĆ VENTILATOR SA MOT DESNI ZA TA PEĆ MAGNOHROM, ELIND			KOM	5		
404				KOM	2		
405	TERMOSTAT ZA TA PEĆ SOBNI			KOM	2		
406	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 833W MAGNOHROM			KOM	2		
407	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 2250W ELIND			KOM	2		
408	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W MAGNOHROM			KOM	2		
409	GREJAČ ZA TA CEVASTI 1666W MAGNOHROM			KOM	2		
410	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W MAGNOHROM			KOM	2		
411	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W MAGNOHROM			KOM	2		
412	GREJAČ ZA TA PEĆI CEVASTI 1250W			KOM	2		
413	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1666W CER ČAČAK			KOM	2		
414	GRIF ZA TERMOSTAT TA PEĆI MAGNOHROM			KOM	5		
415	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1333W MAGNOHROM			KOM	3		
416	VENTILATOR SA MOT.LEVI ZA TA PEĆ CER			KOM	3		
417	VENTILATOR SA MOT.DESNI ZA TA PEĆ CER			KOM	3		
418	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1333W MAGNOHROM			KOM	3		



419	GREJAČ ZA TA PEČ SPIRALNI 1000W MAGNOHROM			KOM	3		
420	GREJAČ ZA TA PEČ PLOČASTI 1750W MAGNOHROM			KOM	3		
421	GREJAČ ZA TA PEČ CEVASTI 1500W CER.			KOM	2		
422	GREJAČ ZA TA PEČ CEVASTI 2000W CER.			KOM	2		
423	TERMOSTAT ZA TA PEČ MONOF.20-230°C			KOM	2		
424	GREJAČ ZA TA PEČ ŠAMOTNI 2000W ELIND			KOM	2		
425	TERMOSTAT ZA TA PEČ TROFAZNI ZAŠTITNI			KOM	1		
426	GREJAČ ZA TA PEČ CEVASTI 1000W CER			KOM	1		
427	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. TROREDNA			KOM	2		
428	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. PETOREDNA			KOM	2		
429	TERMOSTAT ZA TA PEČ TROFAZNI 20-230°C RADNI			KOM	2		
430	MOTOR VENTILATORA DESNI ZA TA PEČ MAGNOHROM, ELIND			KOM	5		
431	MOTOR VENTILATORA LEVI ZA TA PEČ MAGNOHROM, ELIND			KOM	5		
432	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEČ			KOM	5		
433	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEČ			KOM	5		
434	KOMPLET GUMICEZA			KOM	5		



435	VENTILATOR TA PEĆI GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W ELIND					KOM	2		
Потрошни материјал за одржавање бојлера									
436	TERMOSTAT ZA BOJL.RADNI SA KAPILAR.95°					KOM	3		
437	TERMOSTAT ŠIPKASTI ZA GREJAČ ZA BOJLER SA NAVOJEM Ø5/4"					KOM	1		
438	TERMOSTAT ZA BOJL.SIGURN. 10-115°C					KOM	3		
439	TERMOSTAT ZA BOJL.RADNI SA KAPILAR.95°					KOM	2		
440	TERMOSTAT ZA BOJL.SIG. 16A,250V, 85°CТ 115-10°					KOM	2		
441	TERMOSTAT ZA BOJL.ŠTAPNI TIP DT 127B/METALFLEKS 85°C 16A, 250V					KOM	2		
442	TERMOSTAT ZA BOJL.REGULACIONI 77/15 KT- METALFLEKS					KOM	2		
443	TERMIČKI OSIGURAČ SA ŽICOM (ZA BOJLER“МК“)					KOM	2		
444	GREJAČ ZA VERTIKALNI BOJLER ARISTON, 2000W					KOM	2		
445	GREJAČ SA FLANSNOM ZA PROTOČNI BOJLER MAGNOHROM, 10l NISKOMONTAŽNI, 2000W					KOM	1		



446	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI BOJLER MAGNOHROM, 51 NISKOMONTAŽNI, 2000W			KOM	2		
447	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA VERTIKALNI BOJLER MAGNOHROM, 2000W			KOM	2		
448	GREJAČ ZA PROTOČNI BOJLER GORENJE NT, 10l, 2000W			KOM	2		
GREJNI KABLOVI I PRATEĆI INSTALACIONI MATERIJAL							
449	GREJNI KABL 20W/m, sa UV zaštitom, grejanje oluka, slivnika, krovova i vertikalna, snaga 20W/m, napajanje 230V ~ 50/60 Hz, minimalna instalaciona temperatura -5 °C, maksimalna radna temperatura +95°C, spoljne dimenzije kabla ~ 5 x 7 mm, napojni kabl (1x4m,3x1,5 mm ² ili 3x2,5 mm ² , gumeni spoljni omotač), dvožilni sa zaštitnim opletom, jednostrano napajanje, izolacija XLPE, otporan na toplotu i UV zračenje, tolerancija izlazne snage +5% / -10%, minimalni radijus savijanja 3,5 D, stepen zaštite IPX7, sertifikati ISO 9001 IQNET, PCBC, ostali sertifikati B, GOST-R, CE.			m	100		
450	GREJNI KABL 25W/m, za grejanje staza, stepeništa, rampi i terasa, snaga 25W/m, napajanje 230V ~ 50/60 Hz, minimalna instalaciona temperatura -5 °C, maksimalna radna temperatura +80°C, spoljne			m	50		



Handwritten signatures and initials in blue ink.

	dimenzije kablа ~ 5 x 7 mm, napojni kabl (1x2,5m,3x1 mm ² ili 3x1,5mm ² ili 3x2,5 mm ² , gumeni spoljni omotač), dvožilni sa zaštitnim opletom, jednostrano napajan, izolacija XLPE, PVC otporan na temperaturu, tolerancija izlazne snage +5% / -10%, minimalni radijus savijanja 3,5 D, stepen zaštite IPX7, sertifikati ISO 9001 IQNET, PCBC, ostali sertifikati B, GOST-R, CE.					
451	GREJNI KABL 10W/m, za grejanje cevi i cevovoda, snaga 10W/m, napajanje 230V ~ 50/60 Hz, minimalna instalaciona temperatura -5 °C, maksimalna radna temperatura +80°C, spoljne dimenzije kablа ~ 5 x 7 mm, napojni kabl ((1x2,5m,3x1 mm ² ili 3x1,5mm ² ili 3x2,5 mm ²), dvožilni sa zaštitnim opletom, jednostrano napajan, izolacija XLPE, PVC otporan na temperaturu, tolerancija izlazne snage +5% / -10%, minimalni radijus savijanja 3,5 D, stepen zaštite IPX7, sertifikati ISO 9001 IQNET, PCBC, ostali sertifikati B, GOST-R, CE.	m	50			
452	Odstojnik za vertikale pakovanje 25kom	kom	10			
453	Instalaciona traka L=10m, d=1mm, raster 3cm, pocinkovana	kom	5			
454	Čelično uže za vertikale l=10m	kom	10			
455	Samolepiva ALU traka 25m/50mm	kom	10			



Рачуна
287

456	Termosta sa sondom temperature i sondom vlage, Temperaturni opseg: 0/+5°C, Izlaz: 3 X 16 A, Regulacija: 0,3K, Temperaturni opseg: 0/+5°C, Temperatura ambijenta: 0/+50°C, Vlažnost ambijenta: 10-95%, Stepen zaštite: IP 20, Dimenzije H/W/D: 90/156/45 mm, Tip senzora: ETOR-55	kom	2	
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А:				

НАПОМЕНА: Количине робе дате у образцу понуде су оквирне и даге на бази искуства Купца, а реализоваће се путем Налога за набавку, у количинама коју дефинишу стварне потребе Купца, а највише до укупне уговорене вредности. Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испоручене количине робе. Укупан износ без ПДВ-а служи за оцењивање понуда.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одјено исказе у динарима:

Износ увозне царине у динарима
Износ других дажбина у динарима
Укупно у динарима

Начин и рок плаћања: у року од _____ дана од дана испоруке, пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квалитативном пријему (минимално 20 (двадесет) дана / максимално 42 (четрдесетдва) дана).

Рок испоруке за робу која је предвиђена Понудом: у року од _____ радних дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Купца (факс, е-mail), а на основу закљученог уговора (максимално 5 (пет) радних дана).

Рок испоруке за робу која није дата у спецификацији: у року од _____ дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Купца (факс, е-mail), а на основу закљученог уговора (максимално 15 (петнаест) дана).

Место испоруке: ФЦО магацин Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12.

Испорука се врши возилом чија укупна висина на прелази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Ђорђа Вајферта 12.

Гарантни рок за Партију 2. - Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови, за ставке 332-334: _____ година/е од дана испоруке (минимално 2 (две) године).

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Понуђач подноси понуду:

а) самостално

б) као заједничку понуду или

в) као понуду са подизвођачем

-проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)

-део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

Попусти које нуди понуђач:

Датум

ПОНУЂАЧ

М.П.



7. МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 1

**Јавно предузеће "Пошта Србије",
Београд**

**Број: 2019-108455/
Београд, __. __. 2019. године /**



УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

1. **Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд**
Београд, Таковска број 2,
које заступа в. д. директора, Мира Петровић
(у даљем тексту: **Купац**)

и

2. _____,

(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

(Место, улица и број, понуђача, односно свих чланова групе понуђача)
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Продавац**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке добара: електро и пратећи потрошни материјал и друго, Бр. ЈН: 150/2019
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2019-108455/ од

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја расвете - партија 1 (у даљем тексту: роба), а у свему према Понуди Продавца бр. _____ од _____. 2019. године, заведеној код Купца под бројем 2019-108455/ од ///.///.2019. године (у даљем тексту: Понуда) и техничким карактеристикама које су дате у прилогу и чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Уговор се закључује на износ до динара без ПДВ-а (уписује се процењена вредност јавне набавке за партију 1), по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди.

Цене морају бити дате на паритету ФЦО магацин Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.

Цене се неће мењати током прве године трајања уговора а након тога уколико дође до промене средњег курса евра Народне банке Србије за више од $\pm 5\%$ до дана испоруке робе, а у односу на средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена програмом пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Количине робе дате су оквирно, дате су на бази искуства Купца, а реализоваће се путем Налога за набавку у количини добара коју дефинишу стварне потребе Купца, а највише до укупне уговорене вредности.

У случају потребе за робом која није предвиђена понудом, Продавац је дужан да на захтев Купца исту испоручи, по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене за територију Републике Србије, укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.

Укупна вредност робе коју Купац може поручити, који нису предвиђени Понудом, за којима се укаже потреба током реализације уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности уговора

Купац неће одговарати за евентуалну штету Продавцу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

Члан 3.

Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручује Купцу у року од _____ (_____) радних дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Купца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

Продавац се обавезује да робу која није предвиђена Понудом, испоручује Купцу у року од _____ (_____) дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Купца (факс, e-mail), а на основу закљученог уговора.

Место испоруке је ФЦО магацина Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12. Испорука се врши возилом чија укупна висина не прелази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Ђорђа Вајферта 12.

Купац ће Налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 24 (двадесетчетири) месеца од дана закључења уговора.

Роба мора бити нова (некоришћена, неизлагана по продавницама или сајмовима, некоришћена за презентације и слично), технички исправна, без икаквих оштећења и производних недостатака, у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом произвођача.

Продавац је дужан да 3 (три) радна дана пре предвиђене и планиране испоруке, достави Купцу податке о роби спремној за испоруку, због благовремене припреме складишног простора и добијања писане сагласности о тачном датуму и времену испоруке. Уколико не добије писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца, Продавац неће моћи да испоручи робу. Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће квалитативни пријем робе о чему ће бити сачињен Записник о квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених представника Купца и овлашћеног представника Продавца.

Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Записник о квалитативном пријему, оверен од стране Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна.



Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плаћа Продавцу у року од _____ дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квалитативном пријему.

Записник о квалитативном пријему, оверен од стране Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испоручене количине робе.

Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун пореза на додату вредност, Продавац се обавезује да до последњег дана у текућем месецу достави рачун за извршену испоруку робе за текући месец.

Продавац је дужан да Купцу достави рачун након сваке испоруке робе.

Адреса за достављање рачуна: ЈП „Пошта Србије“, Београд, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Кумодрашка бр. 248. ПИБ Купца је 100002803.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број рачуна, валута плаћања, Налог за набавку, текући рачун Продавца и порески идентификациони број обе уговорне стране.

Члан 5.

Потраживања према Купцу из овог уговора не могу се уступити нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима, осим у изузетним случајевима на писани захтев Продавца и добијену писану сагласност Купца.

Купац има право накнаде штете у случају поступања Продавац на начин супротан од става 1. овог члана.

Члан 6.

У случају видљивих недостатака уочених приликом квалитативног пријема, Купац неће примити робу, о чему ће сачинити Записник о недостацима и исти ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са усвојеном Понудом и овим уговором.

Члан 7.

У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 3 (три) дана од пријема робе.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема рекламације са Записником о недостацима, отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.

Члан 8.

За све уочене недостатке - скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног пријема робе, већ су накнадно примећене или су се испојиле током експлоатације, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламације рекламирану робу замени исправном.

Члан 9.

Гарантни рок за испоручене ставке под редним бројем од 1-85, 94 и од 125-160 Обрасца понуде је _____ година/е од дана испоруке.

Продавац се обавезује да испоручи робу према квалитету и карактеристикама, који су одређени у Понуди.

Члан 10.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

Члан 11.

Уколико Продавац не изврши своје обавезе у року из члана 3. став 1. и став 2. и члана 7. став 2. и члана 8. став 2. овог уговора, дужан је да за сваки дан односно радни дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 0,5% од уговорене односно валоризоване вредности робе, која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене, односно валоризоване купопродајне вредности овог уговора.

Уколико се стекну услови за наплату уговорне казне из става 1. овог члана, Продавац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног захтева Купца достави књижно одобрење за наплату уговорне казне.

Ако је штета коју је Купац претрпео већа од износа уговорне казне, Купац има право да захтева разлику до потпуне накнаде штете.

Члан 12.

Продавац се обавезује да Купцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Београд, Таковска 2, Писарница, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.

Менице из претходног става, морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица. Уз менице мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо, на износ од 10% од укупне уговорене вредности, без обрачунатог ПДВ-а и копија картона депонованих потписа, издата од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности, без обрачунатог ПДВ-а.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави 2 (две) бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издате менице. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Продавац се обавезује да Купцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Београд, Таковска 2, Писарница, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави 2 (две) бланко сопствене менице или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Менице из претходног става, морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверене печатом и потписане од стране овлашћеног лица. Уз менице мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо, на износ од 10% од укупне уговорене вредности, без обрачунатог ПДВ-а и копија картона депонованих потписа, издата од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави 2 (две) бланко сопствене менице, које морају бити тачно попуњене и потписане. Уз менице, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издате менице. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року приложити неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Продавац је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења средства финансијског обезбеђења достави ново или продужи важење већ достављеног средства финансијског обезбеђења. Уколико је у питању меница, уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење и копија картона депонованих потписа.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

У случају да Продавац не отклони грешке у гарантном року или их отклони делимично, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на писани захтев Продавца.

Члан 13.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју.



Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењује се до испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране и утрошка обезбеђених финансијских средстава.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 16.

Овај уговор, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

Мира Петровић

Буџет Предузећа

I Оперативни трошак/1.Одржавање/1.1.Одржавање објеката/01010101.Редовно одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 20.

Handwritten signature and initials in blue ink.



7. МОДЕЛ УГОВОРА

Партија 2

**Јавно предузеће "Пошта Србије",
Београд**

Број: 2019-108455/

Београд, __. __. 2019. године /

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

Закључен између:

1. **Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд**
Београд, Таковска број 2,
које заступа в. д. директора, Мира Петровић
(у даљем тексту: **Купац**)

и

2. _____,

(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача)

(Место, улица и број, понуђача, односно свих чланова групе понуђача)
које заступа директор _____
(у даљем тексту: **Продавац**)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке добара: електро и пратећи потрошни материјал и друго, Бр. ЈН: 150/2019
- да је Купац донео Одлуку о додели уговора, број 2019-108455//////// од ////////

Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја Електроинсталационог материјала и материјала за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови - партија 2 (у даљем тексту: роба), а у свему према Понуди Продавца бр. _____ од __. __. 2019. године, заведеној код Купца под бројем 2019-108455//// од ///.///. 2019. године (у даљем тексту: Понуда) и техничким карактеристикама које су дате у прилогу и чине саставни део овог уговора.

Члан 2.

Уговор се закључује на износ до //////// динара без ПДВ-а ((уписује се процењена вредност јавне набавке за партију 2), по јединичним ценама без ПДВ-а које су исказане у Понуди.

Цене морају бити дате на паритету ФЦО магацин Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12, укључујући испоруку, царину и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.

Рен

Цене се неће мењати током прве године трајања уговора а након тога уколико дође до промене средњег курса евра Народне банке Србије за више од $\pm 5\%$ до дана испоруке робе, а у односу на средњи курс евра Народне банке Србије на дан отварања понуда.

Уговор ће се реализовати у складу са важећим Програмом пословања Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд до висине обезбеђених финансијских средстава, а преостали део биће реализован уколико средства буду предвиђена програмом пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд, за наредне године до висине обезбеђених финансијских средстава, а највише до укупне уговорене вредности.

Количине робе дате су оквирно, дате су на бази искуства Купца, а реализоваће се путем Налога за набавку у количини добара коју дефинишу стварне потребе Купца, а највише до укупне уговорене вредности.

У случају потребе за робом која није предвиђена понудом, Продавац је дужан да на захтев Купца исту испоручи, по цени која не може бити већа од упоредиве тржишне цене за територију Републике Србије, укључујући царину и све друге зависне и пратеће трошкове без ПДВ-а.

Укупна вредност робе коју Купац може поручити, који нису предвиђени Понудом, за којима се укаже потреба током реализације уговора, не може бити већа од 15% од укупне вредности уговора

Купац неће одговарати за евентуалну штету Продавцу уколико из објективних разлога престане потреба за предметном робом.

Члан 3.

Продавац се обавезује да робу из члана 1. овог уговора испоручује Купцу у року од _____ (_____) радних дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Купца (факс, е-mail), а на основу закљученог уговора.

Продавац се обавезује да робу која није предвиђена Понудом, испоручује Купцу у року од _____ (_____) дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Купца (факс, е-mail), а на основу закљученог уговора.

Место испоруке је ФЦО магацина Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12. Испорука се врши возилом чија укупна висина не прелази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Ђорђа Вајферта 12.

Купац ће Налоге за набавку испостављати Продавцу у складу са својим потребама, а у року од најдуже 24 (двадесетчетири) месеца од дана закључења уговора.

Роба мора бити нова (некоришћена, неизлагана по продавницама или сајмовима, некоришћена за презентације и слично), технички исправна, без икаквих оштећења и производних недостатака, у оригиналном паковању произвођача са видно означеном декларацијом произвођача.

Продавац је дужан да 3 (три) радна дана пре предвиђене и планиране испоруке, достави Купцу податке о роби спремној за испоруку, због благовремене припреме складишног простора и добијања писане сагласности о тачном датуму и времену испоруке. Уколико не добије писану сагласност о тачном датуму и времену испоруке од стране Купца, Продавац неће моћи да испоручи робу. Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Комисија за квалитативни пријем, образована од стране Купца, извршиће квалитативни пријем робе о чему ће бити сачињен Записник о квалитативном пријему, који ће бити потписан од стране овлашћених представника Купца и овлашћеног представника Продавца.

Продавац је дужан да уз испоручену робу достави Купцу отпремницу.

Записник о квалитативном пријему, оверен од стране Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна.



Члан 4.

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 2. овог уговора плаћа Продавцу у року од _____ дана од дана пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квалитативном пријему.

Записник о квалитативном пријему, оверен од стране Продавца и отпремница представљају основ за испостављање рачуна.

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испоручене количине робе.

Уколико се испорука робе врши у више обрачунских периода за обрачун пореза на додату вредност, Продавац се обавезује да до последњег дана у текућем месецу достави рачун за извршену испоруку робе за текући месец.

Продавац је дужан да Купцу достави рачун након сваке испоруке робе.

Адреса за достављање рачуна: ЈП „Пошта Србије“, Београд, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Кумодрашка бр. 248. ПИБ Купца је 100002803.

На рачуну поред осталих података обавезно мора бити уписан број Уговора, број рачуна, валута плаћања, Налог за набавку, текући рачун Продавца и порески идентификациони број обе уговорне стране.

Члан 5.

Потраживања према Купцу из овог уговора не могу се уступити нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима, осим у изузетним случајевима на писани захтев Продавца и добијену писану сагласност Купца.

Купац има право накнаде штете у случају поступања Продавац на начин супротан од става 1. овог члана.

Члан 6.

У случају видљивих недостатака уочених приликом квалитативног пријема, Купац неће примити робу, о чему ће сачинити Записник о недостацима и исти ће доставити Продавцу по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да по пријему Записника о недостацима, а најкасније до истека рока за испоруку, испоручи робу у складу са усвојеном Понудом и овим уговором.

Члан 7.

У случају видљивих недостатака, који нису били уочени приликом пријема робе, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу по утврђивању недостатака, најкасније у року од 3 (три) дана од пријема робе.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема рекламације са Записником о недостацима, отклони недостатке или рекламирану робу замени исправном.

Члан 8.

За све уочене недостатке - скривене мане, које нису биле уочене у моменту квалитативног пријема робе, већ су накнадно примећене или су се испољиле током експлоатације, Купац ће рекламацију са Записником о недостацима доставити Продавцу најкасније у року од 3 (три) дана по утврђивању недостатака.

Продавац се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана по пријему рекламације рекламирану робу замени исправном.



Члан 9.

Гарантни рок за испоручене ставке под редним бројем од 332-334 Обрасца понуде је _____ година/е од дана испоруке.

Продавац се обавезује да испоручи робу према квалитету и карактеристикама, који су одређени у Понуди.

Члан 10.

У случају да Продавац ангажује подизвођача:

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење свих обавеза из овог уговора, укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу:

" _____ " из _____, улица _____ број _____,
" _____ " из _____, улица _____ број _____,

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза:

Члан 11.

Уколико Продавац не изврши своје обавезе у року из члана 3. став 1. и став 2. и члана 7. став 2. и члана 8. став 2. овог уговора, дужан је да за сваки дан односно радни дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне износ од 0,5% од уговорене односно валоризоване вредности робе, која се не може ставити у функцију.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из претходног става овог члана Продавац плаћа Купцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене, односно валоризоване купопродајне вредности овог уговора.

Уколико се стекну услови за наплату уговорне казне из става 1. овог члана, Продавац се обавезује да у року од 8 (осам) дана од дана пријема писаног захтева Купца достави књижно одобрење за наплату уговорне казне.

Ако је штета коју је Купац претрпео већа од износа уговорне казне, Купац има право да захтева разлику до потпуне накнаде штете.

Члан 12.

Продавац се обавезује да Купцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Београд, Таковска 2, Писарница, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора достави 1 (једну) бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.

Меница из претходног става, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо, на износ од 10% од укупне уговорене вредности, без обрачунатог ПДВ-а и копија картона депонованих потписа, издата од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне уговорене вредности, без обрачунатог ПДВ-а.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави 1 (једну) бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Р



Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза.

Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 (пет) дана пре истека важећег.

У случају да Продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор.

По извршењу уговорних обавеза Продавца, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено, на захтев Продавца.

Продавац се обавезује да Купцу на адресу: ЈП „Пошта Србије“, Београд, Функција економских послова и набавки, Сектор за порезе и буџет, Београд, Таковска 2, Писарница, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, достави 1 (једну) бланко сопствену меницу или неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Меница из претходног става, мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. Уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење – писмо, на износ од 10% од укупне уговорене вредности, без обрачунатог ПДВ-а и копија картона депонованих потписа, издата од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму. У случају промене овлашћеног лица менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.

У случају да је Продавац физичко лице обавезан је да достави 1 (једну) бланко сопствену меницу, која мора бити тачно попуњена и потписана. Уз меницу, физичко лице доставља потписану Изјаву у којој, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, наводи имовину којом гарантује за издату меницу. Имовина мора бити детаљно описана, а за земљиште и непокретности наведена тачна локација на којој се налази.

Продавац може као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року приложити неопозиву, безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Продавац је дужан да за време трајања гарантног рока, а најкасније 5 (пет) дана пре истека важења средства финансијског обезбеђења достави ново или продужи важење већ достављеног средства финансијског обезбеђења. Уколико је у питању меница, уз меницу мора бити достављено и одговарајуће менично овлашћење и копија картона депонованих потписа.

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека гарантног рока.


У случају да Продавац не отклони грешке у гарантном року или их отклони делимично, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења.

По истеку гарантног рока, средство финансијског обезбеђења биће враћено, на писани захтев Продавца.

Члан 13.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењује се до испуњења свих уговорних обавеза обе уговорне стране и утрошка обезбеђених финансијских средстава.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.

Члан 16.

Овај уговор, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

КУПАЦ

ПРОДАВАЦ

Мира Петровић

Буџет Предузећа

I Оперативни трошак/1.Одржавање/1.1.Одржавање објеката/01010101.Редовно одржавање грађевинских објеката, под редним бројем 20.

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУБЕНЕ ЦЕНЕ

Партија 1 - Расвета

1	2	3	4	5	6	
РЕД- БРОЈ	НАЗИВ	Јединична цена са ПДВ- ом (у динарима)	Јединична цена без ПДВ- а (у динарима)	Укупна вредност без ПДВ-а (у динарима)	Укупна вредност са ПДВ-ом (у динарима)	Остали трошкови (%)
1	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, ≥ 600mm, 40W, 6000°K, IP65, ≥3600lm					
2	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, ≥1200mm, 60W, 6000°K, IP65, ≥5000lm					
3	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od inoxa, ≥1500mm, 70W, 6000°K, IP65, ≥6300lm					
4	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarbonata, ≤600mm, 21W, 4000°K, IP65, ≥2100lm					
5	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarb., ≤1200mm, 40W, 4000°K, IP65 ≥4000lm					
6	Vodootporna LED svetiljka u kućištu od polikarb. , ≤1500mm, 55W, 4000°K, IP65, ≥5500lm					
7	LED reflektor sa nosačem (konzolom) 60W, 230V sa sekundarnom optikom					
8	LED reflektor sa nosačem (konzolom) 40W,					

Р
= 91

	230V sa sekundarnom optikom								
9	LED plafonjera 25W, 6500°K, 230V, ≥1400lm								
10	ULIČNA SVETILJKA LED 50W, 4500 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 42-48mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V								
11	ULIČNA SVETILJKA LED 80W, 7200 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V								
12	ULIČNA SVETILJKA LED 100W, 10000 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V								
13	ULIČNA SVETILJKA LED 150W, 13500 lm, 4000K, SOČIVO 120, PRIHVAT ZA LIRU Ø 50-58mm, IP65, min 30000h, AC 85-265V								
14	REFLEKTOR LED 9020 20W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE								
15	REFLEKTOR LED 9050 50W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE								
16	REFLEKTOR LED 9100 100W SMD 6000K, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE								
17	Reflektor LED 50W sa senzorom pokreta								
18	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 10W, 6000K, 1000lm, Ra>80, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h								
19	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 30W, 6000K, 3000lm, Ra>80, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h								



Handwritten signature and initials in blue ink.

20	DEKORATIVNI COB LED REFLEKTOR 50W, 6000K, 5000lm, Ra>80, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 210-230V, IP65, 50000h					
21	REFLEKTOR LED COB 10W 3000K, AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 950lm 50.000h IP65					
22	REFLEKTOR LED COB 30W 3000K AI KUĆIŠTE BELO, STAKLENO SOČIVO 90, 2850lm 50.000h IP65					
23	REFLEKTOR LED VISEĆI 157W 19000lm 4000K, LIEP 218404, SA PRIBOROM ZA VEŠANJE					
24	REFLEKTOR LED VISEĆI 120W SA MOG.USMERAVANJA SVETLA					
25	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 24W, 300x300mm, ugradna					
26	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 24W, Ø300mm, ugradna					
27	PANEL NADGRADNI 12W 4000K KRUG 860lm 30000h Ø170					
28	PANEL NADGRADNI 12W 6000K KRUG 900lm 30000h Ø170					
29	PANEL BELI NADGRADNI 18W 4000K KRUG 1500lm 30000h Ø225					
30	PANEL BELI NADGRADNI 18W 6000K KRUG 1600lm 30000h Ø225					
31	PANEL BELI NADGRADNI 24W 4000K KRUG 1800lm 30000h Ø300					
32	PANEL BELI NADGRADNI 24W 6000K KRUG 1900lm 30000h Ø300					
33	PANEL BELI NADGRADNI 18W 4000K KVADRAT 1500lm 30000h 225x225					




Handwritten signature and number 287.

34	PANEL BELI NADGRADNI 18W 6000K KVADRAT 1600lm 30000h 225x225					
35	PANEL BELI NADGRADNI 24W 4000K KVADRAT 1800lm 30000h 300x300					
36	PANEL BELI NADGRADNI 24W 6000K KVADRAT 1900lm 30000h 300x300					
37	PANEL UGRADNI LED 6W 4000K KRUG Ø120 380lm					
38	PANEL UGRADNI LED 6W 6000K KRUG Ø120 400lm					
39	PANEL UGRADNI LED 12W 4000K KRUG Ø170 860lm					
40	PANEL UGRADNI LED 12W 6000K KRUG Ø170 900lm					
41	PANEL UGRADNI LED 18W 4000K KRUG Ø225 1500lm					
42	PANEL UGRADNI LED 18W 6000K KRUG Ø225 1600lm					
43	PANEL UGRADNI LED 18W 4000K KVADRAT 1500lm 225x225					
44	PANEL UGRADNI LED 18W 6000K KVADRAT 1600lm 225x225					
45	PANEL UGRADNI LED 25W 4000K KRUG ,min 2000lm, 30000h, IP44					
46	PANEL UGRADNI LED 24W 4000K KRUG Ø300 1800lm					
47	PANEL UGRADNI LED 24W 6000K KRUG Ø300 1900lm					
48	PANEL UGRADNI LED 24W 4000K KVADRAT 1800lm 300x300					
49	PANEL UGRADNI LED 24W 6000K KVADRAT 1900lm 300x300					



Handwritten signature and initials in blue ink.

50	LED panel (komplet za montažu na sajlama L= 1m) ≥65W 1200x600mm, 2700°K, 230V, ≥5400lm, nadgradni					
51	LED panel (komplet za montažu na sajlama L= 1m) ≥40W 1200x300mm, 6000°K, 230V, ≥5400lm, nadgradni					
52	LED panel (komplet za montažu na sajlama L= 1m) ≥22W 600x300mm, 6000°K, 100-240V, ≥1750lm, nadgradni					
53	LED panel (sa opremom za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V, ≥5400lm, nadgradni					
54	LED PANEL nadgradni 600x600mm 40W 4000K 3150lm 50000h					
55	LED PANEL nadgradni 600x600mm 40W 6000K 3200lm 50000h					
56	LED PANEL nadgradni 1200x300mm 40W 4000K 100-240V 50/60HZ 3200lm					
57	LED PANEL nadgradni 1200x300mm 40W 6000K 100-240V 50/60HZ 3200lm					
58	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 65W 4000K 100-240V 50/60HZ 5200lm					
59	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 65W 6000K 100-240V 50/60HZ 5200lm					
60	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 72W 4000K 4300lm					
61	LED PANEL nadgradni 1200x600mm 72W 6000K 4300lm					




Handwritten signature and initials in blue ink.

62	Svetiljka LED panel (sa opremom za montažu) 40W 600x600mm, ugradna					
63	PANEL UGRADNI LED 40W 4000K 600x600 3150lm 50000h					
64	PANEL UGRADNI LED 40W 6000K 600x600 3200lm 50000h					
65	LED panel (komplet za montažu) 45W 595x595mm, 3000°K, 230V, ≥5400lm, ugradni					
66	LED PANEL UGRADNI 600X300mm 22W 4000K 100-240V 50/60HZ 1750 lm					
67	LED PANEL UGRADNI 600X300mm 22W 6000K 100-240V 50/60HZ 1750 lm					
68	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 40W 1200x300mm, 4000°K, 100-240V, ≥3200lm, ugradni					
69	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 40W 1200x300mm, 6000°K, 110-240V, ≥3200lm, ugradni					
70	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 4000°K, 100-240V, ≥5200lm, ugradni					
71	LED PANEL UGRADNI (sa opremom za montažu) 65W 1200x600mm, 6000°K, 100-240V, ≥5200lm, ugradni					
72	LED PANEL UGRADNI 1200X600mm 72W 6000K AC100-240V 4300lm					
73	LED PANEL UGRADNI 1200X600mm 72W 4000K AC100-240V 4300lm					
74	LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1177 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø155x20mm.					



	Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA						
75	LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1749 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700Ma						
76	LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2229 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA						
77	LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1066 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 155x155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA.						
78	LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1507						




Handwritten notes:
 R
 2 51

	lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 185x185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A λ>0,9. Strana sekundara 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA					
79	LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2346 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije 215x215x20mm. Ugradna dimenzija Ø195. . Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A λ>0,9. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA.					
80	LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1177 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø155x20mm. Ugradna dimenzija Ø135. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A λ>0,9. Strana sekundara 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA					
81	LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1749 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja 120±10°. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI>80. Dimenzije Ø185x20mm. Ugradna dimenzija Ø165. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A					

Handwritten signatures and initials in blue ink.

	$\lambda > 0,9$. Страна секундарна 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA						
82	LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2229 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI > 80. Dimenzije $\varnothing 215 \times 20$ mm. Ugradna dimenzija $\varnothing 195$. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Страна секундарна 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA						
83	LED panel 15W flux 4000k, osvetljaj 1066 lm. Stepen zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI > 80. Dimenzije $155 \times 155 \times 20$ mm. Ugradna dimenzija $\varnothing 135$. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,1A $\lambda > 0,9$. Страна секундарна 18.5-28V 38Vdc max, konstantne struje 500mA.						
84	LED panel 22W flux 4000k, osvetljaj 1507 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI > 80. Dimenzije $185 \times 185 \times 20$ mm. Ugradna dimenzija $\varnothing 165$. Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,16A $\lambda > 0,9$. Страна секундарна 21-31.5V 40Vdc max, konstantne struje 700mA						
85	LED panel 30W flux 4000k, osvetljaj 2346 lm. Stepena zaštite IP 66, IK 08. Ugao osvetljaja $120 \pm 10^\circ$. Faktor iskorišćenja veći od 0,9, CRI > 80. Dimenzije $215 \times 215 \times 20$ mm.						



Rev
✓

	Ugradna dimenzija Ø195. . Dimabilno napajanje u stepenu zaštite min IP65 primarna strana 220-240V 50/60Hz, 0,18A $\lambda > 0,9$. Strana sekundara 20-30V 38Vdc max, konstantne struje 1000mA.					
86	Reflektor za halogeni izvor svetlosti max 500W R7s IP54					
87	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x18W bele boje, Strela					
88	Brodaska armatura, E27, 100W					
89	Brodaska armatura, E27, 150W sa dva uvoda sa strane					
90	Grlo pokretno sa rozetnom Ø 81mm za rupu Ø 75mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu GU5.3 (MR-16) (Brilium DL-5 ili odgovarajuće)					
91	Grlo statično Ø 30mm za rupu 26mm, boja hrom, za niskonaponsku halogenu sijalicu G4 (Brilium M-30 ili odgovarajuće)					
92	STAKLO ZAŠTITNO KUGLA ZA ŽIVINU SIJALICU 125W					
93	STAKLO ZAŠTITNO OPAL KUGLE 180mm E-27					
94	Svetiljka panik sa LED diodama, 3 časa autonomije					
95	Svetiljka sa inkadescntnim izvorom svetlosti, sa kuglom od opal stakla 60W, E27 - plafonska					
96	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 2x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna					
97	Svetiljka za fluo.izvor svetlosti 3x36W sa difuzorom od ravne opal ploče-nadgradna					



Handwritten signature and number 287

98	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W, nadgradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
99	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
100	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2x18W ugradna, sjajni raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
101	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 2X36W nadgradnja otvorena						
102	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 3X36W nadgradnja otvorena						
103	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti 4x18W ugradna, beli raster sa elektronskom prigušnicom kompenzovana, kućište svetiljke od čeličnog lima D=0,6mm, savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						



104	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 1x36W bele boje, Strela						
105	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W od polikarbonata sa kapom IP65						
106	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x18W otvorena						
107	svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W od polikarbonata sa kapom IP65						
108	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
109	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 2x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom, kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
110	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem plastificiran beli						
111	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 3x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom, kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen						




Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'R' and some smaller marks.

	алатом на presi, spojeno punktovanjem, završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
112	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
113	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x18W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
114	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa belim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište od čeličnog lima d=0,6mm savijen alatom na presi spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
115	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji						
116	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x18W sa sjajnim rasterom i						



Handwritten signature and initials in blue ink.

	elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji					
117	Svetiljka za fluorescentni izvor svetlosti ugradna 4x36W sa sjajnim rasterom i elektronskom prigušnicom kompenzovana kućište d=0,6mm od na presi savijenog lima spojeno punktovanjem,završna obrada plastificiranjem poliuretanskim prahom u beloj boji					
118	Svetiljka za kompaktne fluo sijalice 2X18W sa 2-pina Ø 230mm					
119	Svetiljka za kompaktni fluorescentni izvor svetlosti nadgradna 28W u zaštiti IP54					
120	Svetiljka za met.hal.izvor svetlosti 1x70W, Rx7s, Ø160mm sa difuzorom od kaljenog stakla, ugradna					
121	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od Al i difuzorom od stakla, kosa					
122	Svetiljka za živin izvor svetlosti 1X125W, E27sa reflektorom od Al i difuzorom od stakla, ravna					
123	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 100W					
124	Zastitno staklo za brodsku armaturu od 200W					
125	LED CEV max 10W 4000K 600mm min 800lm 30000h					
126	LED CEV max 10W 6400K 600mm min 800lm 30000h					
127	LED CEV max 18W 4000K 1200mm min					



Handwritten signature and initials in blue ink.

	1600lm 30000h						
128	LED CEV max 18W 6400K 1200mm min 1600lm 30000h						
129	LED CEV max 25W 4000K 1500mm min 2100lm 30000h						
130	LED CEV max 25W 6400K 1500mm min 2100lm 30000h						
131	SIJALICA LED E14 6W, 2700K, Ra>80, min 484lm, 35000h						
132	SIJALICA LED E14 6W, 4000K, Ra>80, min 506lm, 35000h						
133	SIJALICA LED E14 G45 6W, 4000K, Ra>80, min 512lm, 35000h						
134	SIJALICA LED E27 8W 4000K GLOBUS-2						
135	SIJALICA LED E27 10W, 2700K, Ra>80, min 855lm, 25000h						
136	SIJALICA LED E27 A60 10W, 4000K, Ra>80, min 908lm, 25000h						
137	SIJALICA LED E27 A60 10W, 6400K, Ra>80, min 957lm, 25000h						
138	SIJALICA LED E27 A60 7,7W, 4000K, Ra>80, min 694lm, 25000h						
139	SIJALICA LED E27 A60 7,7W, 6400K, Ra>80, min 732lm, 25000h						
140	SIJALICA LED E27 G45 6W 4000K ORBILED-2						
141	SIJALICA LED E27 G45 6W 2700K Ra>80 488lm 35000h						
142	SIJALICA LED E27 G45 6W 4000K Ra>80 512lm 35000h						
143	SIJALICA LED E27 G45 6W 6400K Ra>80 533lm 35000h						



144	SIJALICA LED G4 2,5W 2700K 220V Ra>80 250lm 15000h					
145	SIJALICA LED G9 4W CAPSULED 2700K 220V					
146	SIJALICA LED G9 4W 6400K 220V Ra>80 450lm 35000h					
147	SIJALICA LED GU10 6W 2700K 220V Ra>80 479lm 35000h					
148	SIJALICA LED GU5.3 6W 4000K 220V SPOTLED-2					
149	SIJALICA LED GU5.3 6W 2700K 220V 9LENS Ra>80 486lm 35000h					
150	SIJALICA LED GU5.3 6W 6400K 220V 9LENS Ra>80 528lm 35000h					
151	SIJALICA LED R7S 118mm 9W 900lm 2700K					
152	SIJALICA LED R7S 78mm 4W 380lm 2700K					
153	CEVASTA LED SIJALICA L=78mm, 5W, 4000°K, R7s, 230V					
154	LED SIJALICA 1,5W, G4, 2700°K, 15 000h					
155	LED SIJALICA 12W, 3000°K, E27, 25000h					
156	LED SIJALICA 16W, E27, 2700°K, 15 000h, min.1320lm					
157	LED TRAKA, 7,2W/m, 230V, IP44, / 1m. KOMPLET SA PRIBOROM					
158	LED TRAKA, 14,4W/m, 12V, IP54, Ra>80/1m, KOMPLET SA PRIBOROM					
159	NVC SIJALICA LED PAR30A 12W 4000K					
160	CEVASTA LED SIJALICA L=118mm, 7W, 4000°K,R7s					
161	SIJALICA PLC MASTER 10W,G24d-1,					



	4000°K								
162	SIJALICA PLC MASTER 13W, G24d, 3000°K								
163	FLUO CEV TL5 MASTER 14W/840 HE G5								
164	FLUO CEV TL-D Super 80 18W/840								
165	FLUO CEV TL-D Super 80 36W/835								
166	FLUO CEV TL-E 32W/54 G10q-okrugle								
167	KOMPAKT SIJALICA MASTER PL-E POLAR 20W/827, E27								
168	KOMPAKT FLUO SIJALICA Duralamp 18W/840 2P G24d2 4000K DURALUX D								
169	KOMPAKT FLUO.SIJALICA 26W G24Q-3, 4000K, T11 DULUX								
170	NATRIJUMOVA SIJALICA SON-H 110W, E27, min.8000lm, 28 000h								
171	SIJALICA MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942, G8.5								
172	SIJALICA FLUO 32W 4PINA; GX24q-3								
173	SIJALICA FLUO T5 24W 840 G5 16X549mm								
174	SIJALICA FLUO T5 28W 840 G5 16X1149mm								
175	SIJALICA FLUO T5 35W 840 G5 16X1449mm								
176	SIJALICA FLUO T5 39W 840 G5 16X849mm								
177	SIJALICA FLUO T5, 54W, Ø 16mm, 4000°K, 4450 lm								
178	SIJALICA FLUO.KOMPAKT 13W 3000°K, G24D-1 4-CEVNA								
179	SIJALICA FLUO.KOMPAKT 20W E27								



	STANDARD						
180	SIJALICA FLUO.KOMPAKT 2-CEVNA 36W 2G11						
181	SIJALICA FLUO.KOMPAKT PL-S 9W/830 G23						
182	SIJALICA FLUORES.T5 14W l=549mm,Ø 16 mm						
183	SIJALICA FLUORESC.T8 18W/840 G13, min.1350lm, L=600mm, 20000h						
184	SIJALICA FLUORESC.T8 36W/840 G13, min.3350lm, L=1200mm, 20000h						
185	SIJALICA FLUORESC.T8 58W/840 G13, min.5150lm, L=1500mm, 20000h						
186	SIJALICA FLUORESCENTNA 8W						
187	SIJALICA FLUORESCENTNA PL-S 11W/830						
188	SIJALICA HPI-T plus MTH 250W/645 E-40						
189	SIJALICA METAL HALOG. 2 PODN. 150W, RX7S, min.13250lm, 9000h						
190	SIJALICA METAL HALOG.2 PODNOŽ. 70W, RX7S, min.6 000lm, 9000h						
191	SIJALICA METAL HALOGENA ELIPS. BU 250W E40 min 17000lm, 20000h						
192	SIJALICA METAL HALOGENA ELIPS. BU 400W, E40, min 30000lm, 20000h						
193	SIJALICA METALHALOG.150W, G12, 4200°, min.11200lm, 12000h						
194	SIJALICA METALHALOG.400W, E-40 CEV.TUBUL., min.30000lm, 20000h						
195	SIJALICA MHN-TD STANDARD 70W/842 Rx7s						
196	SIJALICA MTH CMH-TT 150W E40 GE						



Handwritten signature and initials in blue ink.

	38749									
197	SIJALICA PL-C MASTER 13W/830/4P G24q1									
198	SIJALICA PL-C MASTER 18W/840/4P G24q2									
199	SIJALICA PL-C MASTER 26W/830/2P G24d3									
200	SIJALICA PL-C MASTER 26W/840/4P G24q3									
201	SIJALICA PL-L MASTER 36W/840/4P 2G11									
202	SIJALICA PL-Q Pro 16W/835 2P									
203	SIJALICA PL-Q Pro 28W/840/4P									
204	SIJALICA PL-S MASTER 7W/840/2P G23									
205	SIJALICA PL-S MASTER 9W/840/2P G23									
206	SIJALICA PL-S MASTER 11W/840/4P G23									
207	SIJALICA REFLEKTA NR63 60W E27 FR									
208	SIJALICA ŠTEDNA 13W GRLO E27, 4000°K									
209	SIJALICA ŠTEDNA 2D 16W 4-PIN, 3500°K, min.1100lm, 12000h									
210	SIJALICA ŠTEDNA 2D 28W 4-PIN, 2700°K, min.2150lm, 12000h									
211	SIJALICA ŠTEDNA E27 T2 15W 6400K									
212	STARTER S10 4-80W									
213	STARTER ZA FLUO CEV 4-22W									
214	STARTER ZA FLUO CEV 4-65W									
215	Sijalica fluo.kom.4-cevna 26W/840-4pin									
216	Sijalica natrijum son T 250W E40 2000K									
217	Sijalica metal halogena CMH-TT 150W E40									

75
M
Pac

218	Sijalica metal halogena CMH-TT 70W E27						
219	Sijalica halog. 75W E27 PAR 30S						

М.П.

ПОНУЂАЧ



15
22

8.1 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Партија 2 - Електронсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови

Ред. број	1 НАЗИВ	2 Јединична цена без ПДВ-а (у динарима)	3 Јединична цена са ПДВ-ом (у динарима)	4 Укупна вредност без ПДВ-а (у динарима)	5 Укупна вредност са ПДВ-ом (у динарима)	6 Остали трошкови (%)
1	ARMATUR.SIJ.SA POR.GR.RAVNA E27 250V 60W					
2	ARMATURA SIJ.SA POR.GR.E27 KOSA 250V 60W					
3	BALAST ELEKT.220/12V 150W ZA NN.HAL.SIJ.					
4	BALAST ELEKTRONSKI ZA ARMATURU 2X58W					
5	BALAST ELEKTRONSKI ZA FLUO SVETILJ 2X36W					
6	BALAST ELEKTRONSKI ZA FLUO SVETILJ 4X18W					
7	BALAST ZA FLUO CEV 1X36W 2X18W2D 1X40W					
8	BALAST ZA FLUO CEV 1X58W					
9	CEV REBRATA PVC LAKA Ø 9mm					
10	CEV REBRATA PVC LAKA Ø 11mm					
11	BALAST ZA ŽIV.SIJ.1X125W ZATVORENA					
12	CEV REBRATA PVC LAKA Ø 13,5mm					
13	CEV REBRATA PVC LAKA Ø 16mm					
14	CEV REBRATA PVC LAKA Ø 23mm					



28

15	CEV REBRASTA PVC LAKA Ø 29mm				
16	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 14mm PLASTIFICIRANA				
17	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 18mm PLASTIFICIRANA				
18	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 21mm PLASTIFICIRANA				
19	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 26mm PLASTIFICIRANA				
20	BUŽIR SPIRALNI 19-21mm				
21	SPREJ CINK ZA ZAŠTITU METAL.POVRŠ.400ml				
22	REGULATOR JACINE SVETLOSTI NAIZMENIČNI 40-300W				
23	DOZNA INSTALACIONA 95X95mm				
24	DOZNA INSTALACIONA Ø 100X150mm				
25	DOZNA INSTALACIONA Ø 150X150mm				
26	DOZNA MONTAŽNA Ø 60mm				
27	DOZNA 3M 6523 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				
28	DOZNA 4M 6524 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				
29	DOZNA 5M 6525 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				
30	DOZNA 7M 6527 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE				
31	DOZNA OG SA 6 UVODA I ZAŠTITOM OD PRSKKANJA VODE				
32	DOZNA INSTALACIONA Ø 78mm				
33	DOZNA SIL.OG 4 UVODA I ZAŠT.OD PRS.VOD				



257

34	DOZNA MONT. Ø63,5mm ZA PREG.GIPS.ZIDOVE					
35	FOTO RELE SA SONDOM ZA RASVETU					
36	GRLO GU 10 ZA HAL. SIJALICU 50W 240V KER					
37	GRLO SIJAL.ZA HALOGENU SIJALICU GY6.35					
38	GRLO SIJALIČNO E-27 PORCELANSKO VISEĆE					
39	GRLO SIJL. E27 4A 250V SA METAL. DRŽAČEM					
40	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 3X16A, NADGRADNA IP44					
41	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A, NADGRADNA IP44					
42	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A, PRENOSNA IP44					
43	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 3X16A, PRENOSNI IP44					
44	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5X16A, PRENOSNI IP44					
45	SKLOPKA 1-POLNA NA ZID SILUMIN.16A 230V					
46	KANAL PVC 2000X30X25mm NEŠLICOVAN					
47	KANAL PVC 25X40X2000mm ŠLICOVANI					
48	KANAL PVC 40X40X2000mm ŠLICOVANI					
49	KANAL PVC 100X40X2000mm NEŠLICOVANI					
50	KANAL PVC SA POKL.18X13mm NEŠL.SAMOLEPLJ					
51	KANAL PVC SA POKL.32X15mm					



Handwritten signature and the number 51.

	NEŠL.SAMOLEPLJ					
52	KAPA OSIGURAČA D0-1					
53	KAPA OSIGURAČA DO-2					
54	KAPA OSIGURAČA KD III 63A					
55	KAPA TOPLJIVIH OSIGURAČA KD II 25A					
56	KLEMA NULTA MS IZOLOVANA 2/12					
57	KLEMA PORCELANSKA 2X2,5 mm ²					
58	KLEMA REDNA PVC 12/10mm ²					
59	KLEMA REDNA PVC 12X1,5 mm ²					
60	KLEMA STRUJNA 4-POL.1,5-6mm ² ZA DIN ŠINU					
61	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 16(4-16mm ²)					
62	KLEMA STRUJNA PETOPOLNA RSB 6(1,5-6mm ²)					
63	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 35/4(25-35mm ²)					
64	KLEMA PORCELANSKA 4X2,5 mm ²					
65	KLEMA REDNA PVC 12X4mm ²					
66	KLEMA REDNA PVC 12X2,5mm ²					
67	KLEMA ZA NIZANJE VS 10					
68	KLEMA ZA NIZANJE VS 16					
69	KLEMA ZA NIZANJE VS 6					
70	KLEMA ZA NIZANJE VS 25-35					
71	KLEMA ZA NIZANJE VS 50					
72	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 1,5mm ²					
73	KONTAKT IGLIČASTI IZOLOVANI 2,5mm ²					



357

74	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3mm-1,5mm ²					
75	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3mm-2,5mm ²					
76	KONTAKT UTIČNI IZOLOVANI 6,3mm-6mm ²					
77	KONTAKT ZAVRTANJ KU 16A KALIBRACIONI UMETAK					
78	KONTAKT ZAVRTANJ KU 6A KALIBRACIONI UMETAK					
79	KONTAKT ZAVRTANJ KU 10A KALIBRACIONI UMETAK					
80	KONTAKT ZAVRTANJ KU 20A KALIBRACIONI UMETAK					
81	KONTAKT ZAVRTANJ KU 25A KALIBRACIONI UMETAK					
82	KONTAKT ZAVRTANJ KU 35A KALIBRACIONI UMETAK					
83	KONTAKT ZAVRTANJ KU 50A KALIBRACIONI UMETAK					
84	KONTAKT ZAVRTANJ KU 63A KALIBRACIONI UMETAK					
85	KONTAKTOR 10A 220 V 50HZ					
86	KONTAKTOR 16A 220V 50HZ					
87	KONTAKTOR 25A 220 50HZ					
88	KONTAKTOR 63A 220V 50HZ					
89	KUTIJA ZA IZJEDNAČ.POTENC.100X150mm PS49					
90	KABL PRODUŽNI SA 6 UTIČNICA, min DUŽINE 5m, BELI, SA PREKIDAČEM I ZAŠTITOM OD DODIRA					
91	KANAL PVC 12X12X2000mm					



87
Re

	XFR 1015						
108	RAM MONTAŽNI 6511 ELEMENT ZA DOZNU Ø 60mm						
109	RAM MONTAŽNI 6512 ELEMENTA ZA DOZNU Ø 60mm						
110	RAM MONTAŽNI 6513 ELEMENTA ZA DOZNU M3						
111	RAM MONTAŽNI 6514 ELEMENTA ZA DOZNU M4						
112	RAM MONTAŽNI 6515 ELEMENATA ZA DOZNU M5						
113	RAM MONTAŽNI 6517 ELEMENATA ZA DOZNU M7						
114	MEHANIČKA ZAŠTITA ZA GROM.SPUST 25X4 L=1500mm						
115	NGO 24 POTPORA ZA KR. VOD B JUS N.B4.922P						
116	NGO 75 POTPORA SA TIPLOM P-T, L-80						
117	NGO12 KUTIJA MERNOG SPOJA						
118	NGO36 POTPORA ZA KROV. VOD C 120						
119	NGO36 POTPORA ZA KROVNI VOD C 10X120 O						
120	NGO52 UKRSNI KOMAD 60X60 TRAKA-TRAKA						
121	NGO17 OBUJVICE ZA CEV 2"ZA TRAK. VOD						
122	NGO 8 STEZALJKA ZA OLUK ZA TRAKU						
123	UZEMLJIVAČ CEVNI NGO 56 2"X2M						
124	NGO56 CEVNI UZEMLJ. 2000/2,5						
125	NGO79 POTP.ZA VODOVE SA BET.KOCKOM PSK						




126	NGO15 OBUJMICA ZA OLUK A120								
127	BROJAČ UDARA GROMA SLSC								
128	OBUJMICA ZA CEVNI UZEMLJIVAČ 2,5"								
129	NATIKAČ 10A 250V DVOP.PORCEL.SA KON.UZEM								
130	SPREJ ODVIJAČ EKEKOLOŠKI 200ML GEACHEM								
131	Razvodni orman dimen. 400X400x200mm za ugradnju na zid, od čelika presvučenog Epoxu-poliester prahom, stepena zaštite IP 66, sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.								
132	ORMAN RAZV.LJM.PRAZAN 500X500X200mm								
133	ORMAN RAZV.LJM.PRAZAN 600X400X200mm								
134	ORMAN RAZV.LJM.PRAZAN 250X250X180mm								
135	ODVODNIK PRENAPONA PROTEC KLASA C, TN-C, 255VAC, 25KA, KOMPLET								
136	ODVODNIK PRENAPONA KLASA C, TN-C, 255VAC, 20KA, KOMPLET								
137	PAPUČICA KABLA ZA GNJEČ.AL, CU 25/8								
138	PAPUČICA ZA GNJEČENJE 16mm²/M10								
139	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8-2,5mm²								
140	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8-4mm²								
141	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOVANJE 10-35mm²								

142	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOV. 10-50mm ²					
143	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-50mm ²					
144	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-70mm ²					
145	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-95mm ²					
146	PAPUČICA KABL.OKASTA ZA PRES.6-10mm ²					
147	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA PRES. 8-25mm ²					
148	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA PRES. 8-6mm ²					
149	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL.4-6mm ²					
150	PAPUČ. KABL. VILJ. IZOL. 5-6mm ²					
151	PAPUČICA KABLOVSKA CU 10mm/M8					
152	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00-63A					
153	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 80A					
154	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 16A					
155	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 250A					
156	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 63A					
157	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 35A					
158	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 50A					
159	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT 00 125A					
160	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 100A					
161	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT 00 50A					
162	PATRON NOŽASTIH OSIGURAČA NVT 00 35A					
163	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU					

182	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI 100X100mm					
183	POKLOPAC SKLOPKE 2M ALING CONEL ILI ODG.					
184	POTPORA KROVNA ZA SLEMENJ.A 280X120mm					
185	MODUL PRAZAN 6500.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆI					
186	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 B 6000A					
187	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 C 6000A					
188	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 B 6000A					
189	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 C 6000A					
190	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.20A MC32 B 6000A					
191	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 B 6000A					
192	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 C 6000A					
193	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.32A MC32 C 6000A					
194	POSTOLJE NOŽ.OSIGURAČA NVP 0/1 160A					
195	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 B 6000A					
196	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 C 6000A					
197	PREKIDAČ AUTOMATSKI 63A MC 32 C 6000A					

198	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 100A C 6000								
199	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 80A C 6000								
200	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 25A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.								
201	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 32A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.								
202	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 40A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.								
203	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 50A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.								
204	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 63A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.								
205	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 80A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.								
206	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 100A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.								
207	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 125A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.								
208	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 160A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.								
209	PREKIDAČ BOJLERSKI ZA U ZID								



Ран

✓

Stamp: BEograd 05-21

224	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V OG					
225	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V za u zid sa kontaktom za uzemljenje i porcelanskim uloškom					
226	PRIKLJUČNICA TROPOLNA SILUMINSKA 380V za na zid sa kontaktom za uzemljenje i zaštitom od prskajuće vode					
227	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 16A/250V sa zaštitnim kontaktom, bela, Aling Conel ili odgovarajuće					
228	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 16A/250V sa zaštitnim kontaktom, crvena, Aling Conel ili odgovarajuće					
229	PRIKLJUČNICA PRENOSNA SA 5 GNEZDA, min DUŽINE 5m, BELI, SA PREKIDAČEM I ZAŠTITOM OD DODIRA					
230	Priključnica sa 6 utičnica (6 priključnih gnezda), bez kabla, aluminijumsko kućište, metalni nosači za RACK orman					
231	PRIKLJUČNICA TELEFONSKA OBIČNA					
232	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V prenosna sa gumenom zaštitnom navlakom sa kontaktom za uzemljenje					



79 = 91

233	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko гнезда 10/16A, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, CRNO aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spoljni plastični delovi od ABS plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samogasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije				
234	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko гнезда 10/16A, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, CRVENO aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spoljni plastični delovi od ABS plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samogasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije				
235	KUTIJA RAZVODNA 81X81mm IP 54				
236	Razvodni orman dimen. 300X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-polijester prahom stepena zaštite IP 56 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.				
237	Razvodni orman dimen. 400X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-polijester prahom stepena zaštite IP 56 sa vratima i mogućnošću zaključavanja.				
238	Razvodni orman dimen. 400X300x250mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog				



Pen
= 1

	Ероху-полиестер прахом степена заштите IP 56 са вратима, са монтажном pločом и могућношћу закључавања.				
239	Разводни орман dimen. 600X500x200mm за уградњу на зид од челика presvučenog Ероху-полиестер прахом степена заштите IP 56 са вратима, са монтажном pločом и могућношћу закључавања.				
240	RELE BIMETALNO 0,95-1,6 A				
241	RELE BIMETALNO 1,5-2,6 A				
242	RELE BIMETALNO 2,4-4,0 A				
243	RELE BIMETALNO 3,8-6,0 A				
244	RELE BIMETALNO 5,5-8 A				
245	RELE BIMETALNO 6-12 A				
246	RELE IMPULSNI				
247	RELE VREMENSKI TRE 1400 220V AC				
248	SABIRNICA ZA NULU SA 20 PRIKLJUČAKA NEIZOLOVANA				
249	SABIRNICA ZA ZEMLJU SA 20 PRIKLJUČAKA NEIZOLOVANA				
250	SKLOPKA GREB.TROP. SA NULTIM POLOŽAJEM 4G-200-53U				
251	SKLOPKA GREB.TROP.SA NULTIM POLOŽAJEM GS 100-53U				
252	SKLOPKA GREB.TROP.SA NULTIM POLOŽAJEM GS 16-53 U				
253	SKLOPKA GREBENASTA TROPOLNA GS-40-10U				
254	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 25-10 U				
255	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 63-10 U				
256	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 250V ZA U				



	ZID								
257	SKLOPKA NAIZM.10A,250V U ZID								
258	SKLOPKA NAIZMENENIČNA 10A 250V ZA NA ZID								
259	SKLOPKA UNAKRSNA 10A 250V ZA NA ZID								
260	SKLOPKA ZA KUPATILO 3X16A,250V SA IND.HORZ								
261	SKLOPKA ZA KUPATILO 3X16A,250V SA IND.VERT								
262	SKLOPKA SERIJSKA 10A,250V ZA U ZID								
263	SKLOPKA TROPOLNA TERETNA 160A 1- 0-2								
264	SKLOPKA VAZDUŠNA MC5-13 13BAR"E"								
265	SKLOPKA VAZDUŠNA MCS 4 ,5-22 BARA								
266	SPREJ WD 40 200ML								
267	SPREJ ZA KONTAKTE 300 ML.								
268	ŠINA RAZ.ZA AUT. PREK.MC32 25mm ² RT25								
269	ŠINA ZA NOŠENJE AUTOMATSKIH OSIGURAČA								
270	ŠINA ZA NOŠENJE VS KLEMA								
271	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUT.PREKID.NAD								
272	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUTOM.PREK. UGR								
273	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK. UGR.								
274	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK.NADG.								



Handwritten signature and initials in blue ink.

275	TABLA ELEKTROINST. ZA 36 AUT.PREK. UGR.					
276	TABLA ELEKTROINST. ZA 8 AUT.PREKID.NAD					
277	TABLA EL.INST.ZA 8 AUTOM.PREKID. UGRADNA					
278	TABLA ELEKTROINS. 36 AUTOPREKIDAČA NADGR					
279	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 1M ALING CONEL ILI ODG.					
280	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 2M ALING CONEL ILI ODG.					
281	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 1M ALING CONEL ILI ODG.					
282	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 2M ALING CONEL ILI ODG.					
283	TASTER ZA NA ZID ZA OTVARANJE VRATA					
284	TASTER ZA SVETLO 10A 250V ZA U ZID					
285	TRAKA IZOLACIONA PVC ŠIRINE 50mm min dužine 20m					
286	TRAKA IZOLACIONA PVC ŠIRINE 19mm min dužine 20m					
287	TRAKA PERFORIRANA 15X1X2000mm Ø 6mm					
288	TRAKA PERFORIRANA 20X1,5X2000mm Ø 6mm					
289	TRAKA POCINK.FEZN 20X3mm					
290	TRAKA POCINKOVANA FEZN 25X4mm					
291	TRAKA POCINKOVANA PERFORIRANA 0,5X17mmX10M					
292	TRANSFORMATOR NISKON.ZA					



	UG.220/12V 200VA						
293	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 300VA						
294	TRANSFORM.ZA NN.HAL.SIJ.230/12V OTV.75W						
295	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-20W						
296	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ. 230/12V-50W						
297	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=500MA						
298	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 40A ID=500MA						
299	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 63A ID=500MA						
300	UREDIAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=30MA						
301	UREDIAJ DIF.STR.2-POLNI 25A ID=500MA						
302	UTIKAČ DVOP.GUM.10/16A 250V SA KONT.UZEM						
303	UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO 10/16A 250V "L"						
304	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5 X 32A PRENOSNI IP44						
305	UTIKAČ TROPOLNI 16A 380V L IZVEDBA						
306	UTIKAČ UTO-UKO PETOPOLNI 5X16A IP44						
307	RELE 901 ZA ELEKTROMEHAČKU BRAVU						



7 = 17

308	AUTOMAT STEPENIŠNI 16A/250V 3000W					
309	UVODNIK KABLOVSKI GUMENI PG16					
310	VEZICA 200X4.8 mm					
311	VEZICA 160X2,5mm					
312	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A NA ZID IP44					
313	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A NA ZID IP44					
314	VEZICA 250X5mm					
315	VEZICA KABLOVSKA 100X2,5					
316	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL. 6-4mm ²					
317	PNK RAVNA SPOJNICA 160mm					
318	NOSAČ KABLOVA PERFORIR. PNK- 160/50/2000mm					
319	KONVERTOR ZA SIJALIČNO GRLO E40- E27					
320	OSIGURAČ STAKLENI F 10 A 6,3X32mm					
321	NOSAČ KABLOVA PERFOR. PNK- 100/50/2000mm					
322	Prolazni konektor rasvete 1-2,5mm ² /0,5- 2,5mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE/CAGE CLAMP. Instalaciona strana sa prihvatom provodnika punog preseka 1 x 1...2,5mm ² , strana rasvete za prihvatanje licnog provodnika 0,5...2,5mm ²					
323	Prolazni konektor rasvete 2x1-2,5mm ² /0,5- 2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE/CAGE CLAMP. Instalaciona strana sa					



	prihvatom provodnika punog preseka 2 x 1-2,5mm ² , strana rasvete za prihvatanje licnog provodnika 0,5-2,5mm ²					
324	Konektor sa polugom 2x0,2-4mm ² , za pun i licni presek kabla 2x0,2...4mm ² 450V/4kV/32A. Dimenzije 8,3x18,6x13,1mm.					
325	Konektor sa polugom 3x0,2-4mm ² , za pun i licni presek kabla 3x0,2...4mm ² 450V/4kV/32A. Dimenzije 8,3x18,6x18,7mm.					
326	Konektor sa polugom 5x0,2-4mm ² , za pun i licni presek kabla 5x0,2...4mm ² 450V/4kV/32A. Dimenzije 8,3x18,6x29,9mm.					
327	Kompakt konektor za spajanje 2x0,5-2,5mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Dve priključne tačke za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.					
328	Kompakt konektor za spajanje 3x0,5-2,5mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Tri priključne tačke za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.					
329	Kompakt konektor za spajanje 4x0,5-2,5mm ² , sa opružnom konekcijom					

Рачунари

	400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Četiri priključne tačke za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.					
330	Kompakt konektor za spajanje 5x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Pet priključnih tačaka za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.					
331	Kompakt konektor za spajanje 8x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Osam priključnih tačaka za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C ; temperatura okoline 60 °C . Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.					
332	Prenosna priključnica sa strujnom zaštitom i 8 utičnih mesta, 2xUSB punjača i prekidačem. Maksimalni dozvoljeni ulazni napon 275V 50Hz. Strujna zaštita Uoc-4kV za L-N, L/N-PE; Up-2,2kV za L-N, L/N-PE, klasa zaštite 3, dozvoljeni ulazni napon IT opreme 100-240V 50Hz. USB izlazni jednosmerni napon 5V/2,1A sa strujnom zaštitom. Dužina priključnog kabla PP/J 3x1,5mm ² min 2,5m					
333	Prenosna priključnica sa 6 utičnih mesta, stepen zaštite IP44. Priključni kabl H07RN-					




Handwritten signature and initials in blue ink.

	F3 3G1,5mm ² /2m 250V/16A 50Hz max. 3680W. Kućište израђено од високо квалитетне пластике за теške услове рада класе IK10.					
334	Пrenosna прикључница са струјном заштитом 6 утичних места, 2xUSB пуњача, 2xRJ45 lan пролазна конекција, 2xRJ11 телефonsка конекција и прекидачем. Максимални дозволjeni улазни напон 250V/16 50Hz, max. 3680W. Струјна заштита Uoc-6kV за L-N, L/N-PE; Up-2kV за L-N, L/N-PE, класа заштите 3, дозволjeni улазни напон IT опреме 100-250V 50Hz. USB излазни једносмeрни напон 5V/1000mA. Дужина прикључног кабла PP/J 3x1,5mm², 2,5met.					
335	Громобранска хваталјка са раним startом, време предњажења $\Delta t=40\mu s$, прохромски врх дужине 600 mm $\varnothing 18\pm 0,5$. Тело громобрана водоотпорно направљено од нерђајућег челика 304L, високонaponsки блок громобрана треба да учествује са врхом громобрана приликом праажњења. Високо напонски блок изграђен од нерђајућег челика. Носач громобрана прохромска cev 1“ дужине 1200mm, уз громобран доставити таблицу високи напон, прохромски укрсни кабл, pocинковани reducir 6/4“ (opciono 2“) са бројаћем удара грома.					
336	Громобранска хваталјка са раним startом, време предњажења $\Delta t=60\mu s$, прохромски врх дужине 600 mm $\varnothing 18\pm 0,5$. Тело громобрана водоотпорно направљено од нерђајућег челика 304L, високонaponsки блок громобрана треба да учествује са врхом					

7-5A


	gromobrana prilikom pražnjenja. Visoko naponski blok izgrađen od nerđajućeg čelika. Nosač gromobrana prohromska cev 1" dužine 1200mm, uz gromobran dostaviti tablicu visoki napon, prohromski ukrasni kabl, pocinkovani reducir 6/4" (opciono 2") sa brojačem udara грома.				
337	Gromobranska hvataljka sa ranim startom, vreme prednjačenja $\Delta t=90\mu s$, prohromski vrh dužine 600 mm Ø18±0,5. Telo gromobrana vodootporno napravljeno od nerđajućeg čelika 304L, visokonaponski blok gromobrana treba da učestvuje sa vrhom gromobrana prilikom pražnjenja. Visoko naponski blok izgrađen od nerđajućeg čelika. Nosač gromobrana prohromska cev 1" dužine 1200mm, uz gromobran dostaviti tablicu visoki napon, prohromski ukrasni kabl, pocinkovani reducir 6/4" (opciono 2") sa brojačem udara грома.				
338	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X1,5mm ²				
339	PROVODNIK ENERG. INST.P/F 4mm ² CRNI				
340	PROVODNIK ENERG. INST. P/F 6mm ² PLAVI				
341	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 4mm ² ŽUTO-ZELEN				
342	PROVODNIK ENERG.INST.S/F 1,5mm ² PLAVI				
343	PROVODNIK ENEG. INST S/F 2,5mm ² BRAON				
344	PROVODNIK ENERG.INST.S/F 4mm ²				



28

Р

	CRNI						
345	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X1,5mm ²						
346	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X1,5mm ²						
347	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X6mm ²						
348	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X2,5mm ²						
349	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X2,5mm ²						
350	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X4mm ²						
351	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X10mm ²						
352	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X16mm ²						
353	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X1,5mm ²						
354	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X0,75mm ²						
355	PROVODNIK ENERG.INST.P 4mm ² CRNI						
356	PROVODNIK ENERG.INST.P 10mm ² CRNI						
357	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X1,5mm ²						
358	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X2,5mm ²						
359	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10mm ² CRNI						
360	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X2,5mm ²						
361	PROVODNIK ENERG.INSTAL. GG/J 3X1,5mm ²						
362	PROVODNIK ENERG.INST. P 2,5mm ² CRNI						
363	PROVODNIK ENERG.INST.P 6mm ² CRNI						
364	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X6mm ²						
365	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y						



25

	3X1,5mm ²								
366	PROVODNIK ENERG.INST.PPY 5X2,5mm ²								
367	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X4mm ²								
368	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5mm ² Ž.- ZEL.								
369	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6mm ² ŽUTO ZELEN								
370	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5mm ² CRNI								
371	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6mm ² CRNI								
372	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 16 mm ² , Ž.-ZEL.								
373	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 25 mm ² Ž.- ZEL.								
374	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 3X1,5mm ²								
375	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X1,5mm ²								
376	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X2,5mm ²								
377	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X4mm ²								
378	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI NHXXH 3x2,5mm ²								
379	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI NHXXH 5x2,5 mm ²								
380	PROVODNIK ENERG.INS.N2XH 3X1,5mm ² BEZ HA								
381	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 3x2,5mm ²								
382	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 4x1,5mm ²								
383	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x1,5mm ²								



25

384	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x2,5mm ²					
385	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x4mm ²					
386	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x6mm ²					
387	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10mm ² Ž- ZELENI					
388	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 16mm ² Ž.- ZELENI					
389	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x16mm ²					
390	HALOGENFRI KANALICE 60x40 mm					
391	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x 6mm ²					
392	PROVODNIK ENERG.INST. GG/J 5X2,5 mm ²					
393	PROVODNIK ENERG.INST.GG/J 3X2,5 mm ²					
394	ENERGETSKI KABL PPOO 4X25 mm ²					
395	ENERGETSKI KABL PPOO 4X35 mm ²					
396	ENERGETSKI KABL PPOO 4X50 mm ²					
397	ENERGETSKI KABL PPOO 4X70 mm ²					
398	ENERGETSKI KABL PPOO 4X95 mm ²					
399	VENTILATOR SA MOTOROM LEVI ZA TA PEĆ					
400	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 660W MAGNOHROM					
401	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1166W MAGNOHROM					
402	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 833W MAGNOHROM					

20

403	PREKIDAČ ZA KVARCNU PEĆ				
404	VENTILATOR SA MOT.DESNI ZA TA PEĆ MAGNOHROM, ELIND				
405	TERMOSTAT ZA TA PEĆ SOBNI				
406	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 833W MAGNOHROM				
407	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 2250W ELIND				
408	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W MAGNOHROM				
409	GREJAČ ZA TA CEVASTI 1666W MAGNOHROM				
410	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W MAGNOHROM				
411	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W MAGNOHROM				
412	GREJAČ ZA TA PEĆI CEVASTI 1250W				
413	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1666W CER ČAČAK				
414	GRIF ZA TERMOSTAT TA PEĆI MAGNOHROM				
415	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1333W MAGNOHROM				
416	VENTILATOR SA MOT.LEVI ZA TA PEĆ CER				
417	VENTILATOR SA MOT.DESNI ZA TA PEĆ CER				
418	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1333W MAGNOHROM				



419	GREJAČ ZA TA PEČ SPIRALNI 1000W MAGNOHROM					
420	GREJAČ ZA TA PEČ PLOČASTI 1750W MAGNOHROM					
421	GREJAČ ZA TA PEČ CEVASTI 1500W CER.					
422	GREJAČ ZA TA PEČ CEVASTI 2000W CER.					
423	TERMOSTAT ZA TA PEČ MONOF. 20- 230°C					
424	GREJAČ ZA TA PEČ ŠAMOTNI 2000W ELIND					
425	TERMOSTAT ZA TA PEČ TROFAZNI ZAŠTITNI					
426	GREJAČ ZA TA PEČ CEVASTI 1000W CER					
427	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. TROREDNA					
428	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. PETOREDNA					
429	TERMOSTAT ZA TA PEČ TROFAZNI 20- 230°C RADNI					
430	MOTOR VENTILATORA DESNI ZA TA PEČ MAGNOHROM, ELIND					
431	MOTOR VENTILATORA LEVI ZA TA PEČ MAGNOHROM, ELIND					
432	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEČ					
433	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEČ					



434	KOMPLET GUMICE ZA VENTILATOR TA PEĆI							
435	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W ELIND							
436	TERMOSTAT ZA BOJL.RADNI SA KAPILAR.95°							
437	TERMOSTAT ŠIPKASTI ZA GREJAČ ZA BOJLER SA NAVOJEM Ø5/4"							
438	TERMOSTAT ZA BOJL.SIGURN. 10-115°C							
439	TERMOSTAT ZA BOJL.RADNI SA KAPILAR.95°							
440	TERMOSTAT ZA BOJL.SIG. 16A,250V, 85°C T 115-10°							
441	TERMOSTAT ZA BOJL.ŠTAPNI TIP DT 127B/METALFLEKS 85°C 16A, 250V							
442	TERMOSTAT ZA BOJL.REGULACIONI 77/15 KT-METALFLEKS							
443	TERMIČKI OSIGURAČ SA ŽICOM (ZA BOJLER"MK")							
444	GREJAČ ZA VERTIKALNI BOJLER ARISTON, 2000W							
445	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI BOJLER MAGNOHROM, 10l NISKOMONTAŽNI, 2000W							
446	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA PROTOČNI BOJLER MAGNOHROM, 5l NISKOMONTAŽNI, 2000W							
447	GREJAČ SA FLANŠNOM ZA VERTIKALNI BOJLER MAGNOHROM, 2000W							
448	GREJAČ ZA PROTOČNI BOJLER							



[illegible]

	spoljne dimenzije kabla ~ 5 x 7 mm, napojni kabl ((1x2,5m,3x1 mm ² ili 3x1,5mm ² ili 3x2,5 mm ²), dvožilni sa zaštitnim opletom, jednostrano napajan, izolacija XLPE, PVC otporan na temperaturu, tolerancija izlazne snage +5% / -10%, minimalni radijus savijanja 3,5 D, stepen zaštite IPX7, sertifikati ISO 9001 IQNET, PCBC, ostali sertifikati B, GOST-R, CE.				
452	Odstojnik za vertikale pakovanje 25kom				
453	Instalaciona traka L=10m, d=1mm, raster 3cm, pocinkovana				
454	Čelično uže za vertikale l=10m				
455	Samolepiva ALU traka 25m/50mm				
456	Termostat sa sondom temperature i sondom vlage, Temperaturni opseg: 0/+5°C, Izlaz: 3 X 16 A, Regulacija: 0,3K, Temperaturni opseg: 0/+5°C, Temperatura ambijenta: 0/+50°C, Vlažnost ambijenta: 10-95%, Stepen zaštite: IP 20, Dimenzije H/W/D: 90/156/45 mm, Tip senzora: ETOR-55				

М.П.

ПОНУЂАЧ



Ref
254

8.2 УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Подаци које образац структуре садржи уносе се према следећем упутству:

- у колони 2. - уписати јединичну цену робе без ПДВ-а из обрасца понуде;
- у колони 3. - уписати јединичну цену робе са ПДВ-ом;
- у колони 4. - уписати укупну вредност робе без ПДВ-а из обрасца понуде;
- у колони 5. - уписати укупну вредност робе са ПДВ-ом;
- у колони 6. - уписати процентуално учешће осталих трошкова у односу на јединичну цену робе без ПДВ-а из обрасца понуде (*учешће трошкова материјала, рада, енергената, царине, осигурања транспорта, ризика и друго*).



9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде

Партија 1 - Расвета

Трошкови прибављања средстава обезбеђења (I)	Остали трошкови (II)	Укупни трошкови припреме понуде (III)

Партија 2 - Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови

Трошкови прибављања средстава обезбеђења (I)	Остали трошкови (II)	Укупни трошкови припреме понуде (III)

М.П.

(Место и датум)

(потпис овлашћеног лица)

6
K
B



10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача)

потврђује, да је понуду за јавну набавку електро и пратећег потрошног материјала и друго, обликовану по партијама, Бр. ЈН: 150/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду за предметну јавну набавку.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

М.П.

(Место и датум)

(потпис овлашћеног лица)

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____



ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за ЈН: 150/2019, што номинално износи _____ динара, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 150/2019.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

потпис овлашћеног лица

ДУЖНИК: _____
Седиште: _____
Матични број: _____
Порески идентификациони број ПИБ: _____
Текући рачун: _____
Код банке: _____



ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице -

КОРИСНИК: Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд (Поверилац)
Седиште: Београд, Таковска 2

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије _____ и овлашћујемо ЈП "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од минимум 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за ЈН: 150/2019, што номинално износи _____ динара, а по основу гаранције за озбиљност понуде.

Меница важи 120 (стотинудвадесет) дана од дана јавног отварања понуда за јавну набавку број 150/2019.

Овлашћујемо Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска бр. 2, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица _____ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум издавања
овлашћења

М.П.

Дужник – издавалац
менице

потпис овлашћеног лица