

Број: 2019-108455/29
Датум: 15.08.2019. године

Јавно предузеће "Пошта Србије", на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 (у даљем тексту: Закон)) доноси

**III ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ ЕЛЕКТРО И ПРАТЕЋЕГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРУГО,
ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ ЈН-150/2019**

У Конкурсној документацији за јавну набавку Електро и пратећи потрошни материјал и друго, обликовану по партијама, бр. ЈН: 150/2019:

- У Одељку 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), Партија 2- Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови:

- бришу се поновљене ставке од 399 до 435. на страни 27 од 181 и 28 од 181, обзиром да се исте налазе на страни 26 од 181 и 27 од 181.

- У Одељку 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, Партија 2- Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови:

- ставка 197. у колони „Оквирна количина“, на страни 87 од 181 мења се и гласи: „10“;

- ставка 198. у колони „Оквирна количина“, на страни 87 од 181 мења се и гласи: „10“;

- ставка 199. у колони „Оквирна количина“, на страни 87 од 181 мења се и гласи: „10“;

- ставка 200. у колони „Оквирна количина“, на страни 87 од 181 мења се и гласи: „1“;

- ставка 201. у колони „Оквирна количина“, на страни 87 од 181 мења се и гласи: „1“;

- ставка 202. у колони „Оквирна количина“, на страни 87 од 181 мења се и гласи: „1“;

- ставка 203. у колони „Оквирна количина“, на страни 87 од 181 мења се и гласи: „1“;

- ставка 204. у колони „Оквирна количина“, на страни 87 од 181 мења се и гласи: „1“;

- ставка 205. у колони „Оквирна количина“, на страни 87 од 181 мења се и гласи: „1“;

- ставка 206. у колони „Оквирна количина“, на страни 87 од 181 мења се и гласи: „1“.

У прилогу ове III Измене и допуне конкурсне документације је измењени Образац понуде за Партију 2- Електроинсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови, који ће бити саставни део Конкурсне документације и који је потребно попунити у складу са упутством из Конкурсне документације за предметну јавну набавку и доставити уз понуду.

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.

Образложење

У конкурсној документацији за јавну набавку Електро и пратећи потрошни материјал и друго, обликовану по партијама, бр. ЈН: 150/2019, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке дана 19.07.2019. године, извршена је III Измена и допуна наведене конкурсне документације а, као у диспозитиву, а у циљу прецизнијег дефинисања одредби у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, као Наручилац, извршило је III Измену и допуну наведене конкурсне документације.

Наведена III Измена и допуна конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца (www.posta.rs).

С поштовањем,

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Александра Пантовић

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

ПРЕДМЕТ: Понула за јавну набавку набавку електро и пратећег потрошног материјала и друго, обликовану по партијама, Бр. ЈН: 150/2019, Партија 2 - Електронсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пети, бојлера и грејни каблови

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. Назив понуђача (односно назив члана групе понуђача):

2. Адреса: _____
3. Матични број: _____
4. ПИБ: _____
5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико
6. Одговорно лице: _____
7. Особа за контакт: _____
8. Телефон: _____
9. Факс: _____
10. Е-маил: _____
11. Текући рачун: _____
12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно.



73/1931



ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

(у случају да понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу)

1. Пословно име (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра): _____

2. Адреса седишта: _____

3. Матични број: _____

4. ПИБ: _____

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико

6. Одговорно лице: _____

7. Особа за контакт: _____

8. Телефон: _____

9. Факс: _____

10. Е-маил: _____

11. Текући рачун: _____

12. Назив банке: _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач извршење дела набавке поверава подизвођачу неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. Уколико понуђач извршење дела набавке поверава већем броју подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно.

ПОНУДА БРОЈ _____

Ред. број	Назив	Назив произвођача	Тип или ознака артикла	Јед. мере	Оквирна количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
Електронинсталациони материјал							
1	АРМАТУРА СИЈ. СА ПОР. ГР. РАВНА Е27 250V 60W			КОМ	5		
2	АРМАТУРА СИЈ. СА ПОР. ГР. Е27 КОСА 250V 60W			КОМ	5		
3	БАЛАСТ ЕЛЕКТ. 220/12V 150W ЗА НН. НАЛ. СИЈ.			КОМ	10		
4	БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНСКИ ЗА АРМАТУРУ 2X58W			КОМ	5		
5	БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНСКИ ЗА ФЛУО СВЕТИЛЈ 2X36W			КОМ	20		
6	БАЛАСТ ЕЛЕКТРОНСКИ ЗА ФЛУО СВЕТИЛЈ 4X18W			КОМ	20		
7	БАЛАСТ ЗА ФЛУО СЕВ 1X36W 2X18W 2D 1X40W			КОМ	10		
8	БАЛАСТ ЗА ФЛУО СЕВ 1X58W			КОМ	10		
9	СЕВ РЕБРАСТА PVC ЛАКА Ø 9mm			КОМ	10		
10	СЕВ РЕБРАСТА PVC ЛАКА Ø 11mm			КОМ	10		
11	БАЛАСТ ЗА ЖИВ. СИЈ. 1X125W ЗАТВОРЕНА			КОМ	5		
12	СЕВ РЕБРАСТА PVC ЛАКА Ø 13,5mm			М	10		
13	СЕВ РЕБРАСТА PVC ЛАКА Ø 16mm			М	10		
14	СЕВ РЕБРАСТА PVC ЛАКА Ø			М	5		



25/181

	23mm						
15	CEV REBRASTA PVC LAKA Ø 29mm			m	5		
16	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 14mm PLASTIFICIRANA			m	5		
17	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 18 mm PLASTIFICIRANA			m	5		
18	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 21mm PLASTIFICIRANA			m	5		
19	CEV SAVITLJIVA METALNA SAPA Ø 26mm PLASTIFICIRANA			m	5		
20	BUŽIR SPIRALNI 19-21mm			m	10		
21	SPREJ CINK ZA ZAŠTITU METAL.POVRS.400ml			KOM	2		
22	REGULATOR JAČINE SVETLOSTI NAIZMENIČNI 40-300W			KOM	4		
23	DOZNA INSTALACIONA 95X95mm			KOM	10		
24	DOZNA INSTALACIONA Ø 100X150mm			KOM	10		
25	DOZNA INSTALACIONA Ø 150X150mm			KOM	10		
26	DOZNA MONTAŽNA Ø 60mm			KOM	100		
27	DOZNA 3M 6523 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	10		
28	DOZNA 4M 6524 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	10		
29	DOZNA 5M 6525 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	10		
30	DOZNA 7M 6527 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	10		



31	DOZNA OG SA 6 UVODA I ZAŠTITOM OD PRSKKANJA VODE			КОМ	5		
32	DOZNA INSTALACIONA Ø 78mm			КОМ	20		
33	DOZNA SIL. OG 4 UVODA I ZAŠT. OD PRS. VOD			КОМ	5		
34	DOZNA MONT. Ø63,5mm ZA PREG. GIPS. ZIDOVE			КОМ	20		
35	FOTO RELE SA SONDOM ZA RASVETU			КОМ	1		
36	GRLO GU 10 ZA HAL. SJALICU 50W 240V KER			КОМ	10		
37	GRLO SJAL. ZA HALOGENU SJALICU GY6.35			КОМ	10		
38	GRLO SJALIČNO E-27 PORCELANSKO VISEĆE			КОМ	30		
39	GRLO SIL. E27 4A 250V SA METAL. DRŽAČEM			КОМ	30		
40	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 3X16A, NADGRADNA IP44			КОМ	2		
41	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A, NADGRADNA IP44			КОМ	2		
42	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X32A, PRENOSNA IP44			КОМ	2		
43	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 3X16A, PRENOSNI IP44			КОМ	5		
44	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5X16A, PRENOSNI IP44			КОМ	5		
45	SKLOPKA 1-POLNA NA ZID SIL. UMIN. 16A 230V			КОМ	2		
46	KANAL PVC 2000X30X25mm NEŠLICOVAN			КОМ	20		
47	KANAL PVC 25X40X2000mm			КОМ	20		



22/1981

	ŠLICOVANI							
48	KANAL PVC 40X40X2000mm ŠLICOVANI			KOM	20			
49	KANAL PVC 100X40X2000mm NEŠLICOVANI			KOM	20			
50	KANAL PVC SA POKL.18X13mm NEŠL.SAMOLEPLJ			m	20			
51	KANAL PVC SA POKL.32X15mm NEŠL.SAMOLEPLJ			m	20			
52	KAPA OSIGURAČA DO-1			KOM	10			
53	KAPA OSIGURAČA DO-2			KOM	10			
54	KAPA OSIGURAČA KD III 63A			KOM	10			
55	KAPA TOPLJIVIH OSIGURAČA KD II 25A			KOM	20			
56	KLEMA NULTA MS IZOLOVANA 2/12			KOM	5			
57	KLEMA PORCELANSKA 2X2,5 mm²			KOM	5			
58	KLEMA REDNA PVC 12/10mm²			KOM	5			
59	KLEMA REDNA PVC 12X1,5 mm²			KOM	5			
60	KLEMA STRUJNA 4-POL.1,5- 6mm² ZA DIN ŠINU			KOM	5			
61	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 16(4-16mm²)			KOM	5			
62	KLEMA STRUJNA PETOPOLNA RSB 6(1,5-6mm²)			KOM	5			
63	KLEMA STRUJNA 4-POLNA RSB 35/4(25-35mm²)			KOM	5			
64	KLEMA PORCELANSKA 4X2,5 mm²			KOM	5			
65	KLEMA REDNA PVC 12X4mm²			KOM	5			
66	KLEMA REDNA PVC 12X2,5mm²			KOM	5			




78/1981

67	КЛЕМА ЗА НИЗАЊЕ VS 10				КОМ	10		
68	КЛЕМА ЗА НИЗАЊЕ VS 16				КОМ	10		
69	КЛЕМА ЗА НИЗАЊЕ VS 6				КОМ	10		
70	КЛЕМА ЗА НИЗАЊЕ VS 25-35				КОМ	10		
71	КЛЕМА ЗА НИЗАЊЕ VS 50				КОМ	5		
72	КОНТАКТ ИГЛИЧАСТИ ИЗОЛОВАНИ 1,5mm ²				КОМ	50		
73	КОНТАКТ ИГЛИЧАСТИ ИЗОЛОВАНИ 2,5mm ²				КОМ	50		
74	КОНТАКТ УТИЧНИ ИЗОЛОВАНИ 6,3mm-1,5mm ²				КОМ	50		
75	КОНТАКТ УТИЧНИ ИЗОЛОВАНИ 6,3mm-2,5mm ²				КОМ	50		
76	КОНТАКТ УТИЧНИ ИЗОЛОВАНИ 6,3mm-6mm ²				КОМ	50		
77	КОНТАКТ ЗАВРТАНЈ КУ 16А КАЛИБРАЦИОНИ УМЕТАК				КОМ	100		
78	КОНТАКТ ЗАВРТАНЈ КУ 6А КАЛИБРАЦИОНИ УМЕТАК				КОМ	5		
79	КОНТАКТ ЗАВРТАНЈ КУ 10А КАЛИБРАЦИОНИ УМЕТАК				КОМ	50		
80	КОНТАКТ ЗАВРТАНЈ КУ 20А КАЛИБРАЦИОНИ УМЕТАК				КОМ	20		
81	КОНТАКТ ЗАВРТАНЈ КУ 25А КАЛИБРАЦИОНИ УМЕТАК				КОМ	20		
82	КОНТАКТ ЗАВРТАНЈ КУ 35А КАЛИБРАЦИОНИ УМЕТАК				КОМ	10		
83	КОНТАКТ ЗАВРТАНЈ КУ 50А КАЛИБРАЦИОНИ УМЕТАК				КОМ	10		
84	КОНТАКТ ЗАВРТАНЈ КУ 63А КАЛИБРАЦИОНИ УМЕТАК				КОМ	10		
85	КОНТАКТОР 10А 220 V 50HZ				КОМ	5		



86	KONTAKTOR 16A 220V 50HZ			KOM	5		
87	KONTAKTOR 25A 220 50HZ			KOM	5		
88	KONTAKTOR 63A 220V 50HZ			KOM	5		
89	KUTIJA ZA IZJEDNAČ.POTENC.100X150mm PS49			KOM	2		
90	KABL PRODUŽNI SA 6 UTIČNICA, min DUŽINE 5m, BELI, SA PREKIDAČEM I ZAŠTITOM OD DODIRA			KOM	5		
91	KANAL PVC 12X12X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50		
92	KANAL PVC 30X10X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50		
93	KANAL PVC 20X20X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50		
94	KANAL PVC 40X20X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50		
95	KANAL PVC 40X40X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50		
96	KANAL PVC 60X60X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50		
97	KANAL PVC 60X40X2000mm NEŠLICOVAN			KOM	50		
98	LIMITATOR TROP. 16A MC32 C 6000A U KUĆIŠ			KOM	6		
99	LIMITATOR TROP. 32A MC32 C 6000A U KUĆ.			KOM	6		
100	LIMITATOR TROP.40A MC32 C 60000A U KUĆ.			KOM	3		
101	MASKA IM 6501.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	20		



102	MASKA 2M 6502.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	20		
103	MASKA 3M 6503.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	20		
104	MASKA 4M 6504.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	20		
105	MASKA 5M 6505.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	20		
106	MASKA 7M 6507.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆE			KOM	20		
107	STARTER MEKI ZA MOTOR DO 15KW XFR 1015			KOM	1		
108	RAM MONTAŽNI 6511 ELEMENT ZA DOZNU Ø 60mm			KOM	20		
109	RAM MONTAŽNI 6512 ELEMENTA ZA DOZNU Ø 60mm			KOM	20		
110	RAM MONTAŽNI 6513 ELEMENTA ZA DOZNU M3			KOM	20		
111	RAM MONTAŽNI 6514 ELEMENTA ZA DOZNU M4			KOM	20		
112	RAM MONTAŽNI 6515 ELEMENTA ZA DOZNU M5			KOM	20		
113	RAM MONTAŽNI 6517 ELEMENTA ZA DOZNU M7			KOM	20		
114	MEHANIČKA ZAŠTITA ZA GROM.SPUST 25X4 L=1500mm			KOM	40		
115	NGO 24 POTPORA ZA KR.VOD B JUS N.B4.922P			KOM	20		
116	NGO 75 POTPORA SA TIPILOM P-T, L-80			KOM	20		
117	NGO12 KUTIJA MERNOG SPOJA			KOM	20		
118	NGO36 POTPORA ZA KROV.VOD C 120			KOM	30		



89/087

119	NGO36 ПОТПОРА ЗА КРОВНИ VOD C 10X120 O			КОМ	30		
120	NGO52 UKRSNI KOMAD 60X60 TRAKA-TRAKA			КОМ	300		
121	NGO17 OBUJMICE ZA CEV 2"ZA TRAK.VOD			КОМ	50		
122	NGO 8 STEZALJKA ZA OLUK ZA TRAKU			КОМ	50		
123	UZEMLJIVAČ CEVNI NGO 56 2"X2M			КОМ	20		
124	NGO56 CEVNI UZEMLJ. 2000/2,5			КОМ	10		
125	NGO79 ПОТР.ЗА VODOVE SA BET.KOCKOM PSK			КОМ	30		
126	NGO15 OBUJMICA ZA OLUK A120			КОМ	20		
127	BROJAČ UDARA GROMA SLSC			КОМ	2		
128	OBUJMICA ZA CEVNI UZEMLJIVAČ 2,5"			КОМ	20		
129	NATIKAČ 10A 250V DVOP.PORCEL.SA KON.UZEM			КОМ	10		
130	SPREJ ODVIJAČ EKEKOLOŠKI 200ML GEACHEM			КОМ	10		
131	Razvodni orman dimen. 400X400x200mm za ugradnju na zid, od čelika presvučenog Epoxu- poliester prahom, stepena zaštite IP 66, sa vratima,sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.			КОМ	1		
132	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 500X500X200mm			КОМ	1		



133	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 600X400X200mm				KOM	1		
134	ORMAN RAZV.LIM.PRAZAN 250X250X180mm				KOM	1		
135	ODVODNIK PRENAPONA PROTEC KLASЕ C, TN-C, 255VAC, 25KA, KOMPLET				KOM	1		
136	ODVODNIK PRENAPONA KLASE C, TN-C, 255VAC, 20KA, KOMPLET				KOM	1		
137	PAPUČICA KABL.ZA GNJEČ.AL,CU 25/8				KOM	20		
138	PAPUČICA ZA GNJEČENJE 16mm²/M10				KOM	20		
139	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8- 2,5mm²				KOM	20		
140	PAPUČ.KABL.OKASTA IZOL. 8- 4mm²				KOM	20		
141	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOVANJE 10-35mm²				KOM	20		
142	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRESOV. 10-50mm²				KOM	20		
143	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-50mm²				KOM	20		
144	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-70mm²				KOM	20		
145	PAPUČ.KABL.OKASTA ZA PRES. 12-95mm²				KOM	20		
146	PAPUČICA KABL.OKASTA ZA PRES.6-10mm²				KOM	30		
147	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA PRES. 8- 25mm²				KOM	30		
148	PAPUČ. KABL.OKASTA ZA				KOM	30		



	PRES. 8-6mm ²							
149	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL.4-6mm ²				KOM	30		
150	PAPUČ. KABL. VILJ. IZOL. 5-6mm ²				KOM	30		
151	PAPUČICA KABLOVSKA CU 10mm/M8				KOM	30		
152	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00-63A				KOM	3		
153	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 80A				KOM	3		
154	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 16A				KOM	3		
155	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 250A				KOM	3		
156	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 63A				KOM	3		
157	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 35A				KOM	3		
158	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-01 50A				KOM	3		
159	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 125A				KOM	3		
160	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 100A				KOM	3		
161	PATRON NOŽ.OSIGURAČA NVT-00 50A				KOM	10		
162	PATRON NOŽASTIH OSIGURAČA NVT 00 35A				KOM	10		
163	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 10A				KOM	100		
164	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 16A				KOM	100		



841187

165	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 50A			KOM	10		
166	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 6A			KOM	10		
167	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 25A			KOM	100		
168	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 20A			KOM	300		
169	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 63A			KOM	10		
170	POSTOLJE NOŽASTOG OSIG. NVP1/3 250A			KOM	3		
171	POSTOLJE NOŽ. OSIGURAČA NVP 0/3 160A			KOM	3		
172	POSTOLJE NOŽ. OSIGURAČA NVP 00/3 125A			KOM	3		
173	RUČICA ZA VADENJE NOŽASTIH OSIGURAČA			KOM	1		
174	PATRON TOPLJIVIH OSIGURAČA TU 35A			KOM	50		
175	OSIGURAČ FRA 16-16A			KOM	10		
176	OSIGURAČ FRA 16-10A			KOM	10		
177	PLOČA PERTINAKS 1,5mm			m ²	10		
178	PERTINAKS PLOČA 2mm			m ²	2		
179	PERTINAKS PLOČA 5mm			m ²	2		
180	PLETENICA BAKARNA 25mm ² 300mm M8			KOM	20		
181	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI Ø 78mm			KOM	500		
182	POKLOPAC PATENT UNIVERZALNI 100X100mm			KOM	100		
183	POKLOPAC SKLOPKE 2M ALING			KOM	20		



257181

	CONEL ILI ODG.						
184	POTPORA KROVNA ZA SLEMENJ.A 280X120mm			KOM	30		
185	MODUL PRAZAN 6500.0 ALING CONEL ILI ODGOVARAJUĆI			KOM	20		
186	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 B 6000A			KOM	50		
187	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.10A MC32 C 6000A			KOM	30		
188	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 B 6000A			KOM	100		
189	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.16A MC32 C 6000A			KOM	20		
190	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.20A MC32 B 6000A			KOM	20		
191	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 B 6000A			KOM	10		
192	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.25A MC32 C 6000A			KOM	20		
193	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.32A MC32 C 6000A			KOM	10		
194	POSTOLJE NOŽ. OSIGURAČA NVP 0/1 160A			KOM	3		
195	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 B 6000A			KOM	10		
196	PREKIDAČ AUTOM.1-POL.6A MC32 C 6000A			KOM	10		
197	PREKIDAČ AUTOMATSKI 63A MC 32 C 6000A			KOM	10		
198	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 100A C 6000			KOM	10		



86 1127

199	PREKIDAČ AUTOMATSKI OD 80A C 6000			KOM	10		
200	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 25A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			KOM	1		
201	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 32A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			KOM	1		
202	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 40A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.			KOM	1		
203	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 50A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			KOM	1		
204	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 63A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.			KOM	1		
205	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 80A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			KOM	1		
206	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 100A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.			KOM	1		
207	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu kablova i uređaja) 4-POLNI, 125A/25KA. Bez pomoćnog kontakta, fiksna montaža.			KOM	1		
208	PREKIDAČ SNAGE (za zaštitu			KOM	1		



22/120

	kablova i uređaja) 4-POLNI, 160A/25KA. Bez pomoćnog kontakta.						
209	PREKIDAC BOJERSKI ZA U ZID 16A,250V			KOM	2		
210	SKLOPKA JEDNOP.10A 1M 655.0 ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5		
211	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 1M 6551.0 BEZ POKLOPCA ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5		
212	SKLOPKA JEDNOP.10A 2M 6552.0 ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5		
213	SKLOPKA JEDNOP.16A 1M 669.0 ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5		
214	SKLOPKA JEDNOPOLNA 16A 1M 6851 BEZ POKLOPCA ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5		
215	SKLOPKA NAIZM.10A 1M 657.0 ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5		
216	SKLOPKA NAIZM.10A 2M 6572.0 ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5		
217	SKLOPKA UNAKR.10A 2M 658.0 ALING CONEL ILI ODG.			KOM	5		
218	prihvatač interfonski elektromagnetni			KOM	1		
219	PRIKLJUČNICA TROPOLNA 16A 380V za u zid sa kontaktom za uzemljenje i porcelanskim uloškom			KOM	10		
220	PRIKLJUČNICA TROPOLNA 16A 380V za na zid sa kontaktom za uzemljenje i zaštitom od prskajuće vode			KOM	5		
221	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA			KOM	5		



88/1987

	SILUMINSKA 250V za u zid sa kontaktom za uzemljenje i porcelanskim uloškom						
222	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA DUPLA 10/16A 250V za u zid sa kontaktom za uzemljenje i bakelitnim uloškom			KOM	5		
223	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V OG DUPLA			KOM	5		
224	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V OG			KOM	3		
225	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V za u zid sa kontaktom za uzemljenje i porcelanskim uloškom			KOM	3		
226	PRIKLJUČNICA TROPOLNA SILUMINSKA 380V za na zid sa kontaktom za uzemljenje i zaštitom od prskajuće vode			KOM	3		
227	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 16A/250V sa zaštitnim kontaktom, bela, Aling Conel ili odgovarajuće			KOM	3		
228	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 16A/250V sa zaštitnim kontaktom, crvena, Aling Conel ili odgovarajuće			KOM	3		
229	PRIKLJUČNICA PRENOSNA SA 5 GNEZDA, min DUŽINE 5m, BELI, SA PREKIDAČEM I ZAŠTITOM OD DODIRA			KOM	3		
230	Priključnica sa 6 utičnica (6 priključnih gnezda), bez kabla, aluminijumsko kućište, metalni			KOM	3		



	nosaci za RACK orman							
231	PRIKLJUČNICA TELEFONSKA OBIČNA			KOM	3			
232	PRIKLJUČNICA DVOPOLNA 10/16A 250V prenosna sa gumenom zaštitnom navlakom sa kontaktom za uzemljenje			KOM	3			
233	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko gnezda 10/16A, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, CRNO aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spoljni plastični delovi od ABS plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samogasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije			KOM	5			
234	Kutija priključna nadgradna sa 3 šuko gnezda 10/16A, bez kabla i sklopke, prolazno ožičena, CRVENO aluminijumsko kućište otporno na oštećenja, spoljni plastični delovi od ABS plastike otporne na lom, unutrašnjost kućišta obložena samogasivom plastikom, opruga na svakoj utičnici koji obezbeđuje potpuni kontakt bez varničenja, lako dostupan sistem montaže bez rastavljanja tela kutije			KOM	5			



235	KUTIJA RAZVODNA 81X81mm IP 54			Kom	5		
236	Razvodni orman dimen. 300X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-polijester prahom stepena zaštite IP 56 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.			Kom	1		
237	Razvodni orman dimen. 400X300x150mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-polijester prahom stepena zaštite IP 56 sa vratima i mogućnošću zaključavanja.			Kom	1		
238	Razvodni orman dimen. 400X300x250mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-polijester prahom stepena zaštite IP 56 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.			Kom	1		
239	Razvodni orman dimen. 600X500x200mm za ugradnju na zid od čelika presvučenog Epoxu-polijester prahom stepena zaštite IP 56 sa vratima, sa montažnom pločom i mogućnošću zaključavanja.			Kom	1		
240	RELE BIMETALNO 0,95-1,6 A			KOM	2		
241	RELE BIMETALNO 1,5-2,6 A			KOM	1		
242	RELE BIMETALNO 2,4-4,0 A			KOM	1		
243	RELE BIMETALNO 3,8-6,0 A			KOM	1		
244	RELE BIMETALNO 5,5-8 A			KOM	1		



91/48-7

245	RELE BIMETALNO 6-12 A				КОМ	1		
246	RELE IMPULSNI				КОМ	1		
247	RELE VREMENSKI TRE 1400 220V AC				КОМ	1		
248	SABIRNIČA ZA NULU SA 20 PRIKLJUČAKA NEIZOLOVANA				КОМ	5		
249	SABIRNIČA ZA ZEMLJU SA 20 PRIKLJUČAKA NEIZOLOVANA				КОМ	5		
250	SKLOPKA GREB.TROP.SA NULTIM POLOŽAJEM 4G-200- 53U				КОМ	1		
251	SKLOPKA GREB.TROP.SA NULTIM POLOŽAJEM GS 100- 53U				КОМ	1		
252	SKLOPKA GREB.TROP.SA NULTIM POLOŽAJEM GS 16-53 U				КОМ	1		
253	SKLOPKA GREBENASTA TROPOLNA GS-40-10U				КОМ	1		
254	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 25- 10 U				КОМ	1		
255	SKLOPKA GREB.TROPOL. GS 63- 10 U				КОМ	1		
256	SKLOPKA JEDNOPOLNA 10A 250V ZA U ZID				КОМ	5		
257	SKLOPKA NAIZM.10A,250V U ZID				КОМ	10		
258	SKLOPKA NAIZMENENIČNA 10A 250V ZA NA ZID				КОМ	10		
259	SKLOPKA UNAKRSNA 10A 250V ZA NA ZID				КОМ	10		
260	SKLOPKA ZA KUPATILLO 3X16A,250V SA IND.HORZ				КОМ	5		



32/1981

261	SKLOPKA ZA KUPATILO 3X16A,250V SA IND.VERT			KOM	5		
262	SKLOPKA SERIJSKA 10A,250V ZA U ZID			KOM	5		
263	SKLOPKA TROPOLNA TERETNA 160A 1-0-2			KOM	1		
264	SKLOPKA VAZDUŠNA MCS-13 13BAR"E"			KOM	2		
265	SKLOPKA VAZDUŠNA MCS 4 ,5- 22 BARA			KOM	2		
266	SPREJ WD 40 200ML			KOM	2		
267	SPREJ ZA KONTAKTE 300 ML.			KOM	2		
268	ŠINA RAZ.ZA AUT. PREK.MC32 25mm² RT25			KOM	5		
269	ŠINA ZA NOŠENJE AUTOMATSKIH OSIGURAČA			KOM	5		
270	ŠINA ZA NOŠENJE VS KLEMA			KOM	5		
271	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUT.PREKID.NAD			KOM	1		
272	TABLA ELEKTROINST. ZA 12 AUTOM.PREK. UGR			KOM	1		
273	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK. UGR.			KOM	1		
274	TABLA ELEKTROINST. ZA 24 AUT.PREK.NADG.			KOM	1		
275	TABLA ELEKTROINST. ZA 36 AUT.PREK. UGR.			KOM	1		
276	TABLA ELEKTROINST. ZA 8 AUT.PREKID.NAD			KOM	1		
277	TABLA EL.INST.ZA 8 AUTOM.PREKID. UGRADNA			KOM	1		
278	TABLA ELEKTROINS. 36 AUTOPREKIDAČA NADGR			KOM	1		



279	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 1M ALING CONEL ILI ODG.				KOM	2		
280	TASTER SA SIMBOLOM SVETLA 2M ALING CONEL ILI ODG.				KOM	2		
281	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 1M ALING CONEL ILI ODG.				KOM	2		
282	TASTER SA SIMBOLOM ZVONA 2M ALING CONEL ILI ODG.				KOM	2		
283	TASTER ZA NA ZID ZA OTVARANJE VRATA				KOM	2		
284	TASTER ZA SVETLO 10A 250V ZA U ZID				KOM	10		
285	TRAKA IZOLACIONA PVC ŠIRINE 50mm min dužine 20m				KOM	30		
286	TRAKA IZOLACIONA PVC ŠIRINE 19mm min dužine 20m				KOM	20		
287	TRAKA PERFORIRANA 15X1X2000mm Ø 6mm				KOM	15		
288	TRAKA PERFORIRANA 20X1,5X2000mm Ø 6mm				KOM	15		
289	TRAKA POCINK.FEZN 20X3mm				kg	10		
290	TRAKA POCINKOVANA FEZN 25X4mm				kg	10		
291	TRAKA POCINKOVANA PERFORIRANA 0,5X17mmX10M				KOM	5		
292	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 200VA				KOM	2		
293	TRANSFORMATOR NISKON.ZA UG.220/12V 300VA				KOM	1		
294	TRANSFORM.ZA NN.HAL.SIJ.230/12V OTV.75W				KOM	2		
295	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SIJ.				KOM	2		



541771

	230/12V-20W						
296	TRANSFORMATOR NIS.HAL. SJ. 230/12V-50W			KOM	2		
297	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=500MA			KOM	5		
298	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 40A ID=500MA			KOM	10		
299	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 63A ID=500MA			KOM	5		
300	UREDJAJ DIF.STRUJE 4-POLNI 25A ID=30MA			KOM	2		
301	UREDJAJ DIF.STR.2-POLNI 25A ID=500MA			KOM	2		
302	UTIKAČ DVOP.GUM.10/16A 250V SA KONT.UZEM			KOM	3		
303	UTIKAČ DVOPLNI ŠUKO 10/16A 250V "L"			KOM	5		
304	UTIKAČ INDUSTRIJSKI 5 X 32A PRENOŠNI IP44			KOM	5		
305	UTIKAČ TROPOLNI 16A 380V L IZVEDBA			KOM	5		
306	UTIKAČ UTO-UKO PETOPOLNI 5X16A IP44			KOM	2		
307	RELE 901 ZA ELEKTROMEHAČKU BRAVU			KOM	2		
308	AUTOMAT STEPENIŠNI 16A/250V 3000W			KOM	2		
309	UVODNIK KABLOVSKI GUMENI PG16			KOM	10		
310	VEZICA 200X4.8 mm			KOM	450		
311	VEZICA 160X2,5mm			KOM	450		
312	UTIČNICA INDUSTRIJSKA 5X16A NA ZID IP44			KOM	2		



313	УТИЧНИЦА INDUSTRIJSKA 5X32A NA ZID IP44			KOM	2		
314	VEZICA 250X5mm			KOM	500		
315	VEZICA KABLOVSKA 100X2,5			KOM	500		
316	PAPUČ. KABL. VILJUŠ. IZOL. 6- 4mm ²			KOM	100		
317	PNK RAVNA SPOJNICA 160mm			KOM	20		
318	NOSAČ KABLOVA PERFORIR.PNK-160/50/2000mm			KOM	10		
319	KONVERTOR ZA SJALIČNO GRLO E40-E27			KOM	5		
320	OSIGURAČ STAKLENI F 10 A 6,3X32mm			KOM	10		
321	NOSAČ KABLOVA PERFOR. PNK-100/50/2000mm			KOM	25		
322	Prolazni konektor rasvete 1- 2,5mm ² /0,5-2,5mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE/CAGE CLAMP. Instalaciona strana sa prihvatom provodnika punog preseka 1 x 1...2,5mm ² , strana rasvete za prihvat licnastog provodnika 0,5...2,5mm ²			KOM	200		
323	Prolazni konektor rasvete 2x1- 2,5mm ² /0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE/CAGE CLAMP. Instalaciona strana sa prihvatom provodnika punog preseka 2 x 1-2,5mm ² , strana rasvete za prihvat licnastog provodnika 0,5-2,5mm ²			KOM	200		



324	Konektor sa polugom 2x0,2-4mm ² , za pun i licnasti presek kabla 2x0,2...4mm ² 450V/4kV/32A. Dimenzije 8,3x18,6x13,1mm.			KOM	500		
325	Konektor sa polugom 3x0,2-4mm ² , za pun i licnasti presek kabla 3x0,2...4mm ² 450V/4kV/32A. Dimenzije 8,3x18,6x18,7mm.			KOM	400		
326	Konektor sa polugom 5x0,2-4mm ² , za pun i licnasti presek kabla 5x0,2...4mm ² 450V/4kV/32A. Dimenzije 8,3x18,6x29,9mm.			KOM	300		
327	Kompakt konektor za spajanje 2x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Dve priključne tačke za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C; temperatura okoline 60 °C. Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.			KOM	500		
328	Kompakt konektor za spajanje 3x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Tri priključne tačke za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C; temperatura okoline 60 °C. Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.			KOM	500		
329	Kompakt konektor za spajanje 4x0,5-			KOM	300		



924891

	2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Četiri priključne tačke za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C; temperatura okoline 60 °C. Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.						
330	Kompakt konektor za spajanje 5x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Pet priključnih tačaka za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C; temperatura okoline 60 °C. Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.			KOM	300		
331	Kompakt konektor za spajanje 8x0,5-2,5 mm ² , sa opružnom konekcijom 400V/4kV/24A. Tehnologija konekcije PUSH WIRE; Tip PUSH IN. Osam priključnih tačaka za provodnike punog preseka od 0,5-2,5mm ² ; radna temperatura 105 °C; temperatura okoline 60 °C. Transparentni sa pristupnom tačkom za ispitivanje.			KOM	150		
332	Prenosna priključnica sa strujnom zaštitom i 8 utičnih mesta, 2xUSB punjača i prekidačem. Maksimalni dozvoljeni ulazni napon 275V 50Hz.			KOM	10		



90/187

	Strujna zaštita Uoc-4kV za L-N, L/N-PE; Up-2,2kV za L-N, L/N-PE, klasa zaštite 3, dozvoljeni ulazni napon IT opreme 100-240V 50Hz. USB izlazni jednosmerni napon 5V/2,1A sa strujnom zaštitom. Dužina priključnog kabla PP/J 3x1,5mm ² min 2,5m					
333	Prenosna priključnica sa 6 utičnih mesta, stepen zaštite IP44. Priključni kabl H07RN-F3 3G1,5mm ² /2m 250V/16A 50Hz max. 3680W. Kućište izrađeno od visoko kvalitetne plastike za teške uslove rada klase IK10.	KOM	5			
334	Prenosna priključnica sa strujnom zaštitom 6 utičnih mesta, 2xUSB punjača, 2xRJ45 lan prolazna konekcija, 2xRJ11 telefonska konekcija i prekidačem. Maksimalni dozvoljeni ulazni napon 250V/16 50Hz, max. 3680W. Strujna zaštita Uoc-6kV za L-N, L/N-PE; Up-2kV za L-N, L/N-PE, klasa zaštite 3, dozvoljeni ulazni napon IT opreme 100-250V 50Hz. USB izlazni jednosmerni napon 5V/1000mA. Dužina priključnog kabla PP/J 3x1,5mm ² , 2,5met.	KOM	10			
335	Gromobranska hvataljka sa ranim startom, vreme prednjačenja Δt=40μs, prohromski vrh dužine 600 mm Ø18±0,5. Telo gromobrana	KOM	1			



	vodootporno napravljeno od nerđajućeg čelika 304L, visokonaponski blok gromobrana treba da učestvuje sa vrhom gromobrana prilikom pražnjenja. Visoko naponski blok izgrađen od nerđajućeg čelika. Nosač gromobrana prohromska cev 1" dužine 1200mm, uz gromobran dostaviti tablicu visoki napon, prohromski ukrasni kabl, pocinkovani reducir 6/4" (opciono 2") sa brojačem udara грома.						
336	Gromobranska hvatajka sa ranim startom, vreme prednjačenja $\Delta t=60\mu s$, prohromski vrh dužine 600 mm $\varnothing 18\pm 0,5$. Telo gromobrana vodootporno napravljeno od nerđajućeg čelika 304L, visokonaponski blok gromobrana treba da učestvuje sa vrhom gromobrana prilikom pražnjenja. Visoko naponski blok izgrađen od nerđajućeg čelika. Nosač gromobrana prohromska cev 1" dužine 1200mm, uz gromobran dostaviti tablicu visoki napon, prohromski ukrasni kabl, pocinkovani reducir 6/4" (opciono 2") sa brojačem udara грома.	KOM	1				
337	Gromobranska hvatajka sa ranim startom, vreme prednjačenja $\Delta t=90\mu s$, prohromski vrh dužine 600	KOM	1				



mm Ø18±0,5. Тело громобрана водоотпорно направљено од пердајућег челика 304L, високонапонски блок громобрана треба да учествује са врхом громобрана приликом праžњења. Високо напонски блок изграђен од пердајућег челика. Носач громобрана прохромска цев 1" дузине 1200mm, уз громобран доставити таблицу високі напон, прохромски укрсни кабл, расинковани редукци 6/4" (опционо 2") са бројаћем удара грома.

Проводници енергетски инсталациони

338	PROVODNIK ENER.G.INST.PP-Y 5X1,5mm²	m	10		
339	PROVODNIK ENER.G. INST.P/F 4mm² CRNI	m	10		
340	PROVODNIK ENER.G. INST. P/F 6mm² PLAVI	m	10		
341	PROVODNIK ENER.G.INST.P/F 4mm² ŽUTO-ZELEN	m	10		
342	PROVODNIK ENER.G.INST.S/F 1,5mm² PLAVI	m	30		
343	PROVODNIK ENEG. INST S/F 2,5mm² BRAON	m	30		
344	PROVODNIK ENER.G.INST.S/F 4mm² CRNI	m	30		
345	PROVODNIK ENER.G. PP00-Y 3X1,5mm²	m	50		
346	PROVODNIK ENER.G. PP00-Y	m	50		



Р011/087

	5X1,5mm ²							
347	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X6mm ²				m	10		
348	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 3X2,5mm ²				m	50		
349	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X2,5mm ²				m	40		
350	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X4mm ²				m	30		
351	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X10mm ²				m	20		
352	PROVODNIK ENERG. PP00-Y 5X16mm ²				m	20		
353	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X1,5mm ²				m	20		
354	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X0,75mm ²				m	20		
355	PROVODNIK ENERG.INST.P 4mm ² CRNI				m	20		
356	PROVODNIK ENERG.INST.P 10mm ² CRNI				m	20		
357	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 2X1,5mm ²				m	20		
358	PROVODNIK ENERG.INST.PP/L 3X2,5mm ²				m	20		
359	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10mm ² CRNI				m	10		
360	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X2,5mm ²				m	300		
361	PROVODNIK ENERG.INSTAL. GG/J 3X1,5mm ²				m	10		
362	PROVODNIK ENERG.INST. P 2,5mm ² CRNI				m	10		



363	PROVODNIK ENERG.INST.P 6mm ² CRNI				m	10		
364	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X6mm ²				m	10		
365	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X1,5mm ²				m	300		
366	PROVODNIK ENERG.INST.PPY 5X2,5mm ²				m	50		
367	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 5X4mm ²				m	10		
368	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5mm ² Ž.-ZEL.				m	50		
369	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6mm ² ŽUTO ZELEN				m	10		
370	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 2,5mm ² CRNI				m	10		
371	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 6mm ² CRNI				m	10		
372	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 16 mm ² Ž.-ZEL.				m	10		
373	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 25 mm ² Ž.-ZEL.				m	30		
374	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 3X1,5mm ²				m	10		
375	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X1,5mm ²				m	50		
376	PROVODNIK ENERG.INST.PP/J 5X2,5mm ²				m	50		
377	PROVODNIK ENERG.INST.PP-Y 3X4mm ²				m	20		
378	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI NHXHX 3x2,5mm ²				m	20		
379	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI				m	20		



103 / 1981

	NHXHX 5x2,5 mm ²							
380	PROVODNIK ENERG.INST.N2XH 3X1,5mm ² BEZ HA			m	20			
381	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 3x2,5mm ²			m	20			
382	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 4x1,5mm ²			m	20			
383	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x1,5mm ²			m	20			
384	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x2,5mm ²			m	50			
385	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x4mm ²			m	10			
386	KABL ENERG. TEŠKOGORIVI N2XH 5x6mm ²			m	10			
387	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 10mm ² Ž.-ZELENI			m	10			
388	PROVODNIK ENERG.INST.P/F 16mm ² Ž.-ZELENI			m	10			
389	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x16mm ²			m	10			
390	HALOGENFRI KANALICE 60x40 mm			m	5			
391	FINOZIČNI HALOGENFRI KABL N2HX-J 1x 6mm ²			m	20			
392	PROVODNIK ENERG.INST. GG/J 5X2,5 mm ²			m	20			
393	PROVODNIK ENERG.INST.GG/J 3X2,5 mm ²			m	20			
394	ENERGETSKI KABL PPOO 4X25 mm ²			m	50			
395	ENERGETSKI KABL PPOO 4X35 mm ²			m	20			



396	ENERGETSKI KABL PPOO 4X50 mm ²			m	20		
397	ENERGETSKI KABL PPOO 4X70 mm ²			m	20		
398	ENERGETSKI KABL PPOO 4X95 mm ²			m	20		

Потрошни материјал за одржавање термоакумулационих пећи

399	VENTILATOR SA MOTOROM LEVI ZA TA PEĆ			KOM	5		
400	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 660W MAGNOHROM			KOM	5		
401	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1166W MAGNOHROM			KOM	3		
402	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 833W MAGNOHROM			KOM	3		
403	PREKIDAČ ZA KVARCNU PEĆ			KOM	5		
404	VENTILATOR SA MOT DESNI ZA TA PEĆ MAGNOHROM, ELIND			KOM	2		
405	TERMOSTAT ZA TA PEĆ SOBNI			KOM	2		
406	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 833W MAGNOHROM			KOM	2		
407	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 2250W ELIND			KOM	2		
408	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W MAGNOHROM			KOM	2		
409	GREJAČ ZA TA CEVASTI 1666W MAGNOHROM			KOM	2		
410	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W MAGNOHROM			KOM	2		
411	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI			KOM	2		



	1000W MAGNOHROM						
412	GREJAČ ZA TA PEĆI CEVASTI 1250W			KOM	2		
413	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1666W CER ČAČAK			KOM	2		
414	GRIF ZA TERMOSTAT TA PEĆI MAGNOHROM			KOM	5		
415	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1333W MAGNOHROM			KOM	3		
416	VENTILATOR SA MOT.LEVI ZA TA PEĆ CER			KOM	3		
417	VENTILATOR SA MOT.DESNI ZA TA PEĆ CER			KOM	3		
418	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1333W MAGNOHROM			KOM	3		
419	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W MAGNOHROM			KOM	3		
420	GREJAČ ZA TA PEĆ PLOČASTI 1750W MAGNOHROM			KOM	3		
421	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1500W CER.			KOM	2		
422	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 2000W CER.			KOM	2		
423	TERMOSTAT ZA TA PEĆ MONOF.20-230°C			KOM	2		
424	GREJAČ ZA TA PEĆ ŠAMOTNI 2000W ELIND			KOM	2		
425	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI ZAŠTITNI			KOM	1		
426	GREJAČ ZA TA PEĆ CEVASTI 1000W CER			KOM	1		
427	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. TROREDNA			KOM	2		



0061181

428	KONTAKT ZA POVEZIVANJE GREJAČA KERA. PETOREDNA			KOM	2		
429	TERMOSTAT ZA TA PEĆ TROFAZNI 20-230°C RADNI			KOM	2		
430	MOTOR VENTILATORA DESNI ZA TA PEĆ MAGNOHROM, ELIND			KOM	5		
431	MOTOR VENTILATORA LEVI ZA TA PEĆ MAGNOHROM, ELIND			KOM	5		
432	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEĆ			KOM	5		
433	SPOJNICA GUM.PRED.ZA TURB.VENT.TA PEĆ			KOM	5		
434	KOMPLET GUMICEZA VENTILATOR TA PEĆI			KOM	5		
435	GREJAČ ZA TA PEĆ SPIRALNI 1000W ELIND			KOM	2		
Потрошни материјал за одржавање бојлера							
436	TERMOSTAT ZA BOJL.RADNI SA KAPILAR.95°			KOM	3		
437	TERMOSTAT ŠIPKASTI ZA GREJAČ ZA BOJLER SA NAVOJEM Ø5/4"			KOM	1		
438	TERMOSTAT ZA BOJL.SIGURN. 10-115°C			KOM	3		
439	TERMOSTAT ZA BOJL.RADNI SA KAPILAR.95°			KOM	2		
440	TERMOSTAT ZA BOJL.SIG. 16A,250V, 85°CТ 115-10°			KOM	2		



107/1087

441	ТЕРМОСТАТ ЗА БОЈЛ ШТАПНИ ТИП ДТ 127В/МЕТАЛФЛЕКС 85°C 16А, 250V			КОМ	2		
442	ТЕРМОСТАТ ЗА БОЈЛ.РЕГУЛАЦИОНИ 77/15 КТ- МЕТАЛФЛЕКС			КОМ	2		
443	ТЕРМИЧКИ ОСИГУРАЧ СА ЖИКОМ (ЗА БОЈЛЕР“МК”)			КОМ	2		
444	ГРЕЈАЧ ЗА ВЕРТИКАЛНИ БОЈЛЕР АРИСТОН, 2000W			КОМ	2		
445	ГРЕЈАЧ СА ФЛАНШНОМ ЗА ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР МАГНОХРОМ, 10l НИСКОМОНТАЖНИ, 2000W			КОМ	1		
446	ГРЕЈАЧ СА ФЛАНШНОМ ЗА ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР МАГНОХРОМ, 5l НИСКОМОНТАЖНИ, 2000W			КОМ	2		
447	ГРЕЈАЧ СА ФЛАНШНОМ ЗА ВЕРТИКАЛНИ БОЈЛЕР МАГНОХРОМ, 2000W			КОМ	2		
448	ГРЕЈАЧ ЗА ПРОТОЧНИ БОЈЛЕР ГОРЕНЈЕ NT, 10l, 2000W			КОМ	2		
ГРЕЈНИ КАБЛОВИ И ПРАТЕЋИ ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ							
449	ГРЕЈНИ КАБЛ 20W/m, са UV заштитом, грејање олука, сливника, кровова и вертикала, снага 20W/m, напајање 230V ~ 50/60 Hz, минимална инсталациона температура - 5 °C, максимална радна температура +95°C, спољне димензије кабла ~ 5 x 7 mm, напојни кабл (1x4m, 3x1,5			m	100		



008/1781

	mm ² ili 3x2,5 mm ² , gumeni spoljni omotač), dvožilni sa zaštitnim opletom, jednostrano napajanje, izolacija XLPE, otporan na toplotu i UV zračenje, tolerancija izlazne snage +5% / -10%, minimalni radijus savijanja 3,5 D, stepen zaštite IPX7, sertifikati ISO 9001 IQNET, PCBC, ostali sertifikati B, GOST-R, CE.						
450	GREJNI KABL 25W/m, za grejanje staza, stepeništa, rampi i terasa, snaga 25W/m, napajanje 230V ~ 50/60 Hz, minimalna instalaciona temperatura -5 °C, maksimalna radna temperatura +80°C, spoljne dimenzije kabla ~ 5 x 7 mm, napojni kabl (1x2,5mm,3x1 mm ² ili 3x1,5mm ² ili 3x2,5 mm ² , gumeni spoljni omotač), dvožilni sa zaštitnim opletom, jednostrano napajanje, izolacija XLPE, PVC otporan na temperaturu, tolerancija izlazne snage +5% / -10%, minimalni radijus savijanja 3,5 D, stepen zaštite IPX7, sertifikati ISO 9001 IQNET, PCBC, ostali sertifikati B, GOST-R, CE.			m	50		
451	GREJNI KABL 10W/m, za grejanje cevi i cevovoda, snaga 10W/m, napajanje 230V ~ 50/60 Hz, minimalna instalaciona temperatura -5 °C, maksimalna radna temperatura +80°C, spoljne dimenzije kabla ~ 5 x 7 mm, napojni kabl ((1x2,5mm,3x1			m	50		



	mm ² ili 3x1,5mm ² ili 3x2,5 mm ²), dvožilni sa zaštitnim opletom, jednostrano napajan, izolacija XLPE, PVC otporan na temperaturu, tolerancija izlazne snage +5% / - 10%, minimalni radijus savijanja 3,5 D, stepen zaštite IPX7, sertifikati ISO 9001 IQNET, PCBC, ostali sertifikati B, GOST-R, CE.					
452	Odstojnik za vertikale pakovanje 25kom		kom	10		
453	Instalaciona traka L=10m, d=1mm, raster 3cm, pocinkovana		kom	5		
454	Čelično uže za vertikale l=10m		kom	10		
455	Samolepiva ALU traka 25m/50mm		kom	10		
456	Termostat sa sondom temperature i sondom vlage, Temperaturni opseg: 0/+5°C, Izlaz: 3 X 16 A, Regulacija: 0,3K, Temperaturni opseg: 0/+5°C, Temperatura ambijenta: 0/+50°C, Vlažnost ambijenta: 10-95%, Step zaštite: IP 20, Dimenzije H/W/D: 90/156/45 mm, Tip senzora: ETOR- 55		kom	2		
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ЦДВ-А:						

НАПОМЕНА: Количине робе дате у обрасцу понуде су оквирне и дате на бази искуства Купца, а реализоваће се путем Налога за набавку, у количинама коју дефинишу стварне потребе Купца, а највише до укупне уговорене вредности. Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из Понуде и стварно испоручене количине робе. Укупан износ без ЦДВ-а служи за оцењивање понуда. Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказа у динарима:



Износ увозне царине у динарима	
Износ других дажбина у динарима	
Укупно у динарима	

Начин и рок плаћања: у року од _____ дана од дана испоруке, пријема исправног рачуна, а након потписивања Записника о квалитативном пријему (минимално 20 (двадесет) дана / максимално 42 (чetrдесетдва) дана).

Рок испоруке за робу која је предвиђена Понудом: у року од _____ радних дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Купца (факс, е-таil), а на основу закљученог уговора (максимално 5 (пет) радних дана).

Рок испоруке за робу која није дата у спецификацији: у року од _____ дана од дана достављања и потврде пријема Налога за набавку Купца (факс, е-таil), а на основу закљученог уговора (максимално 15 (петнаест) дана).

Место испоруке: ФПО магацин Купца, РЈ „Одржавање објеката, возила и основних средстава“, Београд, Ђорђа Вајферта 12.

Испорука се врши возилом чија укупна висина напредази 3,15 метара, којим се може прићи магацину у улици Ђорђа Вајферта 12.

Гарантни рок за Партију 2. - Електронсталациони материјал и материјал за одржавање ТА пећи, бојлера и грејни каблови, за ставке 332-334: _____ година/е од дана испоруке (минимално 2 (две) године).

Рок важења понуде: 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуде.

Понуђач подноси понуду:

а) самостално

б) као заједничку понуду или

в) као понуду са подизвођачем

-проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _____ % (не може бити већи од 50%)

-део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду.

Попустити које нуди понуђач:

Датум

М.П.

ПОНУЂАЧ

