

Број: 2019-118850/15  
Датум: 23.08.2019. године

## ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2

**ПРЕДМЕТ:** Додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, Пошта Житорађа, број ЈН: 167/2019.

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, путем е-mail-а, приспело следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, Пошта Житорађа, број ЈН: 167/2019.

### Питање број 1:

III Електроенергетске инсталације

Ставка 16. - Уградна светиљка ове снаге не постоји. Да ли Вам треба растер са лед цевима? И да ли је у питању светиљка димензије 600x600 (да ли мењате флуо светиљку 4x14W)? Или Вам треба лед панел и којих димензија? Најпрецизније је да нам дате димензије светиљке и да дефинисете да ли је у питању растер или панел?

Ставка 17. - питање је исто као и предходно, и дефинисати тип плафона, да ли је у питању кнауф или амстронг или неки трећи?

Ставка 18. - којих је димензија светиљка? Да ли је дугацка 600мм, 1200мм или 1500мм?

### Одговор број 1:


Одговор на питања у вези ставке 16 и 17 ће бити дат кроз измену и допуну конкурсне документације, јер је техничком омашком изостављен део описа за тражене светиљке.

Одговор на питање у вези ставке 18: Конкурсном документацијом је тражена „Набавка, испорука и монтажа на фасаду објекта LED рефлектора IP 65, 50W са асиметричном расподелом“ без навођења димензија истог јер димензија нема утицаја на избор рефлектора узимајући у обзир да су у понуди на тржишту сви рефлектори скоро идентичних димензија правоугаоног облика, те због веће транспарентности није навођена димензија рефлектора.

**Напомена:** Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Слађана Радовић