



Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд  
ПАК 135403 Београд, Таковска 2

Број: 2019-182993/29  
Датум: 27.01.2020. године

## ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2

**ПРЕДМЕТ:** Обавештење број 2. за јавну набавку - Извођење радова на инвестиционом одржавању трансформаторских станица, бр. ЈН: 297/2019

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, путем е-mail-а, приспело питање за Конкурсну документацију за јавну набавку - Извођење радова на инвестиционом одржавању трансформаторских станица, бр. ЈН: 297/2019

**Питање број 1:** На страници 5. „Технички опис“ између осталог је наведено да је потребно извршити контролу уља у трансформатору. Наше питање гласи: Уколико се при контроли уља у трансформатору испостави да је уље неупотребљиво, да ли такво уље одлажемо код Наручиоца или понуђач преузима одговорност за њега, обзиром на то да је трафо уље окарактерисано као опасан отпад?

**Одговор на питање број 1:** Уколико се при контроли уља у трансформатору испостави да је уље неупотребљиво, Понуђач преузима одговорност за чишћење и одвожење неупотребљивог трафо уља, како је наведено у прегледу позиција са јединицом мере, количинама, јединичним и укупним ценама на страни 17 од 72 у Табели Т2 под редним бројем 93, која гласи: чишћење уљне јаме и одвожење отпадног уља и отпадног материјала из уљне јаме у складу са важећим Правилницима 71/2010 и 73/2010, „Службени гласник РС“.


**Питање број 2:** Да ли су предмет ремонта сви енергетски трансформатори, или само они за које се при испитивању утврди да их је неопходно ремонтovati?

**Одговор на питање број 2:** Предмет ремонта су само трансформатори за које се при испитивању утврди да их је неопходно ремонтovati.

**Напомена:** Обавештење број 2 је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

  
**Вера Радовановић**