



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
Функција економских послова и набавки
Сектор за набавке и магацинско пословање
Таковска 2, ПАК 135403

Број: 2019-190426/13
Датум: 20.12.2019. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1

Поштовани,

Обавештавамо Вас да су у року за достављање понуда, приспела следећа питања којим се траже додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку УПС уређаја, бр. ЈН: 330/2019

Питање 1.

Да ли је могуће померање рока за достављање понуде? У партији 1 су специфицирани радови и УПС велике снаге и због надолazeћих празника код нас и у иностранству биће проблем понуђачима да припреме понуду.

Одговор и објашњење:

Наручилац остаје при року за достављање понуда из разлога јер сматра да је рок од 25 дана довољан да се препреми наведена понуда.

Питање 2.

Захтев је да се модуларни систем састоји од два кабинета у паралелној вези. Да ли ви хоћете два УПС- система у паралелној вези или један УПС систем који у себи има модуле у паралелној вези?

Одговор и објашњење:

Захтева се један УПС систем са модулима у паралелној вези. Модули треба да буду уграђени у два одвојена кабинета, а како је наведено Одељком 3. Техничке карактеристике (спецификације), подељком 3.1 Спецификација опреме, за Партију 1 - УПС уређаји велике снаге, у табели Спецификација опреме и услуга, под редним бројем 1, на страни 4 од 69. конкурсне документације.

Питање 3.

Да ли је систем завршне снага од 400kW са укљученим редундатним модулима или се мора предвидети још додатних редундатних модула? (нпр. треба вам 400kW, али ради сигурности УПС мора да има још један или два модула, што даје 450-500kw).

Одговор и објашњење:

Систем је завршне снаге од мин. 400kVA/400kW са укљученим редундантним модулима, а како је наведено Одељком 3. Техничке карактеристике (спецификације), подељком 3.1 Спецификација опреме, за Партију 1 - УПС уређаји велике снаге, на страни 4 од 69. конкурсне документације.

Питање 4.

Помиње се да је систем у N+1 конфигурацији. На страни 6 у делу услуга монтаже пише да се конфигурише као N+2. Молимо да се мало појасни тренутна снага, завршна снага у случају проширења УПС-а као и број редундатних модула. Да ли се сада тражи

уградња 200kW са додатна 2 редуванта модула или је у тих 200kW укључена и резерва?

Одговор и објашњење:

Тренутна снага (мин. 200kW) је укупна снага модула који ће се испоручити, и у њу су укључени и редувантни модули. Завршна снага (мин. 400kW) представљају укупну снагу модула које систем може да прихвати, и у њу су укључени и редувантни модули, а како је наведено Одељком 3. Техничке карактеристике (спецификације), пододељком 3.1 Спецификација опреме, за Партију 1 - УПС уређаји велике снаге, на страни 4 од 69. конкурсне документације.

У мин. 200kVA/200kW је укључена и резерва, а како је наведено Одељком 3. Техничке карактеристике (спецификације), пододељком 3.1 Спецификација опреме, за Партију 1 - УПС уређаји велике снаге, на страни 4 од 69. конкурсне документације.

Питање 5.

Да ли модул снаге може бити 50kW уколико су задовољени сви услови редувансе и максималне снаге система и ако се понуди опрема реномираног произвођача?

Одговор и објашњење:

Није прихватљив модул снаге веће од 30kVA/30kW, а како је наведено Одељком 3. Техничке карактеристике (спецификације), пододељком 3.1 Спецификација опреме, за Партију 1 - УПС уређаји велике снаге, у захтеваним техничким карактеристикама за MODULE, на страни 5 од 69. конкурсне документације.

Питање 6.

Молимо да дате спецификацију екстерног бу pass ормара (склопке, пресек сабирница...).

Одговор и објашњење:

Науручилац нема спецификацију екстерног бу pass ормара, али је Одељком 3. Техничке карактеристике (спецификације), пододељком 3.1 Спецификација опреме, Рокови за Парију 1, на страни 13 од 69 конкурсне документације, предвиђено да заинтересована лица могу обићи локацију Наручиоца на којој се врши уградња предметне опреме, и упознати се са опремом и инсталацијама на месту уградње. Захтев за обилазак локације треба послати на e-mail postanabavka@ptt.rs, најкасније 5 (пет) дана пре отварања понуда. Наручилац ће благовремено одговорити на захтев и доставити контакт особе која ће на терену организовати обилазак.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Светлана Ристић