



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд

ПАК 135403 Београд, Таковска 2

Тел.: 011/3022-000, факс: 011/3229-911,

e-mail: kabinet@posta.rs

Број: 2019-190426/55

Датум: 22.01.2020. године

На основу члана 40. Статута Јавног предузећа "Пошта Србије", Београд ("Службени ПТТ-гласник", број 1094/17 и 1261/19), члана 107. став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), доносим

ОДЛУКУ о додели уговора

1. У отвореном поступку јавне набавке УПС уређаји, обликована по партијама, Бр. ЈН: 330/2019, уговори о јавној набавци додељују се понуђачима: „TELEGROUP“ D.O.O. BEOGRAD, Светозара Милетића 9а, Београд-Стари Град, у укупној вредности од 8.447.607,66 динара без ПДВ-а за Партију 1 и PRIVREDNO DRUŠTVO „OBLAK TEHNOLOGIJE“ DOO BEOGRAD-ZEMUN, Цара Душана 212, Београд - Земун, у укупној вредности од 3.499.716,00 динара без ПДВ-а за Партију 2, који су у предметном поступку јавне набавке доставили најповољнију понуду, а сагласно Извештају о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, број 2019-190426/33 од 20.01.2020. године.

2. Ову одлуку објавити у року од 3 (три) дана од дана доношења, на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

Образложење

Јавно предузеће "Пошта Србије", Београд, Таковска број 2, донело је Одлуку о покретању поступка јавне набавке, број 2019-190426/1 од 04.12.2019. године, у отвореном поступку.

Предмет јавне набавке су УПС уређаји, обликована по партијама, Бр. ЈН: 330/2019, (Назив и ознака из општег речника набавке: Уређаји за непрекидно напајање електричном енергијом - 31154000-0), укупне процењене вредности 12.000.000,00 динара без ПДВ-а (Партија 1. - УПС уређаји велике снаге, укупне процењене вредности 8.500.000,00 динара без ПДВ-а и Партија 2. - УПС уређаји мале снаге, укупне процењене вредности 3.500.000,00 динара без ПДВ-а), а вредност уговора о јавној набавци за Партију 1. износи 8.447.607,66 динара без ПДВ-а и за Партију 2. износи 3.499.716,00 динара без ПДВ-а.

На основу Позива за подношење понуда, број: 2019-190426/8 од 17.12.2019. године, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници www.posta.rs, дана 17.12.2019. године и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана 23.12.2019. године, понуде су благовремено поднели понуђачи:

- „PROMPT” DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Јурија Гагарина 81, Београд - Нови Београд, матични број: 20040050, ПИБ: 103870413, у укупној вредности од 6.900.000,00 динара без ПДВ-а за Партију 1 и у укупној вредности од 6.096.922,00 динара без ПДВ-а за Партију 2.

- „TELEGROUP“ D.O.O. BEOGRAD, Светозара Милетића 9а, Београд-Стари Град, матични број: 17328964, ПИБ: 101733237, у укупној вредности од 8.447.607,66 динара без ПДВ-а за Партију 1.

- „MOBYCORE“ DOO BEOGRAD - ZEMUN, Мајевичка 2е, Београд - Земун, матични број: 21352705, ПИБ: 110461629, у укупној вредности од 15.635.623,53 динара без ПДВ-а за Партију 1. и у укупној вредности од 4.387.019,47 динара без ПДВ-а за Партију 2.

- PRIVREDNO DRUŠTVO „OBLAK TEHNOLOGIJE” DOO BEOGRAD-ZEMUN, Цара Душана 212, Београд - Земун, матични број: 17574035, ПИБ: 103551303, у укупној вредности од 3.499.716,00 динара без ПДВ-а за Партију 2.

- „ENERGIZE“ D.O.O. Beograd, Булевар Војводе Мишића 23/5, Београд - Савски венац, матични број: 20852119, ПИБ: 107688913, у укупној вредности од 6.934.000,00 динара без ПДВ-а за Партију 1.

Увидом у јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица утврђено је да су напред наведени понуђачи, уписани у наведени регистар, те сходно члану 78. став 5. Закона нису били дужни да приликом подношења понуде докажу испуњеност обавезних услова, из члана 75. Закона.

Након извршеног прегледа и стручне оцене понуда Комисија за јавну набавку је одбила понуде следећих понуђача:

„PROMPT” DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, као неприхватљиву за Партију 1, јер је неодговарајућа из следећих разлога:

Понуђени систем за непрекидно напајање, 200kVA, modular, three phase / three phase не испуњава следеће карактеристике:

- за ставку „Максимална снага: мин. 400kVA/400kW“, понуђени уређај није од стране произвођача декларисан као модуларни систем за непрекидно напајање максималне снаге мин. 400kVA/400kW.

- за ставку „Толеранција напона: 400V -15%/+20%, full load“, понуђени систем има толеранцију улазног напона од 305V до 477V, а Конкурсном документацијом је захтевано да толеранција улазног напона буде у границама од 340V до 480V.

- за ставку „Укупно хармонијско изобличење улазне струје (THDI) UPS система $\leq 1.5\%$ “, понуђени уређај има укупно хармонијско изобличење улазне струје (THDI) $\leq 5\%$, а Конкурсном документацијом је захтевано укупно хармонијско изобличење улазне струје (THDI) $\leq 1.5\%$.

- за ставку „Дисторзија напона: $< 3\%$ (нелинеарно оптерећење)“, понуђени уређај има изобличење напона при нелинеарном оптерећењу $< 4\%$, а Конкурсном документацијом је захтевана изобличење напона при нелинеарном оптерећењу $< 3\%$.

- за ставку „Бука (на 1 метар растојања): $\leq 55\text{dBA}$ “, понуђени уређај има ниво буке на растојању од 1 метар између 60 и 65dBA, а Конкурсном документацијом је захтевана вредност нивоа буке на растојању од 1 метар $\leq 55\text{dBA}$.

„PROMPT” DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, као неприхватљиву за Партију 2, јер је неодговарајућа из следећих разлога:

понуђени Уређај за непрекидно напајање (UPS) 800VA/700W не испуњава следеће карактеристике:

- за ставку „Опсег улазног напона без интервенције батерије: 170-290 VAC“, понуђени уређај има опсег улазног напона без интервенције батерије између 115 и 280 VAC, а Конкурсном документацијом је захтевано да опсег улазног напона без интервенције батерије буде између 170 и 290 VAC,

- за ставку „Изразни прикључци: $\geq 8 \times \text{IEC C13 10A}$ (од чега мин. 4 програмабилна)“, понуђени уређај има 6 IEC C13 10A, а Конкурсном документацијом је захтевано минимум 8 IEC C13 10A прикључака.

- за ставку „Време пуњења батерија: ≤ 4 сата до 90% након комплетног пражњења“, понуђени уређај има време пуњења батерија до 90% након комплетног пражњења које је ≤ 5 сати, а Конкурсном документацијом је захтевано ≤ 4 сата.

- за ставку Портови: мин. 1x USB, 1x RS-232, 1x SNMP slot, 2x RJ-45, 1x Emergency Power Off (EPO), понуђени уређај нема 2x RJ-45 и 1x Emergency Power Off (EPO) портове.

- за ставку „Додатне функције: Cold start“, понуђени уређај не поседује ову функционалност.

понуђени Уређај за непрекидно напајање (UPS) 2500VA/2200W не испуњава следеће карактеристике:

- за ставку „Опсег улазног напона без интервенције батерије: 170-290 VAC“, понуђени уређај има опсег улазног напона без интервенције батерије између 115 и 280 VAC, а Конкурсном документацијом је захтеван опсег улазног напона без интервенције батерије између 170 и 290 VAC,

- за ставку „Излазни прикључци: $\geq 8 \times$ IEC C13 10A (од чега мин. 4 програмабилна)“, понуђени уређај има 6 IEC C13 10A, а Конкурсном документацијом је захтевано минимум 8 IEC C13 10A прикључака.

- за ставку „Време пуњења батерија: ≤ 4 сата до 90% након комплетног пражњења“, понуђени уређај има време пуњења батерија до 90% након комплетног пражњења које је ≤ 5 сати, а Конкурсном документацијом је захтевано време пуњења батерије: ≤ 4 сата.

- за ставку Портови: мин. 1x USB, 1x RS-232, 1x SNMP slot, 2x RJ-45, 1x Emergency Power Off (EPO), понуђени уређај нема 2x RJ-45 и 1x Emergency Power Off (EPO) портове.

- за ставку „Додатне функције: Cold start“, понуђени уређај не поседује ову функционалност.

- за ставку „Ниво буке на један метар растојања: ≤ 45 dBA“, понуђени уређај има ниво буке на растојању од 1 метар < 48 dBA, а Конкурсном документацијом је захтеван ниво буке на растојању од 1 метар ≤ 45 dBA.

- као неприхватљиву, јер садржи битан недостатак, нису достављене Изјаве из Одељка 4.4 и 4.5 Конкурсне документације и

- као неприхватљиву, из разлога што укупна понуђена цена прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке, за наведену Партију.

„MOBYCORE“ DOO BEOGRAD - ZEMUN, као неприхватљиву за Партију 1, јер је неодговарајућа из следећих разлога:

Понуђени систем за непрекидно напајање, 200kVA, modular, three phase / three phase не испуњава следеће карактеристике:

- за ставку „Максимална снага: мин. 400kVA/400kW“, понуђени уређај није од стране произвођача декларисан као модуларни систем за непрекидно напајање максималне снаге мин. 400kVA/400kW.

- није понуђен модуларни систем за непрекидно напајање који има фабрички централни кабинет.

- није наведен број power модула који ће се испоручити.

- за ставку „Дисторзија напона: $< 1\%$ (линеарно оптерећење)“, понуђени уређај има изобличење напона при линеарном оптерећењу $< 2\%$, а Конкурсном документацијом је захтевана вредност $< 1\%$.

- за ставку „Укупно хармонијско изобличење улазне струје (THDI) UPS система $\leq 1.5\%$, понуђени уређај има укупно хармонијско изобличење улазне струје (THDI) $\leq 3\%$, а Конкурсном документацијом захтевано $\leq 1.5\%$.

- за ставку „Бука (на 1 метар растојања): ≤ 55 dBA“, понуђени уређај има ниво буке на растојању од 1 метар ≤ 60 dBA, а Конкурсном документацијом је захтевана вредност ≤ 55 dBA

- као неприхватљиву, јер садржи битан недостатак, достављен је непопуњен Образац о испуњености техничких карактеристика (спецификација) из Одељка 3. Конкурсне документације за Партију 1.

- као неприхватљиву, из разлога што укупна понуђена цена прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке, за наведену Партију и

„MOBYCORE“ DOO BEOGRAD - ZEMUN као неприхватљиву за Партију 2, јер је неодговарајућа из следећих разлога:

понуђени Уређај за непрекидно напајање (UPS) 800VA/700W не испуњава следеће карактеристике:

- за ставку „Опсег улазног напона без интервенције батерије: 170-290 VAC“, понуђени уређај има опсег улазног напона без интервенције батерије између 160 и 288 VAC, а Конкурсном документацијом је захтевано да опсег улазног напона без интервенције батерије буде између 170 и 290 VAC.
- за ставку „Изразни прикључци: $\geq 8 \times$ IEC C13 10A (од чега мин. 4 програмабилна)“, понуђени уређај има 6 IEC C13 10A прикључака, а Конкурсном документацијом је захтевано 8 IEC C13 10A прикључака.
- за ставку „Аутономија при 50% оптерећења (350 W): ≥ 20 мин“, понуђени уређај има аутономију од 16 минута при оптерећењу од 350W, а Конкурсном документацијом је захтевано мин. 20 минута.
- за ставку „Портови: мин. 1x USB, 1x RS-232, 1x SNMP slot, 2x RJ-45, 1x Emergency Power Off (EPO)“, понуђени уређај нема 2 x RJ-45 порта.
- за ставку „Ниво буке на један метар растојања: ≤ 45 dBA“, понуђени уређај има ниво буке на један метар растојања: ≤ 50 dBA, а Конкурсном документацијом је захтевано ≤ 45 dBA.

понуђени Уређај за непрекидно напајање (UPS) 2500VA/2200W не испуњава следеће карактеристике:

- за ставку „Опсег улазног напона без интервенције батерије: 170-290 VAC“, понуђени уређај има опсег улазног напона без интервенције батерије између 160 и 288 VAC, а Конкурсном документацијом је захтевано да опсег улазног напона без интервенције батерије буде између 170 и 290 VAC,
- за ставку „Изразни прикључци: $\geq 8 \times$ IEC C13 10A (од чега мин. 4 програмабилна)“, понуђени уређај има 4 IEC C13 10A прикључака, а Конкурсном документацијом је захтевано мин. 8 IEC C13 10A прикључака.
- за ставку „Портови: мин. 1x USB, 1x RS-232, 1x SNMP slot, 2x RJ-45, 1x Emergency Power Off (EPO)“, понуђени уређај нема 2 x RJ-45 порта.
- за ставку „Ниво буке на један метар растојања: ≤ 45 dBA“, понуђени уређај има ниво буке на један метар растојања: ≤ 50 dBA, а Конкурсном документацијом је захтеван ниво буке на један метар растојања: ≤ 45 dBA и
- као неприхватљиву, из разлога што укупна понуђена цена прелази износ процењене вредности предметне јавне набавке, за наведену Партију.

„ENERGIZE“ D.O.O. Beograd, као неприхватљиву за Партију 1, јер је неодговарајућа из следећих разлога:

Понуђени систем за непрекидно напајање, 200kVA, modular, three phase / three phase не испуњава следеће карактеристике :

- за ставку „Максимална снага: мин. 400kVA/400kW“, понуђен је модуларни систем за непрекидно напајање максималне снаге 200kVA/200kW, а Конкурсном документацијом је захтевано да се испоручи систем за непрекидно напајање који је модуларан и максималне снаге мин. 400kVA/400kW;
- за ставку „Толеранција напона: 400V -15%/+20%, full load“, понуђени систем има толеранцију улазног напона од 304V до 478V, а Конкурсном документацијом захтевано је да толеранција улазног напона буде у границама од 340V до 480V.
- за ставку укупно хармонијско изобличење улазне струје (THDI) UPS система код понуђеног УПС система овај параметар мањи од 3%, а Конкурсном документацијом је захтевано да укупно хармонијско изобличење је улазне струје (THDI) UPS система буду мање од 1.5%,
- за ставку „Дисторзија напона: $< 3\%$ (нелинеарно оптерећење)“, понуђен је систем за непрекидно напајање који има дисторзију напона за нелинеарно оптерећење мању од 6%, а Конкурсном документацијом је захтевана вредност мања од 3% и

- као неприхватљиву, јер садржи битан недостатак, није достављен, попуњен, потписан и оверен Образац о испуњености техничких карактеристика (спецификација) за Партију 1. из Одељка 3. Конкурсне документације.

Након прегледа и стручне оцене понуде, Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 2019-190426/33 од 20.01.2020. године, којим је констатовала да је за Партију 1. - УПС уређаји велике снаге, прибављена 1 (једна) прихватљива понуда понуђача „TELEGROUP“ D.O.O. BEOGRAD.

По спроведеној стручној оцени понуде, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнију понуду за Партију 1. поднео понуђач „TELEGROUP“ D.O.O. BEOGRAD.

Комисија за јавну набавку, полазећи од тога да је понуђач „TELEGROUP“ D.O.O. BEOGRAD, Светозара Милетића 9а, Београд-Стари Град, чија је понуда оцењена као најповољнија у предметном поступку јавне набавке доставио прихватљиву понуду, предложила је да се уговор о јавној набавци УПС уређаји, обликована по партијама, Бр. ЈН: 330/2019, за Партију 1. - УПС уређаји велике снаге додели наведеном понуђачу, доношењем Одлуке о додели уговора, у укупном износу од 8.447.607,66 динара без ПДВ-а.

Након прегледа и стручне оцене поднетих понуда, Комисија за јавну набавку је сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 2019-190426/33 од 20.01.2020. године, којим је констатовала да је за Партију 2 - УПС уређаји мале снаге, прибављена 1 (једна) прихватљива понуда понуђача PRIVREDNO DRUŠTVO „OBLAK TEHNOLOGIJE“ DOO BEOGRAD-ZEMUN.

По спроведеној стручној оцени понуде, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнију понуду за Партију 2. поднео понуђач PRIVREDNO DRUŠTVO „OBLAK TEHNOLOGIJE“ DOO BEOGRAD-ZEMUN.

Комисија за јавну набавку, полазећи од тога да је понуђач PRIVREDNO DRUŠTVO „OBLAK TEHNOLOGIJE“ DOO BEOGRAD-ZEMUN, Цара Душана 212, Београд - Земун, у предметном поступку јавне набавке, поднео прихватљиву понуду за Партију 2, предложила је да се уговор о јавној набавци УПС уређаји, обликована по партијама, Бр. ЈН: 330/2019, за Партију 2 - УПС уређаји мале снаге, додели наведеном понуђачу, доношењем Одлуке о додели уговора, у укупном износу од 3.499.716,00 динара без ПДВ-а.

Из изнетих разлога, сагласно члану 108. став 1. Закона одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

На основу члана 108. став 5. Закона, ова одлука се објављује у року од 3 (три) дана, од дана доношења, на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

Упутство о правном средству:

Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од десет дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки.

**В. Д. ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА
СРБИЈЕ“, БЕОГРАД**


Мира Петровић

Овлашћење бр. 2018-201994/5 од 17.01.2019.
15-01 године

Веселинка Тотић директор Функције
економских послова и набавки