

Број: 2020-88160/9
Датум: 10.06.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1

ПРЕДМЕТ: Додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку Батерије за УПС, бр. ЈН: 6/2020

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, путем е-маила, приспело следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку Батерије за УПС, бр. ЈН: 6/2020

1. Питање:

„У техничком опису (спецификација) , 3.1 Спецификација робе , наведена је батерија MWL 100-12h (произвођач „MW Power“) као једна од одговарајућих.

Даље у техничким карактеристикама дате су мере батерије где је наведено да је: Дужина макс. 318 mm, Ширина макс. 173 mm, Висина макс. 230 mm .

Произвођач MW Power је у свом каталогу за батерију MWL 100-12h навео следеће димензије: Дужина 330±1,5 mm; Ширина 173±1,5 mm; Висина 220±2 mm .

Моје питање је: Да ли је Батерија MWL 100-12h од произвођача MW Power одговарајућа са димензијама које је навео произвођач?


Питам зато што у овом случају дужина и ширина мало одступају у односу на димензије које сте ви навели, а тип батерије сте навели као одговарајући.

Одговор и објашњење на Питање бр. 1:

Као што је и захтевано на страни 4 од 39 Конкурсне документације, Поглавље 3. Техничке карактеристике (спецификација), димензије понуђених батерија морају бити: дужина макс. 318mm, ширина макс. 173 mm, висина макс. 230 mm (у димензије морају бити урачунати контакти, ручице и сви остали додатни елементи на батеријама).

Батерије се уграђују у UPS уређаје ALFA CFR 3000 и ALFA CFR 2000 и понуђене батерије морају бити одговарајуће за наведене уређаје.”

ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


Наталија Грбић