



Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
Функција економских послова и набавки
Сектор за набавке и магацинско пословање
Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

Број: 2020-96266/11

Датум: 01.07.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1

Предмет: Додатна објашњења Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности Додатна опрема за хидранте и пп апарати S2 и ПП апарати (S6, S9, S50, CO2-5), бр. ЈН:49/2020

Поштовани,

Обавештавамо Вас да су у року за достављање понуда, путем e-mail-а, приспела следећа питања којима се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности Додатна опрема за хидранте и пп апарати S2 и ПП апарати (S6, S9, S50, CO2-5), бр. ЈН:49/2020.

Питање 1:

„Поштовани,

Тачка 6. у додатним условима за учешће у јавној набавци захтева да се уз понуду достави потврда о извршеној саобразности апарата са сертификатом. Пошто је тражена већа количина апарата и немају је сви на лагеру, Молимо вас да промените захтев да се потврда о усаглашености достави приликом испоруке добара јер то-у треба време да уради Саобразност са ново увезеним апаратима..“

Одговор и објашњење на питање под бројем 1: Наручилац остаје при томе да се у додатним условима за учешће у јавној набавци уз понуду достави потврда о извршеној саобразности апарата са сертификатом, а како је захтевано у Одељку 4. Конкурсне документације на страни 6 и 7 од 36, из разлога што наручилац нема гаранција да ће до момента испоруке пп апарата бити урађена потврда о Саобразности.

Питање 2:

Тачка 7. у додатним условима за учешће у јавним набавкама захтева од понуђача да исправу о контролном испитивању ПП апарата овери министарство рударства и енергетике. Пошто је ПРАВИЛНИКОМ О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ДОБИЈАЈУ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ИНСТАЛАЦИЈА ПОСЕБНИХ СИСТЕМА ("Сл. гласник РС", бр. 52/2015 и 59/2016) јасно уређен изглед и ко може да изда дати документ, а министарство рударства и енергетике није укључено у његово издавање, молимо вас да избаците захтев да дотично министарство овери документ јер закон то не тражи и они немају право да га оверавају.

Одговор и објашњење на питање под бројем 2: Одговор на постављено питање биће дат у I Измени и допуни конкурсне документације и биће објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

Питање 3:

Према захтевима из техничке спецификације захтевани су противпожарни апарати са интегрисаним манометром. Пошто датих апарата за гашење пожара са траженим стандардима нема у слободној продаји. Молимо вас да дате разуман разлог из којег нећете прихватити ПП апарате са траженим стандардом са манометром који није интегрисан у вентилу или да прихватите апарате којима манометар није интегрисан у вентилу.

Одговор и објашњење на питање под бројем 3: Наручилац остаје при томе да пп апарати буду са интегрисаним манометром, а како је захтевано у Одељку 3. Конкурсне документације на страни 4 и 5 од 36. Како би се спровела јавна набавка стручна служба наручиоца је извршила испитивање тржишта путем интернета, коришћени су подаци са веб сајтова фирми које врше продају пп апарата, а у циљу састављања техничке документације и уочили смо да наведених апарата има у слободној продаји и да има више произвођача односно фирми које се баве продајом пп апарата са наведеним карактеристикама. Разлог зашто смо се определили за пп апарате са интегрисаним манометром је дугогодишње искуство са њиховим одржавањем и контролисањем (замена резервних и дотрајалних делова), квалитетнији су, то су апарати новије генерације, лакши су за употребу имајући у виду да су под сталним притиском и приправни за евентуално гашење пожара. Такође је и предност та што се и визуелним контролисањем може проверити исправност уређаја јер управо игла на манометру показује да ли су апарати исправни или не.

Питање 4:

У делу Техничке карактеристике наводите да ПП апарати *"морају бити са интегрисаним манометром И сигурносним вентилом, који се може испитивати уређајем за контролу "S" апарата под сталним притиском, квалитета СЕ."*

Да ли ћете остати при захтеву да ПП апарати морају бити са интегрисаним манометром И на тај начин смањити број потенцијалних понуђача у Јавној набавци или сте спремни да тај захтев избришете из техничких карактеристика, што ће повећати број понуђача што је И циљ сваке јавне набавке ?

Брисање овог захтева ће повећати конкурентност, што ће за крајњи резултат да доведе до веће понуде И ниже цене, што је вама као Јавном предузећу у интересу .

Интегрисани манометри не утичу на квалитет ПП апарата, али свакако могу да смање број понуђача .


Такође, стандард SRPS.Z.C2.035 и стандард SRPS.Z.C2.135 не предвиђају експлицитно да ПП апарати треба да имају интегрисани манометар.

Одговор и објашњење на питање под бројем 4: Наручилац остаје при томе да пп апарати буду са интегрисаним манометром, а како је захтевано у Одељку 3. Конкурсне документације на страни 4 и 5 од 36. Како би се спровела јавна набавка стручна служба наручиоца је извршила испитивање тржишта путем интернета, коришћени су подаци са веб сајтова фирми које врше продају пп апарата, а у циљу састављања техничке документације и уочили смо да наведених апарата има у слободној продаји и да има више произвођача односно фирми које се баве продајом пп апарата са наведеним карактеристикама. Разлог зашто смо се определили за пп апарате са интегрисаним манометром је дугогодишње искуство са њиховим одржавањем и контролисањем (замена резервних и дотрајалних делова), квалитетнији су, то су апарати новије генерације, лакши су за употребу имајући у виду да су под сталним притиском и приправни за евентуално гашење пожара. Такође је и предност та што се и визуелним контролисањем може проверити исправност уређаја јер управо игла на манометру показује да ли су апарати исправни или не.

Напомена: Обавештење бр. 1 је објављено на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**



Никола Живковић