

Број: 2020-105515/12

Датум: 11.08.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1

ПРЕДМЕТ: Додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку Услуга редовног одржавања објеката - Услуга редовног одржавања чилера „McQuay“ у објекту РПЛЦ Београд, број ЈН:118/2020

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, путем e-mail-a, прispело следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку Услуга редовног одржавања објеката - Услуга редовног одржавања чилера „McQuay“ у објекту РПЛЦ Београд, број ЈН:118/2020.

Питање број 1:

У тачки 4.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке стоји да понуђач мора имати једно лице које има сертификате за сервисирање расхладне опреме "McQuay".

Да ли је то неопходно или може сертификат за неку другу расхладну опрему, рецимо Schneider Electric?

Одговор број 1:

Да неопходно је, да Понуђач мора да има радно ангажовано лице које поседује сертификат McQuay-Daikin / McQuay, због специфичности уграђене опреме (познавање радних параметара у експлоатацији опреме, познавање упутстава произвођача за редовно сервисирање и слично), а како је наведено у Конкурсној документацији у Одељку 4.2 тачка 1. на страни 7.

Напомена: Обавештење је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Горан Милић