

Број: 2020-108149/28
Датум: 14.08.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 2

ПРЕДМЕТ: Додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку: Прикључење објекта Предузећа на инфраструктуру-Прикључење објекта ТКЦ Ужице на систем даљинског грејања, бр. ЈН: 162/2020.

Поштовани,

„Након постављеног одговора на наша питања на Порталу јавних набавки број 2020-108149/26 постављеном на Портал ЈН 14.08.2020. у 7.55 достављамо вам образложење Наше питање је гласило“:

Питање број 1: Да ли резервоар и инсталација у којима се налази мазут требају да буду опрани и да се изврши њихова дегазација, да би у складу са Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (Сл. гласник РС, бр.53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-др. Закон и 54/2015- др. закон да би било извршено мерење концентрације заосталих угљоводоника (мерење експлозивности) од стране овлашћене организације, а у циљу издавања одобрења за радове сечења, варења и осталих који могу изазвати варничење? Питање се односило на мерење експлозивности од стране овлашћене организације а ви се у одговору позивате на дозволу за збрињавање отпада, те нам нисте адекватно одговорили на питање.

Одговор број 1: Радови на чишћењу дневног резервоара, инсталације цевовода, њихове дегазације, као и мерење експлозивности у циљу издавања одобрења за радове сечења, варења и осталих који могу изазвати варничење, су у надлежности Наручиоца.

Напомена: Обавештење број 2 је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА
ЈН 162/2020


Вера Радовановић