

Број: 2020-108733/ 9
Датум: 29.07.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1

ПРЕДМЕТ: Додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку: Инвестициони радови на објектима Предузећа - радови на крову са пратећим радовима на објекту Поште Обреновац 1, у отвореном поступку, број ЈН 163/2020

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, путем е-mail-а, сприсло следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку: Инвестициони радови на објектима Предузећа - радови на крову са пратећим радовима на објекту Поште Обреновац 1, у отвореном поступку, број ЈН 163/2020


Питање број 1: "На страни 21/84 поз. 4.3 – постављање равног бибер црепа
Молимо Вас да напишете како се поставља бибер цреп да ли је двоструко крунско покривање или обично једноструко, са слике се не види какво је постојеће стање. Ово нам је битно због количине црепа за покривање која се прилично разликује за ова два покривања".

Одговор број 1: Наручилац је у Конкурсној документацији на страни 21 од 84, у опису позиције 4.3 навео да је постављање црепа потрбно извршити према упуствима произвођача, по угледу на постојећи слог, а такође приложене су и фотографије на којима се види цреп (фотографије на страни 7 и 10 од 84) Конкурсне документације, и то бибер цреп који се поставља обично, са једноструким покривањем са преклопима на половини црепа. Такође, напомињемо да је у Конкурсној документацији (на страни 61 од 84) дата могућност обиласка објекта у циљу давања прецизније понуде од стране Потенцијалних понуђача.

Напомена: Обавештење број 1 је објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈН
163/2020


Вера Радовановић