

Број: 2020-113122/38

Датум: 27.08.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 4

ПРЕДМЕТ: Додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом-електро радови, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 212/2020

Поштовани,

Обавештавамо вас да је у року за достављање понуда, путем e-mail-a, приспело следеће питање којим се тражи додатно објашњење Конкурсне документације за јавну набавку: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом-електро радови, обликована по партијама, у отвореном поступку, број ЈН 212/2020

Питање број 1: У предмеру електро радова на територији Војводине, за сваки објекат где се врши испорука и уградња новог електроормана, дефинисан је главни расклопни апарат ормана као главни растављач 0-1 или главни изборни растављач 1-0-2.

Тај апарат је увек дефинисан као апарат који се састоји из 3 односно 4 дела:

Тело (или тела) растављача типа ИНС за монтажу на ДИН шину

Продужена осовина (или осовине)

Ручица (или ручице) за манипулацију за уградњу на врата

Механичка међублокада између два растављача (тамо где је у питању изборни растављач).

Да ли је неопходно да се овај уређај (главни растављач или главни изборни растављач) понуди у траженој форми: растављачи за монтажу на ДИН шину, продужене осовине, ручице за манипулацију на вратима, механичке блокаде, или је дозвољено да се апарат понуди као компактни апарат за монтажу на врата (попут класичне гребенасте склопке), 0-1 или 1-0-2?

Одговор број 1: Опрему у ормару треба урадити према постојећем предмеру у Конкурсној документацији. Сви ормани на територије Војводине раде се унифицирано тако да опис у предмеру Конкурсне документације то захтева, а не прекидач на вратима ормара.

Напомена: Обавештење број 4 је објављено на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.posta.rs.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА
ЈН 212/2020


Вера Радовановић